



Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		3,7	100		0,7	100		2,5	100		0,25	95		36,0	100		0,6	100		0,1	100		119251,6	100	10,3	100		147,0	100		973,0	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		120338,7	100	10,5	100		146,4	100		977,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,59	73		1,7	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		118686,8	100	10,5	100		146,0	100		971,8	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		117469,3	100	10,5	100		146,4	100		968,5	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,3	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		117820,5	100	10,3	100		146,3	100		973,8	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		1,9	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		118321,2	100	10,4	100		146,6	100		969,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,69	73		3,1	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,3	100		119050,5	100	10,3	100		147,0	100		971,0	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		2,2	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		120891,5	100	10,3	100		147,3	100		971,2	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		3,9	100		1,23	100		1,8	100		0,24	94		21,1	100		0,5	100		0,1	100		122521,2	100	10,8	100		147,4	100		963,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,2	100		121332,7	100	10,4	100		147,5	100		971,9	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,58	73		3,6	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,2	100		121630,9	100	10,4	100		147,1	100		967,1	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		15,0	100		0,6	100		0,1	100		122233,6	100	10,8	100		146,9	100		963,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		122043,6	100	10,7	100		147,3	100		968,3	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		120248,9	100	10,5	100		146,6	100		971,6	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		0,65	73		2,0	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		119454,0	100	10,7	100		146,3	100		964,7	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,2	100		0,88	100		2,8	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		118946,1	100	10,4	100		146,5	100		973,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,6	100		0,95	100		2,5	100		0,24	94		36,5	100		0,6	100		0,2	100		118276,4	100	10,3	100		146,8	100		975,6	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		1,5	85		1,34	100		2,4	85		0,24	100		35,0	85		0,6	85		0,2	85		118639,2	100	10,4	85		146,5	100		972,3	100		in Betrieb
09:30		5,6	78		3,7	78		1,04	73		3,0	78		0,24	100		37,8	78		0,6	78		0,4	78		121205,8	100	10,8	78		146,7	100		975,0	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,51	100		2,9	100		0,24	100		39,8	100		0,6	100		0,4	100		122338,6	100	10,7	100		147,3	100		978,3	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,3	100		0,52	100		2,4	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		120871,1	100	10,8	100		146,7	100		968,3	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		1,1	100		0,83	100		2,5	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,3	100		120886,1	100	10,8	100		146,6	100		971,7	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,62	73		2,9	100		0,24	100		14,8	100		0,6	100		0,4	100		118362,0	100	10,5	100		146,2	100		976,8	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,1	100		0,7	100		2,7	100		0,24	100		12,1	100		0,6	100		0,4	100		117724,8	100	10,5	100		146,1	100		975,5	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,3	100		0,65	100		2,3	100		0,24	94		17,9	100		0,6	100		0,5	100		116995,6	100	10,3	100		146,4	100		979,9	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,2	100		0,59	100		2,4	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,3	100		117777,6	100	10,4	100		146,1	100		981,1	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,3	100		0,61	73		2,4	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		117853,1	100	10,4	100		146,2	100		984,7	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,6	100		0,68	100		3,2	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		117507,3	100	10,5	100		145,9	100		980,7	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,2	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,3	100		117627,1	100	10,3	100		146,2	100		986,9	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		0,68	100		2,4	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		116530,0	100	10,5	100		146,1	100		975,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,63	73		2,6	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		116137,5	100	10,3	100		146,0	100		984,5	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,0	100		0,62	100		2,6	100		0,24	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		117234,1	100	10,3	100		146,4	100		988,0	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,3	100		0,7	100		2,5	100		0,24	94		30,1	100		0,6	100		0,4	100		118055,1	100	10,4	100		146,8	100		978,6	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,3	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		119608,5	100	10,5	100		146,8	100		976,1	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,4	100		0,6	73		2,8	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		120309,9	100	10,5	100		147,1	100		974,8	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,6	100		0,6	100		2,7	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,4	100		120095,3	100	10,5	100		147,5	100		977,7	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,5	100		0,6	100		3,0	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,5	100		120716,2	100	10,7	100		147,1	100		976,2	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,5	100		0,6	100		2,9	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		120616,8	100	10,6	100		147,2	100		972,8	100		in Betrieb
19:30		5,6	100		0,9	100		0,62	73		2,9	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,5	100		120058,3	100	10,4	100		147,3	100		978,0	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,1	100		0,6	100		3,5	100		0,24	100		18,9	100		0,6	100		0,3	100		119410,1	100	10,6	100		146,7	100		975,8	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,24	95		20,5	100		0,6	100		0,5	100		119190,1	100	10,3	100		146,9	100		980,0	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		0,0	84		0,6	100		2,4	84		0,24	100		25,4	84		0,6	84		0,3	84		118626,4	100	10,6	84		146,6	100		973,5	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,0	79		0,61	73		2,3	79		0,24	100		16,6	79		0,6	79		0,2	79		117823,5	100	10,4	79		146,2	100		980,8	100		in Betrieb
22:00		2,3	100		0,0																																