

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		0,0	100		0,99	100		2,2	100		0,24	94		23,4	100		0,6	100		0,3	100		116934,7	100		10,4	100		146,0	100		982,1	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		1,29	100		2,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		117617,0	100		10,4	100		145,9	100		983,6	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,2	100		2,05	73		2,2	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		117158,7	100		10,4	100		146,2	100		983,4	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		1,4	100		2,6	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		117465,2	100		10,3	100		146,2	100		981,8	100	In marcia
02:30		3,1	100		0,0	100		1,6	100		2,1	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		118362,0	100		10,3	100		146,3	100		980,2	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,3	100		1,97	100		2,3	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		119034,1	100		10,5	100		146,2	100		979,2	100	In marcia
03:30		4,3	100		0,5	100		1,81	73		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,3	100		118792,5	100		10,6	100		146,5	100		979,6	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,3	100		1,45	100		2,8	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		118936,3	100		10,4	100		146,3	100		981,2	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,2	100		1,83	100		2,0	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,3	100		119303,9	100		10,4	100		146,5	100		979,0	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,2	100		1,73	100		2,0	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,3	100		119541,7	100		10,6	100		146,7	100		970,4	100	In marcia
05:30		5,1	100		0,3	100		1,21	73		2,4	100		0,24	100		15,5	100		0,6	100		0,4	100		119061,1	100		10,6	100		146,1	100		973,2	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		1,1	100		2,6	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		118715,4	100		10,6	100		146,1	100		978,4	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,0	100		1,03	100		2,1	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,5	100		117899,4	100		10,4	100		146,7	100		976,7	100	In marcia
07:00		4,9	100		0,3	100		1,55	100		2,0	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		119032,1	100		10,5	100		146,0	100		977,8	100	In marcia
07:30		4,4	100		0,2	100		1,08	73		2,2	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		119503,7	100		10,6	100		146,2	100		973,1	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,0	100		1,28	100		2,4	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		119729,8	100		10,5	100		146,4	100		978,4	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,0	100		1,55	100		3,4	100		0,24	94		26,2	100		0,6	100		0,3	100		119309,4	100		10,6	100		146,1	100		972,8	100	In marcia
09:00		4,6	86		0,0	86		1,55	100		2,3	86		0,24	100		25,0	86		0,6	86		0,3	86		119432,1	100		10,5	86		146,5	100		977,9	100	In marcia
09:30		4,4	78		0,0	78		1,33	73		3,7	78		0,24	100		20,2	78		0,6	78		0,1	78		118962,1	100		10,5	78		146,2	100		973,1	100	In marcia
10:00		5,2	100		0,3	100		1,72	100		3,8	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		118846,5	100		10,6	100		146,0	100		972,7	100	In marcia
10:30		4,6	100		0,0	100		1,35	100		3,3	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,0	100		120390,1	100		10,7	100		146,0	100		977,9	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,1	100		1,35	100		3,5	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		117975,5	100		10,5	100		145,7	100		979,6	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,0	100		1,15	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		116423,5	100		10,3	100		145,5	100		982,7	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		1,55	100		3,6	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		116098,7	100		10,2	100		145,6	100		985,2	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,1	100		2,08	100		3,2	100		0,24	95		35,8	100		0,6	100		0,0	100		116705,8	100		10,2	100		145,8	100		984,7	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,0	100		1,71	100		3,2	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		115997,6	100		10,1	100		145,9	100		987,5	100	In marcia
13:30		2,8	100		0,0	100		1,53	73		2,6	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		116949,4	100		10,2	100		145,9	100		987,9	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,5	100		2,81	100		2,9	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		118319,0	100		10,4	100		146,3	100		982,9	100	In marcia
14:30		4,5	100		1,4	100		3,2	100		2,5	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		119468,2	100		10,1	100		146,7	100		986,1	100	In marcia
15:00		4,8	100		2,1	100		2,18	100		3,0	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		119529,2	100		10,5	100		146,3	100		977,3	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,99	73		3,1	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		119674,1	100		10,4	100		146,1	100		980,1	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		1,28	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		119393,7	100		10,4	100		146,6	100		973,9	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		1,55	100		3,0	100		0,24	95		30,4	100		0,5	100		0,1	100		119161,2	100		10,2	100		146,8	100		976,0	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		2,68	100		2,8	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		120591,3	100		10,6	100		146,3	100		971,1	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		2,2	73		3,8	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		119272,7	100		10,4	100		146,8	100		972,3	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,1	100		2,11	100		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		120013,3	100		10,5	100		147,0	100		970,6	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,1	100		3,29	100		2,6	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,1	100		119216,5	100		10,3	100		146,4	100		977,8	100	In marcia
19:00		2,7	100		2,0	100		2,41	100		2,1	100		0,24	100		14,3	100		0,5	100		0,0	100		119015,2	100		10,5	100		145,9	100		971,2	100	In marcia
19:30		3,0	100		2,2	100		1,46	73		2,7	100		0,24	100		16,2	100		0,5	100		0,1	100		118360,3	100		10,3	100		145,6	100		977,3	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,0	100		1,49	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		118182,6	100		10,3	100		146,4	100		975,5	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,8	100		1,83	100		2,3	100		0,24	94		34,0	100		0,6	100		0,0	100		119547,2	100		10,5	100		146,2	100		963,2	100	In marcia
21:00		5,4	85		1,0	85		0,81	100		4,0	85		0,23	100		24,9	85		0,6	85		0,0	85		118494,0	100		10,5	85		145,5	100		966,9	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		0,64	73		2,1	79		0,23	100		18,6	79		0,6	79		0,1	79		117339,8	100		10,3	79		145,5	10				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,99	100		2,2	100		0,24	94		23,4	100		0,6	100		0,3	100		116934,7	100		10,4	100		146,0	100		982,1	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		1,29	100		2,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		117617,0	100		10,4	100		145,9	100		983,6	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,2	100		2,05	73		2,2	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		117158,7	100		10,4	100		146,2	100		983,4	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		1,4	100		2,6	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		117465,2	100		10,3	100		146,2	100		981,8	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		1,6	100		2,1	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		118362,0	100		10,3	100		146,3	100		980,2	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,3	100		1,97	100		2,3	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		119034,1	100		10,5	100		146,2	100		979,2	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,5	100		1,81	73		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,3	100		118792,5	100		10,6	100		146,5	100		979,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,3	100		1,45	100		2,8	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		118936,3	100		10,4	100		146,3	100		981,2	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,2	100		1,83	100		2,0	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,3	100		119303,9	100		10,4	100		146,5	100		979,0	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,2	100		1,73	100		2,0	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,3	100		119541,7	100		10,6	100		146,7	100		970,4	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,3	100		1,21	73		2,4	100		0,24	100		15,5	100		0,6	100		0,4	100		119061,1	100		10,6	100		146,1	100		973,2	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		1,1	100		2,6	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		118715,4	100		10,6	100		146,1	100		978,4	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,0	100		1,03	100		2,1	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,5	100		117899,4	100		10,4	100		146,7	100		976,7	100		in Betrieb
07:00		4,9	100		0,3	100		1,55	100		2,0	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		119032,1	100		10,5	100		146,0	100		977,8	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,2	100		1,08	73		2,2	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		119503,7	100		10,6	100		146,2	100		973,1	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		1,28	100		2,4	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		119729,8	100		10,5	100		146,4	100		978,4	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,0	100		1,55	100		3,4	100		0,24	94		26,2	100		0,6	100		0,3	100		119309,4	100		10,6	100		146,1	100		972,8	100		in Betrieb
09:00		4,6	86		0,0	86		1,55	100		2,3	86		0,24	100		25,0	86		0,6	86		0,3	86		119432,1	100		10,5	86		146,5	100		977,9	100		in Betrieb
09:30		4,4	78		0,0	78		1,33	73		3,7	78		0,24	100		20,2	78		0,6	78		0,1	78		118962,1	100		10,5	78		146,2	100		973,1	100		in Betrieb
10:00		5,2	100		0,3	100		1,72	100		3,8	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		118846,5	100		10,6	100		146,0	100		972,7	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,0	100		1,35	100		3,3	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,0	100		120390,1	100		10,7	100		146,0	100		977,9	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,1	100		1,35	100		3,5	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		117975,5	100		10,5	100		145,7	100		979,6	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,0	100		1,15	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		116423,5	100		10,3	100		145,5	100		982,7	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		1,55	100		3,6	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		116098,7	100		10,2	100		145,6	100		985,2	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,1	100		2,08	100		3,2	100		0,24	95		35,8	100		0,6	100		0,0	100		116705,8	100		10,2	100		145,8	100		984,7	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,0	100		1,71	100		3,2	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		115997,6	100		10,1	100		145,9	100		987,5	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,0	100		1,53	73		2,6	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		116949,4	100		10,2	100		145,9	100		987,9	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,5	100		2,81	100		2,9	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		118319,0	100		10,4	100		146,3	100		982,9	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,4	100		3,2	100		2,5	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,0	100		119468,2	100		10,1	100		146,7	100		986,1	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		2,1	100		2,18	100		3,0	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		119529,2	100		10,5	100		146,3	100		977,3	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,99	73		3,1	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		119674,1	100		10,4	100		146,1	100		980,1	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		1,28	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		119393,7	100		10,4	100		146,6	100		973,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		1,55	100		3,0	100		0,24	95		30,4	100		0,5	100		0,1	100		119161,2	100		10,2	100		146,8	100		976,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		2,68	100		2,8	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		120591,3	100		10,6	100		146,3	100		971,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		2,2	73		3,8	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,1	100		119272,7	100		10,4	100		146,8	100		972,3	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,1	100		2,11	100		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		120013,3	100		10,5	100		147,0	100		970,6	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,1	100		3,29	100		2,6	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,1	100		119216,5	100		10,3	100		146,4	100		977,8	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		2,0	100		2,41	100		2,1	100		0,24	100		14,3	100		0,5	100		0,0	100		119015,2	100		10,5	100		145,9	100		971,2	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		2,2	100		1,46	73		2,7	100		0,24	100		16,2	100		0,5	100		0,1	100		118360,3	100		10,3	100		145,6	100		977,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,0	100		1,49	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		118182,6	100		10,3	100		146,4	100		975,5	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,8	100		1,83	100		2,3	100		0,24	94		34,0	100		0,6	100		0,0	100		119547,2	100		10,5	100		146,2	100		963,2	100		in Betrieb
21:00		5,4	85		1,0	85		0,81	100		4,0	85		0,23	100		24,9	85		0,6	85		0,0	85		118494,0	100		10,5	85		145,5	100		966,9	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		0,64	73		2,1	79		0,23	100		18,6	7																				