

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		6,2	100		0,7	100		0,89	100		3,1	100		0,24	94		23,9	100		0,5	100		0,3	100		118620,2	100		10,1	100		146,0	100		974,8	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,0	100		0,67	100		3,7	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		119823,0	100		10,2	100		146,5	100		971,6	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		0,85	73		2,5	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,1	100		120739,0	100		10,4	100		146,6	100		968,6	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		1,23	100		2,5	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		121357,0	100		10,5	100		146,8	100		964,2	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,7	100		1,49	100		2,6	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		121599,6	100		10,5	100		146,6	100		962,5	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,6	100		1,28	100		2,5	100		0,24	100		21,4	100		0,5	100		0,1	100		120244,0	100		10,5	100		146,2	100		961,8	100	In marcia
03:30		4,3	100		1,5	100		0,81	73		2,5	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		119894,4	100		10,3	100		146,1	100		970,2	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,3	100		0,84	100		2,4	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,1	100		118558,9	100		10,3	100		145,9	100		974,8	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,0	100		0,8	100		2,2	100		0,24	94		28,0	100		0,5	100		0,3	100		118198,0	100		10,3	100		146,2	100		972,2	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,6	100		0,81	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		119455,2	100		10,1	100		146,2	100		978,4	100	In marcia
05:30		3,8	100		1,6	100		0,73	73		1,9	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		120643,9	100		10,5	100		145,9	100		971,6	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,3	100		0,78	100		2,1	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		119888,7	100		10,5	100		146,0	100		965,3	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,5	100		0,78	100		2,1	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		119618,8	100		10,2	100		146,3	100		975,4	100	In marcia
07:00		3,4	100		1,5	100		0,76	100		1,8	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		120653,5	100		10,5	100		145,7	100		967,7	100	In marcia
07:30		4,2	100		1,1	100		0,7	73		1,8	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		120340,9	100		10,3	100		146,0	100		972,9	100	In marcia
08:00		4,3	100		1,1	100		0,68	100		1,8	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		119563,3	100		10,4	100		145,8	100		969,4	100	In marcia
08:30		3,8	100		1,0	100		0,69	100		1,5	100		0,24	94		26,8	100		0,5	100		0,1	100		119521,4	100		10,3	100		145,7	100		976,7	100	In marcia
09:00		3,4	84		1,2	84		0,72	100		1,4	84		0,23	100		36,4	84		0,6	84		0,1	84		118880,9	100		10,6	84		145,3	100		970,9	100	In marcia
09:30		4,9	79		1,4	79		0,77	73		1,8	79		0,23	100		39,8	79		0,6	79		0,4	79		118665,9	100		10,4	79		145,2	100		977,3	100	In marcia
10:00		4,4	100		1,2	100		0,89	100		4,2	100		0,24	100		37,8	100		0,6	100		0,4	100		116953,3	100		10,3	100		144,2	100		979,0	100	In marcia
10:30		4,2	100		0,1	100		0,73	100		6,4	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,4	100		117777,3	100		10,2	100		144,8	100		984,5	100	In marcia
11:00		2,6	100		0,3	100		0,78	100		3,6	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		118489,8	100		10,2	100		145,0	100		984,2	100	In marcia
11:30		4,4	100		1,4	100		0,8	73		3,6	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		119829,3	100		10,4	100		145,0	100		977,1	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,9	100		0,66	100		2,5	100		0,24	100		12,7	100		0,5	100		0,5	100		120092,7	100		10,6	100		145,0	100		978,5	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,24	95		15,0	100		0,5	100		0,3	100		120259,9	100		10,5	100		145,0	100		981,9	100	In marcia
13:00		4,4	100		2,2	100		0,72	100		3,0	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		120326,2	100		10,1	100		145,5	100		990,5	100	In marcia
13:30		4,3	100		2,0	100		0,65	73		2,7	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		121327,3	100		10,7	100		145,2	100		973,4	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,7	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,3	100		121190,7	100		10,9	100		145,1	100		960,1	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,9	100		0,69	100		1,7	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		119700,1	100		10,6	100		145,6	100		970,1	100	In marcia
15:00		6,5	100		2,0	100		0,69	100		2,5	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		119670,7	100		10,4	100		145,1	100		978,0	100	In marcia
15:30		4,3	100		1,4	100		0,59	73		1,9	100		0,24	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		120286,6	100		10,4	100		145,3	100		976,7	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,6	100		0,6	100		3,3	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,3	100		121377,1	100		10,7	100		145,1	100		973,0	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,1	100		0,6	100		3,2	100		0,23	94		12,2	100		0,6	100		0,3	100		119609,4	100		10,6	100		144,5	100		979,2	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		12,1	100		0,6	100		0,2	100		116902,7	100		10,6	100		143,9	100		978,4	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,1	100		0,59	73		2,7	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,5	100		116825,9	100		10,2	100		144,6	100		987,1	100	In marcia
18:00		4,4	100		1,4	100		0,62	100		2,1	100		0,23	100		34,2	100		0,6	100		0,3	100		118219,0	100		10,3	100		144,5	100		980,6	100	In marcia
18:30		3,5	100		1,1	100		0,72	100		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		118671,8	100		10,6	100		144,6	100		972,8	100	In marcia
19:00		6,4	100		1,2	100		0,77	100		3,2	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		119444,3	100		10,6	100		144,7	100		974,6	100	In marcia
19:30		3,9	100		0,1	100		0,63	73		2,2	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		118739,7	100		10,6	100		144,7	100		975,4	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,2	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		118363,7	100		10,5	100		144,5	100		977,5	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,1	100		0,6	100		2,6	100		0,24	94		27,1	100		0,6	100		0,4	100		118280,4	100		10,5	100		144,9	100		978,8	100	In marcia
21:00		3,6	85		0,3	85		0,6	100		2,8	85		0,23	100		22,0	85		0,6	85		0,3	85		118639,3	100		10,4	85		144,7	100		981,7	100	In marcia
21:30		3,7	79		0,6	79		0,59	73		1,9	79		0,23	100		15,5	79		0,6	79		0,2	79		118219,4	100		10,6	79		144,3	100		980,2	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		6,2	100		0,7	100		0,89	100		3,1	100		0,24	94		23,9	100		0,5	100		0,3	100		118620,2	100	10,1	100		146,0	100		974,8	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,0	100		0,67	100		3,7	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		119823,0	100	10,2	100		146,5	100		971,6	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		0,85	73		2,5	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,1	100		120739,0	100	10,4	100		146,6	100		968,6	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		1,23	100		2,5	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		121357,0	100	10,5	100		146,8	100		964,2	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,7	100		1,49	100		2,6	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		121599,6	100	10,5	100		146,6	100		962,5	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,6	100		1,28	100		2,5	100		0,24	100		21,4	100		0,5	100		0,1	100		120244,0	100	10,5	100		146,2	100		961,8	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,5	100		0,81	73		2,5	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		119894,4	100	10,3	100		146,1	100		970,2	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,3	100		0,84	100		2,4	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,1	100		118558,9	100	10,3	100		145,9	100		974,8	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,0	100		0,8	100		2,2	100		0,24	94		28,0	100		0,5	100		0,3	100		118198,0	100	10,3	100		146,2	100		972,2	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,6	100		0,81	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		119455,2	100	10,1	100		146,2	100		978,4	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,6	100		0,73	73		1,9	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		120643,9	100	10,5	100		145,9	100		971,6	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,3	100		0,78	100		2,1	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		119888,7	100	10,5	100		146,0	100		965,3	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,5	100		0,78	100		2,1	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		119618,8	100	10,2	100		146,3	100		975,4	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		1,5	100		0,76	100		1,8	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		120653,5	100	10,5	100		145,7	100		967,7	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		1,1	100		0,7	73		1,8	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		120340,9	100	10,3	100		146,0	100		972,9	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,1	100		0,68	100		1,8	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		119563,3	100	10,4	100		145,8	100		969,4	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,0	100		0,69	100		1,5	100		0,24	94		26,8	100		0,5	100		0,1	100		119521,4	100	10,3	100		145,7	100		976,7	100		in Betrieb
09:00		3,4	84		1,2	84		0,72	100		1,4	84		0,23	100		36,4	84		0,6	84		0,1	84		118880,9	100	10,6	84		145,3	100		970,9	100		in Betrieb
09:30		4,9	79		1,4	79		0,77	73		1,8	79		0,23	100		39,8	79		0,6	79		0,4	79		118665,9	100	10,4	79		145,2	100		977,3	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		1,2	100		0,89	100		4,2	100		0,24	100		37,8	100		0,6	100		0,4	100		116953,3	100	10,3	100		144,2	100		979,0	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,1	100		0,73	100		6,4	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,4	100		117777,3	100	10,2	100		144,8	100		984,5	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,3	100		0,78	100		3,6	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		118489,8	100	10,2	100		145,0	100		984,2	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		1,4	100		0,8	73		3,6	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,3	100		119829,3	100	10,4	100		145,0	100		977,1	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,9	100		0,66	100		2,5	100		0,24	100		12,7	100		0,5	100		0,5	100		120092,7	100	10,6	100		145,0	100		978,5	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,24	95		15,0	100		0,5	100		0,3	100		120259,9	100	10,5	100		145,0	100		981,9	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		2,2	100		0,72	100		3,0	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		120326,2	100	10,1	100		145,5	100		990,5	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		2,0	100		0,65	73		2,7	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		121327,3	100	10,7	100		145,2	100		973,4	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,7	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,3	100		121190,7	100	10,9	100		145,1	100		960,1	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,9	100		0,69	100		1,7	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		119700,1	100	10,6	100		145,6	100		970,1	100		in Betrieb
15:00		6,5	100		2,0	100		0,69	100		2,5	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		119670,7	100	10,4	100		145,1	100		978,0	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,4	100		0,59	73		1,9	100		0,24	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		120286,6	100	10,4	100		145,3	100		976,7	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,6	100		0,6	100		3,3	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,3	100		121377,1	100	10,7	100		145,1	100		973,0	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,1	100		0,6	100		3,2	100		0,23	94		12,2	100		0,6	100		0,3	100		119609,4	100	10,6	100		144,5	100		979,2	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		12,1	100		0,6	100		0,2	100		116902,7	100	10,6	100		143,9	100		978,4	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,1	100		0,59	73		2,7	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,5	100		116825,9	100	10,2	100		144,6	100		987,1	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		1,4	100		0,62	100		2,1	100		0,23	100		34,2	100		0,6	100		0,3	100		118219,0	100	10,3	100		144,5	100		980,6	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,1	100		0,72	100		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		118671,8	100	10,6	100		144,6	100		972,8	100		in Betrieb
19:00		6,4	100		1,2	100		0,77	100		3,2	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		119444,3	100	10,6	100		144,7	100		974,6	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,1	100		0,63	73		2,2	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		118739,7	100	10,6	100		144,7	100		975,4	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,2	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		118363,7	100	10,5	100		144,5	100		977,5	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,1	100		0,6	100		2,6	100		0,24	94		27,1	100		0,6	100		0,4	100		118280,4	100	10,5	100		144,9	100		978,8	100		in Betrieb
21:00		3,6	85		0,3	85		0,6	100		2,8	85		0,23	100		22,0	85		0,6	85		0,3	85		118639,3	100	10,4	85		144,7	100		981,7	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		0,6	79		0,59	73		1,9	79		0,23	100		15,5	79		0,6	79		0,2	79		118219,4	100	10,6	79		144,3	100		980,2	100		in Betrieb
22:00		4,5	100																																		