

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/12/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		5,9	100		1,8	100		0,6	100		3,1	100		0,24	94		19,1	100		0,6	100		0,3	100		118869,5	100	10,4	100	145,2	100	974,2	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,6	100		0,61	100		2,9	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		119123,9	100	10,5	100	145,3	100	974,3	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,5	100		0,59	73		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		119094,3	100	10,3	100	145,4	100	977,6	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,9	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		119280,1	100	10,5	100	145,5	100	973,9	100	In marcia
02:30		4,0	100		1,2	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		119570,5	100	10,3	100	145,8	100	977,9	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,8	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		120255,0	100	10,4	100	145,8	100	979,6	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,4	100		0,58	73		2,7	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		119896,7	100	10,6	100	145,6	100	970,7	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,7	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,5	100		119954,1	100	10,4	100	145,8	100	972,8	100	In marcia
04:30		4,8	100		1,7	100		0,6	100		2,0	100		0,24	95		23,5	100		0,5	100		0,4	100		121736,9	100	10,3	100	146,2	100	980,4	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,2	100		0,6	100		2,4	100		0,24	100		16,4	100		0,5	100		0,3	100		121729,0	100	10,8	100	145,9	100	963,7	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,8	100		0,54	73		2,4	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		120764,9	100	10,5	100	145,4	100	969,0	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,9	100		0,57	100		2,2	100		0,24	100		16,0	100		0,5	100		0,3	100		120378,5	100	10,7	100	145,1	100	963,9	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,6	100		0,57	100		2,0	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		120117,9	100	10,4	100	145,5	100	973,8	100	In marcia
07:00		4,3	100		1,1	100		0,55	100		2,0	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		119547,2	100	10,2	100	145,7	100	981,6	100	In marcia
07:30		4,4	100		1,0	100		0,56	73		2,1	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		120350,3	100	10,5	100	145,2	100	973,4	100	In marcia
08:00		5,1	100		0,7	100		0,55	100		2,6	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		120475,2	100	10,3	100	145,6	100	981,6	100	In marcia
08:30		2,7	100		0,1	100		0,53	100		1,8	100		0,24	94		19,9	100		0,5	100		0,3	100		119487,3	100	10,7	100	144,9	100	969,3	100	In marcia
09:00		3,0	85		0,6	85		0,6	100		1,8	85		0,24	100		25,8	85		0,5	85		0,2	85		118202,4	100	10,4	85	144,8	100	977,1	100	In marcia
09:30		3,6	79		0,8	79		0,57	73		1,8	79		0,24	100		39,4	79		0,5	79		0,1	79		116743,1	100	10,1	79	145,1	100	980,9	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,7	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,0	100		118680,0	100	10,3	100	145,1	100	976,0	100	In marcia
10:30		4,3	100		1,6	100		0,81	100		2,1	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		118530,8	100	10,2	100	145,3	100	975,9	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,5	100		0,82	100		2,7	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		120877,2	100	10,6	100	145,8	100	960,0	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,3	100		0,66	73		4,4	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,2	100		121663,9	100	10,2	100	146,6	100	968,8	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,3	100		0,6	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		122070,3	100	10,3	100	146,5	100	967,2	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,4	100		0,6	100		2,5	100		0,24	94		18,6	100		0,5	100		0,1	100		122108,6	100	10,3	100	146,1	100	965,4	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,5	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		14,1	100		0,5	100		0,1	100		122462,6	100	10,5	100	145,9	100	962,8	100	In marcia
13:30		3,5	100		1,4	100		0,59	73		1,2	100		0,24	100		7,9	100		0,5	100		0,0	100		121306,8	100	10,7	100	145,4	100	966,1	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,4	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		10,8	100		0,5	100		0,1	100		120409,4	100	10,3	100	145,3	100	981,1	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,2	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		17,4	100		0,5	100		0,1	100		118472,8	100	10,3	100	145,4	100	972,6	100	In marcia
15:00		4,0	100		1,8	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		118792,0	100	10,3	100	144,8	100	971,1	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,9	100		0,56	73		1,1	100		0,24	100		39,6	100		0,5	100		0,0	100		118949,1	100	10,4	100	145,1	100	970,2	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,8	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		45,5	100		0,5	100		0,1	100		119202,5	100	10,4	100	145,5	100	968,5	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,1	100		0,63	100		1,6	100		0,24	94		44,0	100		0,5	100		0,1	100		120425,3	100	10,6	100	146,1	100	953,5	100	In marcia
17:00		4,6	100		2,1	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,0	100		121040,8	100	10,4	100	145,1	100	972,1	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,8	100		0,58	73		1,6	100		0,24	100		16,3	100		0,5	100		0,0	100		120938,7	100	10,6	100	145,5	100	968,5	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,8	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		120568,2	100	10,3	100	145,7	100	977,6	100	In marcia
18:30		3,8	100		1,0	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		12,3	100		0,5	100		0,0	100		120516,9	100	10,8	100	145,2	100	966,2	100	In marcia
19:00		4,0	100		0,8	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,1	100		118999,8	100	10,5	100	144,8	100	970,6	100	In marcia
19:30		4,4	100		0,4	100		0,58	73		2,5	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		118525,4	100	10,3	100	145,5	100	974,6	100	In marcia
20:00		5,6	100		0,8	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		120007,3	100	10,4	100	145,3	100	974,8	100	In marcia
20:30		2,8	100		0,2	100		0,6	100		2,1	100		0,24	94		27,1	100		0,5	100		0,0	100		119975,4	100	10,5	100	145,2	100	970,0	100	In marcia
21:00		2,7	85		0,3	85		0,6	100		2,1	85		0,24	100		28,6	85		0,5	85		0,0	85		120456,5	100	10,5	85	145,3	100	972,5	100	In marcia
21:30		3,1	79		0,6	79		0,58	73		2,1	79		0,24	100		32,2	79		0,5	79		0,5	79		120158,7	100	10,4	79	145,9	100	972,1	100	In marcia
22:00		3,7	100		1,2	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,6	100		121453,5	100	10,4	100	145,9	100	972,1	100	In marcia
22:30		4,5	100		1,5	100		0,65	100		1,7	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,5	100		121417,5	100	10,5	100	145,7	100	973,1	100	In marcia
23:00		5,4	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,9	100		1,8	100		0,6	100		3,1	100		0,24	94		19,1	100		0,6	100		0,3	100		118669,5	100	10,4	100		145,2	100		974,2	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,6	100		0,61	100		2,9	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		119123,9	100	10,5	100		145,3	100		974,3	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,5	100		0,59	73		2,5	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		119094,3	100	10,3	100		145,4	100		977,6	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,9	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		119280,1	100	10,5	100		145,5	100		973,9	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		1,2	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		119570,5	100	10,3	100		145,8	100		977,9	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,8	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		120255,0	100	10,4	100		145,8	100		979,6	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,4	100		0,58	73		2,7	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		119896,7	100	10,6	100		145,6	100		970,7	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,7	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,5	100		119954,1	100	10,4	100		145,8	100		972,8	100		in Betrieb
04:30		4,8	100		1,7	100		0,6	100		2,0	100		0,24	95		23,5	100		0,5	100		0,4	100		121736,9	100	10,3	100		146,2	100		980,4	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,2	100		0,6	100		2,4	100		0,24	100		16,4	100		0,5	100		0,3	100		121729,0	100	10,8	100		145,9	100		963,7	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,8	100		0,54	73		2,4	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		120764,9	100	10,5	100		145,4	100		969,0	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,9	100		0,57	100		2,2	100		0,24	100		16,0	100		0,5	100		0,3	100		120378,5	100	10,7	100		145,1	100		963,9	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,6	100		0,57	100		2,0	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		120117,9	100	10,4	100		145,5	100		973,8	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,1	100		0,55	100		2,0	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		119547,2	100	10,2	100		145,7	100		981,6	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		1,0	100		0,56	73		2,1	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		120350,3	100	10,5	100		145,2	100		973,4	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,7	100		0,55	100		2,6	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		120475,2	100	10,3	100		145,6	100		981,6	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,1	100		0,53	100		1,8	100		0,24	94		19,9	100		0,5	100		0,3	100		119487,3	100	10,7	100		144,9	100		969,3	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		0,6	85		0,6	100		1,8	85		0,24	100		25,8	85		0,5	85		0,2	85		118202,4	100	10,4	85		144,8	100		977,1	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		0,8	79		0,57	73		1,8	79		0,24	100		39,4	79		0,5	79		0,1	79		116743,1	100	10,1	79		145,1	100		980,9	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,7	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,0	100		118680,0	100	10,3	100		145,1	100		976,0	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,6	100		0,81	100		2,1	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		118530,8	100	10,2	100		145,3	100		975,9	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,5	100		0,82	100		2,7	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		120877,2	100	10,6	100		145,8	100		960,0	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,3	100		0,66	73		4,4	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,2	100		121663,9	100	10,2	100		146,6	100		968,8	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,3	100		0,6	100		3,3	100		0,25	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		122070,3	100	10,3	100		146,5	100		967,2	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,4	100		0,6	100		2,5	100		0,24	94		18,6	100		0,5	100		0,1	100		122108,6	100	10,3	100		146,1	100		965,4	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,5	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		14,1	100		0,5	100		0,1	100		122462,6	100	10,5	100		145,9	100		962,8	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,4	100		0,59	73		1,2	100		0,24	100		7,9	100		0,5	100		0,0	100		121306,8	100	10,7	100		145,4	100		966,1	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,4	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		10,8	100		0,5	100		0,1	100		120409,4	100	10,3	100		145,3	100		981,1	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		1,2	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		17,4	100		0,5	100		0,1	100		118472,8	100	10,3	100		145,4	100		972,6	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		1,8	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		118792,0	100	10,3	100		144,8	100		971,1	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,9	100		0,56	73		1,1	100		0,24	100		39,6	100		0,5	100		0,0	100		118949,1	100	10,4	100		145,1	100		970,2	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,8	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		45,5	100		0,5	100		0,1	100		119202,5	100	10,4	100		145,5	100		968,5	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,1	100		0,63	100		1,6	100		0,24	94		44,0	100		0,5	100		0,1	100		120425,3	100	10,6	100		146,1	100		953,5	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		2,1	100		0,67	100		1,5	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,0	100		121040,8	100	10,4	100		145,1	100		972,1	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,8	100		0,58	73		1,6	100		0,24	100		16,3	100		0,5	100		0,0	100		120938,7	100	10,6	100		145,5	100		968,5	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,8	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		120568,2	100	10,3	100		145,7	100		977,6	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,0	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		12,3	100		0,5	100		0,0	100		120516,9	100	10,8	100		145,2	100		966,2	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		0,8	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,1	100		118999,8	100	10,5	100		144,8	100		970,6	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,4	100		0,58	73		2,5	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		118525,4	100	10,3	100		145,5	100		974,6	100		in Betrieb
20:00		5,6	100		0,8	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		120007,3	100	10,4	100		145,3	100		974,8	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,2	100		0,6	100		2,1	100		0,24	94		27,1	100		0,5	100		0,0	100		119975,4	100	10,5	100		145,2	100		970,0	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		0,3	85		0,6	100		2,1	85		0,24	100		28,6	85		0,5	85		0,0	85		120456,5	100	10,5	85		145,3	100		972,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,6	79		0,58	73		2,1	79		0,24	100		32,2	79		0,5	79		0,5	79		120158,7	100	10,4	79		145,9	100		972,1	100		in Betrieb
22:00		3,7	100		1,2	1																															