

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/12/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		0,72	100		2,6	100		0,24	94		23,5	100		0,5	100		0,3	100		117965,9	100		10,4	100		144,8	100		977,5	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		1,13	100		3,4	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,3	100		118679,6	100		10,5	100		144,6	100		980,1	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,5	100		1,03	73		2,7	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		118183,7	100		10,5	100		145,0	100		977,6	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,4	100		0,7	100		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		116830,4	100		10,3	100		144,9	100		979,3	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,1	100		0,6	100		4,0	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		117060,0	100		10,4	100		144,3	100		979,6	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,2	100		0,6	100		3,0	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		116052,5	100		10,2	100		144,7	100		982,0	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,5	100		0,59	73		3,0	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		115695,3	100		10,3	100		144,4	100		981,3	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,4	100		0,68	100		3,5	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		116441,4	100		10,3	100		144,5	100		983,1	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,6	100		0,89	100		2,9	100		0,24	94		29,1	100		0,6	100		0,5	100		115730,6	100		10,1	100		144,7	100		985,5	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,1	100		1,02	100		2,7	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		115814,7	100		10,3	100		144,7	100		979,6	100	In marcia
05:30		4,1	100		1,0	100		0,85	73		2,5	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		116017,7	100		10,3	100		144,3	100		979,7	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,8	100		0,72	100		3,2	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		117432,8	100		10,4	100		144,2	100		976,2	100	In marcia
06:30		5,4	100		1,4	100		0,88	100		4,0	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,4	100		117895,8	100		10,2	100		145,2	100		979,8	100	In marcia
07:00		5,5	100		1,0	100		0,64	100		3,7	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,4	100		118336,9	100		10,5	100		145,1	100		975,2	100	In marcia
07:30		3,8	100		0,4	100		0,59	73		3,1	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		119305,3	100		10,5	100		145,1	100		973,9	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,1	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		16,6	100		0,5	100		0,4	100		118090,0	100		10,4	100		145,2	100		978,2	100	In marcia
08:30		4,0	100		0,6	100		0,6	100		3,0	100		0,24	94		21,8	100		0,5	100		0,4	100		118413,5	100		10,3	100		145,1	100		982,4	100	In marcia
09:00		4,3	84		0,8	84		0,6	100		2,4	84		0,24	100		26,5	84		0,6	84		0,3	84		118457,6	100		10,5	84		144,9	100		982,1	100	In marcia
09:30		3,8	80		0,4	80		0,59	73		3,0	80		0,24	100		19,3	80		0,6	80		0,3	80		118288,1	100		10,5	80		145,2	100		981,1	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,9	100		0,61	100		3,7	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		117572,5	100		10,5	100		144,9	100		977,1	100	In marcia
10:30		3,8	100		0,4	100		0,54	100		3,2	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		117253,4	100		10,2	100		145,2	100		982,6	100	In marcia
11:00		4,0	100		0,4	100		0,58	100		3,0	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,3	100		118212,2	100		10,4	100		145,0	100		978,1	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,5	100		0,58	73		3,2	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		117579,9	100		10,5	100		144,7	100		976,8	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,3	100		0,65	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		117032,6	100		10,4	100		144,7	100		979,0	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,3	100		0,72	100		3,1	100		0,24	94		46,1	100		0,6	100		0,3	100		117383,0	100		10,3	100		145,3	100		982,7	100	In marcia
13:00		4,3	100		1,0	100		0,91	100		2,9	100		0,24	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		118772,1	100		10,2	100		145,5	100		985,9	100	In marcia
13:30		4,3	100		1,0	100		1,13	73		2,5	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		120736,1	100		10,8	100		145,5	100		968,9	100	In marcia
14:00		5,0	100		0,7	100		0,53	100		3,7	100		0,24	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		120355,5	100		10,7	100		145,4	100		974,3	100	In marcia
14:30		4,7	100		0,5	100		0,49	100		3,1	100		0,24	100		16,1	100		0,6	100		0,3	100		119216,1	100		10,5	100		145,7	100		978,4	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,5	100		0,49	100		3,5	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		119084,6	100		10,5	100		145,2	100		975,3	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,2	100		0,55	73		2,5	100		0,24	100		16,3	100		0,6	100		0,3	100		118035,7	100		10,4	100		145,1	100		977,7	100	In marcia
16:00		3,0	100		0,4	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		118094,8	100		10,4	100		145,1	100		978,2	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,6	100		0,6	100		2,2	100		0,24	95		35,9	100		0,6	100		0,4	100		117134,2	100		10,3	100		145,3	100		977,8	100	In marcia
17:00		4,6	100		1,2	100		0,73	100		2,8	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,4	100		117999,3	100		10,2	100		145,2	100		981,6	100	In marcia
17:30		5,1	100		1,0	100		0,66	73		3,1	100		0,24	100		33,2	100		0,6	100		0,4	100		119833,3	100		10,4	100		145,9	100		981,0	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,5	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		120383,3	100		10,6	100		145,7	100		975,2	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,7	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		120153,4	100		10,5	100		145,7	100		978,0	100	In marcia
19:00		3,8	100		1,1	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120360,6	100		10,3	100		145,8	100		981,9	100	In marcia
19:30		4,0	100		1,1	100		0,59	73		2,4	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		120732,1	100		10,6	100		145,6	100		972,6	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,6	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		119636,5	100		10,4	100		145,7	100		981,1	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,8	100		0,7	100		1,7	100		0,24	94		13,0	100		0,6	100		0,3	100		120097,8	100		10,7	100		145,3	100		974,9	100	In marcia
21:00		3,8	86		0,7	86		0,77	100		1,9	86		0,24	100		26,0	86		0,6	86		0,3	86		119084,5	100		10,3	86		145,7	100		982,9	100	In marcia
21:30		4,8	78		0,5	78		0,64	73		2,5	78		0,24	100		25,3	78		0,6	78		0,0	78		120474,7	100		10,7	78		145,2	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	
00:30		2,1	100		0,0	100		0,72	100		2,6	100		0,24	94		23,5	100		0,5	100		0,3	100		117965,9	100		10,4	100		144,8	100		977,5	100	in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		1,13	100		3,4	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,3	100		118679,6	100		10,5	100		144,6	100		980,1	100	in Betrieb
01:30		3,3	100		0,5	100		1,03	73		2,7	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		118183,7	100		10,5	100		145,0	100		977,6	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		0,4	100		0,7	100		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		116830,4	100		10,3	100		144,9	100		979,3	100	in Betrieb
02:30		4,0	100		0,1	100		0,6	100		4,0	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		117060,0	100		10,4	100		144,3	100		979,6	100	in Betrieb
03:00		3,4	100		0,2	100		0,6	100		3,0	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		116052,5	100		10,2	100		144,7	100		982,0	100	in Betrieb
03:30		3,7	100		0,5	100		0,59	73		3,0	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		115695,3	100		10,3	100		144,4	100		981,3	100	in Betrieb
04:00		3,6	100		0,4	100		0,68	100		3,5	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		116441,4	100		10,3	100		144,5	100		983,1	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,6	100		0,89	100		2,9	100		0,24	94		29,1	100		0,6	100		0,5	100		115730,6	100		10,1	100		144,7	100		985,5	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		1,1	100		1,02	100		2,7	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		115814,7	100		10,3	100		144,7	100		979,6	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		1,0	100		0,85	73		2,5	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,4	100		116017,7	100		10,3	100		144,3	100		979,7	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		0,8	100		0,72	100		3,2	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,3	100		117432,8	100		10,4	100		144,2	100		976,2	100	in Betrieb
06:30		5,4	100		1,4	100		0,88	100		4,0	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,4	100		117895,8	100		10,2	100		145,2	100		979,8	100	in Betrieb
07:00		5,5	100		1,0	100		0,64	100		3,7	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,4	100		118336,9	100		10,5	100		145,1	100		975,2	100	in Betrieb
07:30		3,8	100		0,4	100		0,59	73		3,1	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		119305,3	100		10,5	100		145,1	100		973,9	100	in Betrieb
08:00		3,4	100		0,1	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		16,6	100		0,5	100		0,4	100		118090,0	100		10,4	100		145,2	100		978,2	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		0,6	100		0,6	100		3,0	100		0,24	94		21,8	100		0,5	100		0,4	100		118413,5	100		10,3	100		145,1	100		982,4	100	in Betrieb
09:00		4,3	84		0,8	84		0,6	100		2,4	84		0,24	100		26,5	84		0,6	84		0,3	84		118457,6	100		10,5	84		144,9	100		982,1	100	in Betrieb
09:30		3,8	80		0,4	80		0,59	73		3,0	80		0,24	100		19,3	80		0,6	80		0,3	80		118288,1	100		10,5	80		145,2	100		981,1	100	in Betrieb
10:00		4,4	100		0,9	100		0,61	100		3,7	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		117572,5	100		10,5	100		144,9	100		977,1	100	in Betrieb
10:30		3,8	100		0,4	100		0,54	100		3,2	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		117253,4	100		10,2	100		145,2	100		982,6	100	in Betrieb
11:00		4,0	100		0,4	100		0,58	100		3,0	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,3	100		118212,2	100		10,4	100		145,0	100		978,1	100	in Betrieb
11:30		4,0	100		0,5	100		0,58	73		3,2	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		117579,9	100		10,5	100		144,7	100		976,8	100	in Betrieb
12:00		3,3	100		0,3	100		0,65	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		117032,6	100		10,4	100		144,7	100		979,0	100	in Betrieb
12:30		3,3	100		0,3	100		0,72	100		3,1	100		0,24	94		46,1	100		0,6	100		0,3	100		117383,0	100		10,3	100		145,3	100		982,7	100	in Betrieb
13:00		4,3	100		1,0	100		0,91	100		2,9	100		0,24	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		118772,1	100		10,2	100		145,5	100		985,9	100	in Betrieb
13:30		4,3	100		1,0	100		1,13	73		2,5	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		120736,1	100		10,8	100		145,5	100		968,9	100	in Betrieb
14:00		5,0	100		0,7	100		0,53	100		3,7	100		0,24	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		120355,5	100		10,7	100		145,4	100		974,3	100	in Betrieb
14:30		4,7	100		0,5	100		0,49	100		3,1	100		0,24	100		16,1	100		0,6	100		0,3	100		119216,1	100		10,5	100		145,7	100		978,4	100	in Betrieb
15:00		4,0	100		0,5	100		0,49	100		3,5	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		119084,6	100		10,5	100		145,2	100		975,3	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,2	100		0,55	73		2,5	100		0,24	100		16,3	100		0,6	100		0,3	100		118035,7	100		10,4	100		145,1	100		977,7	100	in Betrieb
16:00		3,0	100		0,4	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		118094,8	100		10,4	100		145,1	100		978,2	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		0,6	100		0,6	100		2,2	100		0,24	95		35,9	100		0,6	100		0,4	100		117134,2	100		10,3	100		145,3	100		977,8	100	in Betrieb
17:00		4,6	100		1,2	100		0,73	100		2,8	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,4	100		117999,3	100		10,2	100		145,2	100		981,6	100	in Betrieb
17:30		5,1	100		1,0	100		0,66	73		3,1	100		0,24	100		33,2	100		0,6	100		0,4	100		119833,3	100		10,4	100		145,9	100		981,0	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,5	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		120383,3	100		10,6	100		145,7	100		975,2	100	in Betrieb
18:30		3,5	100		0,7	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		120153,4	100		10,5	100		145,7	100		978,0	100	in Betrieb
19:00		3,8	100		1,1	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120360,6	100		10,3	100		145,8	100		981,9	100	in Betrieb
19:30		4,0	100		1,1	100		0,59	73		2,4	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		120732,1	100		10,6	100		145,6	100		972,6	100	in Betrieb
20:00		4,4	100		0,6	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		119636,5	100		10,4	100		145,7	100		981,1	100	in Betrieb
20:30		4,4	100		0,8	100		0,7	100		1,7	100		0,24	94		13,0	100		0,6	100		0,3	100		120097,8	100		10,7	100		145,3	100		974,9	100	in Betrieb
21:00		3,8	86		0,7	86		0,77	100		1,9	86		0,24	100		26,0	86		0,6	86		0,3	86		119084,5	100		10,3	86		145,7	100		982,9	100	in Betrieb
21:30		4,8	78		0,5	78		0,64	73		2,5	78		0,24	100		25,3	78		0,6	78		0,0	78		120474,7	100		10,7	78		145,2	100				