

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 06/12/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,23	94		22,0	100		0,6	100		0,1	100		117658,1	100		10,4	100		144,8	100		975,9	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		52,8	100		0,6	100		0,2	100		117726,5	100		10,7	100		145,6	100		951,5	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,71	73		4,5	100		0,25	100		49,5	100		0,5	100		0,2	100		120523,6	100		10,0	100		146,6	100		981,9	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,1	100		1,01	100		3,8	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		121692,3	100		10,4	100		146,8	100		962,2	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,5	100		0,96	100		2,5	100		0,24	100		17,6	100		0,5	100		0,2	100		122714,5	100		10,4	100		146,4	100		965,0	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,2	100		0,8	100		2,7	100		0,24	100		14,7	100		0,5	100		0,2	100		122526,4	100		10,6	100		146,5	100		962,8	100	In marcia
03:30		4,9	100		0,4	100		0,79	73		2,3	100		0,24	100		10,0	100		0,5	100		0,4	100		123625,4	100		10,5	100		146,4	100		971,6	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,7	100		0,9	100		2,5	100		0,24	100		12,2	100		0,5	100		0,1	100		124178,7	100		10,9	100		146,2	100		958,1	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,2	100		1,06	100		2,5	100		0,25	94		25,1	100		0,5	100		0,3	100		122534,2	100		10,5	100		146,9	100		963,4	100	In marcia
05:00		5,9	100		0,5	100		1,05	100		3,3	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,2	100		123989,2	100		10,9	100		146,1	100		956,8	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,0	100		0,64	73		3,5	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		122363,9	100		10,6	100		145,6	100		965,2	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		123025,3	100		10,8	100		145,7	100		961,1	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		34,9	100		0,6	100		0,1	100		122101,0	100		10,4	100		146,4	100		970,9	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,8	100		0,78	100		2,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		121765,4	100		10,8	100		145,3	100		958,9	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,0	100		0,61	73		2,1	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		121648,9	100		10,7	100		145,3	100		958,9	100	In marcia
08:00		5,1	100		0,6	100		0,69	100		2,5	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		121097,0	100		10,5	100		145,7	100		966,1	100	In marcia
08:30		4,8	100		0,6	100		0,64	100		2,8	100		0,23	94		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120745,0	100		10,6	100		145,3	100		963,2	100	In marcia
09:00		7,0	84		3,1	84		0,67	100		2,5	84		0,24	100		24,8	84		0,6	84		0,1	84		120019,8	100		10,4	84		145,2	100		969,9	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,6	73		3,6	79		0,24	100		30,9	79		0,6	79		0,0	79		119377,5	100		10,3	79		145,5	100		973,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,64	100		3,6	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120252,9	100		10,3	100		145,5	100		969,3	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		0,67	100		2,9	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		119354,7	100		10,3	100		145,4	100		971,4	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,65	100		2,4	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		119359,2	100		10,3	100		145,4	100		969,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,63	73		2,6	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		119264,8	100		10,4	100		145,3	100		969,2	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,63	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		119489,8	100		10,4	100		145,2	100		972,4	100	In marcia
12:30		4,8	100		0,1	100		0,69	100		3,1	100		0,24	95		27,4	100		0,6	100		0,1	100		119142,0	100		10,2	100		145,8	100		973,5	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		118900,3	100		10,5	100		145,0	100		966,6	100	In marcia
13:30		3,6	100		0,0	100		0,62	73		4,4	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		117975,1	100		10,2	100		144,8	100		975,4	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,2	100		0,77	100		3,9	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		117215,0	100		10,5	100		144,3	100		969,4	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,0	100		0,7	100		3,8	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		116020,4	100		10,2	100		144,3	100		975,6	100	In marcia
15:00		5,0	100		0,5	100		0,77	100		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		114911,8	100		10,1	100		144,5	100		981,0	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,1	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		115562,2	100		10,1	100		144,2	100		976,8	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,2	100		0,67	100		2,4	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		115223,4	100		10,1	100		144,3	100		978,2	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,3	100		0,73	100		2,2	100		0,24	94		29,3	100		0,5	100		0,0	100		115368,2	100		10,2	100		144,4	100		973,6	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,8	100		0,76	100		2,5	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		116719,6	100		10,0	100		144,9	100		982,3	100	In marcia
17:30		4,1	100		0,9	100		0,65	73		2,0	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		118435,8	100		10,2	100		145,3	100		972,4	100	In marcia
18:00		4,1	100		1,1	100		0,75	100		2,3	100		0,24	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		119109,9	100		10,4	100		145,1	100		964,8	100	In marcia
18:30		4,8	100		1,3	100		1,05	100		2,4	100		0,24	100		15,0	100		0,5	100		0,0	100		118637,9	100		10,4	100		145,0	100		965,1	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,7	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		15,4	100		0,5	100		0,0	100		118879,2	100		10,4	100		145,1	100		967,7	100	In marcia
19:30		4,3	100		0,9	100		0,66	73		2,2	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		118548,7	100		10,2	100		145,2	100		973,0	100	In marcia
20:00		4,4	100		1,0	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,0	100		119116,4	100		10,3	100		145,2	100		972,4	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,4	100		0,6	100		2,9	100		0,24	94		30,7	100		0,5	100		0,0	100		119836,3	100		10,2	100		145,7	100		974,4	100	In marcia
21:00		3,4	85		0,7	85		0,6	100		2,8	85		0,24	100		28,5	85		0,5	85		0,0	85		120027,4	100		10,4	85		145,4	100		969,4	100	In marcia
21:30		4,2	79		0,9	79		0,59	73		2,1	79		0,24	100		38,2	79		0,5	79		0,2	79		119871,9	100		10,5	79		145,4	100		970,3	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,23	94		22,0	100		0,6	100		0,1	100		117658,1	100	10,4	100		144,8	100		975,9	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		52,8	100		0,6	100		0,2	100		117726,5	100	10,7	100		145,6	100		951,5	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,71	73		4,5	100		0,25	100		49,5	100		0,5	100		0,2	100		120523,6	100	10,0	100		146,6	100		981,9	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,1	100		1,01	100		3,8	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,3	100		121692,3	100	10,4	100		146,8	100		962,2	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,5	100		0,96	100		2,5	100		0,24	100		17,6	100		0,5	100		0,2	100		122714,5	100	10,4	100		146,4	100		965,0	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,2	100		0,8	100		2,7	100		0,24	100		14,7	100		0,5	100		0,2	100		122526,4	100	10,6	100		146,5	100		962,8	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		0,4	100		0,79	73		2,3	100		0,24	100		10,0	100		0,5	100		0,4	100		123625,4	100	10,5	100		146,4	100		971,6	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,7	100		0,9	100		2,5	100		0,24	100		12,2	100		0,5	100		0,1	100		124178,7	100	10,9	100		146,2	100		958,1	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,2	100		1,06	100		2,5	100		0,25	94		25,1	100		0,5	100		0,3	100		122534,2	100	10,5	100		146,9	100		963,4	100		in Betrieb
05:00		5,9	100		0,5	100		1,05	100		3,3	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,2	100		123989,2	100	10,9	100		146,1	100		956,8	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,0	100		0,64	73		3,5	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		122363,9	100	10,6	100		145,6	100		965,2	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		123025,3	100	10,8	100		145,7	100		961,1	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,7	100		2,4	100		0,24	100		34,9	100		0,6	100		0,1	100		122101,0	100	10,4	100		146,4	100		970,9	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,8	100		0,78	100		2,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		121765,4	100	10,8	100		145,3	100		958,9	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,0	100		0,61	73		2,1	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		121648,9	100	10,7	100		145,3	100		958,9	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,6	100		0,69	100		2,5	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		121097,0	100	10,5	100		145,7	100		966,1	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		0,6	100		0,64	100		2,8	100		0,23	94		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120745,0	100	10,6	100		145,3	100		963,2	100		in Betrieb
09:00		7,0	84		3,1	84		0,67	100		2,5	84		0,24	100		24,8	84		0,6	84		0,1	84		120019,8	100	10,4	84		145,2	100		969,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,6	73		3,6	79		0,24	100		30,9	79		0,6	79		0,0	79		119377,5	100	10,3	79		145,5	100		973,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,64	100		3,6	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120252,9	100	10,3	100		145,5	100		969,3	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		0,67	100		2,9	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		119354,7	100	10,3	100		145,4	100		971,4	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,65	100		2,4	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		119359,2	100	10,3	100		145,4	100		969,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,63	73		2,6	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		119264,8	100	10,4	100		145,3	100		969,2	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		0,63	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		119489,8	100	10,4	100		145,2	100		972,4	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		0,1	100		0,69	100		3,1	100		0,24	95		27,4	100		0,6	100		0,1	100		119142,0	100	10,2	100		145,8	100		973,5	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		118900,3	100	10,5	100		145,0	100		966,6	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,0	100		0,62	73		4,4	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		117975,1	100	10,2	100		144,8	100		975,4	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,2	100		0,77	100		3,9	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		117215,0	100	10,5	100		144,3	100		969,4	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,0	100		0,7	100		3,8	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		116020,4	100	10,2	100		144,3	100		975,6	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		0,5	100		0,77	100		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		114911,8	100	10,1	100		144,5	100		981,0	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,1	100		0,62	73		2,6	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		115562,2	100	10,1	100		144,2	100		976,8	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,2	100		0,67	100		2,4	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,0	100		115223,4	100	10,1	100		144,3	100		978,2	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,3	100		0,73	100		2,2	100		0,24	94		29,3	100		0,5	100		0,0	100		115368,2	100	10,2	100		144,4	100		973,6	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,8	100		0,76	100		2,5	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		116719,6	100	10,0	100		144,9	100		982,3	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,9	100		0,65	73		2,0	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		118435,8	100	10,2	100		145,3	100		972,4	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,1	100		0,75	100		2,3	100		0,24	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		119109,9	100	10,4	100		145,1	100		964,8	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		1,3	100		1,05	100		2,4	100		0,24	100		15,0	100		0,5	100		0,0	100		118637,9	100	10,4	100		145,0	100		965,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,7	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		15,4	100		0,5	100		0,0	100		118879,2	100	10,4	100		145,1	100		967,7	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,9	100		0,66	73		2,2	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		118548,7	100	10,2	100		145,2	100		973,0	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,0	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,0	100		119116,4	100	10,3	100		145,2	100		972,4	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,4	100		0,6	100		2,9	100		0,24	94		30,7	100		0,5	100		0,0	100		119836,3	100	10,2	100		145,7	100		974,4	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		0,7	85		0,6	100		2,8	85		0,24	100		28,5	85		0,5	85		0,0	85		120027,4	100	10,4	85		145,4	100		969,4	100		in Betrieb
21:30		4,2	79		0,9	79		0,59	73		2,1	79		0,24	100		38,2	79		0,5	79		0,2	79		119871,9	100	10,5	79		145,4	100		970,3	100		in Betrieb
22:00		6,3	100																																		