

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/12/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,4	100		0,0	100		0,89	100		2,2	100		0,24	94		29,6	100		0,6	100		0,5	100		122890,7	100	10,4	100	146,0	100	965,5	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,0	100		0,79	100		2,0	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		123264,8	100	10,6	100	146,0	100	961,3	100	In marcia
01:30		4,7	100		0,0	100		0,76	73		2,4	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,5	100		123016,1	100	10,4	100	146,1	100	966,3	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		2,2	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,5	100		123040,1	100	10,4	100	146,4	100	966,7	100	In marcia
02:30		3,9	100		0,3	100		1,37	100		1,8	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,5	100		123209,0	100	10,4	100	146,0	100	961,8	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,0	100		0,99	100		2,5	100		0,24	100		13,7	100		0,6	100		0,5	100		124013,8	100	10,6	100	146,1	100	960,3	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,1	100		0,82	73		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,5	100		123280,3	100	10,5	100	145,8	100	963,4	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,7	100		0,88	100		2,0	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		123355,5	100	10,5	100	146,0	100	965,6	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,2	100		0,7	100		2,0	100		0,24	94		25,8	100		0,6	100		0,6	100		123269,5	100	10,7	100	146,4	100	960,1	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,8	100		1,04	100		2,1	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,6	100		123596,4	100	10,3	100	146,2	100	965,0	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,7	100		0,85	73		1,9	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,4	100		124466,7	100	10,5	100	146,2	100	963,4	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,6	100		1,04	100		1,7	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		123943,8	100	10,5	100	146,0	100	963,4	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,7	100		1,19	100		1,7	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,5	100		124434,9	100	10,4	100	146,7	100	964,2	100	In marcia
07:00		5,5	100		1,0	100		1,31	100		2,0	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,6	100		124437,3	100	10,4	100	146,4	100	957,0	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,3	100		0,73	73		1,8	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		0,5	100		125643,2	100	10,9	100	145,9	100	953,0	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,0	100		0,64	100		2,2	100		0,24	100		14,3	100		0,6	100		0,5	100		124456,1	100	10,7	100	146,0	100	958,4	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,7	100		0,8	100		1,9	100		0,24	94		22,9	100		0,6	100		0,5	100		123640,1	100	10,4	100	146,1	100	965,4	100	In marcia
09:00		4,5	86		0,7	86		0,79	100		2,1	86		0,24	100		23,0	86		0,6	86		0,6	86		124106,8	100	10,6	86	145,8	100	961,6	100	In marcia
09:30		2,6	78		0,8	78		0,6	73		1,8	78		0,24	100		33,9	78		0,6	78		0,4	78		123351,9	100	10,4	78	146,0	100	968,4	100	In marcia
10:00		3,5	100		1,0	100		0,62	100		1,8	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,4	100		123436,8	100	10,4	100	145,7	100	968,8	100	In marcia
10:30		4,9	100		1,8	100		0,68	100		1,2	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		122821,2	100	10,6	100	145,2	100	966,8	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,4	100		0,62	100		1,3	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,4	100		120939,1	100	10,5	100	145,2	100	967,6	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,9	100		0,66	73		1,4	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		120666,4	100	10,4	100	145,1	100	973,1	100	In marcia
12:00		5,5	100		1,8	100		0,66	100		1,1	100		0,23	100		21,0	100		0,5	100		0,3	100		119962,5	100	10,3	100	144,9	100	976,5	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,9	100		0,61	100		1,3	100		0,23	94		23,9	100		0,5	100		0,3	100		119534,9	100	10,4	100	144,7	100	976,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,3	100		0,66	100		1,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,5	100		118177,8	100	10,0	100	145,2	100	979,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,3	100		0,75	73		1,0	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,4	100		118587,8	100	10,2	100	145,4	100	975,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,94	100		0,8	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		119020,2	100	10,2	100	144,9	100	977,1	100	In marcia
14:30		3,1	100		1,6	100		1,14	100		0,5	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		120034,3	100	10,4	100	145,2	100	975,9	100	In marcia
15:00		5,3	100		0,6	100		0,71	100		2,0	100		0,23	100		15,7	100		0,5	100		0,5	100		120395,1	100	10,3	100	145,2	100	977,7	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,7	100		0,79	73		1,1	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		120391,3	100	10,5	100	145,2	100	973,4	100	In marcia
16:00		4,9	100		1,6	100		0,97	100		1,4	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		119864,9	100	10,4	100	144,7	100	975,9	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,5	100		0,62	100		1,2	100		0,23	95		14,8	100		0,5	100		0,3	100		120412,2	100	10,4	100	144,9	100	980,7	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,1	100		0,7	100		0,9	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		119996,9	100	10,4	100	145,3	100	978,3	100	In marcia
17:30		4,2	100		1,6	100		0,63	73		1,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		120136,5	100	10,6	100	144,7	100	968,5	100	In marcia
18:00		2,6	100		1,0	100		0,62	100		1,0	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		119409,3	100	10,4	100	144,5	100	972,2	100	In marcia
18:30		4,4	100		2,0	100		0,79	100		1,4	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		120096,1	100	10,5	100	145,1	100	975,9	100	In marcia
19:00		3,7	100		1,4	100		0,63	100		1,2	100		0,23	100		33,7	100		0,6	100		0,3	100		120454,9	100	10,4	100	145,0	100	975,9	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,5	100		0,61	73		1,1	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		120820,6	100	10,8	100	144,6	100	968,1	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,0	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		120379,5	100	10,6	100	145,0	100	973,8	100	In marcia
20:30		2,8	100		0,7	100		0,79	100		1,1	100		0,23	94		23,4	100		0,6	100		0,2	100		121428,2	100	10,7	100	144,8	100	971,0	100	In marcia
21:00		3,7	84		1,0	84		0,76	100		1,0	84		0,23	100		25,5	84		0,6	84		0,3	84		122736,6	100	10,7	84	145,6	100	971,3	100	In marcia
21:30		3,1	79		0,7	79		0,7	73		1,9	79		0,23	100		28,8	79		0,6	79		0,3	79		120674,4	100	10,7	79	145,1	100	968,2	100	In marcia
22:00		4,4	100		1,3	100		0,93	100		2,0	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		122041,0	100	10,5	100	145,3	100	974,8	100	In marcia
22:30		4,9	100		1,5	100		0,94	100		1,9	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		123468,1	100	10,7	100	145,7	100	974,9	100	In marcia
23:00		5,8																																

Normalzeit UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ³		Note	HCL mg/Nm ³		Note	Hg ug/Nm ³		Note	CO mg/Nm ³		Note	POLV mg/Nm ³		Note	NOX mg/Nm ³		Note	COT mg/Nm ³		Note	NH ₃ mg/Nm ³		Note	Q Rauchgas Nm ³ /h		Note	O ₂ %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		3,4	100		0,0	100		0,89	100		2,2	100		0,24	94		29,6	100		0,6	100		0,5	100		122890,7	100		10,4	100		146,0	100		965,5	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		0,79	100		2,0	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		123264,8	100		10,6	100		146,0	100		961,3	100	in Betrieb
01:30		4,7	100		0,0	100		0,76	73		2,4	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,5	100		123016,1	100		10,4	100		146,1	100		966,3	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		2,2	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,5	100		123040,1	100		10,4	100		146,4	100		966,7	100	in Betrieb
02:30		3,9	100		0,3	100		1,37	100		1,8	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,5	100		123209,0	100		10,4	100		146,0	100		961,8	100	in Betrieb
03:00		4,6	100		0,0	100		0,99	100		2,5	100		0,24	100		13,7	100		0,6	100		0,5	100		124013,8	100		10,6	100		146,1	100		960,3	100	in Betrieb
03:30		2,8	100		0,1	100		0,82	73		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,5	100		123280,3	100		10,5	100		145,8	100		963,4	100	in Betrieb
04:00		4,1	100		0,7	100		0,88	100		2,0	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		123355,5	100		10,5	100		146,0	100		965,6	100	in Betrieb
04:30		4,0	100		0,2	100		0,7	100		2,0	100		0,24	94		25,8	100		0,6	100		0,6	100		123269,5	100		10,7	100		146,4	100		960,1	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		0,8	100		1,04	100		2,1	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,6	100		123596,4	100		10,3	100		146,2	100		965,0	100	in Betrieb
05:30		3,5	100		0,7	100		0,85	73		1,9	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,4	100		124466,7	100		10,5	100		146,2	100		963,4	100	in Betrieb
06:00		3,6	100		0,6	100		1,04	100		1,7	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		123943,8	100		10,5	100		146,0	100		963,4	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		0,7	100		1,19	100		1,7	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,5	100		124434,9	100		10,4	100		146,7	100		964,2	100	in Betrieb
07:00		5,5	100		1,0	100		1,31	100		2,0	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,6	100		124437,3	100		10,4	100		146,4	100		957,0	100	in Betrieb
07:30		4,1	100		0,3	100		0,73	73		1,8	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		0,5	100		125643,2	100		10,9	100		145,9	100		953,0	100	in Betrieb
08:00		2,6	100		0,0	100		0,64	100		2,2	100		0,24	100		14,3	100		0,6	100		0,5	100		124456,1	100		10,7	100		146,0	100		958,4	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		0,7	100		0,8	100		1,9	100		0,24	94		22,9	100		0,6	100		0,5	100		123640,1	100		10,4	100		146,1	100		965,4	100	in Betrieb
09:00		4,5	86		0,7	86		0,79	100		2,1	86		0,24	100		23,0	86		0,6	86		0,6	86		124106,8	100		10,6	86		145,8	100		961,6	100	in Betrieb
09:30		2,6	78		0,8	78		0,6	73		1,8	78		0,24	100		33,9	78		0,6	78		0,4	78		123351,9	100		10,4	78		146,0	100		968,4	100	in Betrieb
10:00		3,5	100		1,0	100		0,62	100		1,8	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,4	100		123436,8	100		10,4	100		145,7	100		968,8	100	in Betrieb
10:30		4,9	100		1,8	100		0,68	100		1,2	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		122821,2	100		10,6	100		145,2	100		966,8	100	in Betrieb
11:00		3,2	100		0,4	100		0,62	100		1,3	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,4	100		120939,1	100		10,5	100		145,2	100		967,6	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		0,9	100		0,66	73		1,4	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		120666,4	100		10,4	100		145,1	100		973,1	100	in Betrieb
12:00		5,5	100		1,8	100		0,66	100		1,1	100		0,23	100		21,0	100		0,5	100		0,3	100		119962,5	100		10,3	100		144,9	100		976,5	100	in Betrieb
12:30		4,4	100		0,9	100		0,61	100		1,3	100		0,23	94		23,9	100		0,5	100		0,3	100		119534,9	100		10,4	100		144,7	100		976,3	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,3	100		0,66	100		1,8	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,5	100		118177,8	100		10,0	100		145,2	100		979,9	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		1,3	100		0,75	73		1,0	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,4	100		118587,8	100		10,2	100		145,4	100		975,8	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,94	100		0,8	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		119020,2	100		10,2	100		144,9	100		977,1	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		1,6	100		1,14	100		0,5	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,4	100		120034,3	100		10,4	100		145,2	100		975,9	100	in Betrieb
15:00		5,3	100		0,6	100		0,71	100		2,0	100		0,23	100		15,7	100		0,5	100		0,5	100		120395,1	100		10,3	100		145,2	100		977,7	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,7	100		0,79	73		1,1	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		120391,3	100		10,5	100		145,2	100		973,4	100	in Betrieb
16:00		4,9	100		1,6	100		0,97	100		1,4	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		119864,9	100		10,4	100		144,7	100		975,9	100	in Betrieb
16:30		3,6	100		0,5	100		0,62	100		1,2	100		0,23	95		14,8	100		0,5	100		0,3	100		120412,2	100		10,4	100		144,9	100		980,7	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		1,1	100		0,7	100		0,9	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		119996,9	100		10,4	100		145,3	100		978,3	100	in Betrieb
17:30		4,2	100		1,6	100		0,63	73		1,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		120136,5	100		10,6	100		144,7	100		968,5	100	in Betrieb
18:00		2,6	100		1,0	100		0,62	100		1,0	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		119409,3	100		10,4	100		144,5	100		972,2	100	in Betrieb
18:30		4,4	100		2,0	100		0,79	100		1,4	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		120096,1	100		10,5	100		145,1	100		975,9	100	in Betrieb
19:00		3,7	100		1,4	100		0,63	100		1,2	100		0,23	100		33,7	100		0,6	100		0,3	100		120454,9	100		10,4	100		145,0	100		975,9	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,5	100		0,61	73		1,1	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		120820,6	100		10,8	100		144,6	100		968,1	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		1,0	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		120379,5	100		10,6	100		145,0	100		973,8	100	in Betrieb
20:30		2,8	100		0,7	100		0,79	100		1,1	100		0,23	94		23,4	100		0,6	100		0,2	100		121428,2	100		10,7	100		144,8	100		971,0	100	in Betrieb
21:00		3,7	84		1,0	84		0,76	100		1,0	84		0,23	100		25,5	84		0,6	84		0,3	84		122736,6	100		10,7	84		145,6	100		971,3	100	in Betrieb
21:30		3,1	79		0,7	79	</																														