

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/12/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,4	100		0,6	100		1,33	100		2,9	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,4	100		120683,9	100		10,5	100		145,5	100		980,0	100	In marcia
01:00		5,2	100		0,4	100		1,06	100		3,2	100		0,24	94		21,3	100		0,6	100		0,4	100		120727,1	100		10,7	100		145,7	100		974,4	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,61	73		3,1	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		120336,0	100		10,4	100		146,1	100		981,3	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,5	100		0,98	100		2,6	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		120855,4	100		10,4	100		145,9	100		982,6	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,3	100		0,66	100		2,2	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		120433,7	100		10,6	100		145,4	100		980,2	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,2	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,4	100		120192,6	100		10,5	100		145,6	100		976,6	100	In marcia
03:30		2,7	100		0,4	100		0,69	73		2,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		120411,8	100		10,5	100		145,7	100		980,8	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,8	100		1,08	100		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,4	100		120274,7	100		10,5	100		145,6	100		979,7	100	In marcia
04:30		4,6	100		1,3	100		1,34	100		2,0	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,5	100		120210,1	100		10,5	100		146,0	100		983,7	100	In marcia
05:00		5,1	100		0,8	100		0,98	100		2,4	100		0,24	94		24,9	100		0,6	100		0,4	100		120612,3	100		10,4	100		145,7	100		985,4	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,7	100		1,07	73		2,2	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		121092,8	100		10,6	100		145,8	100		981,3	100	In marcia
06:00		4,9	100		0,8	100		1,22	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,5	100		121041,8	100		10,3	100		145,9	100		983,3	100	In marcia
06:30		5,0	100		0,5	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		122631,9	100		10,6	100		145,7	100		979,4	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,4	100		1,0	100		1,9	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,3	100		122788,6	100		10,7	100		146,2	100		969,1	100	In marcia
07:30		4,3	100		0,6	100		0,83	73		1,9	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		122499,0	100		10,8	100		145,7	100		972,1	100	In marcia
08:00		4,3	100		0,6	100		0,66	100		1,8	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		121859,2	100		10,7	100		145,2	100		978,1	100	In marcia
08:30		2,5	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		120809,1	100		10,5	100		145,8	100		981,5	100	In marcia
09:00		5,0	86		1,1	86		1,13	100		1,9	86		0,24	95		30,5	86		0,6	86		0,3	86		120934,7	100		10,5	86		145,7	100		978,0	100	In marcia
09:30		3,9	78		0,5	78		0,69	73		2,3	78		0,24	100		22,2	78		0,6	78		0,6	78		121216,9	100		10,6	78		145,6	100		983,4	100	In marcia
10:00		4,3	100		0,4	100		0,62	100		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,7	100		119610,1	100		10,5	100		145,7	100		982,8	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,9	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,5	100		119747,5	100		10,3	100		145,6	100		989,0	100	In marcia
11:00		4,1	100		1,0	100		0,76	100		2,7	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,7	100		120577,5	100		10,3	100		145,9	100		988,4	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,5	100		0,62	73		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		121503,9	100		10,7	100		145,7	100		977,8	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,6	100		0,72	100		3,9	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,5	100		121286,1	100		10,7	100		145,7	100		975,7	100	In marcia
12:30		5,0	100		0,6	100		0,79	100		7,1	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,5	100		120363,4	100		10,3	100		146,2	100		983,1	100	In marcia
13:00		4,2	100		0,2	100		0,71	100		4,6	100		0,24	95		24,5	100		0,6	100		0,5	100		121952,6	100		10,6	100		145,9	100		982,0	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,0	100		0,7	73		3,1	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,6	100		122641,2	100		10,6	100		146,5	100		971,9	100	In marcia
14:00		3,7	100		0,3	100		1,16	100		3,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		123895,8	100		11,0	100		146,5	100		953,3	100	In marcia
14:30		3,5	100		0,5	100		1,59	100		2,2	100		0,24	100		35,3	100		0,6	100		0,6	100		122740,9	100		10,6	100		146,8	100		957,6	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,5	100		1,68	100		2,7	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,6	100		121350,8	100		10,5	100		146,3	100		974,5	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,6	100		1,11	73		2,4	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,4	100		122066,8	100		10,7	100		145,9	100		974,9	100	In marcia
16:00		5,1	100		0,2	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		12,2	100		0,6	100		0,6	100		121641,9	100		10,8	100		145,7	100		969,7	100	In marcia
16:30		4,2	100		0,1	100		0,62	100		3,3	100		0,24	100		13,7	100		0,6	100		0,5	100		120271,0	100		10,5	100		145,5	100		981,2	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,1	100		0,62	100		4,9	100		0,24	94		12,2	100		0,6	100		0,6	100		120110,6	100		10,7	100		145,5	100		976,2	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,0	100		0,59	73		6,4	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,6	100		118993,7	100		10,4	100		145,7	100		983,8	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,0	100		0,61	100		6,9	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,5	100		119963,3	100		10,6	100		145,6	100		979,8	100	In marcia
18:30		5,1	100		0,1	100		0,66	100		5,9	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,5	100		121318,4	100		10,7	100		145,7	100		982,4	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,0	100		0,6	100		4,2	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,5	100		120799,4	100		10,9	100		145,6	100		972,9	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,0	100		0,66	73		3,7	100		0,24	100		42,1	100		0,6	100		0,5	100		120403,4	100		10,7	100		145,6	100		981,6	100	In marcia
20:00		4,8	100		0,1	100		0,89	100		4,3	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,5	100		119239,0	100		10,5	100		145,8	100		986,6	100	In marcia
20:30		4,6	100		0,0	100		0,72	100		6,1	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,6	100		119297,8	100		10,5	100		145,6	100		987,9	100	In marcia
21:00		4,4	85		0,1	85		0,8	100		5,1	85		0,24	94		25,8	85		0,6	85		0,5	85		120652,5	100		10,5	85		146,1	100		988,8	100	In marcia
21:30		3,2	79		0,0	79		0,7	73		8,2	79		0,24	100		15,7	79		0,6	79		0,2	79		121321,2	100		10,7	79		146,0	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,4	100		0,6	100		1,33	100		2,9	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,4	100		120683,9	100	10,5	100		145,5	100		980,0	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		0,4	100		1,06	100		3,2	100		0,24	94		21,3	100		0,6	100		0,4	100		120727,1	100	10,7	100		145,7	100		974,4	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,61	73		3,1	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,5	100		120336,0	100	10,4	100		146,1	100		981,3	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,5	100		0,98	100		2,6	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		120855,4	100	10,4	100		145,9	100		982,6	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,3	100		0,66	100		2,2	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		120433,7	100	10,6	100		145,4	100		980,2	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,2	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,4	100		120192,6	100	10,5	100		145,6	100		976,6	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		0,4	100		0,69	73		2,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		120411,8	100	10,5	100		145,7	100		980,8	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,8	100		1,08	100		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,4	100		120274,7	100	10,5	100		145,6	100		979,7	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		1,3	100		1,34	100		2,0	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,5	100		120210,1	100	10,5	100		146,0	100		983,7	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		0,8	100		0,98	100		2,4	100		0,24	94		24,9	100		0,6	100		0,4	100		120612,3	100	10,4	100		145,7	100		985,4	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,7	100		1,07	73		2,2	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		121092,8	100	10,6	100		145,8	100		981,3	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		0,8	100		1,22	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,5	100		121041,8	100	10,3	100		145,9	100		983,3	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		0,5	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		122631,9	100	10,6	100		145,7	100		979,4	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,4	100		1,0	100		1,9	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,3	100		122788,6	100	10,7	100		146,2	100		969,1	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		0,6	100		0,83	73		1,9	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		122499,0	100	10,8	100		145,7	100		972,1	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		0,6	100		0,66	100		1,8	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		121859,2	100	10,7	100		145,2	100		978,1	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		120809,1	100	10,5	100		145,8	100		981,5	100		in Betrieb
09:00		5,0	86		1,1	86		1,13	100		1,9	86		0,24	95		30,5	86		0,6	86		0,3	86		120934,7	100	10,5	86		145,7	100		978,0	100		in Betrieb
09:30		3,9	78		0,5	78		0,69	73		2,3	78		0,24	100		22,2	78		0,6	78		0,6	78		121216,9	100	10,6	78		145,6	100		983,4	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		0,4	100		0,62	100		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,7	100		119610,1	100	10,5	100		145,7	100		982,8	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,9	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,5	100		119747,5	100	10,3	100		145,6	100		989,0	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,0	100		0,76	100		2,7	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,7	100		120577,5	100	10,3	100		145,9	100		988,4	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,5	100		0,62	73		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		121503,9	100	10,7	100		145,7	100		977,8	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		0,6	100		0,72	100		3,9	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,5	100		121286,1	100	10,7	100		145,7	100		975,7	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		0,6	100		0,79	100		7,1	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,5	100		120363,4	100	10,3	100		146,2	100		983,1	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,2	100		0,71	100		4,6	100		0,24	95		24,5	100		0,6	100		0,5	100		121952,6	100	10,6	100		145,9	100		982,0	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,0	100		0,7	73		3,1	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,6	100		122641,2	100	10,6	100		146,5	100		971,9	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,3	100		1,16	100		3,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		123895,8	100	11,0	100		146,5	100		953,3	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,5	100		1,59	100		2,2	100		0,24	100		35,3	100		0,6	100		0,6	100		122740,9	100	10,6	100		146,8	100		957,6	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,5	100		1,68	100		2,7	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,6	100		121350,8	100	10,6	100		146,3	100		974,5	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,6	100		1,11	73		2,4	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,4	100		122066,8	100	10,7	100		145,9	100		974,9	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		0,2	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		12,2	100		0,6	100		0,6	100		121641,9	100	10,8	100		145,7	100		969,7	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,1	100		0,62	100		3,3	100		0,24	100		13,7	100		0,6	100		0,5	100		120271,0	100	10,5	100		145,5	100		981,2	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,1	100		0,62	100		4,9	100		0,24	94		12,2	100		0,6	100		0,6	100		120110,6	100	10,7	100		145,5	100		976,2	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,59	73		6,4	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,6	100		118993,7	100	10,4	100		145,7	100		983,8	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,0	100		0,61	100		6,9	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,5	100		118963,3	100	10,6	100		145,6	100		979,8	100		in Betrieb
18:30		5,1	100		0,1	100		0,66	100		5,9	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,5	100		121318,4	100	10,7	100		145,7	100		982,4	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,0	100		0,6	100		4,2	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,5	100		120799,4	100	10,9	100		145,6	100		972,9	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,0	100		0,66	73		3,7	100		0,24	100		42,1	100		0,6	100		0,5	100		120403,4	100	10,7	100		145,6	100		981,6	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,1	100		0,89	100		4,3	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,5	100		119239,0	100	10,5	100		145,8	100		986,6	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,0	100		0,72	100		6,1	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,6	100		119297,8	100	10,5	100		145,6	100		987,9	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		0,1	85		0,8	100		5,1	85		0,24	94		25,8	85		0,6	85		0,5	85		120652,5	100	10,5	85		146,1	100		988,8	100		in Betrieb
21:30		3,2	79		0,0	79		0,7	73		8,2	79		0,24	100		15,7	79		0,6	79		0,2	79		121321,2	100	10,7	79		146,0	100		985,2	100		in Betrieb
22:00		2,9	10																																		