

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		4,6	100		0,7	100	0,6	100	0,7	100	0,23	100	12,6	100	0,6	100	0,2	100	105664,3	100	10,8	100	142,0	100	951,9	100	In marcia	
01:00		3,8	100		0,4	100	0,6	100	0,8	100	0,23	94	12,8	100	0,6	100	0,3	100	105497,6	100	10,7	100	142,1	100	954,6	100	In marcia	
01:30		3,4	100		0,6	100	0,59	73	0,7	100	0,23	100	17,1	100	0,5	100	0,2	100	105934,9	100	10,8	100	142,1	100	953,8	100	In marcia	
02:00		4,0	100		1,1	100	0,63	100	0,7	100	0,23	100	22,2	100	0,5	100	0,3	100	105480,6	100	10,7	100	142,0	100	957,4	100	In marcia	
02:30		3,3	100		1,1	100	0,64	100	0,6	100	0,23	100	29,8	100	0,6	100	0,2	100	105929,8	100	10,9	100	142,1	100	950,3	100	In marcia	
03:00		4,2	100		1,3	100	0,7	100	0,6	100	0,24	100	35,1	100	0,6	100	0,2	100	105748,9	100	10,7	100	142,4	100	952,7	100	In marcia	
03:30		5,3	100		1,3	100	0,6	73	0,9	100	0,24	100	35,8	100	0,6	100	0,3	100	106244,5	100	10,4	100	142,6	100	955,3	100	In marcia	
04:00		3,9	100		1,1	100	0,6	100	0,8	100	0,23	100	28,2	100	0,6	100	0,3	100	107169,5	100	10,9	100	142,2	100	944,8	100	In marcia	
04:30		3,8	100		0,7	100	0,59	100	0,7	100	0,23	100	24,9	100	0,6	100	0,2	100	107291,2	100	10,9	100	142,3	100	946,6	100	In marcia	
05:00		4,6	100		0,7	100	0,6	100	0,7	100	0,23	94	28,5	100	0,6	100	0,3	100	106521,6	100	10,8	100	142,2	100	946,8	100	In marcia	
05:30		4,1	100		0,6	100	0,59	73	0,8	100	0,23	100	23,9	100	0,6	100	0,3	100	105523,0	100	10,7	100	142,0	100	947,5	100	In marcia	
06:00		4,8	100		0,5	100	0,6	100	1,0	100	0,23	100	18,1	100	0,6	100	0,1	100	105276,7	100	10,6	100	141,9	100	954,0	100	In marcia	
06:30		3,1	100		0,2	100	0,66	100	0,9	100	0,23	100	15,9	100	0,6	100	0,2	100	105303,6	100	10,8	100	142,0	100	951,9	100	In marcia	
07:00		4,5	100		0,1	100	0,86	100	0,9	100	0,24	100	20,7	100	0,6	100	0,4	100	105346,3	100	10,6	100	142,3	100	956,2	100	In marcia	
07:30		3,2	100		0,0	100	0,74	73	1,1	100	0,24	100	29,4	100	0,5	100	0,4	100	105890,5	100	10,6	100	142,4	100	952,2	100	In marcia	
08:00		3,3	100		0,4	100	0,82	100	0,9	100	0,23	100	29,4	100	0,5	100	0,2	100	106766,4	100	10,9	100	142,2	100	946,2	100	In marcia	
08:30		3,8	100		0,6	100	0,73	100	0,7	100	0,23	100	25,4	100	0,6	100	0,2	100	107032,1	100	10,8	100	142,4	100	953,5	100	In marcia	
09:00		4,0	86		0,7	86	0,69	100	1,2	86	0,23	94	22,9	86	0,6	86	0,2	86	105857,9	100	10,9	86	142,1	100	949,1	100	In marcia	
09:30		4,2	78		0,6	78	0,6	73	0,9	78	0,23	100	19,4	78	0,6	78	0,1	78	104761,7	100	10,9	78	142,0	100	944,5	100	In marcia	
10:00		3,3	100		0,8	100	0,85	100	0,6	100	0,23	100	17,1	100	0,5	100	0,1	100	103665,7	100	10,9	100	141,6	100	944,3	100	In marcia	
10:30		3,8	100		0,8	100	1,02	100	0,6	100	0,24	100	23,7	100	0,5	100	0,2	100	102415,2	100	10,4	100	142,1	100	955,3	100	In marcia	
11:00		3,7	100		1,4	100	1,83	100	0,7	100	0,23	100	22,6	100	0,5	100	0,1	100	102909,8	100	10,6	100	141,7	100	948,7	100	In marcia	
11:30		3,7	100		1,6	100	1,48	73	0,8	100	0,23	100	20,0	100	0,5	100	0,1	100	102937,2	100	11,0	100	140,7	100	941,0	100	In marcia	
12:00		4,3	100		1,7	100	1,56	100	0,7	100	0,23	100	26,1	100	0,6	100	0,1	100	102112,7	100	10,9	100	141,7	100	940,1	100	In marcia	
12:30		3,4	100		1,0	100	1,33	100	0,7	100	0,23	100	24,0	100	0,6	100	0,1	100	101000,0	100	11,0	100	141,1	100	943,3	100	In marcia	
13:00		3,2	100		0,9	100	1,32	100	0,7	100	0,24	94	29,3	100	0,5	100	0,2	100	101024,5	100	10,7	100	141,5	100	945,9	100	In marcia	
13:30		4,1	100		1,5	100	1,18	73	0,6	100	0,23	100	26,8	100	0,6	100	0,2	100	100579,2	100	10,8	100	141,2	100	942,6	100	In marcia	
14:00		3,8	100		0,8	100	0,76	100	0,7	100	0,24	100	31,0	100	0,6	100	0,2	100	99829,9	100	10,6	100	141,4	100	943,3	100	In marcia	
14:30		4,0	100		1,1	100	0,76	100	0,5	100	0,24	100	31,2	100	0,6	100	0,1	100	100419,3	100	10,7	100	141,6	100	947,4	100	In marcia	
15:00		6,0	100		1,2	100	0,67	100	0,6	100	0,24	100	28,4	100	0,5	100	0,1	100	101319,7	100	10,8	100	141,5	100	944,5	100	In marcia	
15:30		3,7	100		0,6	100	0,68	73	0,7	100	0,24	100	28,5	100	0,6	100	0,1	100	101653,9	100	10,8	100	141,5	100	944,0	100	In marcia	
16:00		3,2	100		0,8	100	0,85	100	1,1	100	0,23	100	18,5	100	0,6	100	0,1	100	101834,3	100	11,0	100	141,6	100	941,9	100	In marcia	
16:30		5,6	100		0,8	100	0,86	100	0,8	100	0,24	100	24,0	100	0,6	100	0,1	100	101756,7	100	10,7	100	141,5	100	945,2	100	In marcia	
17:00		3,3	100		0,2	100	0,88	100	0,9	100	0,24	94	25,7	100	0,6	100	0,1	100	101998,4	100	10,8	100	142,5	100	942,9	100	In marcia	
17:30		4,0	100		0,3	100	54,09	73	1,3	100	0,24	100	15,3	100	0,6	100	0,2	100	100912,4	100	10,5	100	141,3	100	951,8	100	In marcia	
18:00		2,1	100		0,0	100	>75	100	2,2	100	0,23	100	15,9	100	0,7	100	0,1	100	101792,6	100	10,9	100	141,1	100	941,5	100	In marcia	
18:30		2,3	100		0,0	100	>75	100	3,1	100	0,25	100	21,0	100	0,9	100	0,3	100	97421,4	100	11,6	100	141,2	100	924,1	100	In marcia	
19:00		2,2	100		0,0	100	>75	100	3,3	100	0,25	100	38,4	100	1,1	100	0,4	100	99573,5	100	11,4	100	141,3	100	922,9	100	In marcia	
19:30		2,2	100		0,0	100	>75	73	3,9	100	0,24	100	28,8	100	1,1	100	0,4	100	98678,3	100	11,2	100	140,7	100	931,0	100	In marcia	
20:00		2,2	100		0,0	100	>75	100	3,9	100	0,24	100	27,6	100	1,2	100	0,3	100	99749,0	100	11,1	100	141,2	100	935,4	100	In marcia	
20:30		2,2	100		0,0	100	62,21	100	3,9	100	0,24	100	26,2	100	1,2	100	0,3	100	99890,1	100	11,1	100	141,4	100	934,3	100	In marcia	
21:00		2,2	84		0,0	84	51,74	100	4,0	84	0,24	95	23,1	84	1,2	84	0,3	84	97027,9	100	11,4	84	141,2	100	933,5	100	In marcia	
21:30		2,2	79		0,0	79	49,98	73	3,9	79	0,24	100	27,4	79	1,2	79	0,3	79	99628,4	100	10,9	79	141,8	100	943,7	100	In marcia	
22:00		2,2	100		0,0	100	52,71	100	4,0	100	0,24	100	29,9	100	1,2	100	0,2	100	100367,7	100	10,9	100	141,8	100	939,5	100	In marcia	
22:30		2,2	100		0,0	100	48,46	100	4,0	100	0,24	100	18,7	100	1,2	100	0,2	100	100518,5	100	11,1	100	141,9	100	939,5	100	In marcia	
23:00		2,2	100		0,0	100	43,35	100	3,9	100	0,24	100	13,6	100	1,2	100	0,0	100	99475,2	100	11,3	100	141,8	100	939,8	100	In marcia	
23:30		2,2	100		0,0	100	40,74	73	3,7	100	0,24	100	21,1	100	1,2	100	0,2	100	99746,5	100	11,1	100	141,9	100	936,5	100	In marcia	
24:00		2,2	100		0,0	100	40,21	100	3,4	100	0,24	100	20,2	100	1,1	100	0,1	100	98711,4	100	11,3	100	141,9	100	933,9	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,59		0,5		0,23		12,6		0,5		0		97027,9		10,4		140,7		922,9			
MAX		6			1,7		89,24		4		0,25		38,4		1,2		0,4		107291,2		11,6		142,6		957,4			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		0,7	100		0,6	100		0,7	100		0,23	100		12,6	100		0,6	100		0,2	100		105664,3	100		10,8	100		142,0	100		951,9	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,4	100		0,6	100		0,8	100		0,23	94		12,8	100		0,6	100		0,3	100		105497,6	100		10,7	100		142,1	100		954,6	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,6	100		0,59	73		0,7	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,2	100		105934,9	100		10,8	100		142,1	100		953,8	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		1,1	100		0,63	100		0,7	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,3	100		105480,6	100		10,7	100		142,0	100		957,4	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,1	100		0,64	100		0,6	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		105929,8	100		10,9	100		142,1	100		950,3	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		1,3	100		0,7	100		0,6	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,2	100		105748,9	100		10,7	100		142,4	100		952,7	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		1,3	100		0,6	73		0,9	100		0,24	100		35,8	100		0,6	100		0,3	100		106244,5	100		10,4	100		142,6	100		955,3	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		1,1	100		0,6	100		0,8	100		0,23	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		107169,5	100		10,9	100		142,2	100		944,8	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,7	100		0,59	100		0,7	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		107291,2	100		10,9	100		142,3	100		946,6	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,7	100		0,6	100		0,7	100		0,23	94		28,5	100		0,6	100		0,3	100		106521,6	100		10,8	100		142,2	100		946,8	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,6	100		0,59	73		0,8	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		105523,0	100		10,7	100		142,0	100		947,5	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		0,5	100		0,6	100		1,0	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,1	100		105276,7	100		10,6	100		141,9	100		954,0	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,2	100		0,66	100		0,9	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,2	100		105303,6	100		10,8	100		142,0	100		951,9	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		0,1	100		0,86	100		0,9	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		105346,3	100		10,6	100		142,3	100		956,2	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,0	100		0,74	73		1,1	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		105890,5	100		10,6	100		142,4	100		952,2	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,4	100		0,82	100		0,9	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		106766,4	100		10,9	100		142,2	100		946,2	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,6	100		0,73	100		0,7	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		107032,1	100		10,8	100		142,4	100		953,5	100		in Betrieb
09:00		4,0	86		0,7	86		0,69	100		1,2	86		0,23	94		22,9	86		0,6	86		0,2	86		105857,9	100		10,9	86		142,1	100		949,1	100		in Betrieb
09:30		4,2	78		0,6	78		0,6	73		0,9	78		0,23	100		19,4	78		0,6	78		0,1	78		104761,7	100		10,9	78		142,0	100		944,5	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,8	100		0,85	100		0,6	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,1	100		103665,7	100		10,9	100		141,6	100		944,3	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,8	100		1,02	100		0,6	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		102415,2	100		10,4	100		142,1	100		955,3	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,4	100		1,83	100		0,7	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		102909,8	100		10,6	100		141,7	100		948,7	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		1,6	100		1,48	73		0,8	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,1	100		102937,2	100		11,0	100		140,7	100		941,0	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		1,7	100		1,56	100		0,7	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		102112,7	100		10,9	100		141,7	100		940,1	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		1,0	100		1,33	100		0,7	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		101000,0	100		11,0	100		141,1	100		943,3	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,9	100		1,32	100		0,7	100		0,24	94		29,3	100		0,5	100		0,2	100		101024,5	100		10,7	100		141,5	100		945,9	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,5	100		1,18	73		0,6	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		100579,2	100		10,8	100		141,2	100		942,6	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,8	100		0,76	100		0,7	100		0,24	100		31,0	100		0,6	100		0,2	100		99829,9	100		10,6	100		141,4	100		943,3	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,1	100		0,76	100		0,5	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,1	100		100419,3	100		10,7	100		141,6	100		947,4	100		in Betrieb
15:00		6,0	100		1,2	100		0,67	100		0,6	100		0,24	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		101319,7	100		10,8	100		141,5	100		944,5	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,6	100		0,68	73		0,7	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		101653,9	100		10,8	100		141,5	100		944,0	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,8	100		0,85	100		1,1	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		101834,3	100		11,0	100		141,6	100		941,9	100		in Betrieb
16:30		5,6	100		0,8	100		0,86	100		0,8	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		101756,7	100		10,7	100		141,5	100		945,2	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,2	100		0,88	100		0,9	100		0,24	94		25,7	100		0,6	100		0,1	100		101998,4	100		10,8	100		142,5	100		942,9	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,3	100		54,09	73		1,3	100		0,24	100		15,3	100		0,6	100		0,2	100		100912,4	100		10,5	100		141,3	100		951,8	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,2	100		0,23	100		15,9	100		0,7	100		0,1	100		101792,6	100		10,9	100		141,1	100		941,5	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,1	100		0,25	100		21,0	100		0,9	100		0,3	100		97421,4	100		11,6	100		141,2	100		924,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,3	100		0,25	100		38,4	100		1,1	100		0,4	100		99573,5	100		11,4	100		141,3	100		922,9	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	73		3,9	100		0,24	100		28,8	100		1,1	100		0,4	100		98678,3	100		11,2	100		140,7	100		931,0	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		1,2	100		0,3	100		99749,0	100		11,1	100		141,2	100		935,4	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		62,21	100		3,9	100		0,24	100		26,2	100		1,2	100		0,3	100		99890,1	100		11,1	100		141,4	100		934,3	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		0,0	84		51,74	100		4,0	84		0,24	95		23,1	84		1,2	84		0,3	84		97027,9	100		11,4	84		141,2	100		933,5	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,0	79		49,98	73		3,9	79		0,24	100		27,4																					