

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 09/01/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,1	100		0,0	100		12,9	100		2,3	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		97835,6	100	11,2	100		141,4	100		934,7	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		11,6	100		2,6	100		0,24	94		23,1	100		0,6	100		0,2	100		98621,4	100	10,8	100		141,9	100		941,7	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		6,72	73		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		98573,6	100	11,0	100		141,6	100		943,0	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		5,33	100		2,3	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		98600,0	100	10,9	100		141,4	100		939,7	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		6,52	100		1,9	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		98002,1	100	11,1	100		141,1	100		941,0	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		8,83	100		1,8	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		97810,2	100	11,2	100		141,6	100		937,1	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		11,03	73		1,9	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		97574,3	100	11,2	100		141,5	100		936,6	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		10,8	100		1,8	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		98683,4	100	11,1	100		141,4	100		943,3	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		14,33	100		2,0	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		97637,8	100	11,2	100		141,6	100		938,1	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		6,67	100		2,4	100		0,24	94		24,8	100		0,6	100		0,2	100		98048,8	100	11,2	100		141,5	100		940,2	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		5,61	73		2,0	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		97512,1	100	11,2	100		141,2	100		940,7	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		17,02	100		2,2	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,1	100		95450,9	100	11,4	100		141,1	100		940,8	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		10,24	100		2,1	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,1	100		96989,6	100	11,3	100		141,1	100		945,4	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		7,9	100		2,1	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		98154,9	100	11,1	100		141,7	100		945,3	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		9,53	73		2,9	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		98507,0	100	10,8	100		141,2	100		949,8	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		12,8	100		2,3	100		0,24	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		97822,6	100	11,0	100		141,4	100		940,3	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		6,24	100		2,7	100		0,24	100		39,9	100		0,6	100		0,2	100		97731,0	100	10,9	100		141,6	100		939,0	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		4,51	100		3,1	86		0,24	94		41,2	86		0,7	86		0,4	86		98933,2	100	10,7	86		142,7	100		942,8	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		3,72	73		2,5	78		0,24	100		36,9	78		0,6	78		0,4	78		99626,7	100	11,1	78		140,9	100		938,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		3,51	100		2,2	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		99104,3	100	11,2	100		141,8	100		934,3	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		5,95	100		2,2	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,4	100		99151,9	100	11,2	100		141,9	100		935,8	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		8,14	100		2,5	100		0,24	100		13,8	100		0,6	100		0,3	100		98479,2	100	11,3	100		142,0	100		940,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		8,49	73		2,1	100		0,24	100		10,1	100		0,6	100		0,2	100		97746,3	100	11,4	100		141,4	100		936,5	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		9,57	100		2,0	100		0,24	100		11,2	100		0,6	100		0,3	100		98190,0	100	11,3	100		141,9	100		934,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		6,53	100		2,0	100		0,24	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		98900,9	100	11,2	100		142,0	100		936,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		4,55	100		1,9	100		0,24	94		14,6	100		0,6	100		0,4	100		97450,1	100	11,4	100		141,7	100		931,4	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		4,2	73		1,7	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		100124,3	100	11,1	100		141,7	100		938,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		5,57	100		1,4	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		98062,2	100	11,3	100		141,7	100		939,0	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		8,93	100		1,5	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		100914,3	100	10,9	100		141,8	100		943,4	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		10,14	100		1,6	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		99753,6	100	11,1	100		141,4	100		940,5	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		6,09	73		1,6	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		97181,6	100	11,4	100		141,5	100		932,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		11,89	100		2,0	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		95932,1	100	11,5	100		141,6	100		929,2	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		9,73	100		2,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,3	100		95241,5	100	11,6	100		141,6	100		928,8	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		4,89	100		2,0	100		0,24	94		33,1	100		0,6	100		0,2	100		96045,7	100	11,5	100		141,7	100		929,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		5,33	73		2,5	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		97584,3	100	11,4	100		141,5	100		934,3	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		7,14	100		2,2	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,3	100		96541,7	100	11,5	100		142,1	100		932,8	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		7,78	100		2,0	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		96619,6	100	11,4	100		141,4	100		933,9	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		6,65	100		2,1	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		96250,3	100	11,5	100		141,4	100		935,3	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		5,09	73		2,1	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		97158,5	100	11,4	100		141,7	100		936,4	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		4,88	100		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		96688,5	100	11,4	100		141,7	100		933,5	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		3,89	100		2,0	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		99205,4	100	11,1	100		141,7	100		935,0	100	In marcia
21:00		2,1	85		0,0	85		3,69	100		1,8	85		0,24	94		26,2	85		0,6	85		0,3	85		99371,0	100	11,1	85		141,6	100		936,5	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,0	79		8,29	73		1,3	79		0,24	100		19,2	79		0,6	79		0,3	79		97511,0	100	11,3	79		141,5	100		932,5	100	In marcia
22:00		2,1	100		0,0	100		11,16	100		1,4	100		0,24	100		15,7	100		0,6	100		0,1	100		97585,2	100	11,3	100		141,4					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,0	100		12,9	100		2,3	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		97835,6	100	11,2	100		141,4	100		934,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		11,6	100		2,6	100		0,24	94		23,1	100		0,6	100		0,2	100		98621,4	100	10,8	100		141,9	100		941,7	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		6,72	73		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		98573,6	100	11,0	100		141,6	100		943,0	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		5,33	100		2,3	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		98600,0	100	10,9	100		141,4	100		939,7	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		6,52	100		1,9	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		98002,1	100	11,1	100		141,1	100		941,0	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		8,83	100		1,8	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		97810,2	100	11,2	100		141,6	100		937,1	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		11,03	73		1,9	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		97574,3	100	11,2	100		141,5	100		936,6	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		10,8	100		1,8	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		98683,4	100	11,1	100		141,4	100		943,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		14,33	100		2,0	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		97637,8	100	11,2	100		141,6	100		938,1	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		6,67	100		2,4	100		0,24	94		24,8	100		0,6	100		0,2	100		98048,8	100	11,2	100		141,5	100		940,2	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		5,61	73		2,0	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		97512,1	100	11,2	100		141,2	100		940,7	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		17,02	100		2,2	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,1	100		95450,9	100	11,4	100		141,1	100		940,8	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		10,24	100		2,1	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,1	100		96989,6	100	11,3	100		141,1	100		945,4	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		7,9	100		2,1	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		98154,9	100	11,1	100		141,7	100		945,3	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		9,53	73		2,9	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		98507,0	100	10,8	100		141,2	100		949,8	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		12,8	100		2,3	100		0,24	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		97822,6	100	11,0	100		141,4	100		940,3	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		6,24	100		2,7	100		0,24	100		39,9	100		0,6	100		0,2	100		97731,0	100	10,9	100		141,6	100		939,0	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		4,51	100		3,1	86		0,24	94		41,2	86		0,7	86		0,4	86		98933,2	100	10,7	86		142,7	100		942,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		3,72	73		2,5	78		0,24	100		36,9	78		0,6	78		0,4	78		99626,7	100	11,1	78		140,9	100		938,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		3,51	100		2,2	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		99104,3	100	11,2	100		141,8	100		934,3	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		5,95	100		2,2	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,4	100		99151,9	100	11,2	100		141,9	100		935,8	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		8,14	100		2,5	100		0,24	100		13,8	100		0,6	100		0,3	100		98479,2	100	11,3	100		142,0	100		940,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		8,49	73		2,1	100		0,24	100		10,1	100		0,6	100		0,2	100		97746,3	100	11,4	100		141,4	100		936,5	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		9,57	100		2,0	100		0,24	100		11,2	100		0,6	100		0,3	100		98190,0	100	11,3	100		141,9	100		934,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		6,53	100		2,0	100		0,24	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		98900,9	100	11,2	100		142,0	100		936,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		4,55	100		1,9	100		0,24	94		14,6	100		0,6	100		0,4	100		97450,1	100	11,4	100		141,7	100		931,4	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		4,2	73		1,7	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		100124,3	100	11,1	100		141,7	100		938,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		5,57	100		1,4	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		98062,2	100	11,3	100		141,7	100		939,0	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		8,93	100		1,5	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		100914,3	100	10,9	100		141,8	100		943,4	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		10,14	100		1,6	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		99753,6	100	11,1	100		141,4	100		940,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		6,09	73		1,6	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		97181,6	100	11,4	100		141,5	100		932,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		11,89	100		2,0	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		95932,1	100	11,5	100		141,6	100		929,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		9,73	100		2,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,3	100		95241,5	100	11,6	100		141,6	100		928,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		4,89	100		2,0	100		0,24	94		33,1	100		0,6	100		0,2	100		96045,7	100	11,5	100		141,7	100		929,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		5,33	73		2,5	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		97584,3	100	11,4	100		141,5	100		934,3	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		7,14	100		2,2	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,3	100		96541,7	100	11,5	100		142,1	100		932,8	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		7,78	100		2,0	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		96619,6	100	11,4	100		141,4	100		933,9	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		6,65	100		2,1	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		96250,3	100	11,5	100		141,4	100		935,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		5,09	73		2,1	100		0,24	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		97158,5	100	11,4	100		141,7	100		936,4	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		4,88	100		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		96688,5	100	11,4	100		141,7	100		933,5	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		3,89	100		2,0	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		99205,4	100	11,1	100		141,7	100		935,0	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,0	85		3,69	100		1,8	85		0,24	94		26,2	85		0,6	85		0,3	85		99371,0	100	11,1	85		141,6	100		936,5	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,0	79		8,29	73		1,3	79		0,24	100		19,2	79		0,6	79		0,3	79		97511,0	100	11,3	79		141,5	100		932,5	100		in Betrieb
22:00		2,1	100		0,0	100		1																													