

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		15,31	100		1,6	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,4	100		99514,8	100		11,2	100		141,0	100		944,9	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		5,54	100		1,9	100		0,23	94		25,7	100		0,6	100		0,4	100		100515,5	100		10,9	100		141,0	100		955,4	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		7,35	73		1,6	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		100072,7	100		10,7	100		141,1	100		961,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		9,54	100		1,2	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,4	100		99316,0	100		10,5	100		141,4	100		964,4	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		14,62	100		1,5	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		100888,6	100		10,7	100		141,9	100		961,3	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		18,72	100		1,5	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		101160,6	100		10,6	100		141,3	100		963,9	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		19,62	73		1,6	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,3	100		101416,7	100		10,9	100		141,3	100		954,5	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		22,96	100		1,6	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		101600,1	100		10,7	100		141,5	100		960,5	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		19,3	100		1,8	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		101856,1	100		10,7	100		141,4	100		960,9	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		16,77	100		1,8	100		0,23	95		20,1	100		0,5	100		0,3	100		102647,4	100		10,9	100		141,3	100		955,5	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		6,27	73		2,2	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		102786,6	100		10,7	100		141,6	100		955,7	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,0	100		9,68	100		2,0	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		102984,3	100		10,9	100		141,4	100		956,3	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		7,17	100		1,9	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		102762,1	100		10,6	100		141,8	100		958,1	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		8,56	100		2,4	100		0,23	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		103494,3	100		10,5	100		141,5	100		961,1	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		7,57	73		1,9	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,3	100		104069,5	100		11,0	100		141,6	100		946,8	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		7,37	100		1,9	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		103769,4	100		11,0	100		141,6	100		947,4	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		11,32	100		1,8	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		103503,3	100		11,0	100		141,6	100		950,2	100	In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		7,66	100		1,9	85		0,23	94		24,4	85		0,5	85		0,3	85		103079,2	100		10,9	85		142,1	100		953,5	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		5,52	73		2,2	79		0,23	100		30,6	79		0,6	79		0,3	79		102559,8	100		11,1	79		140,3	100		954,5	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		6,62	100		2,0	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		102669,7	100		10,8	100		141,4	100		955,4	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		7,61	100		2,0	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		102657,6	100		10,9	100		141,9	100		953,6	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,0	100		12,66	100		2,7	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		102765,2	100		10,7	100		141,6	100		958,7	100	In marcia
11:30		2,5	100		0,0	100		9,3	73		2,7	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		103238,8	100		10,7	100		141,7	100		959,7	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		8,11	100		1,9	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,4	100		104785,9	100		11,1	100		142,2	100		945,9	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,0	100		11,68	100		1,8	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,6	100		103366,2	100		10,9	100		141,4	100		957,9	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,1	100		11,51	100		1,6	100		0,24	94		25,2	100		0,5	100		0,3	100		102206,8	100		11,1	100		141,5	100		950,1	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,2	100		8,11	73		1,8	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		102328,5	100		10,9	100		141,4	100		955,8	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,3	100		9,88	100		1,8	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,4	100		101924,5	100		10,8	100		141,4	100		958,6	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,2	100		7,92	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,5	100		101864,8	100		10,6	100		141,6	100		966,5	100	In marcia
15:00		5,6	100		0,4	100		9,44	100		2,2	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,6	100		102653,0	100		10,5	100		141,9	100		961,5	100	In marcia
15:30		5,1	100		0,1	100		5,46	73		2,5	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,4	100		103733,2	100		10,9	100		141,8	100		952,4	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,0	100		4,7	100		2,2	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,3	100		103399,5	100		11,0	100		141,5	100		954,8	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,1	100		5,41	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,5	100		101149,7	100		11,0	100		141,3	100		950,9	100	In marcia
17:00		5,0	100		0,2	100		6,59	100		2,2	100		0,23	94		18,6	100		0,5	100		0,5	100		101288,8	100		10,7	100		141,3	100		959,2	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		4,91	73		1,9	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,5	100		101043,9	100		10,7	100		141,5	100		960,1	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,3	100		7,18	100		1,8	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		101504,9	100		10,9	100		141,2	100		957,9	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,2	100		5,81	100		1,7	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,5	100		100996,0	100		10,7	100		141,6	100		959,5	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,5	100		7,47	100		1,7	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		100666,7	100		10,7	100		141,0	100		962,1	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,0	100		3,77	73		1,5	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		100013,4	100		10,5	100		141,2	100		963,4	100	In marcia
20:00		5,9	100		0,5	100		7,99	100		1,7	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		100564,0	100		10,7	100		141,2	100		961,1	100	In marcia
20:30		4,7	100		0,0	100		3,77	100		2,2	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,5	100		100251,1	100		10,7	100		141,2	100		959,4	100	In marcia
21:00		3,1	85		0,0	85		4,03	100		1,7	85		0,23	94		20,2	85		0,5	85		0,5	85		100213,4	100		10,6	85		141,1	100		967,1	100	In marcia
21:30		3,9	79		0,1	79		4,89	73		1,6	79		0,23	100		21,3	79		0,5	79		0,0	79		100013,1	100		10,5	79		1					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		15,31	100		1,6	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,4	100		99514,8	100		11,2	100		141,0	100		944,9	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		5,54	100		1,9	100		0,23	94		25,7	100		0,6	100		0,4	100		100515,5	100		10,9	100		141,0	100		955,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		7,35	73		1,6	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		100072,7	100		10,7	100		141,1	100		961,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		9,54	100		1,2	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,4	100		99316,0	100		10,5	100		141,4	100		964,4	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		14,62	100		1,5	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,4	100		100888,6	100		10,7	100		141,9	100		961,3	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		18,72	100		1,5	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		101160,6	100		10,6	100		141,3	100		963,9	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		19,62	73		1,6	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,3	100		101416,7	100		10,9	100		141,3	100		954,5	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		22,96	100		1,6	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		101600,1	100		10,7	100		141,5	100		960,5	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		19,3	100		1,8	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		101856,1	100		10,7	100		141,4	100		960,9	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		16,77	100		1,8	100		0,23	95		20,1	100		0,5	100		0,3	100		102647,4	100		10,9	100		141,3	100		955,5	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		6,27	73		2,2	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		102786,6	100		10,7	100		141,6	100		955,7	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		9,68	100		2,0	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		102984,3	100		10,9	100		141,4	100		956,3	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		7,17	100		1,9	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		102762,1	100		10,6	100		141,8	100		958,1	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		8,56	100		2,4	100		0,23	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		103494,3	100		10,5	100		141,5	100		961,1	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		7,57	73		1,9	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,3	100		104069,5	100		11,0	100		141,6	100		946,8	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		7,37	100		1,9	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		103769,4	100		11,0	100		141,6	100		947,4	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		11,32	100		1,8	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		103503,3	100		11,0	100		141,6	100		950,2	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		7,66	100		1,9	85		0,23	94		24,4	85		0,5	85		0,3	85		103079,2	100		10,9	85		142,1	100		953,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		5,52	73		2,2	79		0,23	100		30,6	79		0,6	79		0,3	79		102559,8	100		11,1	79		140,3	100		954,5	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		6,62	100		2,0	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,3	100		102669,7	100		10,8	100		141,4	100		955,4	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		7,61	100		2,0	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		102657,6	100		10,9	100		141,9	100		953,6	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,0	100		12,66	100		2,7	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		102765,2	100		10,7	100		141,6	100		958,7	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,0	100		9,3	73		2,7	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		103238,8	100		10,7	100		141,7	100		959,7	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		8,11	100		1,9	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,4	100		104785,9	100		11,1	100		142,2	100		945,9	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,0	100		11,68	100		1,8	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,6	100		103366,2	100		10,9	100		141,4	100		957,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,1	100		11,51	100		1,6	100		0,24	94		25,2	100		0,5	100		0,3	100		102206,8	100		11,1	100		141,5	100		950,1	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,2	100		8,11	73		1,8	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		102328,5	100		10,9	100		141,4	100		955,8	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,3	100		9,88	100		1,8	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,4	100		101924,5	100		10,8	100		141,4	100		958,6	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,2	100		7,92	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,5	100		101864,8	100		10,6	100		141,6	100		966,5	100		in Betrieb
15:00		5,6	100		0,4	100		9,44	100		2,2	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,6	100		102653,0	100		10,5	100		141,9	100		961,5	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,1	100		5,46	73		2,5	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,4	100		103733,2	100		10,9	100		141,8	100		952,4	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		4,7	100		2,2	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,3	100		103399,5	100		11,0	100		141,5	100		954,8	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,1	100		5,41	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,5	100		101149,7	100		11,0	100		141,3	100		950,9	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		0,2	100		6,59	100		2,2	100		0,23	94		18,6	100		0,5	100		0,5	100		101288,8	100		10,7	100		141,3	100		959,2	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		4,91	73		1,9	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,5	100		101043,9	100		10,7	100		141,5	100		960,1	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,3	100		7,18	100		1,8	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		101504,9	100		10,9	100		141,2	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,2	100		5,81	100		1,7	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,5	100		100996,0	100		10,7	100		141,6	100		959,5	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,5	100		7,47	100		1,7	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		100666,7	100		10,7	100		141,0	100		962,1	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,0	100		3,77	73		1,5	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		100013,4	100		10,5	100		141,2	100		963,4	100		in Betrieb
20:00		5,9	100		0,5	100		7,99	100		1,7	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		100564,0	100		10,7	100		141,2	100		961,1	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,0	100		3,77	100		2,2	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,5	100		100251,1	100		10,7	100		141,2	100		959,4	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		0,0	85		4,03	100		1,7	85		0,23	94		20,2	85		0,5	85		0,5	85		100213,4	100		10,6	85		141,1	100		967,1	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		0,1	79		4,89	73		1,6	79		0,23	100																							