

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,8	100		7,88	100		1,5	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		101869,1	100		11,2	100		141,3	100		950,1	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,8	100		6,06	100		1,2	100		0,23	95		28,7	100		0,5	100		0,0	100		102891,5	100		10,7	100		141,5	100		957,7	100	In marcia
01:30		4,2	100		1,2	100		5,11	73		1,3	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		102044,2	100		10,9	100		140,8	100		955,4	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,4	100		3,65	100		1,2	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		102555,5	100		10,7	100		141,3	100		957,2	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,7	100		4,75	100		1,3	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		101910,3	100		10,7	100		141,4	100		961,3	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,9	100		4,73	100		1,0	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		102794,4	100		10,9	100		141,5	100		957,7	100	In marcia
03:30		2,4	100		0,6	100		4,0	73		1,3	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		102824,0	100		10,7	100		141,5	100		962,0	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,2	100		5,78	100		1,5	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		103725,6	100		10,8	100		141,6	100		954,5	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,3	100		5,29	100		1,3	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		103628,0	100		10,9	100		141,3	100		958,0	100	In marcia
05:00		4,8	100		1,0	100		4,27	100		1,2	100		0,23	94		22,8	100		0,5	100		0,0	100		103373,9	100		10,8	100		141,3	100		954,1	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,5	100		3,45	73		1,0	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		103233,5	100		10,6	100		141,5	100		962,3	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,8	100		4,41	100		1,4	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		103784,5	100		10,8	100		141,3	100		958,1	100	In marcia
06:30		5,0	100		0,3	100		3,35	100		2,1	100		0,23	100		22,9	100		0,5	100		0,1	100		104788,8	100		10,4	100		142,0	100		968,8	100	In marcia
07:00		3,1	100		0,0	100		2,59	100		2,1	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,0	100		106091,5	100		10,9	100		141,8	100		949,4	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,4	100		4,23	73		1,8	100		0,23	100		16,2	100		0,5	100		0,0	100		105128,5	100		11,0	100		141,2	100		946,2	100	In marcia
08:00		4,2	100		0,3	100		3,26	100		2,5	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		104551,7	100		10,9	100		141,9	100		953,2	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		1,55	100		2,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		103928,9	100		11,1	100		140,6	100		947,0	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		2,51	100		2,4	84		0,23	94		23,7	84		0,6	84		0,0	84		103869,1	100		10,9	84		141,1	100		955,5	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		3,49	73		1,7	79		0,23	100		24,4	79		0,6	79		0,0	79		103533,8	100		11,1	79		141,6	100		951,1	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,2	100		4,91	100		1,2	100		0,23	100		36,5	100		0,5	100		0,0	100		103841,4	100		11,0	100		141,8	100		956,1	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,8	100		5,5	100		1,3	100		0,23	100		36,6	100		0,5	100		0,0	100		104677,8	100		10,9	100		141,6	100		959,3	100	In marcia
11:00		3,1	100		1,2	100		5,35	100		1,3	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		102397,1	100		11,2	100		141,1	100		956,4	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		1,53	73		1,3	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		103859,5	100		11,0	100		141,3	100		959,5	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		2,38	100		1,8	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		103106,4	100		11,1	100		141,1	100		959,9	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		3,03	100		1,2	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		102740,1	100		11,1	100		141,4	100		956,4	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		3,89	100		1,1	100		0,23	94		27,5	100		0,5	100		0,2	100		102918,6	100		10,8	100		141,5	100		952,5	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,8	100		4,94	73		1,1	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		103334,0	100		10,9	100		141,3	100		958,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,7	100		4,68	100		0,9	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		102019,3	100		10,9	100		141,1	100		958,7	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,1	100		4,3	100		1,5	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,2	100		102571,0	100		10,3	100		142,1	100		971,1	100	In marcia
15:00		2,5	100		2,3	100		5,01	100		1,6	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,0	100		104886,1	100		10,6	100		141,7	100		966,9	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,2	100		2,97	73		1,0	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		102726,5	100		11,2	100		141,4	100		945,9	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,0	100		3,13	100		1,0	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,0	100		103745,2	100		11,1	100		141,6	100		943,2	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,3	100		3,27	100		1,2	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		104333,9	100		10,9	100		141,7	100		950,0	100	In marcia
17:00		4,0	100		2,0	100		3,47	100		1,1	100		0,23	94		13,7	98		0,5	100		0,1	100		101693,1	100		11,3	100		141,2	100		946,5	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,4	100		2,69	73		1,0	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		103102,6	100		11,1	100		141,3	100		952,6	100	In marcia
18:00		2,7	100		1,0	100		2,71	100		1,2	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		101914,9	100		11,2	100		141,8	100		946,9	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,3	100		3,58	100		1,2	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		103934,7	100		11,0	100		141,4	100		951,4	100	In marcia
19:00		3,2	100		2,0	100		3,32	100		1,2	100		0,23	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		102773,1	100		11,2	100		141,2	100		954,2	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,6	100		2,15	73		1,2	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		101450,3	100		11,3	100		141,3	100		948,7	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,6	100		2,68	100		1,2	100		0,23	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		103547,8	100		11,1	100		141,6	100		949,0	100	In marcia
20:30		2,8	100		1,8	100		3,84	100		1,4	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		104230,0	100		11,0	100		141,5	100		957,2	100	In marcia
21:00		3,3	85		2,0	85		3,22	100		1,3	85		0,23	95		27,2	85		0,6	85		0,0	85		102479,3	100		11,2	85		141,4	100		950,0	100	In marcia
21:30		3,2	78		1,7	78		2,52	73		1,0	78		0,23	100		24,2	78		0,6	78		0,0	78		103042,2	100		11,1	78		141,3	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,8	100		7,88	100		1,5	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		101869,1	100		11,2	100		141,3	100		950,1	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,8	100		6,06	100		1,2	100		0,23	95		28,7	100		0,5	100		0,0	100		102891,5	100		10,7	100		141,5	100		957,7	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		1,2	100		5,11	73		1,3	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		102044,2	100		10,9	100		140,8	100		955,4	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,4	100		3,65	100		1,2	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		102555,5	100		10,7	100		141,3	100		957,2	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,7	100		4,75	100		1,3	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		101910,3	100		10,7	100		141,4	100		961,3	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,9	100		4,73	100		1,0	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		102794,4	100		10,9	100		141,5	100		957,7	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,6	100		4,0	73		1,3	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		102824,0	100		10,7	100		141,5	100		962,0	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,2	100		5,78	100		1,5	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		103725,6	100		10,8	100		141,6	100		954,5	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,3	100		5,29	100		1,3	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		103628,0	100		10,9	100		141,3	100		958,0	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		1,0	100		4,27	100		1,2	100		0,23	94		22,8	100		0,5	100		0,0	100		103373,9	100		10,8	100		141,3	100		954,1	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,5	100		3,45	73		1,0	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		103233,5	100		10,6	100		141,5	100		962,3	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,8	100		4,41	100		1,4	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		103284,5	100		10,8	100		141,3	100		958,1	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		0,3	100		3,35	100		2,1	100		0,23	100		22,9	100		0,5	100		0,1	100		104788,8	100		10,4	100		142,0	100		968,8	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,0	100		2,59	100		2,1	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,0	100		106091,5	100		10,9	100		141,8	100		949,4	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		0,4	100		4,23	73		1,8	100		0,23	100		16,2	100		0,5	100		0,0	100		105128,5	100		11,0	100		141,2	100		946,2	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,3	100		3,26	100		2,5	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		104551,7	100		10,9	100		141,9	100		953,2	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		1,55	100		2,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		103928,9	100		11,1	100		140,6	100		947,0	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		2,51	100		2,4	84		0,23	94		23,7	84		0,6	84		0,0	84		103869,1	100		10,9	84		141,1	100		955,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		3,49	73		1,7	79		0,23	100		24,4	79		0,6	79		0,0	79		103533,8	100		11,1	79		141,6	100		955,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,2	100		4,91	100		1,2	100		0,23	100		36,5	100		0,5	100		0,0	100		103841,4	100		11,0	100		141,8	100		956,1	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,8	100		5,5	100		1,3	100		0,23	100		36,6	100		0,5	100		0,0	100		104677,8	100		10,9	100		141,6	100		959,3	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,2	100		5,35	100		1,3	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		102397,1	100		11,2	100		141,1	100		956,4	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		1,53	73		1,3	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		103859,5	100		11,0	100		141,3	100		959,5	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		2,38	100		1,8	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		103106,4	100		11,1	100		141,1	100		959,9	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		3,03	100		1,2	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		102740,1	100		11,1	100		141,4	100		956,4	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		3,89	100		1,1	100		0,23	94		27,5	100		0,5	100		0,2	100		102918,6	100		10,8	100		141,5	100		952,5	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,8	100		4,94	73		1,1	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		103334,0	100		10,9	100		141,3	100		958,3	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,7	100		4,68	100		0,9	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		102019,3	100		10,9	100		141,1	100		958,7	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,1	100		4,3	100		1,5	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,2	100		102571,0	100		10,3	100		142,1	100		971,1	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		2,3	100		5,01	100		1,6	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,0	100		104886,1	100		10,6	100		141,7	100		966,9	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,2	100		2,97	73		1,0	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,0	100		102726,5	100		11,2	100		141,4	100		945,9	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,0	100		3,13	100		1,0	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,0	100		103745,2	100		11,1	100		141,6	100		943,2	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,3	100		3,27	100		1,2	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		104333,9	100		10,9	100		141,7	100		950,0	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		2,0	100		3,47	100		1,1	100		0,23	94		13,7	98		0,5	100		0,1	100		101693,1	100		11,3	100		141,2	100		946,5	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,4	100		2,69	73		1,0	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		103102,6	100		11,1	100		141,3	100		952,6	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,0	100		2,71	100		1,2	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		101914,9	100		11,2	100		141,8	100		946,9	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,3	100		3,58	100		1,2	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		103934,7	100		11,0	100		141,4	100		951,4	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		2,0	100		3,32	100		1,2	100		0,23	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		102773,1	100		11,2	100		141,2	100		954,2	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,6	100		2,15	73		1,2	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		101450,3	100		11,3	100		141,3	100		948,7	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,6	100		2,68	100		1,2	100		0,23	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		103547,8	100		11,1	100		141,6	100		949,0	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,8	100		3,84	100		1,4	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		104230,0	100		11,0	100		141,5	100		957,2	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		2,0	85		3,22	100		1,3	85		0,23	95		27,2	85		0,6	85		0,0	85		102479,3	100		11,2	85		141,4	100		950,0	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		1,7	78		2,52	73		1,0	78		0,23	100		24,2																					