

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/01/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,2	100		1,1	100		1,6	100		1,5	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		107648,2	100		11,2	100		143,3	100		942,4	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,3	100		1,83	100		2,1	100		0,24	94		23,9	100		0,5	100		0,2	100		111330,9	100		10,8	100		143,9	100		961,6	100		In marcia
01:30		2,4	100		1,7	100		1,69	73		1,3	100		0,24	100		21,6	100		0,5	100		0,2	100		110490,5	100		10,6	100		143,5	100		961,8	100		In marcia
02:00		2,3	100		1,2	100		1,58	100		0,6	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		109747,3	100		10,6	100		143,0	100		960,1	100		In marcia
02:30		2,6	100		2,0	100		1,63	100		0,8	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		111430,8	100		11,0	100		143,1	100		950,9	100		In marcia
03:00		2,3	100		1,0	100		1,38	100		0,7	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		108199,7	100		11,3	100		143,4	100		938,7	100		In marcia
03:30		2,9	100		1,2	100		1,39	73		1,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		111123,1	100		10,7	100		143,4	100		956,6	100		In marcia
04:00		4,1	100		2,0	100		1,48	100		0,7	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		109511,4	100		11,2	100		142,9	100		949,3	100		In marcia
04:30		2,7	100		0,8	100		1,26	100		0,5	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,2	100		110037,1	100		11,0	100		143,0	100		951,4	100		In marcia
05:00		3,4	100		1,8	100		1,85	100		0,6	100		0,23	94		21,8	100		0,5	100		0,1	100		109415,7	100		10,9	100		142,6	100		952,7	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,2	100		1,12	73		0,9	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		108608,4	100		10,9	100		142,3	100		953,5	100		In marcia
06:00		3,2	100		1,3	100		1,53	100		0,9	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		105756,9	100		10,8	100		142,0	100		956,7	100		In marcia
06:30		2,7	100		1,1	100		1,37	100		0,8	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		107510,3	100		10,7	100		142,4	100		955,7	100		In marcia
07:00		4,1	100		2,4	100		1,89	100		0,6	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		107113,6	100		10,6	100		142,0	100		959,1	100		In marcia
07:30		3,5	100		2,2	100		1,01	73		0,7	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		108524,7	100		10,8	100		141,8	100		953,8	100		In marcia
08:00		2,3	100		0,3	100		1,0	100		0,7	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		106154,9	100		10,5	100		142,0	100		962,5	100		In marcia
08:30		2,7	100		1,2	100		1,55	100		0,7	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		105756,9	100		10,7	100		141,8	100		961,5	100		In marcia
09:00		3,9	84		2,2	84		1,37	100		0,8	84		0,23	94		25,9	84		0,6	84		0,1	84		104853,5	100		10,7	84		141,5	100		963,0	100		In marcia
09:30		2,9	79		1,2	79		1,3	73		2,1	79		0,23	100		32,5	79		0,6	79		0,5	79		104989,7	100		10,6	79		141,8	100		967,3	100		In marcia
10:00		2,4	100		1,0	100		1,87	100		1,4	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		105393,1	100		10,5	100		142,3	100		960,7	100		In marcia
10:30		2,8	100		2,3	100		2,09	100		1,5	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		106841,4	100		10,6	100		142,1	100		966,2	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,6	100		1,74	100		1,4	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,4	100		106857,3	100		10,8	100		142,1	100		960,4	100		In marcia
11:30		3,4	100		1,7	100		1,61	73		1,1	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,4	100		106922,8	100		11,0	100		141,1	100		960,2	100		In marcia
12:00		3,5	100		1,4	100		1,35	100		1,4	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,4	100		106448,2	100		10,7	100		141,9	100		968,1	100		In marcia
12:30		3,1	100		1,1	100		1,07	100		1,4	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,5	100		106312,9	100		10,7	100		142,2	100		968,3	100		In marcia
13:00		4,2	100		1,4	100		1,35	100		1,2	100		0,23	94		18,6	100		0,6	100		0,3	100		107080,8	100		10,9	100		141,8	100		961,4	100		In marcia
13:30		4,9	100		1,3	100		0,94	73		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		106256,2	100		10,9	100		141,7	100		961,1	100		In marcia
14:00		3,5	100		0,5	100		0,99	100		1,9	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		105962,2	100		10,9	100		141,6	100		959,8	100		In marcia
14:30		3,5	100		0,7	100		1,44	100		1,8	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,4	100		105094,6	100		10,7	100		142,5	100		961,1	100		In marcia
15:00		3,3	100		1,3	100		1,49	100		1,7	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		105136,7	100		10,8	100		141,6	100		962,9	100		In marcia
15:30		2,6	100		1,1	100		1,59	73		1,6	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		105162,1	100		10,9	100		141,8	100		956,6	100		In marcia
16:00		3,7	100		2,1	100		2,0	100		1,5	100		0,23	100		40,0	100		0,5	100		0,4	100		106988,7	100		10,9	100		142,3	100		952,1	100		In marcia
16:30		4,3	100		1,4	100		1,59	100		1,6	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		108035,3	100		10,9	100		142,1	100		959,8	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,9	100		1,46	100		2,0	100		0,23	94		18,8	100		0,6	100		0,4	100		107948,4	100		11,0	100		142,3	100		957,3	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,7	100		1,17	73		2,1	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		108563,3	100		11,0	100		142,6	100		957,7	100		In marcia
18:00		6,4	100		0,9	100		1,4	100		4,8	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,5	100		108881,4	100		10,9	100		142,6	100		951,8	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,2	100		0,78	100		4,9	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,4	100		109405,6	100		11,0	100		142,5	100		950,7	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		4,4	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,5	100		109541,0	100		11,1	100		143,1	100		946,9	100		In marcia
19:30		3,9	100		1,2	100		1,66	73		2,5	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,5	100		108520,5	100		11,3	100		143,2	100		946,8	100		In marcia
20:00		3,3	100		0,9	100		1,05	100		2,8	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		108992,8	100		11,3	100		142,8	100		953,4	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,1	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		106393,3	100		11,4	100		142,6	100		941,7	100		In marcia
21:00		2,2	84		0,0	84		1,18	100		2,2	84		0,24	94		23,7	84		0,6	84		0,3	84		104907,1	100		11,3	84		142,3	100		939,2	100		In marcia
21:30		2,6	79		0,5	79		1,3	73		1,4	79		0,23	100		22,0	79	</																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		1,1	100		1,6	100		1,5	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		107648,2	100	11,2	100		143,3	100		942,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,3	100		1,83	100		2,1	100		0,24	94		23,9	100		0,5	100		0,2	100		111330,9	100	10,8	100		143,9	100		961,6	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,7	100		1,69	73		1,3	100		0,24	100		21,6	100		0,5	100		0,2	100		110490,5	100	10,6	100		143,5	100		961,8	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,2	100		1,58	100		0,6	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		109747,3	100	10,6	100		143,0	100		960,1	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		2,0	100		1,63	100		0,8	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		111430,8	100	11,0	100		143,1	100		950,9	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,0	100		1,38	100		0,7	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		108199,7	100	11,3	100		143,4	100		938,7	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,2	100		1,39	73		1,3	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		111123,1	100	10,7	100		143,4	100		956,6	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		2,0	100		1,48	100		0,7	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		109511,4	100	11,2	100		142,9	100		949,3	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,8	100		1,26	100		0,5	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,2	100		110037,1	100	11,0	100		143,0	100		951,4	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,8	100		1,85	100		0,6	100		0,23	94		21,8	100		0,5	100		0,1	100		109415,7	100	10,9	100		142,6	100		952,7	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,2	100		1,12	73		0,9	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		108608,4	100	10,9	100		142,3	100		953,5	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,3	100		1,53	100		0,9	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		105716,9	100	10,8	100		142,0	100		956,7	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,1	100		1,37	100		0,8	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		107510,3	100	10,7	100		142,4	100		955,7	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		2,4	100		1,89	100		0,6	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		107113,6	100	10,6	100		142,0	100		959,1	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		2,4	100		1,01	73		0,7	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		108524,7	100	10,8	100		141,8	100		953,8	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,3	100		1,0	100		0,7	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		106154,9	100	10,5	100		142,0	100		962,5	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,2	100		1,55	100		0,7	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		105756,9	100	10,7	100		141,8	100		961,5	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		2,2	84		1,37	100		0,8	84		0,23	94		25,9	84		0,6	84		0,1	84		104853,5	100	10,7	84		141,5	100		963,0	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		1,2	79		1,3	73		2,1	79		0,23	100		32,5	79		0,6	79		0,5	79		104989,7	100	10,6	79		141,8	100		967,3	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,0	100		1,87	100		1,4	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		105393,1	100	10,5	100		142,3	100		960,7	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		2,3	100		2,09	100		1,5	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		106841,4	100	10,6	100		142,1	100		966,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,6	100		1,74	100		1,4	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,4	100		106857,3	100	10,8	100		142,1	100		960,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,7	100		1,61	73		1,1	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,4	100		106922,8	100	11,0	100		141,1	100		960,2	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,4	100		1,35	100		1,4	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,4	100		106448,2	100	10,7	100		141,9	100		968,1	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,1	100		1,07	100		1,4	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,5	100		106312,9	100	10,7	100		142,2	100		968,3	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		1,4	100		1,35	100		1,2	100		0,23	94		18,6	100		0,6	100		0,3	100		107080,8	100	10,9	100		141,8	100		961,4	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		1,3	100		0,94	73		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		106256,2	100	10,9	100		141,7	100		961,1	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		0,5	100		0,99	100		1,9	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		105962,2	100	10,9	100		141,6	100		959,8	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,7	100		1,44	100		1,8	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,4	100		105094,6	100	10,7	100		142,5	100		961,1	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,3	100		1,49	100		1,7	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		105136,7	100	10,8	100		141,6	100		962,9	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,1	100		1,59	73		1,6	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		105162,1	100	10,9	100		141,8	100		956,6	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		2,1	100		2,0	100		1,5	100		0,23	100		40,0	100		0,5	100		0,4	100		106988,7	100	10,9	100		142,3	100		952,1	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		1,4	100		1,59	100		1,6	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		108035,3	100	10,9	100		142,1	100		959,8	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,9	100		1,46	100		2,0	100		0,23	94		18,8	100		0,6	100		0,4	100		107948,4	100	11,0	100		142,3	100		957,3	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,7	100		1,17	73		2,1	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		108563,3	100	11,0	100		142,6	100		957,7	100		in Betrieb
18:00		6,4	100		0,9	100		1,4	100		4,8	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,5	100		108881,4	100	10,9	100		142,6	100		951,8	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,2	100		0,78	100		4,9	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,4	100		109405,6	100	11,0	100		142,5	100		950,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,96	100		4,4	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,5	100		109541,0	100	11,1	100		143,1	100		946,9	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,2	100		1,66	73		2,5	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,5	100		108520,5	100	11,3	100		143,2	100		946,8	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,9	100		1,05	100		2,8	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,3	100		108992,8	100	11,3	100		142,8	100		953,4	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,77	100		2,1	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		106393,3	100	11,4	100		142,6	100		941,7	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		0,0	84		1,18	100		2,2	84		0,24	94		23,7	84		0,6	84		0,3	84		104907,1	100	11,3	84		142,3	100		939,2	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		0,5	79		1,3	73		1,4	79		0,23	100		22,0	79		0,6	79		0,1	79		106319,8	100	11,0	79		141,7	100		952,5	100		in Betrieb
22:00		2,6	100</																																		