

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 22/01/2022

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,9	100		1,1	100		2,97	100		3,5	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		117797,9	100		10,8	100		144,2	100		984,4	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,1	100		3,94	100		3,3	100		0,23	95		27,3	100		0,5	100		0,0	100		115287,8	100		10,7	100		143,5	100		987,9	100	In marcia
01:30		5,2	100		1,3	100		2,67	73		3,9	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		115310,8	100		10,3	100		143,5	100		1000,0	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,1	100		1,6	100		4,0	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		114941,8	100		10,4	100		144,0	100		993,9	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,7	100		2,43	100		3,8	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		116110,2	100		10,4	100		144,1	100		997,4	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,9	100		3,74	100		2,9	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		116911,1	100		10,8	100		144,2	100		985,9	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,9	100		7,18	73		2,6	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		116831,0	100		10,6	100		144,2	100		991,4	100	In marcia
04:00		4,4	100		1,7	100		6,45	100		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		117266,6	100		10,6	100		144,3	100		990,8	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,9	100		4,16	100		3,7	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		117341,2	100		10,5	100		144,4	100		996,4	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,4	100		2,55	100		4,1	100		0,23	94		15,6	100		0,6	100		0,0	100		117550,1	100		10,7	100		144,2	100		986,9	100	In marcia
05:30		2,7	100		0,3	100		3,19	73		5,2	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		118275,4	100		10,4	100		145,1	100		984,7	100	In marcia
06:00		6,2	100		2,2	100		4,8	100		4,0	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		119588,3	100		10,8	100		144,6	100		983,0	100	In marcia
06:30		5,4	100		0,6	100		1,65	100		3,1	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		119142,4	100		11,0	100		144,5	100		974,0	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,1	100		1,46	100		3,6	100		0,23	100		13,7	100		0,6	100		0,0	100		118555,1	100		10,7	100		144,1	100		980,3	100	In marcia
07:30		5,1	100		0,5	100		1,87	73		3,4	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		118732,0	100		10,9	100		144,2	100		979,8	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,1	100		1,66	100		3,3	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		118196,1	100		10,8	100		144,2	100		984,4	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,1	100		2,09	100		4,2	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		118094,6	100		10,6	100		144,4	100		987,7	100	In marcia
09:00		3,8	85		0,1	85		2,24	100		3,3	85		0,23	94		25,5	85		0,6	85		0,0	85		119328,6	100		10,8	85		144,5	100		984,4	100	In marcia
09:30		3,5	78		0,1	78		2,41	73		3,7	78		0,24	100		36,2	78		0,6	78		0,3	78		116518,7	100		11,3	78		145,0	100		969,6	100	In marcia
10:00		4,6	100		0,0	100		2,32	100		5,4	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		118987,7	100		10,8	100		144,6	100		978,9	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,0	100		2,45	100		4,8	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		118572,6	100		10,8	100		144,7	100		989,7	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,0	100		4,47	100		4,3	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		119076,3	100		10,8	100		144,9	100		985,2	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,5	100		8,77	73		3,5	100		0,23	100		39,6	100		0,5	100		0,3	100		118805,3	100		10,9	100		145,0	100		975,4	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,3	100		13,07	100		3,3	100		0,23	100		43,7	100		0,5	100		0,3	100		119163,0	100		10,7	100		144,9	100		978,2	100	In marcia
12:30		6,0	100		0,7	100		8,16	100		3,3	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		119186,6	100		10,7	100		144,9	100		985,4	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,2	100		3,52	100		3,8	100		0,23	94		12,7	100		0,6	100		0,3	100		120515,2	100		10,8	100		145,1	100		983,9	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		2,9	73		3,5	100		0,23	100		12,0	100		0,5	100		0,4	100		119607,4	100		10,9	100		145,1	100		973,6	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,6	100		6,67	100		3,3	100		0,23	100		13,1	100		0,5	100		0,4	100		119841,6	100		10,9	100		145,0	100		974,4	100	In marcia
14:30		4,8	100		0,9	100		5,48	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,5	100		0,4	100		119419,3	100		10,9	100		145,0	100		979,5	100	In marcia
15:00		5,2	100		0,7	100		3,94	100		3,5	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		119000,7	100		10,8	100		144,7	100		976,4	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,3	100		3,04	73		3,0	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,3	100		117920,5	100		10,8	100		144,4	100		974,3	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,2	100		3,66	100		3,0	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		117513,8	100		10,7	100		144,3	100		985,2	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,5	100		4,02	100		2,5	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		116128,6	100		10,7	100		144,1	100		988,8	100	In marcia
17:00		3,1	100		1,0	100		4,04	100		3,3	100		0,23	94		35,2	100		0,5	100		0,3	100		115759,0	100		10,6	100		144,0	100		987,7	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,5	100		3,76	73		2,5	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		115186,2	100		10,6	100		144,4	100		995,5	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,7	100		2,87	100		2,8	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		116052,0	100		10,6	100		143,9	100		992,4	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,1	100		2,37	100		3,2	100		0,23	100		33,7	100		0,6	100		0,4	100		115910,9	100		10,5	100		144,1	100		994,9	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,4	100		3,37	100		3,0	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		116375,8	100		10,6	100		144,3	100		986,1	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,1	100		2,98	73		2,7	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		116546,5	100		10,8	100		144,0	100		982,5	100	In marcia
20:00		3,8	100		1,3	100		2,77	100		3,3	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,3	100		116220,1	100		10,6	100		144,2	100		990,2	100	In marcia
20:30		4,6	100		1,8	100		1,96	100		3,1	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		116309,8	100		10,8	100		143,9	100		985,1	100	In marcia
21:00		4,8	85		1,2	85		1,19	100		2,7	85		0,23	94		16,8	85		0,5	85		0,2	85		116352,5	100		10,8	85		143,8	100		983,0	100	In marcia
21:30		3,6	78		0,9	78		0,96	73		3,1	78		0,23	100		16,1	78		0,5	78		0,1	78		116028,1	100		10,9	78		143,7	10				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		1,1	100		2,97	100		3,5	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		117797,9	100		10,8	100		144,2	100		984,4	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,1	100		3,94	100		3,3	100		0,23	95		27,3	100		0,5	100		0,0	100		115287,8	100		10,7	100		143,5	100		987,9	100		in Betrieb
01:30		5,2	100		1,3	100		2,67	73		3,9	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		115310,8	100		10,3	100		143,5	100		1000,0	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,1	100		1,6	100		4,0	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		114941,8	100		10,4	100		144,0	100		993,9	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,7	100		2,43	100		3,8	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		116110,2	100		10,4	100		144,1	100		997,4	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,9	100		3,74	100		2,9	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		116911,1	100		10,8	100		144,2	100		985,9	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,9	100		7,18	73		2,6	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		116831,0	100		10,6	100		144,2	100		991,4	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		1,7	100		6,45	100		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		117266,6	100		10,6	100		144,3	100		990,8	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,9	100		4,16	100		3,7	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		117341,2	100		10,5	100		144,4	100		996,4	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,4	100		2,55	100		4,1	100		0,23	94		15,6	100		0,6	100		0,0	100		117550,1	100		10,7	100		144,2	100		986,9	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,3	100		3,19	73		5,2	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		118275,4	100		10,4	100		145,1	100		984,7	100		in Betrieb
06:00		6,2	100		2,2	100		4,8	100		4,0	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		119588,3	100		10,8	100		144,6	100		983,0	100		in Betrieb
06:30		5,4	100		0,6	100		1,65	100		3,1	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		119142,4	100		11,0	100		144,5	100		974,0	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,1	100		1,46	100		3,6	100		0,23	100		13,7	100		0,6	100		0,0	100		118555,1	100		10,7	100		144,1	100		980,3	100		in Betrieb
07:30		5,1	100		0,5	100		1,87	73		3,4	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		118732,0	100		10,9	100		144,2	100		979,8	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,1	100		1,66	100		3,3	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		118196,1	100		10,8	100		144,2	100		984,4	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,1	100		2,09	100		4,2	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		118094,6	100		10,6	100		144,4	100		987,7	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,1	85		2,24	100		3,3	85		0,23	94		25,5	85		0,6	85		0,0	85		119328,6	100		10,8	85		144,5	100		984,4	100		in Betrieb
09:30		3,5	78		0,1	78		2,41	73		3,7	78		0,24	100		36,2	78		0,6	78		0,3	78		116518,7	100		11,3	78		145,0	100		969,6	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		0,0	100		2,32	100		5,4	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		118987,7	100		10,8	100		144,6	100		978,9	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,0	100		2,45	100		4,8	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		118572,6	100		10,8	100		144,7	100		989,7	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,0	100		4,47	100		4,3	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		119076,3	100		10,8	100		144,9	100		985,2	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,5	100		8,77	73		3,5	100		0,23	100		39,6	100		0,5	100		0,3	100		118805,3	100		10,9	100		145,0	100		975,4	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,3	100		13,07	100		3,3	100		0,23	100		43,7	100		0,5	100		0,3	100		119163,0	100		10,7	100		144,9	100		978,2	100		in Betrieb
12:30		6,0	100		0,7	100		8,16	100		3,3	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		119186,6	100		10,7	100		144,9	100		985,4	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,2	100		3,52	100		3,8	100		0,23	94		12,7	100		0,6	100		0,3	100		120515,2	100		10,8	100		145,1	100		983,9	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		2,9	73		3,5	100		0,23	100		12,0	100		0,5	100		0,4	100		119607,4	100		10,9	100		145,1	100		973,6	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,6	100		6,67	100		3,3	100		0,23	100		13,1	100		0,5	100		0,4	100		119841,6	100		10,9	100		145,0	100		974,4	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,9	100		5,48	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,5	100		0,4	100		119419,3	100		10,9	100		145,0	100		979,5	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		0,7	100		3,94	100		3,5	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		119000,7	100		10,8	100		144,7	100		976,4	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,3	100		3,04	73		3,0	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,3	100		117920,5	100		10,8	100		144,4	100		974,3	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,2	100		3,66	100		3,0	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		117513,8	100		10,7	100		144,3	100		985,2	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,5	100		4,02	100		2,5	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		116128,6	100		10,7	100		144,1	100		988,8	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,0	100		4,04	100		3,3	100		0,23	94		35,2	100		0,5	100		0,3	100		115759,0	100		10,6	100		144,0	100		987,7	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,5	100		3,76	73		2,5	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		115186,2	100		10,6	100		144,4	100		995,5	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,7	100		2,87	100		2,8	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		116052,0	100		10,6	100		143,9	100		992,4	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,1	100		2,37	100		3,2	100		0,23	100		33,7	100		0,6	100		0,4	100		115910,9	100		10,5	100		144,1	100		994,9	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,4	100		3,37	100		3,0	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		116375,8	100		10,6	100		144,3	100		986,1	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,1	100		2,98	73		2,7	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		116546,5	100		10,8	100		144,0	100		982,5	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		1,3	100		2,77	100		3,3	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,3	100		116220,1	100		10,6	100		144,2	100		990,2	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		1,8	100		1,96	100		3,1	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		116309,8	100		10,8	100		143,9	100		985,1	100		in Betrieb
21:00		4,8	85		1,2	85		1,19	100		2,7	85		0,23	94		16,8	85		0,5	85		0,2	85		116352,5	100		10,8	85		143,8	100		983,0	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		0,9	78		0,96	73		3,1	78		0,23	100		16,1																					