

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,5	100		1,63	100		2,9	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		116712,7	100		10,6	100		144,2	100		995,7	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,6	100		1,88	100		2,6	100		0,23	95		27,1	100		0,6	100		0,0	100		116217,8	100		10,8	100		143,8	100		987,7	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,8	100		2,88	73		2,0	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		115829,6	100		10,4	100		144,8	100		995,5	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,8	100		4,56	100		2,1	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		117571,5	100		10,7	100		144,5	100		979,4	100	In marcia
02:30		4,9	100		2,1	100		3,12	100		2,4	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		118022,8	100		10,7	100		144,4	100		985,0	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,8	100		2,1	100		2,5	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		118010,6	100		10,7	100		144,8	100		982,4	100	In marcia
03:30		5,0	100		1,9	100		3,79	73		2,7	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		118622,2	100		10,6	100		145,0	100		985,9	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,3	100		2,3	100		3,0	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119711,5	100		10,8	100		144,8	100		983,2	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,3	100		1,17	100		3,0	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		120038,5	100		10,9	100		145,4	100		981,2	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,6	100		1,54	100		3,3	100		0,23	94		15,9	100		0,6	100		0,2	100		120942,3	100		10,8	100		145,2	100		983,9	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,8	100		1,35	73		3,2	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		121872,8	100		10,9	100		145,1	100		978,0	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,8	100		1,76	100		3,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		120087,8	100		11,1	100		144,6	100		977,0	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,4	100		1,95	100		2,8	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		120041,0	100		10,8	100		145,4	100		981,8	100	In marcia
07:00		4,7	100		1,7	100		3,05	100		3,3	100		0,23	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		121036,4	100		10,8	100		145,1	100		978,6	100	In marcia
07:30		4,1	100		1,8	100		2,59	73		2,5	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		121419,2	100		11,0	100		145,0	100		974,2	100	In marcia
08:00		4,8	100		1,7	100		2,28	100		2,4	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		121075,1	100		11,0	100		144,7	100		982,3	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,3	100		1,54	100		2,6	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		120219,9	100		11,1	100		144,8	100		972,7	100	In marcia
09:00		3,5	85		0,3	85		1,68	100		3,1	85		0,23	94		26,4	85		0,6	85		0,0	85		119237,1	100		11,0	85		144,5	100		973,1	100	In marcia
09:30		5,2	78		0,6	78		1,65	73		3,0	78		0,23	100		23,5	78		0,6	78		0,2	78		118464,8	100		10,9	78		144,3	100		986,2	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,3	100		1,8	100		3,9	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		117800,9	100		10,6	100		144,8	100		990,4	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,7	100		3,08	100		3,2	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		118177,0	100		10,7	100		144,5	100		990,2	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,3	100		2,08	100		3,2	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		117801,4	100		10,7	100		144,4	100		984,4	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,7	100		2,65	73		3,4	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		118348,0	100		10,5	100		145,0	100		991,1	100	In marcia
12:00		4,6	100		1,3	100		3,43	100		3,2	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		120115,4	100		10,9	100		144,9	100		979,0	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,6	100		2,38	100		2,5	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		119794,6	100		10,9	100		145,0	100		973,9	100	In marcia
13:00		5,1	100		0,4	100		2,07	100		2,1	100		0,23	94		14,0	100		0,6	100		0,2	100		119757,8	100		10,9	100		144,7	100		973,5	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,3	100		1,6	73		2,6	100		0,23	100		15,0	100		0,6	100		0,2	100		119170,6	100		10,8	100		144,4	100		984,5	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,1	100		1,64	100		3,0	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		117978,9	100		10,7	100		144,4	100		984,0	100	In marcia
14:30		3,5	100		0,7	100		2,2	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		116845,7	100		10,6	100		144,5	100		992,0	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,8	100		1,63	100		2,2	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		117131,7	100		10,8	100		144,0	100		988,3	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,9	100		1,48	73		2,4	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		116984,4	100		10,6	100		144,1	100		989,1	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,8	100		1,55	100		2,5	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		117674,0	100		10,8	100		144,3	100		985,1	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,8	100		1,93	100		2,4	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		117592,5	100		10,8	100		144,3	100		987,5	100	In marcia
17:00		4,3	100		1,2	100		1,99	100		2,5	100		0,23	95		30,5	100		0,6	100		0,2	100		118389,7	100		10,8	100		144,6	100		987,2	100	In marcia
17:30		4,8	100		1,1	100		1,35	73		4,2	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		118712,9	100		10,7	100		144,8	100		984,1	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,4	100		1,1	100		4,2	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		119636,8	100		10,9	100		144,8	100		977,4	100	In marcia
18:30		4,7	100		0,5	100		1,44	100		3,9	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		119504,3	100		11,0	100		144,7	100		975,2	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,0	100		1,4	100		4,6	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,2	100		118816,7	100		10,9	100		144,5	100		977,1	100	In marcia
19:30		3,4	100		0,0	100		1,44	73		3,9	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		118542,1	100		10,8	100		144,5	100		981,1	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,3	100		3,35	100		3,3	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		117803,5	100		10,8	100		144,8	100		982,7	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,7	100		2,89	100		4,3	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		118035,4	100		10,6	100		144,6	100		987,3	100	In marcia
21:00		3,3	86		0,6	86		3,5	100		4,5	86		0,23	94		27,4	86		0,6	86		0,2	86		119553,8	100		10,7	86		144,9	100		987,0	100	In marcia
21:30		3,6	78		0,9	78		3,54	73		3,1	78		0,23	100		29,1	78		0,6	78		0,1	78		120167,4	100		11,0	78		145,2	100		978,8	100	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,5	100		1,63	100		2,9	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		116712,7	100		10,6	100		144,2	100		995,7	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,6	100		1,88	100		2,6	100		0,23	95		27,1	100		0,6	100		0,0	100		116217,8	100		10,8	100		143,8	100		987,7	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,8	100		2,88	73		2,0	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,2	100		115829,6	100		10,4	100		144,8	100		995,5	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,8	100		4,56	100		2,1	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		117571,5	100		10,7	100		144,5	100		979,4	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		2,1	100		3,12	100		2,4	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		118022,8	100		10,7	100		144,4	100		985,0	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,8	100		2,1	100		2,5	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		118010,6	100		10,7	100		144,8	100		982,4	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		1,9	100		3,79	73		2,7	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		118622,2	100		10,6	100		145,0	100		985,9	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,3	100		2,3	100		3,0	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119711,5	100		10,8	100		144,8	100		983,2	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,3	100		1,17	100		3,0	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		120038,5	100		10,9	100		145,4	100		981,2	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,6	100		1,54	100		3,3	100		0,23	94		15,9	100		0,6	100		0,2	100		120942,3	100		10,8	100		145,2	100		983,9	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,8	100		1,35	73		3,2	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		121872,8	100		10,9	100		145,1	100		978,0	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,8	100		1,76	100		3,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		120087,8	100		11,1	100		144,6	100		977,0	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,4	100		1,95	100		2,8	100		0,23	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		120041,0	100		10,8	100		145,4	100		981,8	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		1,7	100		3,05	100		3,3	100		0,23	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		121036,4	100		10,8	100		145,1	100		978,6	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,8	100		2,59	73		2,5	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		121419,2	100		11,0	100		145,0	100		974,2	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		1,7	100		2,28	100		2,4	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		121075,1	100		11,0	100		144,7	100		982,3	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,3	100		1,54	100		2,6	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		120219,9	100		11,1	100		144,8	100		972,7	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		0,3	85		1,68	100		3,1	85		0,23	94		26,4	85		0,6	85		0,0	85		119237,1	100		11,0	85		144,5	100		973,1	100		in Betrieb
09:30		5,2	78		0,6	78		1,65	73		3,0	78		0,23	100		23,5	78		0,6	78		0,2	78		118464,8	100		10,9	78		144,3	100		986,2	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,3	100		1,8	100		3,9	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		117800,9	100		10,6	100		144,8	100		990,4	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,7	100		3,08	100		3,2	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		118177,0	100		10,7	100		144,5	100		990,2	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,3	100		2,08	100		3,2	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		117801,4	100		10,7	100		144,4	100		984,4	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,7	100		2,65	73		3,4	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		118348,0	100		10,5	100		145,0	100		991,1	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		1,3	100		3,43	100		3,2	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		120115,4	100		10,9	100		144,9	100		979,0	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,6	100		2,38	100		2,5	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		119794,6	100		10,9	100		145,0	100		973,9	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		0,4	100		2,07	100		2,1	100		0,23	94		14,0	100		0,6	100		0,2	100		119757,8	100		10,9	100		144,7	100		973,5	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,3	100		1,6	73		2,6	100		0,23	100		15,0	100		0,6	100		0,2	100		119170,6	100		10,8	100		144,4	100		984,5	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,1	100		1,64	100		3,0	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		117978,9	100		10,7	100		144,4	100		984,0	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,7	100		2,2	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		116845,7	100		10,6	100		144,5	100		992,0	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,8	100		1,63	100		2,2	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		117131,7	100		10,8	100		144,0	100		988,3	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,9	100		1,48	73		2,4	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		116984,4	100		10,6	100		144,1	100		989,1	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,8	100		1,55	100		2,5	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		117674,0	100		10,8	100		144,3	100		985,1	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,8	100		1,93	100		2,4	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		117592,5	100		10,8	100		144,3	100		987,5	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,2	100		1,99	100		2,5	100		0,23	95		30,5	100		0,6	100		0,2	100		118389,7	100		10,8	100		144,6	100		987,2	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		1,1	100		1,35	73		4,2	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		118712,9	100		10,7	100		144,8	100		984,1	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,4	100		1,1	100		4,2	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		119636,8	100		10,9	100		144,8	100		977,4	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,5	100		1,44	100		3,9	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		119504,3	100		11,0	100		144,7	100		975,2	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,0	100		1,4	100		4,6	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,2	100		118816,7	100		10,9	100		144,5	100		977,1	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,0	100		1,44	73		3,9	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		118542,1	100		10,8	100		144,5	100		981,1	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,3	100		3,35	100		3,3	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		117803,5	100		10,8	100		144,8	100		982,7	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,7	100		2,89	100		4,3	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		118035,4	100		10,6	100		144,6	100		987,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		0,6	86		3,5	100		4,5	86		0,23	94		27,4	86		0,6	86		0,2	86		119553,8	100		10,7	86		144,9	100		987,0	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		0,9	78		3,54	73		3,1	78		0,23	100		29,1	78																				