

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,9	100		1,2	100		5,07	100		3,2	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,1	100		121551,9	100	10,7	100		145,9	100		978,1	100	In marcia
01:00		4,9	100		0,6	100		4,44	100		3,0	100		0,23	94		22,6	100		0,5	100		0,0	100		120680,6	100	10,7	100		145,8	100		979,4	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,9	100		2,56	73		3,3	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		119374,8	100	10,7	100		145,3	100		979,4	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		1,54	100		4,4	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		119904,8	100	10,4	100		145,8	100		983,6	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,8	100		3,49	100		3,1	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		119515,5	100	10,5	100		146,1	100		983,3	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,6	100		1,6	100		3,4	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		121172,0	100	10,6	100		145,5	100		982,4	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		1,34	73		3,6	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		120194,2	100	10,7	100		145,9	100		978,2	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,3	100		2,28	100		3,3	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		120446,3	100	10,5	100		146,0	100		982,4	100	In marcia
04:30		5,4	100		0,4	100		2,02	100		3,0	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		121202,1	100	10,6	100		145,9	100		981,5	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,0	100		2,02	100		3,1	100		0,24	94		25,6	100		0,6	100		0,0	100		120930,9	100	10,6	100		145,6	100		976,0	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,0	100		1,5	73		3,4	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		120423,2	100	10,5	100		145,5	100		982,1	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		1,45	100		3,4	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		120430,7	100	10,6	100		145,7	100		978,5	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		1,49	100		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		120821,2	100	10,5	100		146,0	100		980,5	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,6	100		1,69	100		3,2	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		120887,7	100	10,5	100		145,7	100		982,8	100	In marcia
07:30		2,3	100		0,2	100		1,18	73		3,3	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		122026,1	100	10,7	100		145,8	100		978,2	100	In marcia
08:00		3,8	100		2,3	100		1,61	100		3,1	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		120991,2	100	10,7	100		146,0	100		978,1	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,8	100		1,17	100		4,3	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		118999,8	100	10,5	100		145,4	100		979,3	100	In marcia
09:00		2,3	85		0,9	85		0,79	100		4,9	85		0,23	95		27,6	85		0,6	85		0,0	85		120166,3	100	10,5	85		145,5	100		988,9	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,88	73		3,4	78		0,24	100		46,4	78		0,5	78		0,3	78		119230,9	100	10,5	78		146,0	100		984,6	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,1	100		1,85	100		3,2	100		0,24	100		46,4	100		0,5	100		0,5	100		120839,1	100	10,1	100		146,5	100		994,6	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,6	100		2,67	100		2,4	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		122329,9	100	10,7	100		146,4	100		976,1	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,0	100		3,18	100		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,5	100		0,5	100		121599,0	100	10,5	100		145,5	100		973,8	100	In marcia
11:30		4,2	100		2,0	100		2,57	73		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		121623,2	100	10,3	100		146,4	100		982,7	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,8	100		1,82	100		2,4	100		0,24	100		15,7	100		0,5	100		0,4	100		121840,9	100	10,4	100		146,2	100		985,2	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,1	100		1,23	100		2,2	100		0,24	100		14,4	100		0,5	100		0,5	100		122032,9	100	10,6	100		146,6	100		982,3	100	In marcia
13:00		3,2	100		2,0	100		1,95	100		2,9	100		0,24	94		9,6	100		0,5	100		0,4	100		121729,5	100	10,6	100		146,0	100		981,9	100	In marcia
13:30		3,9	100		1,0	100		0,89	73		5,9	100		0,23	100		6,9	100		0,5	100		0,4	100		120649,4	100	10,8	100		145,2	100		983,4	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,8	100		0,97	100		2,7	100		0,24	100		11,2	100		0,5	100		0,4	100		119333,0	100	10,4	100		145,5	100		987,0	100	In marcia
14:30		3,5	100		1,0	100		0,85	100		2,4	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,5	100		119000,6	100	10,4	100		145,8	100		990,1	100	In marcia
15:00		3,9	100		1,7	100		0,96	100		2,4	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		119299,0	100	10,4	100		145,5	100		981,9	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,2	100		0,87	73		2,2	100		0,24	100		37,8	100		0,5	100		0,5	100		119338,8	100	10,4	100		145,7	100		982,5	100	In marcia
16:00		4,5	100		1,4	100		1,04	100		5,1	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,5	100		119998,3	100	10,4	100		145,9	100		987,4	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,9	100		0,8	100		2,5	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		119818,4	100	10,5	100		146,6	100		985,8	100	In marcia
17:00		4,6	100		1,2	100		0,82	100		2,8	100		0,24	94		27,8	100		0,5	100		0,5	100		119555,2	100	10,4	100		145,2	100		987,4	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,6	100		0,68	73		2,0	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,5	100		119718,4	100	10,7	100		145,7	100		985,5	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,0	100		1,22	100		2,0	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		119498,8	100	10,4	100		145,5	100		987,9	100	In marcia
18:30		3,3	100		1,2	100		1,25	100		2,0	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		119521,7	100	10,4	100		145,1	100		990,6	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,0	100		1,33	100		2,1	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		119821,6	100	10,4	100		145,6	100		987,8	100	In marcia
19:30		6,2	100		2,3	100		1,41	73		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		120145,4	100	10,3	100		145,9	100		993,4	100	In marcia
20:00		4,8	100		1,4	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		13,9	100		0,6	100		0,5	100		120104,0	100	10,5	100		145,4	100		988,4	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,6	100		0,82	100		2,5	100		0,24	100		17,7	100		0,5	100		0,4	100		119594,5	100	10,4	100		146,0	100		989,1	100	In marcia
21:00		3,8	84		1,2	84		1,15	100		2,1	84		0,24	94		15,3	84		0,5	84		0,5	84		119714,0	100	10,4	84		145,3	100		991,3	100	In marcia
21:30		3,1	79		0,5	79		1,03	73		2,4	79		0,24	100		34,0	79		0,5	79		0,1	79		119202,2	100	10,5	79		145,3	100		988,6	100	In marcia
22:00		3,6	100		0,9	100		1,37	100		2,1	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		118774,6	10									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,9	100		1,2	100		5,07	100		3,2	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,1	100		121551,9	100		10,7	100		145,9	100		978,1	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		0,6	100		4,44	100		3,0	100		0,23	94		22,6	100		0,5	100		0,0	100		120680,6	100		10,7	100		145,8	100		979,4	100		in Betrieb
01:30		5,0	100		0,9	100		2,56	73		3,3	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		119374,8	100		10,7	100		145,3	100		979,4	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		1,54	100		4,4	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		119904,8	100		10,4	100		145,8	100		983,6	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,8	100		3,49	100		3,1	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		119515,5	100		10,5	100		146,1	100		983,3	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,6	100		1,6	100		3,4	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		121172,0	100		10,6	100		145,5	100		982,4	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		1,34	73		3,6	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		120194,2	100		10,7	100		145,9	100		978,2	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,3	100		2,28	100		3,3	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		120446,3	100		10,5	100		146,0	100		982,4	100		in Betrieb
04:30		5,4	100		0,4	100		2,02	100		3,0	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		121202,1	100		10,6	100		145,9	100		981,5	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,0	100		2,02	100		3,1	100		0,24	94		25,6	100		0,6	100		0,0	100		120930,9	100		10,6	100		145,6	100		976,0	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		0,0	100		1,5	73		3,4	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		120423,2	100		10,5	100		145,5	100		982,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		1,45	100		3,4	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		120430,7	100		10,6	100		145,7	100		978,5	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		1,49	100		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		120821,2	100		10,5	100		146,0	100		980,5	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,6	100		1,69	100		3,2	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		120887,7	100		10,5	100		145,7	100		982,8	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,2	100		1,18	73		3,3	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		122026,1	100		10,7	100		145,8	100		978,2	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		2,3	100		1,61	100		3,1	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		120991,2	100		10,7	100		146,0	100		978,1	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,8	100		1,17	100		4,3	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		118999,8	100		10,5	100		145,4	100		979,3	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		0,9	85		0,79	100		4,9	85		0,23	95		27,6	85		0,6	85		0,0	85		120166,3	100		10,5	85		145,5	100		988,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,88	73		3,4	78		0,24	100		46,4	78		0,5	78		0,3	78		119230,9	100		10,5	78		146,0	100		984,6	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,1	100		1,85	100		3,2	100		0,24	100		46,4	100		0,5	100		0,5	100		120839,1	100		10,1	100		146,5	100		994,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,6	100		2,67	100		2,4	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		122329,9	100		10,7	100		146,4	100		976,1	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,0	100		3,18	100		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,5	100		0,5	100		121599,0	100		10,5	100		145,5	100		973,8	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		2,0	100		2,57	73		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		121623,2	100		10,3	100		146,4	100		982,7	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		1,8	100		1,82	100		2,4	100		0,24	100		15,7	100		0,5	100		0,4	100		121840,9	100		10,4	100		146,2	100		985,2	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,1	100		1,23	100		2,2	100		0,24	100		14,4	100		0,5	100		0,5	100		122032,9	100		10,6	100		146,6	100		982,3	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		2,0	100		1,95	100		2,9	100		0,24	94		9,6	100		0,5	100		0,4	100		121729,5	100		10,6	100		146,0	100		981,9	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		1,0	100		0,89	73		5,9	100		0,23	100		6,9	100		0,5	100		0,4	100		120649,4	100		10,8	100		145,2	100		983,4	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,8	100		0,97	100		2,7	100		0,24	100		11,2	100		0,5	100		0,4	100		119333,0	100		10,4	100		145,5	100		987,0	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		1,0	100		0,85	100		2,4	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,5	100		119000,6	100		10,4	100		145,8	100		990,1	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		1,7	100		0,96	100		2,4	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		119299,0	100		10,4	100		145,5	100		981,9	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,2	100		0,87	73		2,2	100		0,24	100		37,8	100		0,5	100		0,5	100		119338,8	100		10,4	100		145,7	100		982,5	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		1,4	100		1,04	100		5,1	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,5	100		119998,3	100		10,4	100		145,9	100		987,4	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,9	100		0,8	100		2,5	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		119818,4	100		10,5	100		145,6	100		985,8	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		1,2	100		0,82	100		2,8	100		0,24	94		27,8	100		0,5	100		0,5	100		119555,2	100		10,4	100		145,2	100		987,4	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,6	100		0,68	73		2,0	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,5	100		119718,4	100		10,7	100		145,7	100		985,5	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,0	100		1,22	100		2,0	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		119498,8	100		10,4	100		145,5	100		987,9	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,2	100		1,25	100		2,0	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		119521,7	100		10,4	100		145,1	100		990,6	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,0	100		1,33	100		2,1	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		119821,6	100		10,4	100		145,6	100		987,8	100		in Betrieb
19:30		6,2	100		2,3	100		1,41	73		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		120145,4	100		10,3	100		145,9	100		993,4	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		1,4	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		13,9	100		0,6	100		0,5	100		120104,0	100		10,5	100		145,4	100		988,4	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,6	100		0,82	100		2,5	100		0,24	100		17,7	100		0,5	100		0,4	100		119594,5	100		10,4	100		146,0	100		989,1	100		in Betrieb
21:00		3,8	84		1,2	84		1,15	100		2,1	84		0,24	94		15,3	84		0,5	84		0,5	84		119714,0	100		10,4	84		145,3	100		991,3	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,5	79		1,03	73		2,4	79		0,24	100		34,0	7																				