

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/02/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,7	100		1,1	100		2,1	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		114180,2	100		10,9	100		143,6	100		963,4	100		In marcia
01:00		3,4	100		1,5	100		0,81	100		3,8	100		0,23	94		27,3	100		0,6	100		0,1	100		113697,8	100		10,9	100		143,5	100		963,4	100		In marcia
01:30		4,0	100		1,3	100		0,83	73		5,2	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		113180,8	100		10,8	100		143,3	100		967,6	100		In marcia
02:00		5,1	100		1,2	100		0,71	100		3,2	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		113755,7	100		10,7	100		143,6	100		972,0	100		In marcia
02:30		3,4	100		1,3	100		0,93	100		2,8	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		113554,7	100		11,0	100		143,6	100		961,0	100		In marcia
03:00		4,3	100		1,1	100		0,72	100		5,1	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		112918,7	100		10,7	100		143,5	100		968,8	100		In marcia
03:30		3,1	100		0,6	100		1,02	73		2,9	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		113791,7	100		10,8	100		143,4	100		972,5	100		In marcia
04:00		2,9	100		1,2	100		1,55	100		3,3	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		113442,0	100		10,6	100		143,7	100		972,4	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,3	100		1,3	100		2,6	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		114113,7	100		11,0	100		143,8	100		966,1	100		In marcia
05:00		4,7	100		1,1	100		1,25	100		3,0	100		0,23	94		23,6	100		0,6	100		0,1	100		114070,8	100		10,9	100		143,6	100		963,8	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,8	100		0,87	73		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		113571,1	100		10,8	100		143,1	100		967,6	100		In marcia
06:00		3,2	100		0,7	100		1,07	100		2,3	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		113455,7	100		10,8	100		143,4	100		967,6	100		In marcia
06:30		3,6	100		0,7	100		1,3	100		2,3	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		113365,4	100		10,7	100		143,8	100		965,2	100		In marcia
07:00		5,2	100		2,0	100		1,59	100		2,4	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		115312,0	100		10,8	100		143,8	100		970,9	100		In marcia
07:30		5,7	100		0,8	100		0,91	73		2,4	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		114910,3	100		11,0	100		143,5	100		959,4	100		In marcia
08:00		4,2	100		0,1	100		0,77	100		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		114979,0	100		10,9	100		143,7	100		960,0	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,2	100		1,4	100		3,2	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		115478,5	100		10,8	100		144,3	100		967,7	100		In marcia
09:00		3,5	85		0,4	85		1,33	100		3,3	85		0,23	95		24,5	85		0,6	85		0,2	85		116186,9	100		11,0	85		144,0	100		965,2	100		In marcia
09:30		4,0	79		0,3	79		1,27	73		3,5	79		0,24	100		22,1	79		0,6	79		0,1	79		114165,6	100		11,1	79		143,7	100		960,0	100		In marcia
10:00		2,8	100		0,0	100		0,74	100		3,0	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		115807,4	100		10,9	100		143,8	100		963,9	100		In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		1,07	100		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,2	100		114617,0	100		10,6	100		144,4	100		970,8	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,0	100		1,34	100		3,4	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115003,0	100		11,1	100		144,0	100		961,6	100		In marcia
11:30		2,8	100		0,0	100		1,47	73		2,5	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		114765,3	100		10,9	100		143,9	100		968,5	100		In marcia
12:00		3,1	100		0,0	100		1,68	100		2,3	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		114840,8	100		11,1	100		144,0	100		960,0	100		In marcia
12:30		4,2	100		0,1	100		2,22	100		2,4	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		115384,3	100		10,9	100		144,4	100		965,6	100		In marcia
13:00		3,5	100		0,1	100		2,09	100		2,4	100		0,23	95		36,3	100		0,5	100		0,2	100		115488,9	100		10,8	100		144,3	100		965,1	100		In marcia
13:30		5,8	100		0,1	100		1,32	73		3,3	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		115726,9	100		10,9	100		144,0	100		969,0	100		In marcia
14:00		3,6	100		0,0	100		1,05	100		2,7	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		114972,5	100		11,0	100		144,3	100		962,3	100		In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		1,66	100		2,6	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,2	100		115008,2	100		10,8	100		144,6	100		966,5	100		In marcia
15:00		4,3	100		0,1	100		2,68	100		3,2	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		115284,7	100		10,9	100		144,3	100		967,0	100		In marcia
15:30		4,3	100		0,2	100		1,52	73		3,2	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		115738,9	100		11,0	100		144,3	100		960,2	100		In marcia
16:00		3,8	100		0,0	100		2,32	100		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,2	100		115702,7	100		10,9	100		144,1	100		960,7	100		In marcia
16:30		4,1	100		0,2	100		5,2	100		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		115333,2	100		11,0	100		144,0	100		959,9	100		In marcia
17:00		3,5	100		0,0	100		6,13	100		2,3	100		0,23	98		21,0	100		0,5	100		0,0	100		114716,7	100		11,1	100		143,9	100		961,3	100		In marcia
17:30		4,6	100		0,0	100		6,58	73		2,1	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,2	100		115327,9	100		11,0	100		144,2	100		961,8	100		In marcia
18:00		4,3	100		0,1	100		6,73	100		2,9	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		115019,3	100		10,9	100		144,0	100		965,7	100		In marcia
18:30		3,8	100		0,0	100		5,74	100		2,7	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		115261,2	100		11,0	100		143,6	100		966,4	100		In marcia
19:00		5,0	100		0,5	100		7,06	100		3,3	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		114874,3	100		11,1	100		143,6	100		962,4	100		In marcia
19:30		4,4	100		0,0	100		4,57	73		3,6	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		113944,8	100		10,9	100		143,6	100		959,9	100		In marcia
20:00		3,3	100		0,0	100		4,75	100		3,1	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		113972,8	100		10,6	100		143,9	100		971,1	100		In marcia
20:30		3,9	100		0,2	100		9,09	100		2,7	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		114157,3	100		10,9	100		143,6	100		964,6	100		In marcia
21:00		4,4	86		0,3	86		6,96	100		4,1	86		0,23	94		28,3	86		0,6	86		0,1	86		114989,0	100		10,9	86		143,5	100		960,1	100		In marcia
21:30		3,8	78		0,5	78		4,05	73		3,1	78		0,23	100		28,4																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,7	100		1,1	100		2,1	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		114180,2	100		10,9	100		143,6	100		963,4	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,5	100		0,81	100		3,8	100		0,23	94		27,3	100		0,6	100		0,1	100		113697,8	100		10,9	100		143,5	100		963,4	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,3	100		0,83	73		5,2	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		113180,8	100		10,8	100		143,3	100		967,6	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		1,2	100		0,71	100		3,2	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		113755,7	100		10,7	100		143,6	100		972,9	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,3	100		0,93	100		2,8	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,1	100		113554,7	100		11,0	100		143,6	100		961,0	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,1	100		0,72	100		5,1	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,1	100		112918,7	100		10,7	100		143,5	100		968,8	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,6	100		1,02	73		2,9	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		113791,7	100		10,8	100		143,4	100		972,5	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,2	100		1,55	100		3,3	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		113442,0	100		10,6	100		143,7	100		972,4	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,3	100		1,3	100		2,6	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		114113,7	100		11,0	100		143,8	100		966,1	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		1,1	100		1,25	100		3,0	100		0,23	94		23,6	100		0,6	100		0,1	100		114070,8	100		10,9	100		143,6	100		963,8	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,8	100		0,87	73		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		113571,1	100		10,8	100		143,1	100		967,6	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,7	100		1,07	100		2,3	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		113455,7	100		10,8	100		143,4	100		967,6	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,7	100		1,3	100		2,3	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		113365,4	100		10,7	100		143,8	100		965,2	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		2,0	100		1,59	100		2,4	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		115312,0	100		10,8	100		143,8	100		970,9	100		in Betrieb
07:30		5,7	100		0,8	100		0,91	73		2,4	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		114910,3	100		11,0	100		143,5	100		959,4	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,1	100		0,77	100		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		114979,0	100		10,9	100		143,7	100		960,0	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,2	100		1,4	100		3,2	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		115478,5	100		10,8	100		144,3	100		967,7	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		0,4	85		1,33	100		3,3	85		0,23	95		24,5	85		0,6	85		0,2	85		116186,9	100		11,0	85		144,0	100		965,2	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		0,3	79		1,27	73		3,5	79		0,24	100		22,1	79		0,6	79		0,1	79		114165,6	100		11,1	79		143,7	100		960,0	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,0	100		0,74	100		3,0	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		115807,4	100		10,9	100		143,8	100		963,9	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		1,07	100		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,2	100		114617,0	100		10,6	100		144,4	100		970,8	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,0	100		1,34	100		3,4	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115003,0	100		11,1	100		144,0	100		961,6	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,0	100		1,47	73		2,5	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		114765,3	100		10,9	100		143,9	100		968,5	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,0	100		1,68	100		2,3	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		114840,8	100		11,1	100		144,0	100		960,0	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,1	100		2,22	100		2,4	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		115384,3	100		10,9	100		144,4	100		965,6	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,1	100		2,09	100		2,4	100		0,23	95		36,3	100		0,5	100		0,2	100		115488,9	100		10,8	100		144,3	100		965,1	100		in Betrieb
13:30		5,8	100		0,1	100		1,32	73		3,3	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		115726,9	100		10,9	100		144,0	100		969,0	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,0	100		1,05	100		2,7	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		114972,5	100		11,0	100		144,3	100		962,3	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,0	100		1,66	100		2,6	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,2	100		115008,2	100		10,8	100		144,6	100		966,5	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,1	100		2,68	100		3,2	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		115284,7	100		10,9	100		144,3	100		967,0	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,2	100		1,52	73		3,2	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		115738,9	100		11,0	100		144,3	100		960,2	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		2,32	100		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,2	100		115702,7	100		10,9	100		144,1	100		960,7	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,2	100		5,2	100		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		115333,2	100		11,0	100		144,0	100		959,9	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,0	100		6,13	100		2,3	100		0,23	98		21,0	100		0,5	100		0,0	100		114716,7	100		11,1	100		143,9	100		961,3	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		0,0	100		6,58	73		2,1	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,2	100		115327,9	100		11,0	100		144,2	100		961,8	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,1	100		6,73	100		2,9	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		115019,3	100		10,9	100		144,0	100		965,7	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,0	100		5,74	100		2,7	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		115261,2	100		11,0	100		143,6	100		966,4	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		0,5	100		7,06	100		3,3	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		114874,3	100		11,1	100		143,6	100		962,4	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,0	100		4,57	73		3,6	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		113944,8	100		10,9	100		143,6	100		959,9	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,0	100		4,75	100		3,1	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		113972,8	100		10,6	100		143,9	100		971,1	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,2	100		9,09	100		2,7	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		114157,3	100		10,9	100		143,6	100		964,6	100		in Betrieb
21:00		4,4	86		0,3	86		6,96	100		4,1	86		0,23	94		28,3	86		0,6	86		0,1	86		114989,0	100		10,9	86		143,5	100		960,1	100		in Betrieb
21:30		3,8	78		0,5	78		4,05	73		3,1	78		0,23	100		28,4	7																				