

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,6	100		0,7	100		2,41	100		3,3	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		113970,3	100		10,8	100		143,8	100		968,7	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,2	100		1,74	100		4,0	100		0,23	94		23,3	100		0,6	100		0,3	100		113757,9	100		10,5	100		143,7	100		976,6	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,3	100		2,8	73		3,3	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,4	100		114974,7	100		10,4	100		144,4	100		978,4	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,7	100		3,91	100		3,5	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,4	100		117315,1	100		10,6	100		144,8	100		981,1	100	In marcia
02:30		5,0	100		1,4	100		4,96	100		3,0	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,2	100		118701,7	100		10,8	100		145,3	100		974,3	100	In marcia
03:00		5,1	100		0,8	100		2,29	100		3,3	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		0,2	100		118726,9	100		10,7	100		145,0	100		981,8	100	In marcia
03:30		4,3	100		0,8	100		2,39	73		3,5	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,2	100		118300,6	100		10,6	100		144,9	100		981,6	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,3	100		2,2	100		3,5	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		118309,1	100		10,7	100		145,0	100		982,6	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,2	100		3,36	100		2,9	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,4	100		118434,1	100		10,3	100		145,8	100		991,4	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,7	100		4,42	100		3,7	100		0,24	94		28,9	100		0,5	100		0,3	100		120628,5	100		10,6	100		145,6	100		982,3	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,3	100		2,47	73		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		120903,7	100		10,9	100		145,7	100		970,2	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,5	100		3,88	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		120809,8	100		10,5	100		145,8	100		978,1	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,3	100		2,74	100		3,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		121258,2	100		10,8	100		146,0	100		972,8	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,5	100		2,61	100		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		121418,8	100		10,7	100		145,7	100		976,5	100	In marcia
07:30		5,2	100		1,5	100		3,9	73		3,0	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		120866,6	100		10,6	100		145,6	100		981,1	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,7	100		1,8	100		3,2	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		121168,6	100		10,7	100		145,4	100		982,2	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		0,95	100		2,9	100		0,23	100		15,6	100		0,6	100		0,2	100		119822,3	100		10,7	100		145,2	100		983,2	100	In marcia
09:00		4,0	84		0,1	84		1,18	100		3,8	84		0,23	95		18,9	84		0,5	84		0,3	84		119030,5	100		10,5	84		145,0	100		989,5	100	In marcia
09:30		2,9	79		0,0	79		1,1	73		4,2	79		0,24	100		30,7	79		0,6	79		0,1	79		118452,0	100		10,3	79		145,3	100		989,2	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,0	100		1,78	100		4,3	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		120433,9	100		10,3	100		145,7	100		987,7	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,0	100		1,74	100		4,5	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		122238,7	100		10,7	100		145,7	100		973,2	100	In marcia
11:00		5,0	100		0,0	100		1,76	100		4,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		122103,5	100		10,8	100		145,4	100		971,9	100	In marcia
11:30		2,6	100		0,0	100		1,2	73		4,8	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,1	100		121268,7	100		10,6	100		145,3	100		979,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		1,39	100		4,2	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		119256,1	100		10,4	100		145,0	100		982,3	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,0	100		2,13	100		4,4	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		118892,4	100		10,4	100		145,3	100		987,1	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,0	100		2,68	100		5,0	100		0,23	94		33,5	100		0,5	100		0,0	100		119890,4	100		10,3	100		145,4	100		987,1	100	In marcia
13:30		3,1	100		0,0	100		2,92	73		3,9	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		120984,0	100		10,4	100		145,7	100		985,7	100	In marcia
14:00		3,2	100		0,0	100		2,62	100		7,9	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		120735,7	100		10,7	100		145,0	100		979,3	100	In marcia
14:30		5,3	100		0,0	100		2,68	100		5,3	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		120463,1	100		10,6	100		145,4	100		981,7	100	In marcia
15:00		4,7	100		0,0	100		2,7	100		4,8	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		119698,4	100		10,6	100		145,2	100		978,1	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,0	100		2,46	73		4,5	100		0,23	100		15,8	100		0,5	100		0,0	100		119536,9	100		10,6	100		144,7	100		980,2	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		2,51	100		3,9	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		119370,1	100		10,4	100		145,1	100		987,1	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,3	100		4,93	100		4,1	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		119765,0	100		10,4	100		145,2	100		986,8	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,8	100		5,69	100		2,3	100		0,23	94		27,2	100		0,5	100		0,0	100		120614,9	100		10,7	100		144,9	100		983,2	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,0	100		4,01	73		1,3	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		120954,6	100		10,7	100		144,9	100		991,0	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,1	100		5,78	100		2,7	100		0,23	100		34,3	100		0,5	100		0,1	100		119483,8	100		10,2	100		145,0	100		991,7	100	In marcia
18:30		3,6	100		2,1	100		7,46	100		4,5	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		120433,6	100		10,5	100		145,5	100		979,4	100	In marcia
19:00		5,4	100		2,0	100		5,37	100		4,9	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		122295,8	100		10,5	100		145,7	100		976,9	100	In marcia
19:30		5,3	100		0,4	100		2,8	73		5,9	100		0,23	100		20,7	100		0,5	100		0,1	100		123184,1	100		10,6	100		145,8	100		969,0	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,4	100		2,41	100		3,9	100		0,23	100		12,9	100		0,5	100		0,0	100		122348,6	100		10,9	100		145,3	100		961,2	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,3	100		1,39	100		4,2	100		0,23	100		12,2	100		0,5	100		0,0	100		121458,1	100		10,6	100		145,1	100		972,2	100	In marcia
21:00		4,8	86		0,3	86		1,06	100		5,1	86		0,23	94		12,5	86		0,6	86		0,1	86		120516,6	100		10,5	86		145,2	100		977,4	100	In marcia
21:30		3,0	78		0,0	78		0,77	73		4,4	78		0,23	100		11,4	78		0,6	78		0,1	78		118912,1	100		10,7	78		144,4	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		0,7	100		2,41	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		113970,3	100		10,8	100		143,8	100		968,7	100		in Betrieb			
01:00		3,3	100		0,2	100		1,74	100		4,0	100		0,23	94		23,3	100		0,6	100		0,3	100		113757,9	100		10,5	100		143,7	100		976,6	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,3	100		2,8	73		3,3	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,4	100		114974,7	100		10,4	100		144,4	100		978,4	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,7	100		3,91	100		3,5	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,4	100		117315,1	100		10,6	100		144,8	100		981,1	100		in Betrieb
02:30		5,0	100		1,4	100		4,96	100		3,0	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,2	100		118701,7	100		10,8	100		145,3	100		974,3	100		in Betrieb
03:00		5,1	100		0,8	100		2,29	100		3,3	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		0,2	100		118726,9	100		10,7	100		145,0	100		981,8	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,8	100		2,39	73		3,5	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,2	100		118300,6	100		10,6	100		144,9	100		981,6	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		0,3	100		2,2	100		3,5	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		118309,1	100		10,7	100		145,0	100		982,6	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,2	100		3,36	100		2,9	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,4	100		118434,1	100		10,3	100		145,8	100		991,4	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,7	100		4,42	100		3,7	100		0,24	94		28,9	100		0,5	100		0,3	100		120628,5	100		10,6	100		145,6	100		982,3	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,3	100		2,47	73		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		120903,7	100		10,9	100		145,7	100		970,2	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,5	100		3,88	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		120809,8	100		10,5	100		145,8	100		978,1	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,3	100		2,74	100		3,2	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		121258,2	100		10,8	100		146,0	100		972,8	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,5	100		2,61	100		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		121418,8	100		10,7	100		145,7	100		976,5	100		in Betrieb
07:30		5,2	100		1,5	100		3,9	73		3,0	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		120866,6	100		10,6	100		145,6	100		981,1	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,7	100		1,8	100		3,2	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		121168,6	100		10,7	100		145,4	100		982,2	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,95	100		2,9	100		0,23	100		15,6	100		0,6	100		0,2	100		119822,3	100		10,7	100		145,2	100		983,2	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		0,1	84		1,18	100		3,8	84		0,23	95		18,9	84		0,5	84		0,3	84		119030,5	100		10,5	84		145,0	100		989,5	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		0,0	79		1,1	73		4,2	79		0,24	100		30,7	79		0,6	79		0,1	79		118452,0	100		10,3	79		145,3	100		989,2	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,0	100		1,78	100		4,3	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		120433,9	100		10,3	100		145,7	100		987,7	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,0	100		1,74	100		4,5	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		122238,7	100		10,7	100		145,7	100		973,2	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		0,0	100		1,76	100		4,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		122103,5	100		10,8	100		145,4	100		971,9	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,0	100		1,2	73		4,8	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,1	100		121268,7	100		10,6	100		145,3	100		979,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		1,39	100		4,2	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		119256,1	100		10,4	100		145,0	100		982,3	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,0	100		2,13	100		4,4	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		118892,4	100		10,4	100		145,3	100		987,1	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,0	100		2,68	100		5,0	100		0,23	94		33,5	100		0,5	100		0,0	100		119890,4	100		10,3	100		145,4	100		987,1	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		2,92	73		3,9	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		120984,0	100		10,4	100		145,7	100		985,7	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		0,0	100		2,62	100		7,9	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		120735,7	100		10,7	100		145,0	100		979,3	100		in Betrieb
14:30		5,3	100		0,0	100		2,68	100		5,3	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		120463,1	100		10,6	100		145,4	100		981,7	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,0	100		2,7	100		4,8	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		119698,4	100		10,6	100		145,2	100		978,1	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,0	100		2,46	73		4,5	100		0,23	100		15,8	100		0,5	100		0,0	100		119536,9	100		10,6	100		144,7	100		980,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		2,51	100		3,9	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		119370,1	100		10,4	100		145,1	100		987,1	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,3	100		4,93	100		4,1	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		119765,0	100		10,4	100		145,2	100		986,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,8	100		5,69	100		2,3	100		0,23	94		27,2	100		0,5	100		0,0	100		120614,9	100		10,7	100		144,9	100		983,2	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,0	100		4,01	73		1,3	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		120954,6	100		10,7	100		144,9	100		991,0	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,1	100		5,78	100		2,7	100		0,23	100		34,3	100		0,5	100		0,1	100		119483,8	100		10,2	100		145,0	100		991,7	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		2,1	100		7,46	100		4,5	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		120433,6	100		10,5	100		145,5	100		979,4	100		in Betrieb
19:00		5,4	100		2,0	100		5,37	100		4,9	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		122295,8	100		10,5	100		145,7	100		976,9	100		in Betrieb
19:30		5,3	100		0,4	100		2,8	73		5,9	100		0,23	100		20,7	100		0,5	100		0,1	100		123184,1	100		10,6	100		145,8	100		969,0	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,4	100		2,41	100		3,9	100		0,23	100		12,9	100		0,5	100		0,0	100		122348,6	100		10,9	100		145,3	100		961,2	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,3	100		1,39	100		4,2	100		0,23	100		12,2	100		0,5	100		0,0	100		121458,1	100		10,6	100		145,1	100		972,2	100		in Betrieb
21:00		4,8	86		0,3	86		1,06	100		5,1	86		0,23	94		12,5	86		0,6	86		0,1	86		120516,6	100		10,5	86		145,2	100		977,4	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		0,0	78		0,77	73		4,4	78		0,23	100		11,4	78		0,6	78																	