

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,2	100		0,0	100		1,83	100		2,3	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		117116,7	100		11,0	100		144,3	100		956,8	100	In marcia
01:00		5,0	100		0,0	100		1,21	100		2,3	100		0,23	95		17,4	100		0,6	100		0,1	100		116581,4	100		11,0	100		143,8	100		959,6	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,67	73		2,5	100		0,23	100		13,4	100		0,6	100		0,2	100		115762,5	100		11,1	100		143,8	100		963,0	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		0,85	100		1,7	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		115328,2	100		11,1	100		144,3	100		963,4	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,1	100		1,32	100		2,4	100		0,23	100		34,1	100		0,6	100		0,1	100		116682,7	100		10,9	100		143,8	100		965,9	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		1,03	100		2,1	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		115887,5	100		11,1	100		143,8	100		963,8	100	In marcia
03:30		5,4	100		0,1	100		1,11	73		2,1	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		115114,8	100		11,0	100		143,5	100		965,8	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		1,12	100		2,9	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		114793,6	100		11,0	100		143,6	100		966,4	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		1,23	100		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,1	100		115030,3	100		10,7	100		144,0	100		970,2	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,0	100		1,35	100		2,2	100		0,23	95		20,9	100		0,6	100		0,1	100		116429,3	100		11,0	100		143,8	100		959,7	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		1,01	73		1,8	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		116705,1	100		11,0	100		143,7	100		959,1	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		115398,6	100		11,1	100		143,8	100		959,1	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,1	100		0,93	100		1,7	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		116540,0	100		11,1	100		143,8	100		963,2	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,0	100		0,84	100		2,0	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		115749,1	100		11,3	100		144,5	100		963,7	100	In marcia
07:30		4,9	100		0,0	100		1,0	73		1,7	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115075,4	100		11,3	100		144,0	100		960,2	100	In marcia
08:00		4,8	100		0,0	100		1,15	100		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		112756,6	100		11,5	100		143,8	100		956,7	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		0,86	100		2,1	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		114152,8	100		11,4	100		144,1	100		957,5	100	In marcia
09:00		4,3	85		0,0	85		0,8	100		2,0	85		0,23	94		30,7	85		0,6	85		0,0	85		115237,1	100		11,2	85		143,9	100		963,1	100	In marcia
09:30		4,3	78		0,0	78		0,69	73		2,0	78		0,23	100		29,5	78		0,6	78		0,0	78		114768,8	100		11,4	78		144,4	100		961,3	100	In marcia
10:00		4,2	100		0,0	100		0,65	100		2,0	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		113813,9	100		11,4	100		144,5	100		952,9	100	In marcia
10:30		4,2	100		0,0	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		114539,9	100		11,4	100		144,0	100		950,5	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,0	100		0,63	100		2,2	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,1	100		117278,7	100		10,9	100		144,2	100		960,2	100	In marcia
11:30		4,3	100		0,0	100		0,64	73		2,4	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		114269,6	100		11,3	100		144,1	100		955,5	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		115911,6	100		11,1	100		143,9	100		959,1	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		1,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		115710,5	100		10,8	100		144,3	100		967,9	100	In marcia
13:00		4,8	100		0,0	100		0,8	100		2,7	100		0,23	94		20,6	100		0,6	100		0,0	100		115831,7	100		11,1	100		143,9	100		961,0	100	In marcia
13:30		4,2	100		0,0	100		0,68	73		2,4	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		116165,8	100		11,0	100		144,1	100		961,3	100	In marcia
14:00		4,4	100		0,0	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		114876,7	100		11,1	100		143,9	100		960,7	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		2,4	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		115789,4	100		11,0	100		144,3	100		963,1	100	In marcia
15:00		2,9	100		0,0	100		0,65	100		2,4	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		115352,4	100		10,9	100		144,1	100		962,9	100	In marcia
15:30		4,2	100		0,0	100		0,75	73		3,9	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		116248,5	100		11,0	100		144,1	100		961,7	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		115595,5	100		10,9	100		144,3	100		959,6	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,0	100		0,84	100		1,7	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		115143,9	100		10,9	100		143,9	100		965,4	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,0	100		1,08	100		1,4	100		0,23	94		24,5	100		0,6	100		0,1	100		115046,1	100		10,9	100		144,0	100		965,4	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		1,24	73		1,2	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,1	100		114710,1	100		10,7	100		144,4	100		967,4	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,2	100		1,8	100		1,3	100		0,24	100		33,8	100		0,6	100		0,1	100		116225,0	100		10,7	100		144,9	100		970,2	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,4	100		2,18	100		1,4	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		117848,9	100		10,9	100		144,9	100		965,9	100	In marcia
19:00		4,9	100		0,6	100		1,89	100		1,4	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		116891,8	100		11,1	100		144,5	100		959,0	100	In marcia
19:30		4,5	100		0,0	100		0,8	73		1,8	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		116771,4	100		11,1	100		144,7	100		959,8	100	In marcia
20:00		5,0	100		0,0	100		0,86	100		2,0	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115954,1	100		11,1	100		144,6	100		955,4	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,0	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		15,5	100		0,6	100		0,0	100		114991,8	100		11,1	100		144,0	100		953,6	100	In marcia
21:00		2,9	85		0,0	85		0,83	100		1,8	85		0,24	94		26,0	85		0,6	85		0,1	85		115453,5	100		10,8	85		144,3	100		957,6	100	In marcia
21:30		2,8	78		0,0	78		0,95	73		1,8	78		0,23	100		17,3	78		0,6	78		0,1	78		115415,0	100		10,9	78		144,2	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,0	100		1,83	100		2,3	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		117116,7	100		11,0	100		144,3	100		956,8	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,0	100		1,21	100		2,3	100		0,23	95		17,4	100		0,6	100		0,1	100		116581,4	100		11,0	100		143,8	100		959,6	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,0	100		0,67	73		2,5	100		0,23	100		13,4	100		0,6	100		0,2	100		115762,5	100		11,1	100		143,8	100		963,0	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		0,85	100		1,7	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		115328,2	100		11,1	100		144,3	100		963,4	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,1	100		1,32	100		2,4	100		0,23	100		34,1	100		0,6	100		0,1	100		116682,7	100		10,9	100		143,8	100		965,9	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		1,03	100		2,1	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		115887,5	100		11,1	100		143,8	100		963,8	100		in Betrieb
03:30		5,4	100		0,1	100		1,11	73		2,1	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		115114,8	100		11,0	100		143,5	100		965,8	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		1,12	100		2,9	100		0,23	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		114793,6	100		11,0	100		143,6	100		966,4	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		1,23	100		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,1	100		115030,3	100		10,7	100		144,0	100		970,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,0	100		1,35	100		2,2	100		0,23	95		20,9	100		0,6	100		0,1	100		116429,3	100		11,0	100		143,8	100		959,7	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		1,01	73		1,8	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		116705,1	100		11,0	100		143,7	100		959,1	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		115398,6	100		11,1	100		143,8	100		959,1	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,1	100		0,93	100		1,7	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		116540,0	100		11,1	100		143,8	100		963,2	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,0	100		0,84	100		2,0	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		115749,1	100		11,3	100		144,5	100		963,7	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		0,0	100		1,0	73		1,7	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115075,4	100		11,3	100		144,0	100		960,2	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,0	100		1,15	100		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		112756,6	100		11,5	100		143,8	100		956,7	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		0,86	100		2,1	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		114152,8	100		11,4	100		144,1	100		957,5	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		0,0	85		0,8	100		2,0	85		0,23	94		30,7	85		0,6	85		0,0	85		115237,1	100		11,2	85		143,9	100		963,1	100		in Betrieb
09:30		4,3	78		0,0	78		0,69	73		2,0	78		0,23	100		29,5	78		0,6	78		0,0	78		114768,8	100		11,4	78		144,4	100		961,3	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,0	100		0,65	100		2,0	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		113813,9	100		11,4	100		144,5	100		952,9	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,0	100		0,67	100		2,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		114539,9	100		11,4	100		144,0	100		950,5	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,0	100		0,63	100		2,2	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,1	100		117278,7	100		10,9	100		144,2	100		960,2	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		0,0	100		0,64	73		2,4	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		114269,6	100		11,3	100		144,1	100		955,5	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		115911,6	100		11,1	100		143,9	100		959,1	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		1,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		115710,5	100		10,8	100		144,3	100		967,9	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		0,0	100		0,8	100		2,7	100		0,23	94		20,6	100		0,6	100		0,0	100		115831,7	100		11,1	100		143,9	100		961,0	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		0,0	100		0,68	73		2,4	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		116165,8	100		11,0	100		144,1	100		961,3	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		0,0	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		114876,7	100		11,1	100		143,9	100		960,7	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		2,4	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		115789,4	100		11,0	100		144,3	100		963,1	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,65	100		2,4	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		115352,4	100		10,9	100		144,1	100		962,9	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,0	100		0,75	73		3,9	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		116248,5	100		11,0	100		144,1	100		961,7	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		115595,5	100		10,9	100		144,3	100		959,6	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,0	100		0,84	100		1,7	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		115143,9	100		10,9	100		143,9	100		965,4	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		1,08	100		1,4	100		0,23	94		24,5	100		0,6	100		0,1	100		115046,1	100		10,9	100		144,0	100		965,4	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		1,24	73		1,2	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,1	100		114710,1	100		10,7	100		144,4	100		967,4	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,2	100		1,8	100		1,3	100		0,24	100		33,8	100		0,6	100		0,1	100		116225,0	100		10,7	100		144,9	100		970,2	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,4	100		2,18	100		1,4	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		117848,9	100		10,9	100		144,9	100		965,9	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		0,6	100		1,89	100		1,4	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		116891,8	100		11,1	100		144,5	100		959,0	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		0,0	100		0,8	73		1,8	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		116771,4	100		11,1	100		144,7	100		959,8	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		0,0	100		0,86	100		2,0	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115954,1	100		11,1	100		144,6	100		955,4	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,0	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		15,5	100		0,6	100		0,0	100		114991,8	100		11,1	100		144,0	100		953,6	100		in Betrieb
21:00		2,9	85		0,0	85		0,83	100		1,8	85		0,24	94		26,0	85		0,6	85		0,1	85		115453,5	100		10,8	85		144,3	100		957,6	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		0,0	78		0,95	73		1,8	78		0,23	100		17,3	78																				