

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/02/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,6	100		0,5	100		1,54	100		1,8	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		116208,4	100		10,5	100		144,2	100		974,3	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,3	100		1,12	100		2,6	100		0,23	95		26,0	100		0,6	100		0,0	100		117026,2	100		10,6	100		144,3	100		976,1	100	In marcia
01:30		4,6	100		0,2	100		0,82	73		3,4	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		117157,0	100		10,6	100		144,5	100		978,2	100	In marcia
02:00		5,4	100		0,3	100		0,87	100		3,4	100		0,23	100		13,3	100		0,6	100		0,0	100		116868,7	100		10,7	100		143,7	100		978,4	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,65	100		2,7	100		0,23	100		12,4	100		0,6	100		0,0	100		116250,1	100		10,5	100		143,6	100		981,7	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,0	100		1,23	100		3,3	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		117836,7	100		10,4	100		144,7	100		985,0	100	In marcia
03:30		5,0	100		0,0	100		0,97	73		3,3	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		119870,5	100		10,6	100		144,6	100		978,4	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		1,26	100		3,0	100		0,23	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		120208,1	100		10,5	100		145,2	100		979,2	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,0	100		2,08	100		2,3	100		0,23	100		34,6	100		0,6	100		0,1	100		121175,3	100		10,6	100		145,4	100		976,2	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,0	100		2,02	100		2,9	100		0,23	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		122845,9	100		10,9	100		145,3	100		967,8	100	In marcia
05:30		5,6	100		0,4	100		1,49	73		4,4	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		121957,4	100		11,1	100		145,0	100		966,9	100	In marcia
06:00		5,2	100		0,0	100		1,02	100		4,6	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		121165,8	100		11,1	100		145,0	100		964,8	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,2	100		1,55	100		4,1	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		120676,2	100		10,8	100		144,9	100		972,4	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,0	100		1,59	100		3,9	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		120120,9	100		10,6	100		145,2	100		981,6	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,2	100		2,68	73		4,5	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		121304,6	100		10,7	100		145,1	100		981,5	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,2	100		1,53	100		4,2	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		122017,2	100		10,9	100		144,8	100		981,0	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		0,96	100		4,0	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		119930,3	100		10,4	100		145,2	100		985,1	100	In marcia
09:00		2,8	85		0,0	85		1,73	100		8,0	85		0,23	94		28,2	85		0,6	85		0,1	85		118801,2	100		10,3	85		144,9	100		986,6	100	In marcia
09:30		2,5	79		0,0	79		2,46	73		4,1	79		0,23	100		35,5	79		0,5	79		0,4	79		120655,6	100		10,6	79		145,4	100		979,9	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,1	100		4,13	100		2,6	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,3	100		121818,0	100		10,6	100		145,7	100		975,3	100	In marcia
10:30		3,5	100		1,5	100		8,42	100		3,2	100		0,24	100		48,2	100		0,5	100		0,4	100		122803,5	100		10,4	100		146,5	100		976,6	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,3	100		5,6	100		3,7	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,2	100		123697,9	100		10,8	100		146,0	100		965,8	100	In marcia
11:30		4,6	100		1,1	100		3,74	73		4,2	100		0,24	100		13,3	100		0,5	100		0,4	100		123236,1	100		10,7	100		145,8	100		967,2	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,8	100		2,79	100		2,9	100		0,24	100		10,9	100		0,5	100		0,3	100		123171,0	100		11,1	100		146,0	100		961,4	100	In marcia
12:30		5,6	100		2,0	100		3,06	100		2,5	100		0,23	100		10,4	100		0,5	100		0,2	100		123463,7	100		10,8	100		145,9	100		967,8	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,2	100		0,91	100		2,9	100		0,24	94		15,3	100		0,5	100		0,4	100		122246,8	100		10,8	100		145,7	100		976,9	100	In marcia
13:30		4,0	100		0,4	100		1,45	73		2,0	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		122638,1	100		10,9	100		145,6	100		970,6	100	In marcia
14:00		5,5	100		0,6	100		1,06	100		2,5	100		0,23	100		15,3	100		0,5	100		0,2	100		120807,3	100		10,8	100		144,6	100		975,4	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,0	100		1,29	100		2,9	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		119199,0	100		10,6	100		144,7	100		976,0	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,0	100		2,55	100		3,2	100		0,24	100		60,8	100		0,5	100		0,4	100		120194,5	100		10,2	100		146,2	100		980,4	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,8	100		3,44	73		2,6	100		0,24	100		40,8	100		0,5	100		0,3	100		120334,4	100		10,6	100		145,9	100		972,6	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,3	100		1,78	100		4,1	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		119902,9	100		10,6	100		145,0	100		966,1	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,1	100		0,92	100		4,4	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,4	100		119775,7	100		10,5	100		145,2	100		974,9	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,4	100		0,88	100		4,2	100		0,24	94		19,1	100		0,5	100		0,3	100		120317,5	100		10,5	100		145,6	100		975,2	100	In marcia
17:30		4,1	100		0,5	100		0,77	73		4,1	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		120834,9	100		10,6	100		145,6	100		979,0	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,4	100		1,0	100		3,3	100		0,23	100		15,5	100		0,5	100		0,4	100		121261,8	100		10,7	100		145,2	100		975,2	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,7	100		1,51	100		2,7	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		120416,2	100		10,5	100		145,6	100		977,1	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,5	100		2,54	100		2,8	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		121404,5	100		10,6	100		145,9	100		972,6	100	In marcia
19:30		3,3	100		2,7	100		2,5	73		2,6	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		120741,9	100		10,4	100		145,8	100		982,2	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,2	100		2,12	100		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		121073,9	100		10,4	100		145,9	100		972,5	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,9	100		3,2	100		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		121737,1	100		10,6	100		145,8	100		969,7	100	In marcia
21:00		3,3	85		2,5	85		2,54	100		2,3	85		0,24	95		20,9	85		0,5	85		0,3	85		121619,9	100		10,7	85		145,4	100		971,7	100	In marcia
21:30		2,7	78		1,9	78		1,36	73		4,1	78		0,24	100		18,4	78		0,6	78		0,1	78		122130,8	100		10,6	78		145,8	100		973,3		

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 14/02/2022

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz										
00:30		4,6	100		0,5	100		1,54	100		1,8	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		116208,4	100		10,5	100		144,2	100		974,3	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,3	100		1,12	100		2,6	100		0,23	95		26,0	100		0,6	100		0,0	100		117026,2	100		10,6	100		144,3	100		976,1	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		0,2	100		0,82	73		3,4	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		117157,0	100		10,6	100		144,5	100		978,2	100		in Betrieb
02:00		5,4	100		0,3	100		0,87	100		3,4	100		0,23	100		13,3	100		0,6	100		0,0	100		116868,7	100		10,7	100		143,7	100		978,4	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,65	100		2,7	100		0,23	100		12,4	100		0,6	100		0,0	100		116250,1	100		10,5	100		143,6	100		981,7	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,0	100		1,23	100		3,3	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		117836,7	100		10,4	100		144,7	100		985,0	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		0,0	100		0,97	73		3,3	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		119870,5	100		10,6	100		144,6	100		978,4	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		1,26	100		3,0	100		0,23	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		120208,1	100		10,5	100		145,2	100		979,2	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,0	100		2,08	100		2,3	100		0,23	100		34,6	100		0,6	100		0,1	100		121175,3	100		10,6	100		145,4	100		976,2	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		2,02	100		2,9	100		0,23	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		122845,9	100		10,9	100		145,3	100		967,8	100		in Betrieb
05:30		5,6	100		0,4	100		1,49	73		4,4	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		121957,4	100		11,1	100		145,0	100		966,9	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		0,0	100		1,02	100		4,6	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		121165,8	100		11,1	100		145,0	100		964,8	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,2	100		1,55	100		4,1	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		120676,2	100		10,8	100		144,9	100		972,4	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,0	100		1,59	100		3,9	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		120120,9	100		10,6	100		145,2	100		981,6	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,2	100		2,68	73		4,5	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		121304,6	100		10,7	100		145,1	100		981,5	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,2	100		1,53	100		4,2	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		122017,2	100		10,9	100		144,8	100		981,0	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		0,96	100		4,0	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		119930,3	100		10,4	100		145,2	100		985,1	100		in Betrieb
09:00		2,8	85		0,0	85		1,73	100		8,0	85		0,23	94		28,2	85		0,6	85		0,1	85		118801,2	100		10,3	85		144,9	100		986,6	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,0	79		2,46	73		4,1	79		0,23	100		35,5	79		0,5	79		0,4	79		120655,6	100		10,6	79		145,4	100		979,9	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,1	100		4,13	100		2,6	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,3	100		121818,0	100		10,6	100		145,7	100		975,3	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,5	100		8,42	100		3,2	100		0,24	100		48,2	100		0,5	100		0,4	100		122803,5	100		10,4	100		146,5	100		976,6	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,3	100		5,6	100		3,7	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,2	100		123697,9	100		10,8	100		146,0	100		965,8	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		1,1	100		3,74	73		4,2	100		0,24	100		13,3	100		0,5	100		0,4	100		123236,1	100		10,7	100		145,8	100		967,2	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,8	100		2,79	100		2,9	100		0,24	100		10,9	100		0,5	100		0,3	100		123171,0	100		11,1	100		146,0	100		961,4	100		in Betrieb
12:30		5,6	100		2,0	100		3,06	100		2,5	100		0,23	100		10,4	100		0,5	100		0,2	100		123463,7	100		10,8	100		145,9	100		967,8	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,2	100		0,91	100		2,9	100		0,24	94		15,3	100		0,5	100		0,4	100		122246,8	100		10,8	100		145,7	100		976,9	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,4	100		1,45	73		2,0	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		122638,1	100		10,9	100		145,6	100		970,6	100		in Betrieb
14:00		5,5	100		0,6	100		1,06	100		2,5	100		0,23	100		15,3	100		0,5	100		0,2	100		120807,3	100		10,8	100		144,6	100		975,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,0	100		1,29	100		2,9	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		119199,0	100		10,6	100		144,7	100		976,0	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		2,55	100		3,2	100		0,24	100		60,8	100		0,5	100		0,4	100		120194,5	100		10,2	100		146,2	100		980,4	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,8	100		3,44	73		2,6	100		0,24	100		40,8	100		0,5	100		0,3	100		120334,4	100		10,6	100		145,9	100		972,6	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,3	100		1,78	100		4,1	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		119902,9	100		10,6	100		145,0	100		966,1	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,1	100		0,92	100		4,4	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,4	100		119775,7	100		10,5	100		145,2	100		974,9	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,4	100		0,88	100		4,2	100		0,24	94		19,1	100		0,5	100		0,3	100		120317,5	100		10,5	100		145,6	100		975,2	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,5	100		0,77	73		4,1	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		120834,9	100		10,6	100		145,6	100		979,0	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,4	100		1,0	100		3,3	100		0,23	100		15,5	100		0,5	100		0,4	100		121261,8	100		10,7	100		145,2	100		975,2	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,7	100		1,51	100		2,7	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		120416,2	100		10,5	100		145,6	100		977,1	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,5	100		2,54	100		2,8	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		121404,5	100		10,6	100		145,9	100		972,6	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		2,7	100		2,5	73		2,6	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		120741,9	100		10,4	100		145,8	100		982,2	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,2	100		2,12	100		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		121073,9	100		10,4	100		145,9	100		972,5	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,9	100		3,2	100		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		121737,1	100		10,6	100		145,8	100		969,7	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		2,5	85		2,54	100		2,3	85		0,24	95		20,9	85		0,5	85		0,3	85		121619,9	100		10,7	85		145,4	100		971,7	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		1,9	78		1,36	73		4,1	78		0,24	10																							