

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,7	100		1,1	100		0,9	100		2,8	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		119838,5	100		11,1	100		145,2	100		965,2	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,2	100		0,94	100		2,9	100		0,23	94		33,8	100		0,5	100		0,0	100		119748,2	100		10,7	100		145,1	100		973,4	100	In marcia
01:30		4,1	100		1,3	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		118784,3	100		10,5	100		144,8	100		981,2	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,2	100		0,89	100		2,5	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		118124,2	100		10,4	100		145,0	100		983,4	100	In marcia
02:30		4,3	100		2,3	100		0,95	100		3,3	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,1	100		118699,8	100		10,3	100		145,0	100		980,9	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,6	100		0,7	100		3,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		119399,4	100		10,3	100		145,4	100		982,1	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,5	100		1,02	73		4,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		120320,1	100		10,7	100		145,2	100		976,0	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,2	100		0,87	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		120331,2	100		10,4	100		145,9	100		978,5	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,8	100		1,75	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		121079,1	100		10,3	100		146,6	100		981,8	100	In marcia
05:00		3,2	100		1,1	100		1,81	100		3,9	100		0,24	94		21,1	100		0,5	100		0,2	100		121936,7	100		10,2	100		146,1	100		985,2	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,9	100		1,36	73		3,0	100		0,24	100		13,8	100		0,5	100		0,2	100		123620,2	100		10,7	100		146,2	100		977,0	100	In marcia
06:00		4,7	100		1,6	100		1,55	100		3,1	100		0,24	100		12,2	100		0,5	100		0,1	100		123113,6	100		10,7	100		145,9	100		976,6	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,6	100		1,19	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		123341,8	100		10,4	100		146,6	100		981,2	100	In marcia
07:00		5,4	100		3,9	100		2,08	100		4,0	100		0,24	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		124864,5	100		10,8	100		146,0	100		973,4	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		4,1	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,2	100		123517,4	100		10,9	100		146,2	100		962,9	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		1,04	100		3,6	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,1	100		121804,0	100		10,6	100		145,8	100		972,5	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		1,94	100		2,2	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		122144,2	100		10,5	100		146,1	100		978,2	100	In marcia
09:00		2,7	84		0,7	84		3,54	100		3,0	84		0,23	94		25,7	84		0,5	84		0,0	84		121873,1	100		10,7	84		145,5	100		975,2	100	In marcia
09:30		4,6	79		0,7	79		1,16	73		2,6	79		0,24	100		20,5	79		0,5	79		0,4	79		120110,0	100		10,5	79		145,3	100		977,1	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,5	100		0,76	100		2,4	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,3	100		120423,0	100		10,6	100		145,5	100		980,0	100	In marcia
10:30		4,4	100		1,8	100		1,22	100		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		120520,8	100		10,3	100		145,3	100		987,5	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,3	100		0,83	100		2,0	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		121679,8	100		10,9	100		145,2	100		973,8	100	In marcia
11:30		5,9	100		0,8	100		0,69	73		2,6	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		120936,1	100		10,8	100		145,1	100		976,2	100	In marcia
12:00		4,1	100		0,0	100		0,65	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		120250,9	100		10,5	100		145,1	100		982,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		1,63	100		2,7	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,6	100		121133,8	100		10,3	100		145,8	100		983,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,8	100		5,98	100		1,8	100		0,24	94		40,6	100		0,5	100		0,3	100		121442,6	100		10,6	100		146,0	100		976,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,8	100		6,98	73		2,4	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		122213,0	100		10,7	100		146,1	100		973,8	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,8	100		5,79	100		2,3	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		122349,5	100		10,7	100		145,9	100		973,8	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,9	100		4,63	100		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		121628,6	100		10,6	100		146,2	100		972,1	100	In marcia
15:00		3,5	100		1,8	100		6,87	100		3,4	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,5	100		121368,7	100		10,1	100		146,5	100		980,0	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,1	100		3,17	73		2,8	100		0,24	100		13,2	100		0,5	100		0,4	100		122247,0	100		10,7	100		145,7	100		972,4	100	In marcia
16:00		2,9	100		1,5	100		3,73	100		3,2	100		0,24	100		9,9	100		0,5	100		0,4	100		121517,7	100		10,5	100		145,7	100		977,2	100	In marcia
16:30		3,1	100		1,9	100		2,75	100		2,8	100		0,24	100		16,1	100		0,5	100		0,5	100		121274,7	100		10,5	100		145,8	100		977,5	100	In marcia
17:00		4,7	100		2,0	100		1,51	100		3,0	100		0,23	95		13,4	100		0,6	100		0,4	100		119938,7	100		10,6	100		145,0	100		976,4	100	In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100		1,08	73		2,7	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,5	100		119404,1	100		10,3	100		145,5	100		980,9	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,9	100		2,24	100		2,7	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,6	100		121361,0	100		10,4	100		146,2	100		972,4	100	In marcia
18:30		3,3	100		1,7	100		1,73	100		3,6	100		0,24	100		38,7	100		0,6	100		0,4	100		122029,8	100		10,4	100		146,0	100		969,2	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,87	100		3,7	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		122119,2	100		10,5	100		145,8	100		972,4	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,4	100		1,64	73		4,0	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,5	100		122445,2	100		10,5	100		146,2	100		973,1	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,9	100		2,29	100		3,0	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,6	100		121362,6	100		10,5	100		146,4	100		975,6	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,7	100		2,35	100		3,0	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		122164,7	100		10,5	100		145,9	100		979,7	100	In marcia
21:00		3,0	85		1,1	85		1,78	100		3,0	85		0,23	94		16,1	85		0,6	85		0,4	85		122510,7	100		10,6	85		145,7	100		978,7	100	In marcia
21:30		4,7	78		1,1	78		0,92	73		2,8	78		0,24	100		25,9	78		0,6	78		0,1	78		121191,6	100		10,7	78		145,6					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,7	100		1,1	100		0,9	100		2,8	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		119838,5	100	11,1	100		145,2	100		965,2	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,2	100		0,94	100		2,9	100		0,23	94		33,8	100		0,5	100		0,0	100		119748,2	100	10,7	100		145,1	100		973,4	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,3	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		118784,3	100	10,5	100		144,8	100		981,2	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,2	100		0,89	100		2,5	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		118124,2	100	10,4	100		145,0	100		983,4	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		2,3	100		0,95	100		3,3	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,1	100		118699,8	100	10,3	100		145,0	100		980,9	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,6	100		0,7	100		3,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		119399,4	100	10,3	100		145,4	100		982,1	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,5	100		1,02	73		4,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		120320,1	100	10,7	100		145,2	100		976,0	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,2	100		0,87	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		120331,2	100	10,4	100		145,9	100		978,5	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,8	100		1,75	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		121079,1	100	10,3	100		146,6	100		981,8	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		1,1	100		1,81	100		3,9	100		0,24	94		21,1	100		0,5	100		0,2	100		121936,7	100	10,2	100		146,1	100		985,2	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,9	100		1,36	73		3,0	100		0,24	100		13,8	100		0,5	100		0,2	100		123620,2	100	10,7	100		146,2	100		977,0	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		1,6	100		1,55	100		3,1	100		0,24	100		12,2	100		0,5	100		0,1	100		123113,6	100	10,7	100		145,9	100		976,6	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,6	100		1,19	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		123341,8	100	10,4	100		146,6	100		981,2	100		in Betrieb
07:00		5,4	100		3,9	100		2,08	100		4,0	100		0,24	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		124864,5	100	10,8	100		146,0	100		973,4	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		4,1	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,2	100		123517,4	100	10,9	100		146,2	100		962,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		1,04	100		3,6	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,1	100		121804,0	100	10,6	100		145,8	100		972,5	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		1,94	100		2,2	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		122144,2	100	10,5	100		146,1	100		978,2	100		in Betrieb
09:00		2,7	84		0,7	84		3,54	100		3,0	84		0,23	94		25,7	84		0,5	84		0,0	84		121873,1	100	10,7	84		145,5	100		975,2	100		in Betrieb
09:30		4,6	79		0,7	79		1,16	73		2,6	79		0,24	100		20,5	79		0,5	79		0,4	79		120110,0	100	10,5	79		145,3	100		977,1	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,5	100		0,76	100		2,4	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,3	100		120423,0	100	10,6	100		145,5	100		980,0	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		1,8	100		1,22	100		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		120520,8	100	10,3	100		145,3	100		987,5	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,3	100		0,83	100		2,0	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		121679,8	100	10,9	100		145,2	100		973,8	100		in Betrieb
11:30		5,9	100		0,8	100		0,69	73		2,6	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		120936,1	100	10,8	100		145,1	100		976,2	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,0	100		0,65	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		120250,9	100	10,5	100		145,1	100		982,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		1,63	100		2,7	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,6	100		121133,8	100	10,3	100		145,8	100		983,8	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,8	100		5,98	100		1,8	100		0,24	94		40,6	100		0,5	100		0,3	100		121442,6	100	10,6	100		146,0	100		976,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,8	100		6,98	73		2,4	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		122213,0	100	10,7	100		146,1	100		973,8	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,8	100		5,79	100		2,3	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		122349,5	100	10,7	100		145,9	100		973,8	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,9	100		4,63	100		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		121628,6	100	10,6	100		146,2	100		972,1	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		1,8	100		6,87	100		3,4	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,5	100		121368,7	100	10,1	100		146,5	100		980,0	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,1	100		3,17	73		2,8	100		0,24	100		13,2	100		0,5	100		0,4	100		122247,0	100	10,7	100		145,7	100		972,4	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		1,5	100		3,73	100		3,2	100		0,24	100		9,9	100		0,5	100		0,4	100		121517,7	100	10,5	100		145,7	100		977,2	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		1,9	100		2,75	100		2,8	100		0,24	100		16,1	100		0,5	100		0,5	100		121274,7	100	10,5	100		145,8	100		977,5	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		2,0	100		1,51	100		3,0	100		0,23	95		13,4	100		0,6	100		0,4	100		119938,7	100	10,6	100		145,0	100		976,4	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		1,08	73		2,7	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,5	100		119404,1	100	10,3	100		145,5	100		980,9	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,9	100		2,24	100		2,7	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,6	100		121361,0	100	10,4	100		146,2	100		972,4	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,7	100		1,73	100		3,6	100		0,24	100		38,7	100		0,6	100		0,4	100		122029,8	100	10,4	100		146,0	100		969,2	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,87	100		3,7	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		122119,2	100	10,5	100		145,8	100		972,4	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,4	100		1,64	73		4,0	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,5	100		122445,2	100	10,5	100		146,2	100		973,1	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,9	100		2,29	100		3,0	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,6	100		121362,6	100	10,5	100		146,4	100		975,6	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,7	100		2,35	100		3,0	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		122164,7	100	10,5	100		145,9	100		979,7	100		in Betrieb
21:00		3,0	85		1,1	85		1,78	100		3,0	85		0,23	94		16,1	85		0,6	85		0,4	85		122510,7	100	10,6	85		145,7	100		978,7	100		in Betrieb
21:30		4,7	78		1,1	78		0,92	73		2,8	78		0,24	100		25,9	78		0,6	78		0,1	78		121191,6	100	10,7	78		145,6	100		974,3	100		in Betrieb
22:00		4,9																																			