

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 21/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,2	100		2,44	100		2,9	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		112208,7	100		10,9	100		143,4	100		959,6	100	In marcia
01:00		5,2	100		0,3	100		2,4	100		2,9	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,3	100		113704,8	100		10,9	100		144,0	100		960,7	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,0	100		1,74	73		2,3	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		112927,6	100		10,9	100		143,9	100		957,0	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,0	100		1,84	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		114246,3	100		10,9	100		143,7	100		955,1	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		1,98	100		2,2	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		114630,7	100		10,9	100		144,0	100		960,0	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		1,77	100		2,7	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		114290,5	100		10,8	100		144,0	100		961,8	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,0	100		2,01	73		3,0	100		0,24	94		22,1	100		0,6	100		0,2	100		115233,2	100		10,7	100		144,4	100		966,6	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,1	100		2,28	100		3,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		116778,3	100		10,9	100		145,1	100		961,0	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,2	100		2,76	100		2,7	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		116730,1	100		10,9	100		144,6	100		965,0	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,8	100		3,94	100		2,6	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		116609,4	100		11,0	100		144,6	100		960,5	100	In marcia
05:30		5,2	100		1,4	100		2,85	73		2,5	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		115631,4	100		11,0	100		144,2	100		963,0	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,3	100		1,61	100		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		115152,3	100		10,9	100		144,3	100		965,1	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		1,39	100		3,6	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		114646,4	100		10,7	100		144,3	100		969,1	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,3	100		1,92	100		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		115993,2	100		10,7	100		144,6	100		968,8	100	In marcia
07:30		4,6	100		0,7	100		1,95	73		2,8	100		0,24	94		24,6	100		0,6	100		0,1	100		114452,9	100		11,3	100		144,7	100		949,9	100	In marcia
08:00		4,8	100		0,9	100		1,48	100		2,3	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115718,1	100		11,2	100		144,5	100		954,5	100	In marcia
08:30		5,0	100		0,6	100		1,41	100		2,2	100		0,24	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		114585,1	100		11,2	100		144,5	100		956,7	100	In marcia
09:00		4,3	85		0,1	85		0,92	100		2,6	85		0,24	100		15,6	85		0,6	85		0,1	85		114740,7	100		11,2	85		144,3	100		957,9	100	In marcia
09:30		3,8	79		0,0	79		1,37	73		2,4	79		0,24	100		27,4	79		0,6	79		0,3	79		115832,6	100		11,0	79		144,5	100		966,2	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100		1,25	100		3,0	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		116518,0	100		10,8	100		144,8	100		966,9	100	In marcia
10:30		4,2	100		0,3	100		2,55	100		3,6	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,1	100		114233,1	100		11,2	100		144,2	100		959,8	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		1,85	100		3,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		115603,0	100		10,9	100		144,2	100		965,5	100	In marcia
11:30		6,9	100		0,4	100		2,34	73		8,3	100		0,23	94		17,4	100		0,6	100		0,2	100		114844,1	100		10,9	100		143,8	100		967,8	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,0	100		1,36	100		6,2	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		115805,0	100		11,0	100		144,1	100		965,6	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,3	100		4,17	100		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		115476,0	100		10,8	100		144,4	100		968,6	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,0	100		1,88	100		4,2	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		113916,7	100		11,2	100		144,0	100		955,5	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,0	100		3,28	73		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		115166,0	100		10,9	100		144,5	100		960,3	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,0	100		3,12	100		3,5	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		115791,5	100		10,9	100		144,6	100		964,5	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		5,2	100		3,6	100		0,24	100		43,8	100		0,5	100		0,3	100		115572,2	100		10,7	100		144,9	100		961,2	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,4	100		11,04	100		2,7	100		0,24	100		41,8	100		0,5	100		0,3	100		116043,4	100		10,7	100		145,4	100		963,0	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,8	100		6,95	73		2,2	100		0,24	95		26,0	100		0,5	100		0,2	100		116575,5	100		11,0	100		144,8	100		958,4	100	In marcia
16:00		3,1	100		1,4	100		5,43	100		2,5	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,2	100		116694,2	100		11,0	100		145,0	100		958,8	100	In marcia
16:30		4,7	100		2,1	100		5,03	100		2,5	100		0,24	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		113727,5	100		11,1	100		144,2	100		958,3	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,7	100		2,33	100		1,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		114710,7	100		10,6	100		144,5	100		970,5	100	In marcia
17:30		2,3	100		0,8	100		3,77	73		1,8	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		114717,5	100		10,9	100		144,7	100		962,1	100	In marcia
18:00		3,7	100		2,1	100		4,32	100		1,6	100		0,24	100		15,2	100		0,5	100		0,4	100		113811,2	100		10,8	100		144,3	100		965,0	100	In marcia
18:30		2,4	100		0,7	100		2,89	100		2,1	100		0,24	100		17,7	100		0,5	100		0,2	100		113634,8	100		11,0	100		144,1	100		952,8	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,8	100		3,49	100		1,5	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,2	100		110027,2	100		11,2	100		143,5	100		947,5	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,7	100		1,28	73		1,6	100		0,24	95		22,7	100		0,5	100		0,2	100		111214,2	100		11,0	100		143,4	100		954,6	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,3	100		1,43	100		1,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,2	100		108878,7	100		11,1	100		143,1	100		947,8	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,6	100		1,48	100		1,4	100		0,24	100		41,1	100		0,5	100		0,3	100		108002,2	100		10,9	100		143,4	100		948,4	100	In marcia
21:00		3,1	84		1,6	84		1,56	100		1,3	84		0,24	100		30,8	84		0,5	84		0,1	84		104826,7	100		11,2	84		142,5	100		941,5	100	In marcia
21:30		5,1	79		1,0	79		0,72	73		2,3	79		0,24	100		27,7	79		0,6	79		0,0	79		103806,0	100		11,2	79		142,1	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		0,2	100		2,44	100		2,9	100		0,23	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		112208,7	100	10,9	100		143,4	100		959,6	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		0,3	100		2,4	100		2,9	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,3	100		113704,8	100	10,9	100		144,0	100		960,7	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,0	100		1,74	73		2,3	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		112927,6	100	10,9	100		143,9	100		957,0	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,0	100		1,84	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		114246,3	100	10,9	100		143,7	100		955,1	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		1,98	100		2,2	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		114630,7	100	10,9	100		144,0	100		960,0	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		1,77	100		2,7	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		114290,5	100	10,8	100		144,0	100		961,8	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,0	100		2,01	73		3,0	100		0,24	94		22,1	100		0,6	100		0,2	100		115233,2	100	10,7	100		144,4	100		966,6	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,1	100		2,28	100		3,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		116778,3	100	10,9	100		145,1	100		961,0	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,2	100		2,76	100		2,7	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		116730,1	100	10,9	100		144,6	100		965,0	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,8	100		3,94	100		2,6	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		116609,4	100	11,0	100		144,6	100		960,5	100		in Betrieb
05:30		5,2	100		1,4	100		2,85	73		2,5	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		115631,4	100	11,0	100		144,2	100		963,0	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,3	100		1,61	100		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		115152,3	100	10,9	100		144,3	100		965,1	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		1,39	100		3,6	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		114646,4	100	10,7	100		144,3	100		969,1	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,3	100		1,92	100		4,7	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		115993,2	100	10,7	100		144,6	100		968,8	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,7	100		1,95	73		2,8	100		0,24	94		24,6	100		0,6	100		0,1	100		114452,9	100	11,3	100		144,7	100		949,9	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,9	100		1,48	100		2,3	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		115718,1	100	11,2	100		144,5	100		954,5	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,6	100		1,41	100		2,2	100		0,24	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		114585,1	100	11,2	100		144,5	100		956,7	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		0,1	85		0,92	100		2,6	85		0,24	100		15,6	85		0,6	85		0,1	85		114740,7	100	11,2	85		144,3	100		957,9	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		0,0	79		1,37	73		2,4	79		0,24	100		27,4	79		0,6	79		0,3	79		115832,6	100	11,0	79		144,5	100		966,2	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		1,25	100		3,0	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		116518,0	100	10,8	100		144,8	100		966,9	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,3	100		2,55	100		3,6	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,1	100		114233,1	100	11,2	100		144,2	100		959,8	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		1,85	100		3,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		115603,0	100	10,9	100		144,2	100		965,5	100		in Betrieb
11:30		6,9	100		0,4	100		2,34	73		8,3	100		0,23	94		17,4	100		0,6	100		0,2	100		114844,1	100	10,9	100		143,8	100		967,8	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,0	100		1,36	100		6,2	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		115805,0	100	11,0	100		144,1	100		965,6	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,3	100		4,17	100		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		115476,0	100	10,8	100		144,4	100		968,6	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,0	100		1,88	100		4,2	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		113916,7	100	11,2	100		144,0	100		955,5	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,0	100		3,28	73		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		115166,0	100	10,9	100		144,5	100		960,3	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,0	100		3,12	100		3,5	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		115791,5	100	10,9	100		144,6	100		964,5	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		5,2	100		3,6	100		0,24	100		43,8	100		0,5	100		0,3	100		115572,2	100	10,7	100		144,9	100		961,2	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,4	100		11,04	100		2,7	100		0,24	100		41,8	100		0,5	100		0,3	100		116043,4	100	10,7	100		145,4	100		963,0	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,8	100		6,95	73		2,2	100		0,24	95		26,0	100		0,5	100		0,2	100		116575,5	100	11,0	100		144,8	100		958,4	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,4	100		5,43	100		2,5	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,2	100		116694,2	100	11,0	100		145,0	100		958,8	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		2,1	100		5,03	100		2,5	100		0,24	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		113727,5	100	11,1	100		144,2	100		958,3	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,7	100		2,33	100		1,9	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		114710,7	100	10,6	100		144,5	100		970,5	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,8	100		3,77	73		1,8	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		114717,5	100	10,9	100		144,7	100		962,1	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		2,1	100		4,32	100		1,6	100		0,24	100		15,2	100		0,5	100		0,4	100		113811,2	100	10,8	100		144,3	100		965,0	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,7	100		2,89	100		2,1	100		0,24	100		17,7	100		0,5	100		0,2	100		113634,8	100	11,0	100		144,1	100		952,8	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,8	100		3,49	100		1,5	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,2	100		110027,2	100	11,2	100		143,5	100		947,5	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,7	100		1,28	73		1,6	100		0,24	95		22,7	100		0,5	100		0,2	100		111214,2	100	11,0	100		143,4	100		954,6	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,3	100		1,43	100		1,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,2	100		108878,7	100	11,1	100		143,1	100		947,8	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,6	100		1,48	100		1,4	100		0,24	100		41,1	100		0,5	100		0,3	100		108002,2	100	10,9	100		143,4	100		948,4	100		in Betrieb
21:00		3,1	84		1,6	84		1,56	100		1,3	84		0,24	100		30,8	84		0,5	84		0,1	84		104826,7	100	11,2	84		142,5	100		941,5	100		in Betrieb
21:30		5,1	79		1,0	79		0,72	73		2,3	79		0,24	100		27,7	79		0,6	79		0,0	79		103806,0	100	11,2	79		142,1	100		944,1	100		in Betrieb
22:00		4,0</																																			