

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		4,8	100		0,0	100	0,82	100	2,4	100	0,00	100	21,1	100	0,6	100	0,4	100	106636,2	100	10,9	100	142,2	100	958,9	100	In marcia	
01:00		3,4	100		0,0	100	0,64	100	2,4	100	0,00	100	20,9	100	0,6	100	0,5	100	104063,8	100	11,3	100	142,1	100	953,5	100	In marcia	
01:30		3,9	100		0,0	100	0,78	73	3,3	100	0,00	100	22,0	100	0,6	100	0,5	100	105283,0	100	11,1	100	142,1	100	948,7	100	In marcia	
02:00		3,9	100		0,0	100	0,72	100	3,9	100	0,00	100	30,0	100	0,6	100	0,6	100	106831,9	100	10,8	100	142,6	100	960,1	100	In marcia	
02:30		4,3	100		0,0	100	0,72	100	3,2	100	0,00	100	19,4	100	0,6	100	0,5	100	108301,0	100	11,1	100	142,6	100	957,0	100	In marcia	
03:00		3,7	100		0,0	100	0,66	100	2,5	100	0,00	100	22,8	100	0,6	100	0,4	100	104854,3	100	11,5	100	143,0	100	949,3	100	In marcia	
03:30		2,9	100		0,0	100	0,72	73	2,3	100	0,00	79	28,2	100	0,6	100	0,5	100	105380,4	100	11,4	100	143,1	100	947,5	100	In marcia	
04:00		3,6	100		0,2	100	1,36	100	2,4	100	0,00	100	35,2	100	0,5	100	0,5	100	106459,8	100	11,3	100	143,0	100	950,1	100	In marcia	
04:30		5,0	100		0,4	100	1,01	100	1,9	100	0,00	100	29,5	100	0,6	100	0,4	100	102326,2	100	11,5	100	141,6	100	946,6	100	In marcia	
05:00		3,6	100		0,0	100	0,75	100	1,8	100	0,00	100	29,6	100	0,6	100	0,5	100	104076,2	100	11,4	100	141,8	100	948,8	100	In marcia	
05:30		3,8	100		0,2	100	0,99	73	2,1	100	0,00	100	28,0	100	0,6	100	0,4	100	107189,1	100	11,2	100	142,2	100	951,2	100	In marcia	
06:00		3,9	100		0,3	100	1,0	100	2,5	100	0,00	100	26,7	100	0,6	100	0,3	100	106834,7	100	11,2	100	142,2	100	949,9	100	In marcia	
06:30		3,9	100		0,3	100	1,11	100	2,3	100	0,00	100	20,5	100	0,6	100	0,4	100	108016,5	100	11,1	100	142,6	100	950,3	100	In marcia	
07:00		4,2	100		0,5	100	1,31	100	2,1	100	0,00	100	16,6	100	0,5	100	0,4	100	109423,6	100	11,1	100	142,8	100	950,0	100	In marcia	
07:30		4,2	100		0,8	100	1,27	73	2,1	100	0,00	79	17,2	100	0,6	100	0,5	100	104413,1	100	11,7	100	142,7	100	935,6	100	In marcia	
08:00		4,7	100		1,1	100	0,98	100	2,6	100	0,00	100	13,3	100	0,6	100	0,4	100	105308,8	100	11,5	100	142,5	100	942,3	100	In marcia	
08:30		3,2	100		0,1	100	0,81	100	2,8	100	0,00	100	19,0	100	0,6	100	0,4	100	105371,9	100	11,4	100	142,5	100	942,8	100	In marcia	
09:00		3,7	85		0,2	85	1,37	100	2,4	85	0,00	100	27,0	85	0,6	85	0,5	85	105580,3	100	11,4	85	142,8	100	944,4	100	In marcia	
09:30		5,0	78		0,3	78	1,16	73	2,2	78	0,00	100	27,6	78	0,6	78	0,2	78	103136,1	100	11,6	78	142,5	100	942,3	100	In marcia	
10:00		4,1	100		0,1	100	0,82	100	2,4	100	0,00	100	34,2	100	0,6	100	0,4	100	108791,5	100	11,1	100	142,8	100	948,5	100	In marcia	
10:30		4,6	100		0,0	100	0,75	100	3,0	100	0,00	100	24,7	100	0,6	100	0,3	100	106790,2	100	11,3	100	142,6	100	946,9	100	In marcia	
11:00		3,1	100		0,7	100	1,3	100	2,3	100	0,00	100	23,0	100	0,6	100	0,4	100	105478,6	100	11,3	100	142,4	100	945,5	100	In marcia	
11:30		2,5	100		1,3	100	1,26	73	2,5	100	0,00	79	20,9	100	0,6	100	0,3	100	105684,9	100	11,4	100	142,4	100	948,8	100	In marcia	
12:00		2,6	100		0,4	100	1,09	100	2,4	100	0,00	100	26,5	100	0,6	100	0,3	100	104696,7	100	11,3	100	142,2	100	946,0	100	In marcia	
12:30		2,4	100		0,6	100	1,81	100	1,8	100	0,00	100	39,9	100	0,5	100	0,3	100	106938,6	100	11,0	100	142,7	100	953,2	100	In marcia	
13:00		5,2	100		1,9	100	1,85	100	2,0	100	0,00	100	24,7	100	0,5	100	0,3	100	107986,7	100	11,0	100	142,4	100	957,9	100	In marcia	
13:30		5,0	100		1,2	100	0,95	73	2,5	100	0,00	100	23,5	100	0,6	100	0,3	100	104488,8	100	11,3	100	142,3	100	946,6	100	In marcia	
14:00		4,6	100		0,6	100	0,85	100	2,6	100	0,00	100	24,9	100	0,6	100	0,3	100	106613,2	100	11,1	100	142,0	100	950,4	100	In marcia	
14:30		3,3	100		0,6	100	0,87	100	2,3	100	0,00	100	19,5	100	0,5	100	0,3	100	107089,5	100	10,9	100	142,2	100	955,4	100	In marcia	
15:00		3,5	100		0,8	100	1,0	100	2,6	100	0,00	100	22,9	100	0,5	100	0,3	100	107311,0	100	10,7	100	142,5	100	957,2	100	In marcia	
15:30		2,7	100		0,6	100	1,04	73	2,5	100	0,00	79	24,8	100	0,5	100	0,3	100	107806,1	100	11,1	100	142,7	100	952,3	100	In marcia	
16:00		3,0	100		1,9	100	2,13	100	2,4	100	0,00	100	30,0	100	0,5	100	0,3	100	107178,7	100	11,1	100	142,6	100	951,1	100	In marcia	
16:30		4,8	100		1,3	100	1,22	100	2,3	100	0,00	100	29,5	100	0,6	100	0,3	100	104641,0	100	11,3	100	142,4	100	939,2	100	In marcia	
17:00		4,7	100		0,2	100	0,84	100	3,5	100	0,00	100	22,8	100	0,6	100	0,3	100	106666,0	100	11,1	100	142,4	100	947,8	100	In marcia	
17:30		4,4	100		0,0	100	0,72	73	3,1	100	0,00	100	13,7	100	0,6	100	0,2	100	104314,5	100	11,3	100	142,0	100	942,2	100	In marcia	
18:00		4,1	100		0,0	100	0,79	100	3,3	100	0,00	100	13,8	100	0,6	100	0,2	100	105920,6	100	11,2	100	142,4	100	948,7	100	In marcia	
18:30		3,2	100		0,0	100	0,92	100	2,8	100	0,00	100	16,1	100	0,6	100	0,3	100	104697,3	100	11,2	100	142,2	100	946,4	100	In marcia	
19:00		3,8	100		0,0	100	1,2	100	2,9	100	0,00	100	19,6	100	0,6	100	0,4	100	106250,5	100	11,0	100	142,2	100	949,8	100	In marcia	
19:30		4,8	100		0,0	100	1,49	73	2,5	100	0,00	79	22,5	100	0,6	100	0,3	100	104401,6	100	11,2	100	142,0	100	948,0	100	In marcia	
20:00		3,8	100		0,0	100	1,19	100	2,8	100	0,00	100	25,1	100	0,6	100	0,3	100	104048,4	100	11,2	100	141,8	100	946,5	100	In marcia	
20:30		3,9	100		0,0	100	1,49	100	2,9	100	0,00	100	33,1	100	0,6	100	0,2	100	105951,4	100	10,9	100	142,1	100	952,3	100	In marcia	
21:00		3,7	86		0,0	86	1,86	100	3,1	86	0,00	100	33,9	86	0,6	86	0,3	86	106063,0	100	10,9	86	142,1	100	956,3	100	In marcia	
21:30		4,2	78		0,0	78	2,5	73	2,1	78	0,00	100	36,6	78	0,6	78	0,1	78	105502,4	100	11,0	78	142,0	100	947,5	100	In marcia	
22:00		3,2	100		0,0	100	3,38	100	2,1	100	0,00	100	39,4	100	0,6	100	0,1	100	104335,3	100	11,1	100	141,8	100	951,1	100	In marcia	
22:30		3,0	100		0,0	100	3,5	100	2,3	100	0,00	100	38,8	100	0,6	100	0,1	100	105189,2	100	10,6	100	142,5	100	961,2	100	In marcia	
23:00		3,7	100		0,1	100	6,11	100	2,1	100	0,00	100	33,9	100	0,6	100	0,0	100	106820,6	100	10,9	100	142,6	100	947,7	100	In marcia	
23:30		3,8	100		0,2	100	5,96	73	1,8	100	0,00	79	26,2	100	0,5	100	0,1	100	106646,8	100	11,0	100	142,7	100	940,7	100	In marcia	
24:00		6,7	100		0,5	100	5,08	100	1,9	100	0,00	100	15,1	100	0,6	100	0,0	100	104456,4	100	11,3	100	142,0	100	944,2	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,4			0		0,64		1,8		0,00		13,3		0,5		0		102326,2		10,6		141,6		935,6			
<b>MAX</b>		6,7			1,9		6,11		3,9		0,00		39,9		0,6		0,6		109423,6		11,7		143,1					

**MVA Bozen**

Datum: 24/02/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Wert									
00:30		4,8	100		0,0	100		0,82	100		2,4	100		0,00	100		21,1	100		0,6	100		0,4	100		106636,2	100		10,9	100		142,2	100		958,9	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,64	100		2,4	100		0,00	100		20,9	100		0,6	100		0,5	100		104063,8	100		11,3	100		142,1	100		953,5	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,0	100		0,78	73		3,3	100		0,00	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		105283,0	100		11,1	100		142,1	100		948,7	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		0,72	100		3,9	100		0,00	100		30,0	100		0,6	100		0,6	100		106831,9	100		10,8	100		142,6	100		960,1	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		0,72	100		3,2	100		0,00	100		19,4	100		0,6	100		0,5	100		108301,0	100		11,1	100		142,6	100		957,0	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,66	100		2,5	100		0,00	100		22,8	100		0,6	100		0,4	100		104854,3	100		11,5	100		143,0	100		949,3	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,0	100		0,72	73		2,3	100		0,00	79		28,2	100		0,6	100		0,5	100		105380,4	100		11,4	100		143,1	100		947,5	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,2	100		1,36	100		2,4	100		0,00	100		35,2	100		0,5	100		0,5	100		106459,8	100		11,3	100		143,0	100		950,1	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		0,4	100		1,01	100		1,9	100		0,00	100		29,5	100		0,6	100		0,4	100		102326,2	100		11,5	100		141,6	100		946,6	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		0,75	100		1,8	100		0,00	100		29,6	100		0,6	100		0,5	100		104076,2	100		11,4	100		141,8	100		948,8	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,2	100		0,99	73		2,1	100		0,00	100		28,0	100		0,6	100		0,4	100		107189,1	100		11,2	100		142,2	100		951,2	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,3	100		1,0	100		2,5	100		0,00	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		106834,7	100		11,2	100		142,2	100		949,9	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,3	100		1,11	100		2,3	100		0,00	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		108016,5	100		11,1	100		142,6	100		950,3	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,5	100		1,31	100		2,1	100		0,00	100		16,6	100		0,5	100		0,4	100		109423,6	100		11,1	100		142,8	100		950,0	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,8	100		1,27	73		2,1	100		0,00	79		17,2	100		0,6	100		0,5	100		104413,1	100		11,7	100		142,7	100		935,6	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		1,1	100		0,98	100		2,6	100		0,00	100		13,3	100		0,6	100		0,4	100		105308,8	100		11,5	100		142,5	100		942,3	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,0	100		0,81	100		2,8	100		0,00	100		19,0	100		0,6	100		0,4	100		105371,9	100		11,4	100		142,5	100		942,8	100		in Betrieb
09:00		3,7	85		0,2	85		1,37	100		2,4	85		0,00	100		27,0	85		0,6	85		0,5	85		105580,3	100		11,4	85		142,8	100		944,4	100		in Betrieb
09:30		5,0	78		0,3	78		1,16	73		2,2	78		0,00	100		27,6	78		0,6	78		0,2	78		103136,1	100		11,6	78		142,5	100		942,3	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,1	100		0,82	100		2,4	100		0,00	100		34,2	100		0,6	100		0,4	100		108791,5	100		11,1	100		142,8	100		948,5	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,0	100		0,75	100		3,0	100		0,00	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		106790,2	100		11,3	100		142,6	100		946,9	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,7	100		1,3	100		2,3	100		0,00	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		105478,6	100		11,3	100		142,4	100		945,5	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,3	100		1,26	73		2,5	100		0,00	79		20,9	100		0,6	100		0,3	100		105684,9	100		11,4	100		142,4	100		948,8	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,4	100		1,09	100		2,4	100		0,00	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		104696,7	100		11,3	100		142,2	100		946,0	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,6	100		1,81	100		1,8	100		0,00	100		39,9	100		0,5	100		0,3	100		106938,6	100		11,0	100		142,7	100		953,2	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		1,9	100		1,85	100		2,0	100		0,00	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		107986,7	100		11,0	100		142,4	100		957,9	100		in Betrieb
13:30		5,0	100		1,2	100		0,95	73		2,5	100		0,00	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		104488,8	100		11,3	100		142,3	100		946,6	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,6	100		0,85	100		2,6	100		0,00	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		106613,2	100		11,1	100		142,0	100		950,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,6	100		0,87	100		2,3	100		0,00	100		19,5	100		0,5	100		0,3	100		107089,5	100		10,9	100		142,2	100		955,4	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,8	100		1,0	100		2,6	100		0,00	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		107311,0	100		10,7	100		142,5	100		957,2	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,6	100		1,04	73		2,5	100		0,00	79		24,8	100		0,5	100		0,3	100		107806,1	100		11,1	100		142,7	100		952,3	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,9	100		2,13	100		2,4	100		0,00	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		107178,7	100		11,1	100		142,6	100		951,1	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		1,3	100		1,22	100		2,3	100		0,00	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		104641,0	100		11,3	100		142,4	100		939,2	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		0,2	100		0,84	100		3,5	100		0,00	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		106666,0	100		11,1	100		142,4	100		947,8	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100		0,72	73		3,1	100		0,00	100		13,7	100		0,6	100		0,2	100		104314,5	100		11,3	100		142,0	100		942,2	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		0,79	100		3,3	100		0,00	100		13,8	100		0,6	100		0,2	100		105920,6	100		11,2	100		142,4	100		948,7	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,0	100		0,92	100		2,8	100		0,00	100		16,1	100		0,6	100		0,3	100		104697,3	100		11,2	100		142,2	100		946,4	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,0	100		1,2	100		2,9	100		0,00	100		19,6	100		0,6	100		0,4	100		106250,5	100		11,0	100		142,2	100		949,8	100		in Betrieb
19:30		4,8	100		0,0	100		1,49	73		2,5	100		0,00	79		22,5	100		0,6	100		0,3	100		104401,6	100		11,2	100		142,0	100		948,0	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,0	100		1,19	100		2,8	100		0,00	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		104048,4	100		11,2	100		141,8	100		946,5	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		1,49	100		2,9	100		0,00	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		105951,4	100		10,9	100		142,1	100		952,3	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		0,0	86		1,86	100		3,1	86		0,00	100		33,9	86		0,6	86		0,3	86		106063,0	100		10,9	86		142,1	100		956,3	100		in Betrieb
21:30		4,2	78		0,0	78		2,5	73		2,1	78		0,00	100		36,6	78</																				