

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 25/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,0	100		2,03	100		2,8	100		0,00	100		13,9	100		0,6	100		0,1	100		105032,0	100		11,2	100		142,1	100		945,4	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		2,22	100		2,4	100		0,00	100		14,1	100		0,6	100		0,1	100		106224,1	100		10,9	100		141,9	100		956,2	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		1,52	73		2,0	100		0,00	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		104412,0	100		11,1	100		142,0	100		949,9	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,0	100		1,67	100		2,0	100		0,00	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		106189,3	100		11,0	100		142,4	100		951,0	100	In marcia
02:30		4,5	100		0,0	100		1,89	100		2,7	100		0,00	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		106773,5	100		10,9	100		142,5	100		956,5	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		1,85	100		3,6	100		0,00	100		14,2	100		0,6	100		0,1	100		106648,8	100		11,1	100		142,2	100		951,8	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		2,21	73		2,1	100		0,00	82		18,2	100		0,6	100		0,2	100		104856,9	100		11,3	100		142,1	100		944,5	100	In marcia
04:00		4,8	100		0,0	100		3,85	100		2,4	100		0,00	96		30,2	100		0,6	100		0,0	100		105212,2	100		11,2	100		142,5	100		946,2	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		3,5	100		2,6	100		0,00	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		107095,7	100		11,1	100		142,2	100		950,9	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		4,13	100		2,4	100		0,00	100		42,9	100		0,6	100		0,1	100		105541,3	100		11,2	100		142,4	100		945,0	100	In marcia
05:30		5,3	100		0,3	100		5,52	73		2,3	100		0,00	100		42,5	100		0,6	100		0,1	100		107729,3	100		11,0	100		142,4	100		950,4	100	In marcia
06:00		4,6	100		0,1	100		4,07	100		2,5	100		0,00	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		106048,9	100		11,2	100		142,1	100		946,8	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,0	100		2,42	100		2,7	100		0,00	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		108065,7	100		11,1	100		142,4	100		952,9	100	In marcia
07:00		4,5	100		0,0	100		3,45	100		3,2	100		0,00	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		111339,9	100		10,7	100		143,3	100		967,2	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,0	100		3,66	73		2,8	100		0,00	86		21,1	100		0,6	100		0,1	100		112126,4	100		11,2	100		143,4	100		955,3	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,1	100		4,23	100		2,8	100		0,00	92		24,6	100		0,6	100		0,0	100		113993,1	100		11,0	100		143,5	100		959,3	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,2	100		4,83	100		2,6	100		0,00	100		16,8	100		0,6	100		0,0	100		114520,7	100		11,0	100		143,4	100		963,0	100	In marcia
09:00		4,6	85		0,5	85		4,19	100		2,6	85		0,00	100		21,7	85		0,6	85		0,1	85		115727,8	100		10,9	85		144,1	100		962,1	100	In marcia
09:30		3,7	79		1,1	79		6,22	73		3,0	79		0,00	100		29,2	79		0,6	79		0,2	79		114988,4	100		10,8	79		144,6	100		961,5	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,2	100		5,44	100		2,9	100		0,00	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		117959,7	100		10,9	100		144,5	100		966,8	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,3	100		6,41	100		3,0	100		0,00	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		116676,3	100		11,0	100		145,2	100		945,0	100	In marcia
11:00		3,2	100		1,8	100		16,19	100		4,6	100		0,00	100		36,0	100		0,5	100		0,1	100		119784,6	100		10,9	100		145,8	100		955,0	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,6	100		6,54	73		3,7	100		0,00	91		17,4	100		0,5	100		0,1	100		118859,3	100		11,2	100		145,6	100		951,0	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,6	100		4,41	100		3,5	100		0,00	88		13,7	100		0,5	100		0,0	100		118660,3	100		11,3	100		145,2	100		945,2	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,9	100		5,76	100		4,2	100		0,00	100		17,0	100		0,5	100		0,1	100		119162,7	100		11,0	100		145,4	100		957,9	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,7	100		3,5	100		3,4	100		0,00	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		115799,0	100		11,2	100		145,5	100		943,4	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,2	100		2,94	73		3,0	100		0,00	100		21,7	100		0,5	100		0,1	100		117493,2	100		11,0	100		145,2	100		946,0	100	In marcia
14:00		4,7	100		1,4	100		2,25	100		2,9	100		0,00	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		115448,9	100		11,2	100		144,7	100		950,4	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,7	100		0,92	100		2,9	100		0,00	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		114528,5	100		11,2	100		144,6	100		948,9	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,0	100		0,84	100		3,4	100		0,00	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		116058,9	100		11,0	100		144,3	100		953,7	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,0	100		1,33	73		3,6	100		0,00	95		27,8	100		0,6	100		0,0	100		116108,1	100		10,9	100		144,5	100		956,7	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,0	100		2,08	100		3,5	100		0,00	84		33,3	100		0,6	100		0,1	100		116912,7	100		11,0	100		145,0	100		954,8	100	In marcia
16:30		4,9	100		0,2	100		3,17	100		3,4	100		0,00	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		113011,6	100		11,5	100		144,6	100		943,2	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,00	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		114659,7	100		11,3	100		145,1	100		946,6	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,0	100		2,88	73		3,6	100		0,00	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		116316,6	100		10,7	100		144,7	100		964,6	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,0	100		3,32	100		3,8	100		0,00	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		116675,1	100		11,1	100		144,8	100		960,2	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,5	100		5,92	100		4,3	100		0,00	100		38,3	100		0,5	100		0,1	100		116789,4	100		11,0	100		144,7	100		954,5	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,3	100		4,08	100		3,3	100		0,00	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		114625,9	100		11,2	100		144,0	100		951,7	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,0	100		1,47	73		3,4	100		0,00	99		18,6	100		0,6	100		0,0	100		113623,9	100		11,3	100		144,2	100		949,9	100	In marcia
20:00		5,0	100		0,7	100		3,88	100		2,7	100		0,00	80		26,7	100		0,5	100		0,0	100		113160,8	100		11,3	100		144,6	100		951,5	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,0	100		0,87	100		3,3	100		0,00	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		114310,4	100		11,1	100		144,2	100		957,1	100	In marcia
21:00		3,3	86		0,4	86		2,48	100		3,3	86		0,00	100		22,3	86		0,5	86		0,1	86		113152,5	100		11,2	86		144,1	100		955,1	100	In marcia
21:30		2,3	78		0,8	78		1,86	73		3,1	78		0,00	100		32,6	78		0,6	78		0,2	78		115921,9	100		11,0	78		144,1	100		961,7	100</	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		0,0	100		2,03	100		2,8	100		0,00	100		13,9	100		0,6	100		0,1	100		105032,0	100		11,2	100		142,1	100		945,4	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		2,22	100		2,4	100		0,00	100		14,1	100		0,6	100		0,1	100		106224,1	100		10,9	100		141,9	100		956,2	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		1,52	73		2,0	100		0,00	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		104412,0	100		11,1	100		142,0	100		949,9	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,0	100		1,67	100		2,0	100		0,00	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		106189,3	100		11,0	100		142,4	100		951,0	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		0,0	100		1,89	100		2,7	100		0,00	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		106773,5	100		10,9	100		142,5	100		956,5	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		1,85	100		3,6	100		0,00	100		14,2	100		0,6	100		0,1	100		106648,8	100		11,1	100		142,2	100		951,8	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		2,21	73		2,1	100		0,00	82		18,2	100		0,6	100		0,2	100		104856,9	100		11,3	100		142,1	100		944,5	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,0	100		3,85	100		2,4	100		0,00	96		30,2	100		0,6	100		0,0	100		105212,2	100		11,2	100		142,5	100		946,2	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		3,5	100		2,6	100		0,00	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		107095,7	100		11,1	100		142,2	100		950,9	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		4,13	100		2,4	100		0,00	100		42,9	100		0,6	100		0,1	100		105541,3	100		11,2	100		142,4	100		945,0	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		0,3	100		5,52	73		2,3	100		0,00	100		42,5	100		0,6	100		0,1	100		107729,3	100		11,0	100		142,4	100		950,4	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,1	100		4,07	100		2,5	100		0,00	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		106048,9	100		11,2	100		142,1	100		946,8	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,0	100		2,42	100		2,7	100		0,00	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		108065,7	100		11,1	100		142,4	100		952,9	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		0,0	100		3,45	100		3,2	100		0,00	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		111339,9	100		10,7	100		143,3	100		967,2	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,0	100		3,66	73		2,8	100		0,00	86		21,1	100		0,6	100		0,1	100		112126,4	100		11,2	100		143,4	100		955,3	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,1	100		4,23	100		2,8	100		0,00	92		24,6	100		0,6	100		0,0	100		113993,1	100		11,0	100		143,5	100		959,3	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,2	100		4,83	100		2,6	100		0,00	100		16,8	100		0,6	100		0,0	100		114520,7	100		11,0	100		143,4	100		963,0	100		in Betrieb
09:00		4,6	85		0,5	85		4,19	100		2,6	85		0,00	100		21,7	85		0,6	85		0,1	85		115727,8	100		10,9	85		144,1	100		962,1	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		1,1	79		6,22	73		3,0	79		0,00	100		29,2	79		0,6	79		0,2	79		114988,4	100		10,8	79		144,6	100		961,5	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,2	100		5,44	100		2,9	100		0,00	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		117959,7	100		10,9	100		144,5	100		966,8	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,3	100		6,41	100		3,0	100		0,00	100		36,8	100		0,5	100		0,1	100		116676,3	100		11,0	100		145,2	100		945,0	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		1,8	100		16,19	100		4,6	100		0,00	100		36,0	100		0,5	100		0,1	100		119784,6	100		10,9	100		145,8	100		955,0	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		1,6	100		6,54	73		3,7	100		0,00	91		17,4	100		0,5	100		0,1	100		118859,3	100		11,2	100		145,6	100		951,0	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,6	100		4,41	100		3,5	100		0,00	88		13,7	100		0,5	100		0,0	100		118660,3	100		11,3	100		145,2	100		945,2	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,9	100		5,76	100		4,2	100		0,00	100		17,0	100		0,5	100		0,1	100		119162,7	100		11,0	100		145,4	100		957,9	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,7	100		3,5	100		3,4	100		0,00	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		115799,0	100		11,2	100		145,5	100		943,4	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,2	100		2,94	73		3,0	100		0,00	100		21,7	100		0,5	100		0,1	100		117493,2	100		11,0	100		145,2	100		946,0	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		1,4	100		2,25	100		2,9	100		0,00	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		115448,9	100		11,2	100		144,7	100		950,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,7	100		0,92	100		2,9	100		0,00	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		114528,5	100		11,2	100		144,6	100		948,9	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		0,84	100		3,4	100		0,00	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		116058,9	100		11,0	100		144,3	100		953,7	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,0	100		1,33	73		3,6	100		0,00	95		27,8	100		0,6	100		0,0	100		116108,1	100		10,9	100		144,5	100		956,7	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,0	100		2,08	100		3,5	100		0,00	84		33,3	100		0,6	100		0,1	100		116912,7	100		11,0	100		145,0	100		954,8	100		in Betrieb
16:30		4,9	100		0,2	100		3,17	100		3,4	100		0,00	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		113011,6	100		11,5	100		144,6	100		943,2	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,00	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		114659,7	100		11,3	100		145,1	100		946,6	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,0	100		2,88	73		3,6	100		0,00	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		116316,6	100		10,7	100		144,7	100		964,6	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,0	100		3,32	100		3,8	100		0,00	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		116675,1	100		11,1	100		144,8	100		960,2	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,5	100		5,92	100		4,3	100		0,00	100		38,3	100		0,5	100		0,1	100		116789,4	100		11,0	100		144,7	100		954,5	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,3	100		4,08	100		3,3	100		0,00	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		114625,9	100		11,2	100		144,0	100		951,7	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,0	100		1,47	73		3,4	100		0,00	99		18,6	100		0,6	100		0,0	100		113623,9	100		11,3	100		144,2	100		949,9	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		0,7	100		3,88	100		2,7	100		0,00	80		26,7	100		0,5	100		0,0	100		113160,8	100		11,3	100		144,6	100		951,5	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		0,87	100		3,3	100		0,00	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		114310,4	100		11,1	100		144,2	100		957,1	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		0,4	86		2,48	100		3,3	86		0,00	100		22,3	86		0,5	86		0,1	86		113152,5	100		11,2	86		144,1	100		955,1	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		0,8	78		1,86	73		3,1	78		0,00	100		32,6	7																				