

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,2	100		2,2	100	1,22	100	2,9	100	0,00	100	17,1	100	0,5	100	0,1	100	116663,9	100	11,1	100	144,7	100	952,4	100	In marcia	
01:00		2,5	100		1,4	100	1,23	100	2,7	100	0,00	100	18,6	100	0,5	100	0,1	100	117727,4	100	11,1	100	144,7	100	958,6	100	In marcia	
01:30		2,4	100		0,8	100	0,84	73	2,4	100	0,00	100	20,1	100	0,5	100	0,1	100	116002,2	100	11,1	100	144,8	100	958,0	100	In marcia	
02:00		2,2	100		1,0	100	0,82	100	2,3	100	0,00	100	19,5	100	0,5	100	0,2	100	116292,6	100	11,1	100	144,4	100	955,1	100	In marcia	
02:30		2,6	100		1,2	100	0,79	100	2,6	100	0,00	100	27,1	100	0,5	100	0,0	100	117084,2	100	11,0	100	144,5	100	959,6	100	In marcia	
03:00		2,4	100		1,9	100	0,9	100	2,3	100	0,00	100	22,6	100	0,5	100	0,1	100	117178,2	100	10,9	100	144,6	100	962,3	100	In marcia	
03:30		2,7	100		2,0	100	0,67	73	2,8	100	0,00	100	19,9	100	0,5	100	0,0	100	113447,8	100	11,3	100	144,1	100	955,6	100	In marcia	
04:00		2,2	100		0,7	100	0,62	100	2,1	100	0,00	79	29,8	100	0,5	100	0,1	100	115059,3	100	10,8	100	144,7	100	962,7	100	In marcia	
04:30		3,4	100		2,2	100	1,01	100	2,3	100	0,00	100	29,9	100	0,5	100	0,1	100	114895,6	100	10,8	100	143,9	100	972,1	100	In marcia	
05:00		2,3	100		1,4	100	0,61	100	2,2	100	0,00	100	24,3	100	0,5	100	0,1	100	114625,1	100	10,8	100	143,0	100	979,3	100	In marcia	
05:30		2,5	100		1,3	100	0,67	73	2,8	100	0,00	100	19,2	100	0,5	100	0,1	100	114393,3	100	10,9	100	143,3	100	973,0	100	In marcia	
06:00		2,4	100		1,2	100	0,84	100	2,5	100	0,00	100	22,9	100	0,5	100	0,1	100	113571,1	100	10,7	100	142,9	100	976,1	100	In marcia	
06:30		2,8	100		1,3	100	0,77	100	2,6	100	0,00	100	31,2	100	0,5	100	0,1	100	113562,3	100	10,8	100	143,6	100	972,0	100	In marcia	
07:00		2,4	100		2,1	100	0,85	100	2,3	100	0,00	100	24,0	100	0,5	100	0,1	100	113660,7	100	10,7	100	143,2	100	974,9	100	In marcia	
07:30		2,9	100		1,7	100	0,76	73	2,4	100	0,00	100	27,5	100	0,5	100	0,1	100	113950,0	100	10,9	100	143,2	100	963,9	100	In marcia	
08:00		2,9	100		1,2	100	0,61	100	2,8	100	0,00	79	24,8	100	0,6	100	0,1	100	112960,3	100	10,9	100	143,1	100	965,9	100	In marcia	
08:30		2,2	100		0,7	100	0,69	100	2,3	100	0,00	100	25,4	100	0,5	100	0,1	100	112938,6	100	10,6	100	143,4	100	975,4	100	In marcia	
09:00		2,1	85		1,5	85	1,09	100	1,8	85	0,00	100	23,4	85	0,5	85	0,1	85	115834,4	100	10,8	85	143,7	100	972,7	100	In marcia	
09:30		2,1	79		1,1	79	0,92	73	2,4	79	0,00	100	27,1	79	0,5	79	0,1	79	114060,2	100	10,7	79	143,6	100	971,7	100	In marcia	
10:00		2,2	100		1,9	100	1,2	100	2,2	100	0,00	100	20,9	100	0,5	100	0,2	100	114253,1	100	10,9	100	143,5	100	968,0	100	In marcia	
10:30		2,2	100		2,2	100	1,11	100	2,0	100	0,00	100	25,0	100	0,5	100	0,1	100	113757,3	100	10,9	100	143,6	100	967,1	100	In marcia	
11:00		2,2	100		2,1	100	0,9	100	2,2	100	0,00	100	22,9	100	0,5	100	0,0	100	113365,5	100	10,8	100	143,2	100	971,2	100	In marcia	
11:30		2,1	100		0,5	100	0,59	73	3,1	100	0,00	100	21,5	100	0,6	100	0,0	100	112786,1	100	10,8	100	142,9	100	972,7	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,7	100	0,61	100	2,5	100	0,00	79	30,0	100	0,5	100	0,1	100	112320,3	100	10,6	100	143,2	100	974,1	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,9	100	0,68	100	1,6	100	0,00	100	33,3	100	0,5	100	0,1	100	111210,9	100	10,5	100	143,5	100	973,1	100	In marcia	
13:00		2,1	100		1,9	100	0,83	100	1,9	100	0,00	100	29,4	100	0,5	100	0,1	100	112453,5	100	10,5	100	143,4	100	974,6	100	In marcia	
13:30		2,1	100		1,4	100	0,78	73	2,5	100	0,00	100	23,9	100	0,5	100	0,0	100	113399,3	100	10,8	100	143,4	100	961,5	100	In marcia	
14:00		2,1	100		1,0	100	0,92	100	2,1	100	0,00	100	26,7	100	0,5	100	0,1	100	112889,2	100	10,5	100	143,7	100	968,6	100	In marcia	
14:30		3,4	100		1,8	100	1,11	100	2,5	100	0,00	100	24,8	100	0,5	100	0,1	100	114057,7	100	10,9	100	144,0	100	962,1	100	In marcia	
15:00		2,9	100		1,0	100	0,69	100	2,7	100	0,00	100	23,1	100	0,5	100	0,2	100	114755,2	100	10,5	100	144,2	100	969,5	100	In marcia	
15:30		2,2	100		1,2	100	0,65	73	2,2	100	0,00	100	14,7	100	0,5	100	0,1	100	115999,0	100	10,9	100	144,3	100	964,0	100	In marcia	
16:00		2,2	100		1,9	100	0,74	100	2,0	100	0,00	79	18,0	100	0,5	100	0,1	100	114230,8	100	11,1	100	144,1	100	959,8	100	In marcia	
16:30		4,1	100		1,2	100	0,68	100	2,6	100	0,00	100	24,7	100	0,5	100	0,1	100	112418,1	100	11,3	100	144,0	100	951,2	100	In marcia	
17:00		3,3	100		0,7	100	0,6	100	2,8	100	0,00	100	33,3	100	0,5	100	0,2	100	115912,6	100	10,6	100	144,5	100	973,8	100	In marcia	
17:30		2,1	100		1,3	100	0,67	73	3,0	100	0,00	100	24,5	100	0,5	100	0,1	100	116598,8	100	10,9	100	144,4	100	971,6	100	In marcia	
18:00		2,1	100		1,2	100	0,92	100	2,6	100	0,00	100	23,2	100	0,5	100	0,1	100	116690,0	100	10,9	100	144,6	100	967,4	100	In marcia	
18:30		2,6	100		1,4	100	0,98	100	2,3	100	0,00	100	28,8	100	0,5	100	0,0	100	115569,8	100	11,0	100	144,1	100	957,5	100	In marcia	
19:00		2,7	100		1,0	100	1,03	100	2,1	100	0,00	100	31,9	100	0,5	100	0,0	100	114085,9	100	11,1	100	143,9	100	955,2	100	In marcia	
19:30		2,4	100		1,3	100	0,75	73	2,3	100	0,00	100	25,3	100	0,5	100	0,1	100	115112,8	100	11,0	100	143,7	100	965,3	100	In marcia	
20:00		2,2	100		1,3	100	0,77	100	2,1	100	0,00	79	25,1	100	0,5	100	0,0	100	115043,6	100	11,0	100	143,9	100	964,1	100	In marcia	
20:30		2,2	100		1,4	100	0,82	100	1,8	100	0,00	100	26,2	100	0,5	100	0,1	100	113466,1	100	11,0	100	144,0	100	960,1	100	In marcia	
21:00		2,9	84		1,7	84	0,8	100	2,2	84	0,00	100	24,0	84	0,5	84	0,2	84	113773,3	100	10,5	84	143,9	100	973,8	100	In marcia	
21:30		3,6	79		1,6	79	0,72	73	2,0	79	0,00	100	19,5	79	0,5	79	0,1	79	114629,5	100	10,9	79	143,7	100	963,5	100	In marcia	
22:00		2,7	100		1,3	100	0,78	100	2,4	100	0,00	100	19,2	100	0,5	100	0,2	100	114163,1	100	10,8	100	143,8	100	959,4	100	In marcia	
22:30		2,7	100		1,3	100	0,94	100	2,4	100	0,00	100	25,2	100	0,5	100	0,2	100	114160,2	100	10,6	100	144,2	100	963,3	100	In marcia	
23:00		4,4	100		2,2	100	0,92	100	2,2	100	0,00	100	15,7	100	0,5	100	0,1	100	113933,3	100	11,0	100	143,5	100	957,8	100	In marcia	
23:30		2,6	100		0,4	100	0,62	73	2,2	100	0,00	100	22,6	100	0,5	100	0,2	100	113986,1	100	10,8	100	143,6	100	959,5	100	In marcia	
24:00		3,0	100		1,3	100	0,71	100	2,2	100	0,00	79	27,0	100	0,5	100	0,1	100	114289,2	100	10,8	100	144,0	100	962,1	100	In marcia	
MIN		2,1			0,4		0,59		1,6		0,00		14,7		0,5		0		111210,9		10,5		142,9		951,2			
MAX		4,4			2,2		1,23		3,1		0,00		33,3		0,6		0,2		117727,4		11,3		144,8		979,3			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		2,2	100		1,22	100		2,9	100		0,00	100		17,1	100		0,5	100		0,1	100		116663,9	100	11,1	100		144,7	100		952,4	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,4	100		1,23	100		2,7	100		0,00	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		117727,4	100	11,1	100		144,7	100		958,6	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,8	100		0,84	73		2,4	100		0,00	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		116002,2	100	11,1	100		144,8	100		958,0	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,0	100		0,82	100		2,3	100		0,00	100		19,5	100		0,5	100		0,2	100		116292,6	100	11,1	100		144,4	100		955,1	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,2	100		0,79	100		2,6	100		0,00	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		117084,2	100	11,0	100		144,5	100		959,6	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,9	100		0,9	100		2,3	100		0,00	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		117178,2	100	10,9	100		144,6	100		962,3	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		2,0	100		0,67	73		2,8	100		0,00	100		19,9	100		0,5	100		0,0	100		113447,8	100	11,3	100		144,1	100		955,6	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,7	100		0,62	100		2,1	100		0,00	79		29,8	100		0,5	100		0,1	100		115059,3	100	10,8	100		144,7	100		962,7	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		2,2	100		1,01	100		2,3	100		0,00	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		114895,6	100	10,8	100		143,9	100		972,1	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,4	100		0,61	100		2,2	100		0,00	100		24,3	100		0,5	100		0,1	100		114625,1	100	10,8	100		143,0	100		979,3	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,3	100		0,67	73		2,8	100		0,00	100		19,2	100		0,5	100		0,1	100		114939,3	100	10,9	100		143,3	100		973,0	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,2	100		0,84	100		2,5	100		0,00	100		22,9	100		0,5	100		0,1	100		113571,1	100	10,7	100		142,9	100		976,1	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,3	100		0,77	100		2,6	100		0,00	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		113562,3	100	10,8	100		143,6	100		972,0	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		2,1	100		0,85	100		2,3	100		0,00	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		113660,7	100	10,7	100		143,2	100		974,9	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,7	100		0,76	73		2,4	100		0,00	100		27,5	100		0,5	100		0,1	100		113950,0	100	10,9	100		143,2	100		963,9	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,2	100		0,61	100		2,8	100		0,00	79		24,8	100		0,6	100		0,1	100		112960,3	100	10,9	100		143,1	100		965,9	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,7	100		0,69	100		2,3	100		0,00	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		112938,6	100	10,6	100		143,4	100		975,4	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,5	85		1,09	100		1,8	85		0,00	100		23,4	85		0,5	85		0,1	85		115834,4	100	10,8	85		143,7	100		972,7	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,1	79		0,92	73		2,4	79		0,00	100		27,1	79		0,5	79		0,1	79		114060,2	100	10,7	79		143,6	100		971,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,9	100		1,2	100		2,2	100		0,00	100		20,9	100		0,5	100		0,2	100		114253,1	100	10,9	100		143,5	100		968,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		2,2	100		1,11	100		2,0	100		0,00	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		113757,3	100	10,9	100		143,6	100		967,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		2,1	100		0,9	100		2,2	100		0,00	100		22,9	100		0,5	100		0,0	100		113365,5	100	10,8	100		143,2	100		971,2	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,5	100		0,59	73		3,1	100		0,00	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		112786,1	100	10,8	100		142,9	100		972,7	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,7	100		0,61	100		2,5	100		0,00	79		30,0	100		0,5	100		0,1	100		112320,3	100	10,6	100		143,2	100		974,1	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,9	100		0,68	100		1,6	100		0,00	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		111210,9	100	10,5	100		143,5	100		973,1	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,9	100		0,83	100		1,9	100		0,00	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		112453,5	100	10,5	100		143,4	100		974,6	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,4	100		0,78	73		2,5	100		0,00	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		113399,3	100	10,8	100		143,4	100		961,5	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,0	100		0,92	100		2,1	100		0,00	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		112889,2	100	10,5	100		143,7	100		968,6	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,8	100		1,11	100		2,5	100		0,00	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		114057,7	100	10,9	100		144,0	100		962,1	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,0	100		0,69	100		2,7	100		0,00	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		114755,2	100	10,5	100		144,2	100		969,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,2	100		0,65	73		2,2	100		0,00	100		14,7	100		0,5	100		0,1	100		115999,0	100	10,9	100		144,3	100		964,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,9	100		0,74	100		2,0	100		0,00	79		18,0	100		0,5	100		0,1	100		114230,8	100	11,1	100		144,1	100		959,8	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,2	100		0,68	100		2,6	100		0,00	100		24,7	100		0,5	100		0,1	100		112418,1	100	11,3	100		144,0	100		951,2	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,7	100		0,6	100		2,8	100		0,00	100		33,3	100		0,5	100		0,2	100		115912,6	100	10,6	100		144,5	100		973,8	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,3	100		0,67	73		3,0	100		0,00	100		24,5	100		0,5	100		0,1	100		116598,8	100	10,9	100		144,4	100		971,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,2	100		0,92	100		2,6	100		0,00	100		23,2	100		0,5	100		0,1	100		116690,0	100	10,9	100		144,6	100		967,4	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,4	100		0,98	100		2,3	100		0,00	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		115569,8	100	11,0	100		144,1	100		957,5	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,0	100		1,03	100		2,1	100		0,00	100		31,9	100		0,5	100		0,0	100		114085,9	100	11,1	100		143,9	100		955,2	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,3	100		0,75	73		2,3	100		0,00	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		115112,8	100	11,0	100		143,7	100		965,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,3	100		0,77	100		2,1	100		0,00	79		25,1	100		0,5	100		0,0	100		115043,6	100	11,0	100		143,9	100		964,1	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,4	100		0,82	100		1,8	100		0,00	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		113466,1	100	11,0	100		144,0	100		960,1	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		1,7	84		0,8	100		2,2	84		0,00	100		24,0	84		0,5	84		0,2	84		113773,3	100	10,5	84		143,9	100		973,8	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,6	79		0,72	73		2,0	79		0,00	100		19,5	79		0,5	79		0,1	79		114629,5	100	10,9	79		143,7	100		963,5	100		in Betrieb
22:00		2,7																																			