

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/03/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,3	100		1,4	100		2,83	100		3,7	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		117208,9	100		11,3	100		145,5	100		960,5	100		In marcia
01:00		2,3	100		1,3	100		1,82	100		3,4	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,5	100		115849,5	100		11,3	100		145,3	100		952,9	100		In marcia
01:30		2,3	100		1,4	100		1,29	73		2,9	100		0,24	100		15,5	100		0,5	100		0,4	100		115519,3	100		11,2	100		144,5	100		962,2	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,2	100		1,28	100		3,6	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,4	100		114908,0	100		11,1	100		144,4	100		962,1	100		In marcia
02:30		2,6	100		1,9	100		1,66	100		2,8	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		115880,7	100		10,7	100		144,6	100		976,4	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,2	100		1,4	100		3,4	100		0,24	94		32,4	100		0,5	100		0,5	100		115802,6	100		10,8	100		145,0	100		967,4	100		In marcia
03:30		2,1	100		1,0	100		2,11	73		3,6	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,5	100		117566,2	100		11,1	100		144,7	100		962,4	100		In marcia
04:00		2,8	100		2,5	100		2,08	100		2,8	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,4	100		115989,5	100		11,3	100		145,0	100		952,4	100		In marcia
04:30		2,9	100		1,2	100		1,32	100		2,7	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		113061,4	100		11,5	100		144,8	100		944,4	100		In marcia
05:00		3,9	100		2,3	100		1,46	100		3,2	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,4	100		116956,9	100		11,2	100		144,9	100		957,4	100		In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		1,16	73		2,9	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,5	100		115955,6	100		11,1	100		144,6	100		958,2	100		In marcia
06:00		2,1	100		0,6	100		2,37	100		2,5	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		116030,1	100		11,1	100		144,3	100		958,6	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,2	100		3,16	100		2,5	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,5	100		116520,3	100		11,1	100		144,8	100		957,1	100		In marcia
07:00		2,5	100		1,4	100		2,46	100		2,4	100		0,24	94		25,5	100		0,5	100		0,5	100		115746,0	100		11,2	100		144,6	100		949,0	100		In marcia
07:30		2,1	100		1,2	100		2,17	73		2,5	100		0,24	100		21,3	100		0,5	100		0,4	100		117349,4	100		10,9	100		144,6	100		960,6	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,4	100		2,69	100		2,7	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,5	100		118019,4	100		11,0	100		145,2	100		957,9	100		In marcia
08:30		2,3	100		1,8	100		2,89	100		3,4	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		118266,7	100		11,0	100		145,3	100		952,3	100		In marcia
09:00		3,7	86		1,8	86		1,68	100		2,8	86		0,24	100		21,4	86		0,6	86		0,5	86		117029,2	100		11,1	86		144,8	100		955,6	100		In marcia
09:30		2,1	78		0,5	78		1,04	73		1,8	78		0,23	100		11,3	78		0,5	78		0,0	78		116469,2	100		11,0	78		144,4	100		965,7	100		In marcia
10:00		3,3	100		1,5	100		1,31	100		2,0	100		0,23	100		10,6	100		0,5	100		0,0	100		115884,3	100		11,0	100		144,0	100		963,2	100		In marcia
10:30		2,4	100		1,0	100		0,99	100		2,1	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		115572,9	100		10,8	100		144,7	100		970,3	100		In marcia
11:00		4,2	100		3,1	100		1,0	100		3,4	100		0,24	94		29,8	100		0,5	100		0,0	100		115200,5	100		11,4	100		145,0	100		956,6	100		In marcia
11:30		2,9	100		1,0	100		0,67	73		3,5	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		114678,7	100		11,3	100		144,6	100		953,8	100		In marcia
12:00		2,3	100		0,3	100		0,75	100		3,7	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		115448,1	100		10,7	100		144,4	100		964,2	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,7	100		1,2	100		3,2	100		0,24	100		38,7	100		0,5	100		0,0	100		117668,1	100		10,7	100		145,5	100		969,6	100		In marcia
13:00		4,0	100		2,0	100		1,51	100		2,7	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		116953,3	100		11,1	100		145,3	100		951,0	100		In marcia
13:30		3,8	100		1,0	100		0,66	73		2,9	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		114420,2	100		11,3	100		144,7	100		946,5	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,3	100		0,88	100		2,2	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,0	100		117363,9	100		11,0	100		144,9	100		955,5	100		In marcia
14:30		4,2	100		1,2	100		1,21	100		1,9	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,0	100		116026,4	100		11,1	100		144,8	100		959,2	100		In marcia
15:00		5,3	100		1,4	100		0,8	100		2,4	100		0,24	94		15,8	100		0,5	100		0,0	100		115104,3	100		11,1	100		144,5	100		954,8	100		In marcia
15:30		3,9	100		0,4	100		0,68	73		2,3	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		115608,7	100		11,1	100		144,3	100		961,0	100		In marcia
16:00		2,7	100		0,7	100		1,67	100		2,2	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		116682,0	100		10,9	100		144,6	100		966,5	100		In marcia
16:30		4,3	100		2,0	100		1,29	100		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		110649,5	100		11,5	100		144,2	100		947,7	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		2,9	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		114218,0	100		10,9	100		144,0	100		963,2	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,9	73		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		114834,2	100		10,8	100		144,2	100		972,4	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		1,16	100		2,8	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		114135,7	100		10,9	100		144,0	100		970,0	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,1	100		1,34	100		2,6	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		113922,6	100		11,1	100		144,1	100		958,9	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,3	100		1,63	100		2,0	100		0,24	94		33,3	100		0,5	100		0,0	100		114103,0	100		10,8	100		144,4	100		964,4	100		In marcia
19:30		2,3	100		0,9	100		1,86	73		2,1	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		114480,4	100		10,9	100		144,6	100		957,2	100		In marcia
20:00		5,1	100		1,8	100		2,86	100		2,8	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,0	100		115606,8	100		10,8	100		144,6	100		963,9	100		In marcia
20:30		2,9	100		1,7	100		1,9	100		2,5	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		116805,2	100		10,9	100		145,2	100		954,5	100		In marcia
21:00		2,3	84		1,4	84		1,65	100		2,1	84		0,24	100		25,2	84		0,5	84		0,0	84		117405,3	100		11,0	84		145,2	100		950,1	100		In marcia
21:30		6,8	79		2,1	79		1,08	73		2,6	79		0,24	100		18,3																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		1,4	100		2,83	100		3,7	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		117208,9	100		11,3	100		145,5	100		960,5	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,3	100		1,82	100		3,4	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,5	100		115849,5	100		11,3	100		145,3	100		952,9	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,4	100		1,29	73		2,9	100		0,24	100		15,5	100		0,5	100		0,4	100		115519,3	100		11,2	100		144,5	100		962,2	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,2	100		1,28	100		3,6	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,4	100		114908,0	100		11,1	100		144,4	100		962,1	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,9	100		1,66	100		2,8	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		115880,7	100		10,7	100		144,6	100		976,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,2	100		1,4	100		3,4	100		0,24	94		32,4	100		0,5	100		0,5	100		115802,6	100		10,8	100		145,0	100		967,4	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,0	100		2,11	73		3,6	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,5	100		117566,2	100		11,1	100		144,7	100		962,4	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		2,5	100		2,08	100		2,8	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,4	100		115989,5	100		11,3	100		145,0	100		952,4	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,2	100		1,32	100		2,7	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		113061,4	100		11,5	100		144,8	100		944,4	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		2,3	100		1,46	100		3,2	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,4	100		116956,9	100		11,2	100		144,9	100		957,4	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		1,16	73		2,9	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,5	100		115955,6	100		11,1	100		144,6	100		958,2	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,6	100		2,37	100		2,5	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		116030,1	100		11,1	100		144,3	100		958,6	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,2	100		3,16	100		2,5	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,5	100		116520,3	100		11,1	100		144,8	100		957,1	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,4	100		2,46	100		2,4	100		0,24	94		25,5	100		0,5	100		0,5	100		115746,0	100		11,2	100		144,6	100		949,0	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		1,2	100		2,17	73		2,5	100		0,24	100		21,3	100		0,5	100		0,4	100		117349,4	100		10,9	100		144,6	100		960,6	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,4	100		2,69	100		2,7	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,5	100		118019,4	100		11,0	100		145,2	100		957,9	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,8	100		2,89	100		3,4	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		118266,7	100		11,0	100		145,3	100		952,3	100		in Betrieb
09:00		3,7	86		1,8	86		1,68	100		2,8	86		0,24	100		21,4	86		0,6	86		0,5	86		117029,2	100		11,1	86		144,8	100		955,6	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,5	78		1,04	73		1,8	78		0,23	100		11,3	78		0,5	78		0,0	78		116469,2	100		11,0	78		144,4	100		965,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,5	100		1,31	100		2,0	100		0,23	100		10,6	100		0,5	100		0,0	100		115884,3	100		11,0	100		144,0	100		963,2	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,0	100		0,99	100		2,1	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		115572,9	100		10,8	100		144,7	100		970,3	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		3,1	100		1,0	100		3,4	100		0,24	94		29,8	100		0,5	100		0,0	100		115200,5	100		11,4	100		145,0	100		956,6	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		1,0	100		0,67	73		3,5	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		114678,7	100		11,3	100		144,6	100		953,8	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,3	100		0,75	100		3,7	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		115448,1	100		10,7	100		144,4	100		964,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,7	100		1,2	100		3,2	100		0,24	100		38,7	100		0,5	100		0,0	100		117668,1	100		10,7	100		145,5	100		969,6	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		2,0	100		1,51	100		2,7	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		116953,3	100		11,1	100		145,3	100		951,0	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,0	100		0,66	73		2,9	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		114420,2	100		11,3	100		144,7	100		946,5	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,3	100		0,88	100		2,2	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,0	100		117363,9	100		11,0	100		144,9	100		955,5	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,2	100		1,21	100		1,9	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,0	100		116026,4	100		11,1	100		144,8	100		959,2	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		1,4	100		0,8	100		2,4	100		0,24	94		15,8	100		0,5	100		0,0	100		115104,3	100		11,1	100		144,5	100		954,8	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,4	100		0,68	73		2,3	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		115608,7	100		11,1	100		144,3	100		961,0	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,7	100		1,67	100		2,2	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		116682,0	100		10,9	100		144,6	100		966,5	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		2,0	100		1,29	100		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		110649,5	100		11,5	100		144,2	100		947,7	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		2,9	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		114218,0	100		10,9	100		144,0	100		963,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,9	73		2,6	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		114834,2	100		10,8	100		144,2	100		972,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		1,16	100		2,8	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		114135,7	100		10,9	100		144,0	100		970,0	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,1	100		1,34	100		2,6	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		113922,6	100		11,1	100		144,1	100		958,9	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,3	100		1,63	100		2,0	100		0,24	94		33,3	100		0,5	100		0,0	100		114103,0	100		10,8	100		144,4	100		964,4	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		0,9	100		1,86	73		2,1	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		114480,4	100		10,9	100		144,6	100		957,2	100		in Betrieb
20:00		5,1	100		1,8	100		2,86	100		2,8	100		0,24	100		30,2	100		0,5	100		0,0	100		115606,8	100		10,8	100		144,6	100		963,9	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,7	100		1,9	100		2,5	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		116805,2	100		10,9	100		145,2	100		954,5	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		1,4	84		1,65	100		2,1	84		0,24	100		25,2	84		0,5	84		0,0	84		117405,3	100		11,0	84		145,2	100		950,1	100		in Betrieb
21:30		6,8	79		2,1	79		1,08	73		2,6	79		0,24	100		18,3	7																				