

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,2	100		0,4	100		0,89	100		2,9	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		115666,1	100		11,0	100		144,3	100		954,8	100		In marcia
01:00		2,6	100		0,2	100		0,79	100		3,1	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		115987,4	100		11,0	100		144,3	100		958,6	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,1	100		1,15	73		2,6	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		115773,0	100		10,9	100		144,8	100		958,7	100		In marcia
02:00		5,3	100		1,6	100		1,32	100		2,6	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		117223,1	100		11,0	100		144,5	100		956,0	100		In marcia
02:30		2,9	100		0,6	100		0,91	100		2,8	100		0,24	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		115423,6	100		11,1	100		144,5	100		952,3	100		In marcia
03:00		4,6	100		1,4	100		1,46	100		2,5	100		0,23	94		26,1	100		0,5	100		0,2	100		115491,3	100		11,1	100		144,4	100		953,1	100		In marcia
03:30		4,2	100		1,1	100		0,89	73		2,6	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		116154,4	100		10,9	100		144,3	100		961,1	100		In marcia
04:00		4,2	100		1,4	100		1,06	100		2,5	100		0,24	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		115409,2	100		11,1	100		144,5	100		956,9	100		In marcia
04:30		4,4	100		1,4	100		1,05	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		115250,9	100		11,0	100		144,4	100		959,4	100		In marcia
05:00		3,2	100		0,6	100		0,89	100		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		115948,2	100		10,8	100		144,4	100		965,2	100		In marcia
05:30		2,9	100		1,1	100		1,03	73		2,6	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		116501,9	100		10,9	100		144,4	100		959,7	100		In marcia
06:00		3,8	100		2,1	100		1,11	100		2,7	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,0	100		114433,0	100		11,2	100		144,2	100		954,4	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,6	100		0,84	100		2,3	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		116482,3	100		11,0	100		144,8	100		958,2	100		In marcia
07:00		5,7	100		1,3	100		0,93	100		2,8	100		0,23	95		19,0	100		0,5	100		0,1	100		115838,1	100		11,1	100		144,3	100		953,4	100		In marcia
07:30		3,0	100		0,7	100		0,74	73		2,4	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		115798,9	100		11,1	100		144,2	100		952,9	100		In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,87	100		2,6	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		116824,3	100		11,0	100		144,7	100		953,3	100		In marcia
08:30		2,6	100		1,4	100		1,57	100		2,3	100		0,24	100		21,4	100		0,5	100		0,1	100		116810,3	100		11,1	100		144,8	100		954,9	100		In marcia
09:00		3,1	85		2,3	85		0,95	100		2,2	85		0,24	100		29,1	85		0,5	85		0,1	85		115985,0	100		11,1	85		144,7	100		951,1	100		In marcia
09:30		2,5	79		1,1	79		1,07	73		1,8	79		0,24	100		41,9	79		0,5	79		0,2	79		116735,5	100		10,9	79		145,1	100		958,8	100		In marcia
10:00		2,9	100		1,9	100		1,24	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		117245,7	100		11,1	100		144,7	100		961,6	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,9	100		0,97	100		1,9	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		117086,0	100		11,1	100		144,9	100		954,5	100		In marcia
11:00		2,7	100		1,4	100		1,18	100		1,7	100		0,24	95		28,1	100		0,5	100		0,1	100		117011,0	100		11,1	100		145,0	100		955,5	100		In marcia
11:30		4,2	100		1,7	100		0,87	73		2,1	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,2	100		117190,8	100		10,8	100		144,9	100		958,1	100		In marcia
12:00		5,0	100		0,8	100		0,79	100		2,1	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,2	100		117257,8	100		11,1	100		145,0	100		956,2	100		In marcia
12:30		2,3	100		0,0	100		0,93	100		2,2	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		116724,0	100		11,0	100		145,0	100		952,0	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,2	100		1,58	100		1,8	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,1	100		116144,7	100		11,1	100		144,9	100		952,4	100		In marcia
13:30		3,4	100		1,4	100		1,23	73		2,1	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		116540,5	100		10,9	100		144,7	100		963,6	100		In marcia
14:00		3,2	100		1,7	100		1,24	100		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		115398,2	100		11,1	100		144,7	100		955,2	100		In marcia
14:30		7,1	100		1,7	100		0,92	100		2,0	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,1	100		116366,7	100		11,0	100		144,6	100		958,8	100		In marcia
15:00		3,3	100		0,2	100		0,74	100		1,9	100		0,24	94		30,4	100		0,6	100		0,1	100		114696,3	100		11,1	100		144,9	100		957,2	100		In marcia
15:30		3,2	100		0,5	100		1,23	73		1,7	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		116480,7	100		11,0	100		144,5	100		961,8	100		In marcia
16:00		3,7	100		0,3	100		0,95	100		2,1	100		0,23	100		19,5	100		0,5	100		0,1	100		114463,3	100		11,2	100		144,3	100		961,7	100		In marcia
16:30		4,7	100		0,3	100		0,9	100		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		111484,0	100		11,5	100		144,1	100		952,3	100		In marcia
17:00		4,8	100		0,6	100		1,1	100		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		112850,0	100		11,1	100		143,6	100		962,3	100		In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,76	73		1,7	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		113950,6	100		10,7	100		143,7	100		974,5	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,4	100		1,1	100		2,0	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		112572,4	100		11,1	100		143,7	100		960,3	100		In marcia
18:30		5,6	100		1,4	100		1,29	100		2,1	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		113294,6	100		10,7	100		143,9	100		963,7	100		In marcia
19:00		4,4	100		0,0	100		0,61	100		2,4	100		0,23	94		21,7	100		0,6	100		0,1	100		113355,7	100		11,2	100		144,1	100		954,9	100		In marcia
19:30		3,1	100		0,0	100		1,25	73		2,8	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		114510,8	100		11,0	100		143,9	100		956,1	100		In marcia
20:00		3,8	100		0,3	100		1,71	100		2,8	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		115023,0	100		11,0	100		144,5	100		962,2	100		In marcia
20:30		5,1	100		0,8	100		1,77	100		2,6	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		115880,8	100		10,9	100		144,3	100		963,8	100		In marcia
21:00		3,5	86		0,4	86		1,45	100		2,2	86		0,23	100		17,8	86		0,6	86		0,1	86		113875,1	100		11,1	86		144,0	100		957,2	100		In marcia
21:30		2,5	77		0,0	77		1,09	73		2,8	77		0,23	100		19,8																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		0,4	100		0,89	100		2,9	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		115666,1	100	11,0	100		144,3	100		954,8	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,2	100		0,79	100		3,1	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		115987,4	100	11,0	100		144,3	100		958,6	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,1	100		1,15	73		2,6	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		115773,0	100	10,9	100		144,8	100		958,7	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		1,6	100		1,32	100		2,6	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		117223,1	100	11,0	100		144,5	100		956,0	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,6	100		0,91	100		2,8	100		0,24	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		115423,6	100	11,1	100		144,5	100		952,3	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		1,4	100		1,46	100		2,5	100		0,23	94		26,1	100		0,5	100		0,2	100		115491,3	100	11,1	100		144,4	100		953,1	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,1	100		0,89	73		2,6	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		116154,4	100	10,9	100		144,3	100		961,1	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,4	100		1,06	100		2,5	100		0,24	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		115409,2	100	11,1	100		144,5	100		956,9	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,4	100		1,05	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		115250,9	100	11,0	100		144,4	100		959,4	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,6	100		0,89	100		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		115948,2	100	10,8	100		144,4	100		965,2	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,1	100		1,03	73		2,6	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		116501,9	100	10,9	100		144,4	100		959,7	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		2,1	100		1,11	100		2,7	100		0,24	100		23,6	100		0,5	100		0,0	100		114433,0	100	11,2	100		144,2	100		954,4	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,6	100		0,84	100		2,3	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		116482,3	100	11,0	100		144,8	100		958,2	100		in Betrieb
07:00		5,7	100		1,3	100		0,93	100		2,8	100		0,23	95		19,0	100		0,5	100		0,1	100		115838,1	100	11,1	100		144,3	100		953,4	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,7	100		0,74	73		2,4	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		115798,9	100	11,1	100		144,2	100		952,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,87	100		2,6	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		116824,3	100	11,0	100		144,7	100		953,3	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,4	100		1,57	100		2,3	100		0,24	100		21,4	100		0,5	100		0,1	100		116810,3	100	11,1	100		144,8	100		954,9	100		in Betrieb
09:00		3,1	85		2,3	85		0,95	100		2,2	85		0,24	100		29,1	85		0,5	85		0,1	85		115985,0	100	11,1	85		144,7	100		951,1	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		1,1	79		1,07	73		1,8	79		0,24	100		41,9	79		0,5	79		0,2	79		116735,5	100	10,9	79		145,1	100		958,8	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,9	100		1,24	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		117245,7	100	11,1	100		144,7	100		961,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,9	100		0,97	100		1,9	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		117086,0	100	11,1	100		144,9	100		954,5	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,4	100		1,18	100		1,7	100		0,24	95		28,1	100		0,5	100		0,1	100		117011,0	100	11,1	100		145,0	100		955,5	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		1,7	100		0,87	73		2,1	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,2	100		117190,8	100	10,8	100		144,9	100		958,1	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		0,8	100		0,79	100		2,1	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,2	100		117257,8	100	11,1	100		145,0	100		956,2	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,0	100		0,93	100		2,2	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		116724,0	100	11,0	100		145,0	100		952,0	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,2	100		1,58	100		1,8	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,1	100		116144,7	100	11,1	100		144,9	100		952,4	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,4	100		1,23	73		2,1	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		116540,5	100	10,9	100		144,7	100		963,6	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,7	100		1,24	100		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		115398,2	100	11,1	100		144,7	100		955,2	100		in Betrieb
14:30		7,1	100		1,7	100		0,92	100		2,0	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,1	100		116366,7	100	11,0	100		144,6	100		958,8	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,2	100		0,74	100		1,9	100		0,24	94		30,4	100		0,6	100		0,1	100		114696,3	100	11,1	100		144,9	100		957,2	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,5	100		1,23	73		1,7	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		116480,7	100	11,0	100		144,5	100		961,8	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,3	100		0,95	100		2,1	100		0,23	100		19,5	100		0,5	100		0,1	100		114463,3	100	11,2	100		144,3	100		961,7	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,3	100		0,9	100		2,2	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		111484,0	100	11,5	100		144,1	100		952,3	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		0,6	100		1,1	100		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		112850,0	100	11,1	100		143,6	100		962,3	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,76	73		1,7	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		113950,6	100	10,7	100		143,7	100		974,5	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,4	100		1,1	100		2,0	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,1	100		112572,4	100	11,1	100		143,7	100		960,3	100		in Betrieb
18:30		5,6	100		1,4	100		1,29	100		2,1	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		113294,6	100	10,7	100		143,9	100		963,7	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,0	100		0,61	100		2,4	100		0,23	94		21,7	100		0,6	100		0,1	100		113355,7	100	11,2	100		144,1	100		954,9	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,0	100		1,25	73		2,8	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		114510,8	100	11,0	100		143,9	100		956,1	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,3	100		1,71	100		2,8	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		115023,0	100	11,0	100		144,5	100		962,2	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		0,8	100		1,77	100		2,6	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		115880,8	100	10,9	100		144,3	100		963,8	100		in Betrieb
21:00		3,5	86		0,4	86		1,45	100		2,2	86		0,23	100		17,8	86		0,6	86		0,1	86		113875,1	100	11,1	86		144,0	100		957,2	100		in Betrieb
21:30		2,5	77		0,0	77		1,09	73		2,8	77		0,23	100		19,8	77		0,6	77		0,1	77		114845,3	100	11,1	77		144,0	100		961,4	100		in Betrieb
22:00		3,5																																			