

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		0,73	100		2,8	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		114538,4	100		11,1	100		144,1	100		957,8	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,0	100		1,27	100		4,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,2	100		115471,6	100		11,0	100		144,1	100		963,6	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		1,12	73		3,4	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,1	100		114077,4	100		11,2	100		144,2	100		959,3	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,0	100		1,35	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		114972,9	100		10,9	100		144,3	100		955,9	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,2	100		2,4	100		3,2	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,1	100		115826,0	100		10,9	100		144,6	100		959,2	100	In marcia
03:00		6,3	100		1,6	100		2,42	100		4,1	100		0,24	94		33,4	100		0,5	100		0,2	100		113011,8	100		11,2	100		144,1	100		956,4	100	In marcia
03:30		5,3	100		0,4	100		0,91	73		3,5	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		116829,1	100		10,9	100		144,3	100		962,2	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,1	100		1,57	100		3,6	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		114948,0	100		11,1	100		144,4	100		956,3	100	In marcia
04:30		6,1	100		0,0	100		1,27	100		4,3	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,1	100		116151,5	100		11,1	100		144,4	100		958,8	100	In marcia
05:00		4,4	100		0,0	100		0,81	100		4,4	100		0,23	100		12,0	100		0,6	100		0,1	100		114542,7	100		11,2	100		144,2	100		953,0	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		0,77	73		4,5	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,1	100		115561,5	100		11,2	100		144,2	100		951,4	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,0	100		1,13	100		3,5	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		112085,2	100		11,4	100		144,0	100		946,1	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		1,82	100		3,3	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		113557,3	100		11,2	100		144,0	100		957,1	100	In marcia
07:00		3,2	100		0,0	100		1,19	100		3,7	100		0,23	94		16,0	100		0,6	100		0,1	100		114725,2	100		10,9	100		143,7	100		962,8	100	In marcia
07:30		2,6	100		0,0	100		1,23	73		3,1	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		114289,8	100		10,8	100		143,8	100		963,4	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,1	100		1,85	100		2,7	100		0,23	100		34,9	100		0,6	100		0,1	100		114290,3	100		11,0	100		143,8	100		959,8	100	In marcia
08:30		6,8	100		0,0	100		1,15	100		3,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		114053,2	100		11,0	100		143,6	100		963,3	100	In marcia
09:00		3,1	84		0,0	84		1,43	100		3,6	84		0,23	100		23,3	84		0,6	84		0,1	84		114085,4	100		10,8	84		143,7	100		967,5	100	In marcia
09:30		3,2	79		0,0	79		1,09	73		2,9	79		0,24	100		39,2	79		0,6	79		0,5	79		114038,3	100		10,7	79		144,3	100		963,7	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		40,8	100		0,6	100		0,3	100		115170,8	100		10,9	100		144,0	100		961,2	100	In marcia
10:30		5,0	100		0,0	100		0,73	100		2,1	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		112388,4	100		11,2	100		143,7	100		950,8	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,0	100		0,5	100		3,4	100		0,23	94		21,7	100		0,6	100		0,3	100		114057,8	100		10,8	100		143,8	100		966,9	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		1,08	73		2,8	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		113959,2	100		11,1	100		143,9	100		958,6	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		1,71	100		2,3	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		113492,6	100		11,1	100		143,8	100		961,1	100	In marcia
12:30		5,2	100		0,0	100		1,61	100		2,7	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		114451,4	100		11,0	100		144,2	100		966,4	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,0	100		1,21	100		2,7	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,3	100		114592,1	100		11,0	100		143,9	100		967,5	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,34	73		2,2	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		112882,5	100		11,1	100		143,5	100		964,1	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		1,46	100		1,7	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		114240,2	100		10,8	100		143,9	100		970,9	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,4	100		2,05	100		2,0	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		114523,3	100		11,0	100		143,9	100		967,1	100	In marcia
15:00		5,1	100		1,1	100		1,9	100		2,2	100		0,24	94		34,8	100		0,5	100		0,3	100		112960,5	100		10,7	100		144,2	100		970,5	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,7	100		1,2	73		2,1	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		113252,1	100		11,1	100		143,8	100		958,2	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,0	100		1,08	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		114960,2	100		10,7	100		144,5	100		966,9	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,1	100		1,85	100		2,2	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,3	100		116355,8	100		11,1	100		145,1	100		955,0	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,6	100		2,01	100		2,3	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		116602,0	100		11,3	100		145,5	100		955,7	100	In marcia
17:30		4,7	100		2,8	100		1,35	73		2,8	100		0,25	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		113047,5	100		11,6	100		145,2	100		947,6	100	In marcia
18:00		4,8	100		0,5	100		0,88	100		2,7	100		0,24	100		12,1	100		0,6	100		0,2	100		112804,0	100		11,6	100		144,8	100		953,9	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,0	100		0,77	100		2,2	100		0,24	100		9,0	100		0,6	100		0,2	100		112971,2	100		11,4	100		144,4	100		957,8	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,24	95		11,9	100		0,6	100		0,2	100		110931,0	100		11,4	100		143,8	100		957,5	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,0	100		0,8	73		2,8	100		0,23	100		11,2	100		0,6	100		0,3	100		114039,9	100		11,1	100		143,9	100		964,0	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100		1,88	100		2,3	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		114598,9	100		11,0	100		144,3	100		957,5	100	In marcia
20:30		5,1	100		0,0	100		1,63	100		2,1	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		112803,0	100		11,2	100		143,6	100		954,3	100	In marcia
21:00		4,7	84		0,0	84		1,1	100		4,4	84		0,23	100		20,5	84		0,5	84		0,3	84		116520,6	100		11,0	84		143,9	100		962,1	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,0	79		0,67	73		2,1	79		0,23	100		21,2	79		0,6	79		0,0	79		109405,3	100		11,4	79		143,0	100				

MVA Bozen

Datum: 06/03/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,0	100		0,73	100		2,8	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		114538,4	100	11,1	100		144,1	100		957,8	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,0	100		1,27	100		4,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,2	100		115471,6	100	10,1	100		144,1	100		963,6	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		1,12	73		3,4	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,1	100		114077,4	100	11,2	100		144,2	100		959,3	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,0	100		1,35	100		4,0	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		114972,9	100	10,9	100		144,3	100		955,9	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,2	100		2,4	100		3,2	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,1	100		115826,0	100	10,9	100		144,6	100		959,2	100		in Betrieb
03:00		6,3	100		1,6	100		2,42	100		4,1	100		0,24	94		33,4	100		0,5	100		0,2	100		113011,8	100	11,2	100		144,1	100		956,4	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		0,4	100		0,91	73		3,5	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,2	100		116829,1	100	10,9	100		144,3	100		962,2	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,1	100		1,57	100		3,6	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		114948,0	100	11,1	100		144,4	100		956,3	100		in Betrieb
04:30		6,1	100		0,0	100		1,27	100		4,3	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,1	100		116151,5	100	11,1	100		144,4	100		958,8	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		0,0	100		0,81	100		4,4	100		0,23	100		12,0	100		0,6	100		0,1	100		114542,7	100	11,2	100		144,2	100		953,0	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,77	73		4,5	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,1	100		115561,5	100	11,2	100		144,2	100		951,4	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,0	100		1,13	100		3,5	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		112085,2	100	11,4	100		144,0	100		946,1	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		1,82	100		3,3	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		113557,3	100	11,2	100		144,0	100		957,1	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,0	100		1,19	100		3,7	100		0,23	94		16,0	100		0,6	100		0,1	100		114725,2	100	10,9	100		143,7	100		962,8	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,0	100		1,23	73		3,1	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		114289,8	100	10,8	100		143,8	100		963,4	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,1	100		1,85	100		2,7	100		0,23	100		34,9	100		0,6	100		0,1	100		114290,3	100	11,0	100		143,8	100		959,8	100		in Betrieb
08:30		6,8	100		0,0	100		1,15	100		3,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		114053,2	100	11,0	100		143,6	100		963,3	100		in Betrieb
09:00		3,1	84		0,0	84		1,43	100		3,6	84		0,23	100		23,3	84		0,6	84		0,1	84		114085,4	100	10,8	84		143,7	100		967,5	100		in Betrieb
09:30		3,2	79		0,0	79		1,09	73		2,9	79		0,24	100		39,2	79		0,6	79		0,5	79		114038,3	100	10,7	79		144,3	100		963,7	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		40,8	100		0,6	100		0,3	100		115170,8	100	10,9	100		144,0	100		961,2	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		0,0	100		0,73	100		2,1	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		112388,4	100	11,2	100		143,7	100		950,8	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		0,5	100		3,4	100		0,23	94		21,7	100		0,6	100		0,3	100		114057,8	100	10,8	100		143,8	100		966,9	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		1,08	73		2,8	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		113959,2	100	11,1	100		143,9	100		958,6	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		1,71	100		2,3	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		113492,6	100	11,1	100		143,8	100		961,1	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		0,0	100		1,61	100		2,7	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		114451,4	100	11,0	100		144,2	100		966,4	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		1,21	100		2,7	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,3	100		114592,1	100	11,0	100		143,9	100		967,5	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,34	73		2,2	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		112882,5	100	11,1	100		143,5	100		964,1	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		1,46	100		1,7	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		114240,2	100	10,8	100		143,9	100		970,9	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		0,4	100		2,05	100		2,0	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		114523,3	100	11,0	100		143,9	100		967,1	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		1,1	100		1,9	100		2,2	100		0,24	94		34,8	100		0,5	100		0,3	100		112960,5	100	10,7	100		144,2	100		970,5	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,7	100		1,2	73		2,1	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		113252,1	100	11,1	100		143,8	100		958,2	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,0	100		1,08	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		114960,2	100	10,7	100		144,5	100		966,9	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,1	100		1,85	100		2,2	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,3	100		116355,8	100	11,1	100		145,1	100		955,0	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,6	100		2,01	100		2,3	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		116602,0	100	11,3	100		145,5	100		955,7	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		2,8	100		1,35	73		2,8	100		0,25	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		113047,5	100	11,6	100		145,2	100		947,6	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,5	100		0,88	100		2,7	100		0,24	100		12,1	100		0,6	100		0,2	100		112804,0	100	11,6	100		144,8	100		953,9	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,0	100		0,77	100		2,2	100		0,24	100		9,0	100		0,6	100		0,2	100		112971,2	100	11,4	100		144,4	100		957,8	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,24	95		11,9	100		0,6	100		0,2	100		110931,0	100	11,4	100		143,8	100		957,5	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,0	100		0,8	73		2,8	100		0,23	100		11,2	100		0,6	100		0,3	100		114039,9	100	11,1	100		143,9	100		964,0	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		1,88	100		2,3	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		114598,9	100	11,0	100		144,3	100		957,5	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		0,0	100		1,63	100		2,1	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		112803,0	100	11,2	100		143,6	100		954,3	100		in Betrieb
21:00		4,7	84		0,0	84		1,1	100		4,4	84		0,23	100		20,5	84		0,5	84		0,3	84		116520,6	100	11,0	84		143,9	100		962,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,0	79		0,67	73		2,1	79		0,23	100		21,2	79		0,6	79		0,0	79		109405,3	100	11,4	79		143,0	100		945,5	100		in Betrieb
22:00		2,3	100																																		