

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,3	100		0,9	100		0,68	100		1,6	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		119797,9	100	10,7	100		144,5	100		978,9	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		119049,6	100	10,6	100		144,6	100		983,0	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,5	100		0,59	73		1,9	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		119912,6	100	10,7	100		144,7	100		982,0	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,5	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		120227,2	100	10,9	100		144,7	100		974,3	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,5	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		42,1	100		0,5	100		0,2	100		119805,2	100	10,6	100		145,3	100		976,9	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,7	100		0,86	100		3,1	100		0,24	94		35,1	100		0,5	100		0,2	100		121075,6	100	10,5	100		145,7	100		975,0	100	In marcia
03:30		4,3	100		1,9	100		0,65	73		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		122779,9	100	10,9	100		145,5	100		962,3	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		18,2	100		0,6	100		0,3	100		122260,7	100	10,7	100		145,2	100		971,5	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,7	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		120984,8	100	10,7	100		145,5	100		965,1	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,1	100		0,84	100		2,6	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		121521,9	100	10,5	100		146,2	100		973,8	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,5	100		1,0	73		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		123713,0	100	10,6	100		146,1	100		974,9	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,5	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		14,8	100		0,5	100		0,3	100		123610,9	100	10,7	100		145,6	100		974,0	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,4	100		0,82	100		1,5	100		0,23	100		14,0	100		0,6	100		0,3	100		122793,6	100	10,9	100		145,2	100		964,7	100	In marcia
07:00		3,1	100		1,4	100		0,77	100		1,9	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		120691,9	100	10,6	100		145,1	100		969,5	100	In marcia
07:30		4,7	100		1,8	100		0,62	73		2,0	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		120077,9	100	10,5	100		144,9	100		972,2	100	In marcia
08:00		4,4	100		1,1	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		121142,7	100	10,7	100		145,0	100		972,5	100	In marcia
08:30		5,0	100		1,3	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		119821,4	100	10,8	100		144,8	100		965,5	100	In marcia
09:00		3,8	86		0,8	86		0,6	100		3,0	86		0,23	100		32,9	86		0,6	86		0,2	86		119208,2	100	10,6	86		144,8	100		973,6	100	In marcia
09:30		2,6	78		0,2	78		0,59	73		2,8	78		0,23	100		41,3	78		0,6	78		0,3	78		119175,9	100	10,5	78		144,9	100		979,5	100	In marcia
10:00		3,1	100		0,8	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		120239,0	100	10,6	100		145,0	100		977,4	100	In marcia
10:30		4,5	100		2,2	100		0,98	100		1,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		121011,0	100	10,6	100		145,2	100		974,9	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,2	100		0,79	100		1,9	100		0,23	94		25,2	100		0,6	100		0,2	100		121935,7	100	10,9	100		145,3	100		970,2	100	In marcia
11:30		4,9	100		0,0	100		0,79	73		2,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,1	100		120781,8	100	10,7	100		145,0	100		975,6	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,0	100		0,93	100		3,4	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		120829,2	100	10,5	100		145,3	100		982,0	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,7	100		1,47	100		2,4	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		121072,9	100	10,7	100		145,5	100		974,0	100	In marcia
13:00		4,1	100		0,5	100		1,22	100		3,6	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		121133,4	100	10,7	100		145,6	100		972,7	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,2	100		0,98	73		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		121248,8	100	10,5	100		145,9	100		973,1	100	In marcia
14:00		2,8	100		1,0	100		1,31	100		2,5	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		121799,3	100	10,5	100		145,8	100		976,4	100	In marcia
14:30		5,2	100		2,3	100		1,2	100		2,3	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		122001,8	100	11,0	100		145,5	100		957,4	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,7	100		0,69	100		2,3	100		0,24	94		24,9	100		0,6	100		0,3	100		120959,0	100	10,7	100		145,5	100		961,6	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,6	100		0,77	73		2,2	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,3	100		120418,2	100	10,6	100		145,2	100		969,8	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,4	100		0,72	100		2,5	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,2	100		119804,9	100	10,7	100		145,1	100		975,2	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,68	100		3,5	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		119288,6	100	10,1	100		145,6	100		989,5	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,2	100		0,7	100		2,2	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		121252,7	100	10,6	100		145,6	100		977,4	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,3	100		0,61	73		2,0	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		122091,2	100	10,7	100		145,3	100		972,1	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,3	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		120639,9	100	10,8	100		145,1	100		974,0	100	In marcia
18:30		4,6	100		0,5	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		119732,7	100	10,6	100		144,9	100		976,8	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,1	100		0,94	100		3,1	100		0,23	95		22,6	100		0,6	100		0,2	100		119234,5	100	10,4	100		144,9	100		989,4	100	In marcia
19:30		4,7	100		0,0	100		0,8	73		3,2	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		119721,3	100	10,6	100		144,7	100		991,7	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,0	100		0,49	100		3,8	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		118703,2	100	10,5	100		144,9	100		986,4	100	In marcia
20:30		5,0	100		0,0	100		0,49	100		2,7	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		119228,3	100	10,7	100		144,5	100		980,6	100	In marcia
21:00		2,9	86		0,0	86		0,49	100		3,4	86		0,23	100		38,2	86		0,6	86		0,3	86		118679,3	100	10,5	86		144,7	100		993,7	100	In marcia
21:30		2,9	78		0,3	78		0,57	73		3,0	78		0,23	100		27,6	78		0,6	78		0,4	78		119766,5	100	10,6	78		145,1	100		989,8	100	In marcia
22:00		3,3	100		0,4	100		0,59	100		2,3	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,5	100		119317,0	100	10,7								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,3	100		0,9	100		0,68	100		1,6	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		119797,9	100		10,7	100		144,5	100		978,9	100	in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		119049,6	100		10,6	100		144,6	100		983,0	100	in Betrieb
01:30		3,9	100		0,5	100		0,59	73		1,9	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		119912,6	100		10,7	100		144,7	100		982,0	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		0,5	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		120227,2	100		10,9	100		144,7	100		974,3	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		0,5	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		42,1	100		0,5	100		0,2	100		119805,2	100		10,6	100		145,3	100		976,9	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		1,7	100		0,86	100		3,1	100		0,24	94		35,1	100		0,5	100		0,2	100		121075,6	100		10,5	100		145,7	100		975,0	100	in Betrieb
03:30		4,3	100		1,9	100		0,65	73		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		122779,9	100		10,9	100		145,5	100		962,3	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		18,2	100		0,6	100		0,3	100		122260,7	100		10,7	100		145,2	100		971,5	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,7	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		120984,8	100		10,7	100		145,5	100		965,1	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,1	100		0,84	100		2,6	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		121521,9	100		10,5	100		146,2	100		973,8	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,5	100		1,0	73		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		123713,0	100		10,6	100		146,1	100		974,9	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		1,5	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		14,8	100		0,5	100		0,3	100		123610,9	100		10,7	100		145,6	100		974,0	100	in Betrieb
06:30		2,7	100		1,4	100		0,82	100		1,5	100		0,23	100		14,0	100		0,6	100		0,3	100		122793,9	100		10,9	100		145,2	100		964,7	100	in Betrieb
07:00		3,1	100		1,4	100		0,77	100		1,9	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		120691,6	100		10,6	100		145,1	100		969,5	100	in Betrieb
07:30		4,7	100		1,8	100		0,62	73		2,0	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		120077,9	100		10,5	100		144,9	100		972,2	100	in Betrieb
08:00		4,4	100		1,1	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		121142,7	100		10,7	100		145,0	100		972,5	100	in Betrieb
08:30		5,0	100		1,3	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		119821,4	100		10,8	100		144,8	100		965,5	100	in Betrieb
09:00		3,8	86		0,8	86		0,6	100		3,0	86		0,23	100		32,9	86		0,6	86		0,2	86		119208,2	100		10,6	86		144,8	100		973,6	100	in Betrieb
09:30		2,6	78		0,2	78		0,59	73		2,8	78		0,23	100		41,3	78		0,6	78		0,3	78		119175,9	100		10,5	78		144,9	100		979,5	100	in Betrieb
10:00		3,1	100		0,8	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		120239,0	100		10,6	100		145,0	100		977,4	100	in Betrieb
10:30		4,5	100		2,2	100		0,98	100		1,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,2	100		121011,0	100		10,6	100		145,2	100		974,9	100	in Betrieb
11:00		2,8	100		0,2	100		0,79	100		1,9	100		0,23	94		25,2	100		0,6	100		0,2	100		121935,7	100		10,9	100		145,3	100		970,2	100	in Betrieb
11:30		4,9	100		0,0	100		0,79	73		2,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,1	100		120781,8	100		10,7	100		145,0	100		975,6	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		0,93	100		3,4	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,2	100		120829,2	100		10,5	100		145,3	100		982,0	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		0,7	100		1,47	100		2,4	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		121072,9	100		10,7	100		145,5	100		974,0	100	in Betrieb
13:00		4,1	100		0,5	100		1,22	100		3,6	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		121133,4	100		10,7	100		145,6	100		972,7	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		0,2	100		0,98	73		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		121248,8	100		10,5	100		145,9	100		973,1	100	in Betrieb
14:00		2,8	100		1,0	100		1,31	100		2,5	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		121799,3	100		10,5	100		145,8	100		976,4	100	in Betrieb
14:30		5,2	100		2,3	100		1,2	100		2,3	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		122001,8	100		11,0	100		145,5	100		957,4	100	in Betrieb
15:00		4,3	100		0,7	100		0,69	100		2,3	100		0,24	94		24,9	100		0,6	100		0,3	100		120959,0	100		10,7	100		145,5	100		961,6	100	in Betrieb
15:30		4,0	100		0,6	100		0,77	73		2,2	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,3	100		120418,2	100		10,6	100		145,2	100		969,8	100	in Betrieb
16:00		3,4	100		0,4	100		0,72	100		2,5	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,2	100		119804,9	100		10,7	100		145,1	100		975,2	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,68	100		3,5	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		119288,6	100		10,1	100		145,6	100		989,5	100	in Betrieb
17:00		3,9	100		0,2	100		0,7	100		2,2	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		121252,7	100		10,6	100		145,6	100		977,4	100	in Betrieb
17:30		3,4	100		0,3	100		0,61	73		2,0	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		122091,2	100		10,7	100		145,3	100		972,1	100	in Betrieb
18:00		4,2	100		0,3	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		120639,9	100		10,8	100		145,1	100		974,0	100	in Betrieb
18:30		4,6	100		0,5	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		119732,7	100		10,6	100		144,9	100		976,8	100	in Betrieb
19:00		4,1	100		0,1	100		0,94	100		3,1	100		0,23	95		22,6	100		0,6	100		0,2	100		119234,5	100		10,4	100		144,9	100		989,4	100	in Betrieb
19:30		4,7	100		0,0	100		0,8	73		3,2	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		119721,3	100		10,6	100		144,7	100		991,7	100	in Betrieb
20:00		4,0	100		0,0	100		0,49	100		3,8	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		118703,2	100		10,5	100		144,9	100		986,4	100	in Betrieb
20:30		5,0	100		0,0	100		0,49	100		2,7	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		119228,3	100		10,7	100		144,5	100		980,6	100	in Betrieb
21:00		2,9	86		0,0	86		0,49	100		3,4	86		0,23	100		38,2	86		0,6	86		0,3	86		118679,3	100		10,5	86		144,7	100		993,7	100	in Betrieb
21:30		2,9	78		0,3	78		0,57	73		3,0	78		0,23	100		27,6	78		0,6	78		0,4	78		119766,5	100		10,6	78		145,1	100		989,8	100	in