

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,0	100		0,66	100		3,7	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,2	100		119908,4	100		10,5	100		145,3	100		975,3	100	In marcia
01:00		2,6	100		0,0	100		0,72	100		3,1	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		118606,3	100		10,3	100		144,9	100		985,8	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		1,19	73		3,0	100		0,23	100		38,1	100		0,5	100		0,3	100		118823,5	100		10,3	100		145,6	100		984,4	100	In marcia
02:00		4,7	100		1,7	100		2,64	100		3,3	100		0,24	100		42,9	100		0,5	100		0,4	100		119446,6	100		10,2	100		145,7	100		985,3	100	In marcia
02:30		5,0	100		0,7	100		1,09	100		3,0	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		119459,4	100		10,6	100		144,7	100		975,0	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,1	100		0,86	100		3,1	100		0,23	94		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120725,3	100		10,9	100		145,3	100		962,9	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,5	100		1,71	73		3,0	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,4	100		119448,2	100		10,1	100		146,0	100		984,4	100	In marcia
04:00		5,5	100		1,2	100		1,13	100		3,7	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,2	100		121638,5	100		10,4	100		145,4	100		986,6	100	In marcia
04:30		2,5	100		0,4	100		1,16	100		2,9	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		120951,4	100		10,5	100		145,3	100		977,2	100	In marcia
05:00		3,8	100		1,1	100		1,53	100		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		118876,0	100		10,3	100		145,3	100		979,6	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,8	100		0,98	73		2,8	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		120297,9	100		10,4	100		145,4	100		978,2	100	In marcia
06:00		5,1	100		1,0	100		1,37	100		3,4	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		119467,6	100		10,5	100		145,0	100		979,3	100	In marcia
06:30		5,6	100		0,9	100		0,88	100		3,7	100		0,23	100		13,7	100		0,6	100		0,2	100		118634,2	100		10,6	100		144,6	100		975,4	100	In marcia
07:00		5,0	100		1,1	100		0,91	100		4,0	100		0,23	95		18,2	100		0,6	100		0,2	100		118921,0	100		10,4	100		144,3	100		984,2	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,0	100		0,74	73		3,7	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		119248,1	100		10,3	100		145,2	100		984,8	100	In marcia
08:00		5,3	100		0,0	100		1,09	100		3,4	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		118700,9	100		10,5	100		145,1	100		975,9	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,4	100		1,84	100		3,3	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		118835,5	100		10,4	100		144,9	100		982,2	100	In marcia
09:00		3,3	84		0,3	84		1,6	100		3,1	84		0,23	100		33,6	84		0,6	84		0,2	84		119759,8	100		10,4	84		145,2	100		982,4	100	In marcia
09:30		5,5	79		1,3	79		1,37	73		3,5	79		0,23	100		29,4	79		0,6	79		0,2	79		119011,6	100		10,6	79		145,3	100		983,0	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,4	100		1,92	100		12,9	100		0,23	100		9,5	100		0,6	100		0,3	100		86902,6	100		11,2	100		139,2	100		966,1	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,4	100		2,13	100		1,1	100		0,24	100		12,9	100		0,6	100		1,0	100		90402,9	100		9,7	100		150,5	100		986,9	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,7	100		1,36	100		1,0	100		0,25	94		15,0	100		0,6	100		16,6	100		91783,1	100		9,8	100		182,0	100		979,1	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,1	100		0,59	73		1,2	100		0,26	100		15,5	100		0,6	100		17,0	100		88441,9	100		10,6	100		194,7	100		945,8	100	In marcia
12:00																																					In marcia senza rifiuto
12:30																																					In marcia senza rifiuto
13:00																																					In marcia senza rifiuto
13:30																																					In marcia senza rifiuto
14:00																																					In marcia senza rifiuto
14:30		2,1	100		0,0	100		0,58	100		0,2	100		0,26	100		31,2	100		0,5	100		1,9	100		87636,9	100		10,0	100		194,1	100		951,7	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		2,6	100		1,4	100		0,26	94		82,7	100		0,6	100		1,6	100		96683,4	100		10,0	100		190,6	100		971,6	100	In marcia
15:30		5,1	100		1,4	100		3,8	73		2,5	100		0,24	100		80,6	100		0,6	100		0,6	100		101427,8	100		10,1	100		163,9	100		966,8	100	In marcia
16:00		4,7	100		1,2	100		0,79	100		2,4	100		0,24	100		53,9	100		0,6	100		0,4	100		103602,8	100		10,4	100		156,4	100		961,6	100	In marcia
16:30		5,3	100		1,3	100		0,62	100		2,2	100		0,23	100		33,4	100		0,6	100		0,2	100		105260,7	100		10,8	100		142,4	100		951,6	100	In marcia
17:00		4,5	100		0,4	100		0,52	100		2,4	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,3	100		111714,4	100		10,8	100		142,3	100		963,2	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,6	100		0,68	73		2,9	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,2	100		112515,7	100		10,7	100		142,7	100		968,0	100	In marcia
18:00		3,1	100		0,4	100		0,83	100		3,2	100		0,23	100		9,8	100		0,5	100		0,3	100		114653,5	100		10,7	100		142,4	100		966,9	100	In marcia
18:30		3,5	100		1,0	100		1,15	100		2,7	100		0,23	100		7,8	100		0,5	100		0,3	100		116102,6	100		10,5	100		143,0	100		975,0	100	In marcia
19:00		4,4	100		1,1	100		1,09	100		3,4	100		0,23	94		7,7	100		0,5	100		0,3	100		119337,8	100		10,6	100		144,0	100		980,3	100	In marcia
19:30		4,3	100		0,7	100		0,73	73		3,4	100		0,23	100		9,3	100		0,6	100		0,3	100		120153,2	100		10,7	100		144,1	100		977,3	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,5	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		10,0	100		0,5	100		0,3	100		119684,5	100		10,7	100		144,3	100		976,6	100	In marcia
20:30		4,2	100		2,0	100		0,82	100		3,9	100		0,23	100		11,8	100		0,5	100		0,2	100		120069,5	100		10,5	100		144,1	100		985,2	100	In marcia
21:00		3,0	84		0,6	84		0,64	100		4,4	84		0,23	100		9,1	84		0,6	84		0,3	84		119608,4	100		10,7	84		144,0	100		978,6	100	In marcia
21:30		2,4	79		0,1	79		0,64	73		5,3	79		0,24	100		25,3	79		0,6	79		0,5	79		117996,9	100		10,4	79		144,0	100		983,4	100	In marcia
22:00		2,3	100		0,6	100		1,09	100		3,9	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,3	100		120529,0	100		10,3	100		144,6	100		988,1	100	In marcia
22:30		2,2	100		1,4	100		1,59	100		2,8	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,4	100		120972,6	100		10,6	100		144,7	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz			
00:30		2,8	100		0,0	100		0,66	100		3,7	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,2	100		119908,4	100		10,5	100		145,3	100		975,3	100	in Betrieb
01:00		2,6	100		0,0	100		0,72	100		3,1	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		118606,3	100		10,3	100		144,9	100		985,8	100	in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		1,19	73		3,0	100		0,23	100		38,1	100		0,5	100		0,3	100		118823,5	100		10,3	100		145,6	100		984,4	100	in Betrieb
02:00		4,7	100		1,7	100		2,64	100		3,3	100		0,24	100		42,9	100		0,5	100		0,4	100		119446,6	100		10,2	100		145,7	100		985,3	100	in Betrieb
02:30		5,0	100		0,7	100		1,09	100		3,0	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		119459,4	100		10,6	100		144,7	100		975,0	100	in Betrieb
03:00		3,1	100		0,1	100		0,86	100		3,1	100		0,23	94		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120725,3	100		10,9	100		145,3	100		962,9	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		0,5	100		1,71	73		3,0	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,4	100		119448,2	100		10,1	100		146,0	100		984,4	100	in Betrieb
04:00		5,5	100		1,2	100		1,13	100		3,7	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,2	100		121638,5	100		10,4	100		145,4	100		986,6	100	in Betrieb
04:30		2,5	100		0,4	100		1,16	100		2,9	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		120951,4	100		10,5	100		145,3	100		977,2	100	in Betrieb
05:00		3,8	100		1,1	100		1,53	100		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		118876,0	100		10,3	100		145,3	100		979,6	100	in Betrieb
05:30		3,9	100		0,8	100		0,98	73		2,8	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		120297,9	100		10,4	100		145,4	100		978,2	100	in Betrieb
06:00		5,1	100		1,0	100		1,37	100		3,4	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		119467,6	100		10,5	100		145,0	100		979,3	100	in Betrieb
06:30		5,6	100		0,9	100		0,88	100		3,7	100		0,23	100		13,7	100		0,6	100		0,2	100		118634,2	100		10,6	100		144,6	100		975,4	100	in Betrieb
07:00		5,0	100		1,1	100		0,91	100		4,0	100		0,23	95		18,2	100		0,6	100		0,2	100		118921,0	100		10,4	100		144,3	100		984,2	100	in Betrieb
07:30		3,2	100		0,0	100		0,74	73		3,7	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		119248,1	100		10,3	100		145,2	100		984,8	100	in Betrieb
08:00		5,3	100		0,0	100		1,09	100		3,4	100		0,23	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		118700,9	100		10,5	100		145,1	100		975,9	100	in Betrieb
08:30		4,1	100		0,4	100		1,84	100		3,3	100		0,23	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		118835,5	100		10,4	100		144,9	100		982,2	100	in Betrieb
09:00		3,3	84		0,3	84		1,6	100		3,1	84		0,23	100		33,6	84		0,6	84		0,2	84		119759,8	100		10,4	84		145,2	100		982,4	100	in Betrieb
09:30		5,5	79		1,3	79		1,37	73		3,5	79		0,23	100		29,4	79		0,6	79		0,2	79		119011,6	100		10,6	79		145,3	100		983,0	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		0,4	100		1,92	100		12,9	100		0,23	100		9,5	100		0,6	100		0,3	100		86902,6	100		11,2	100		139,2	100		966,1	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		0,4	100		2,13	100		1,1	100		0,24	100		12,9	100		0,6	100		1,0	100		90402,9	100		9,7	100		150,5	100		986,9	100	in Betrieb
11:00		3,5	100		0,7	100		1,36	100		1,0	100		0,25	94		15,0	100		0,6	100		16,6	100		91783,1	100		9,8	100		182,0	100		979,1	100	in Betrieb
11:30		4,0	100		1,1	100		0,59	73		1,2	100		0,26	100		15,5	100		0,6	100		17,0	100		88441,9	100		10,6	100		194,7	100		945,8	100	in Betrieb
12:00																																					Kein Mull
12:30																																					Kein Mull
13:00																																					Kein Mull
13:30																																					Kein Mull
14:00																																					Kein Mull
14:30		2,1	100		0,0	100		0,58	100		0,2	100		0,26	100		31,2	100		0,5	100		1,9	100		87636,9	100		10,0	100		194,1	100		951,7	100	in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		2,6	100		1,4	100		0,26	94		82,7	100		0,6	100		1,6	100		96683,4	100		10,0	100		190,6	100		971,6	100	in Betrieb
15:30		5,1	100		1,4	100		3,8	73		2,5	100		0,24	100		80,6	100		0,6	100		0,6	100		101427,8	100		10,1	100		163,9	100		966,8	100	in Betrieb
16:00		4,7	100		1,2	100		0,79	100		2,4	100		0,24	100		53,9	100		0,6	100		0,4	100		103602,8	100		10,4	100		156,4	100		961,6	100	in Betrieb
16:30		5,3	100		1,3	100		0,62	100		2,2	100		0,23	100		33,4	100		0,6	100		0,2	100		105260,7	100		10,8	100		142,4	100		951,6	100	in Betrieb
17:00		4,5	100		0,4	100		0,52	100		2,4	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,3	100		111714,4	100		10,8	100		142,3	100		963,2	100	in Betrieb
17:30		4,4	100		0,6	100		0,68	73		2,9	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,2	100		112515,7	100		10,7	100		142,7	100		968,0	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,4	100		0,83	100		3,2	100		0,23	100		9,8	100		0,5	100		0,3	100		114653,5	100		10,7	100		142,4	100		966,9	100	in Betrieb
18:30		3,5	100		1,0	100		1,15	100		2,7	100		0,23	100		7,8	100		0,5	100		0,3	100		116102,6	100		10,5	100		143,0	100		975,0	100	in Betrieb
19:00		4,4	100		1,1	100		1,09	100		3,4	100		0,23	94		7,7	100		0,5	100		0,3	100		119337,8	100		10,6	100		144,0	100		980,3	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		0,7	100		0,73	73		3,4	100		0,23	100		9,3	100		0,6	100		0,3	100		120153,2	100		10,7	100		144,1	100		977,3	100	in Betrieb
20:00		3,1	100		0,5	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		10,0	100		0,5	100		0,3	100		119684,5	100		10,7	100		144,3	100		976,6	100	in Betrieb
20:30		4,2	100		2,0	100		0,82	100		3,9	100		0,23	100		11,8	100		0,5	100		0,2	100		120069,5	100		10,5	100		144,1	100		985,2	100	in Betrieb
21:00		3,0	84		0,6	84		0,64	100		4,4	84		0,23	100		9,1	84		0,6	84		0,3	84		119608,4	100		10,7	84		144,0	100		978,6	100	in Betrieb
21:30		2,4	79		0,1	79		0,64	73		5,3	79		0,24	100		25,3	79		0,6	79		0,5	79		117996,9	100		10,4	79		144,0	100		983,4	100	in Betrieb
22:00		2,3	100		0,6	100		1,09	100		3,9	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,3	100		120529,0	100		10,3	100		144,6	100		988,1	100	in Betrieb
22:30		2,2	100		1,4	100		1,59	100		2,8	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,4	100		120972,6	100		10,6	100		144,7	100		979,9	100	