

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,3	100		0,4	100		1,63	100		2,5	100		0,23	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		119723,4	100		10,7	100		143,6	100		985,8	100		In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		1,19	100		2,3	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		118778,3	100		10,6	100		143,4	100		986,3	100		In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,86	73		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,1	100		118856,6	100		10,6	100		143,6	100		993,1	100		In marcia
02:00		2,5	100		0,4	100		0,76	100		3,0	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		118648,0	100		10,6	100		144,0	100		989,2	100		In marcia
02:30		3,7	100		1,0	100		0,54	100		3,5	100		0,22	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		119702,2	100		10,7	100		143,6	100		984,7	100		In marcia
03:00		4,0	100		0,5	100		0,49	100		3,0	100		0,22	94		17,3	100		0,5	100		0,1	100		119637,2	100		10,8	100		143,5	100		978,2	100		In marcia
03:30		3,4	100		0,6	100		0,99	73		3,0	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		118924,8	100		10,7	100		143,3	100		984,8	100		In marcia
04:00		4,0	100		1,0	100		0,96	100		2,1	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		119660,1	100		10,8	100		143,4	100		983,0	100		In marcia
04:30		4,8	100		1,8	100		1,32	100		2,2	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		118073,4	100		10,6	100		143,8	100		985,4	100		In marcia
05:00		3,5	100		1,1	100		1,34	100		2,5	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		119051,5	100		10,5	100		143,7	100		988,4	100		In marcia
05:30		4,1	100		1,5	100		1,04	73		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		119490,6	100		10,8	100		143,5	100		978,0	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,6	100		0,93	100		2,4	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		119012,2	100		10,7	100		143,5	100		983,9	100		In marcia
06:30		4,7	100		1,4	100		0,98	100		2,9	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		118748,0	100		10,6	100		143,8	100		986,5	100		In marcia
07:00		3,6	100		0,6	100		0,96	100		3,1	100		0,23	94		18,0	100		0,5	100		0,1	100		120014,6	100		10,8	100		143,5	100		979,1	100		In marcia
07:30		4,2	100		1,1	100		1,03	73		2,7	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		121527,2	100		10,8	100		144,2	100		978,7	100		In marcia
08:00		3,8	100		1,2	100		1,13	100		3,3	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		121613,0	100		11,1	100		144,5	100		972,4	100		In marcia
08:30		3,9	100		1,4	100		1,19	100		3,3	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		121995,9	100		11,0	100		144,1	100		973,7	100		In marcia
09:00		3,1	85		0,7	85		1,09	100		3,3	85		0,23	100		26,4	85		0,6	85		0,1	85		121514,8	100		10,8	85		144,1	100		979,1	100		In marcia
09:30		3,8	78		1,2	78		1,21	73		2,8	78		0,23	100		27,3	78		0,6	78		0,0	78		121816,9	100		11,0	78		144,2	100		976,0	100		In marcia
10:00		4,8	100		1,8	100		1,09	100		3,6	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		122841,7	100		10,9	100		144,3	100		981,2	100		In marcia
10:30		4,4	100		1,2	100		1,38	100		2,4	100		0,23	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		122687,9	100		10,9	100		145,2	100		976,0	100		In marcia
11:00		4,0	100		0,9	100		1,32	100		2,5	100		0,23	95		21,3	100		0,5	100		0,0	100		124914,8	100		11,0	100		145,3	100		973,8	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,6	100		1,2	73		2,4	100		0,23	100		15,9	100		0,5	100		0,0	100		120528,5	100		11,4	100		145,1	100		963,1	100		In marcia
12:00		2,6	100		0,9	100		2,0	100		1,9	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,0	100		122031,6	100		11,2	100		144,8	100		967,8	100		In marcia
12:30		3,2	100		1,8	100		1,91	100		2,3	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		122024,7	100		11,1	100		144,6	100		974,4	100		In marcia
13:00		3,0	100		1,6	100		2,38	100		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		122562,7	100		10,9	100		144,1	100		980,1	100		In marcia
13:30		3,7	100		0,9	100		1,69	73		1,9	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		121730,8	100		10,8	100		144,1	100		980,7	100		In marcia
14:00		4,1	100		1,6	100		2,15	100		1,8	100		0,23	100		34,5	100		0,5	100		0,0	100		121439,2	100		11,1	100		144,2	100		967,7	100		In marcia
14:30		3,1	100		0,3	100		1,61	100		1,7	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,0	100		122316,6	100		11,1	100		144,8	100		965,5	100		In marcia
15:00		5,4	100		2,1	100		2,33	100		2,4	100		0,23	94		26,4	100		0,5	100		0,0	100		122430,2	100		11,0	100		144,7	100		963,7	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,64	73		3,3	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,0	100		122373,6	100		11,2	100		144,9	100		969,2	100		In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		121773,4	100		10,9	100		144,7	100		969,7	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		16,6	100		0,5	100		0,0	100		122336,3	100		10,8	100		144,6	100		976,2	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		2,8	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		0,0	100		121343,5	100		11,0	100		144,6	100		968,4	100		In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,74	73		4,3	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		122454,7	100		10,6	100		145,4	100		976,8	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		4,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		121248,8	100		10,4	100		144,8	100		983,9	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,67	100		3,2	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		0,0	100		121169,4	100		10,7	100		144,5	100		977,7	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,79	100		3,4	100		0,23	94		16,7	100		0,5	100		0,0	100		120626,5	100		10,8	100		144,1	100		980,7	100		In marcia
19:30		4,3	100		0,7	100		1,47	73		2,7	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,0	100		119919,5	100		10,8	100		144,2	100		979,0	100		In marcia
20:00		3,7	100		0,3	100		0,76	100		3,0	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		119113,0	100		10,7	100		143,4	100		980,0	100		In marcia
20:30		2,9	100		0,1	100		0,76	100		2,7	100		0,23	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		118507,0	100		10,6	100		143,6	100		984,5	100		In marcia
21:00		4,1	85		0,4	85		1,28	100		2,8	85		0,23	100		40,6	85		0,6	85		0,0	85		118846,0	100		10,7	85		143,8	100		983,0	100		In marcia
21:30		4,6	79		0,6	79		0,75	73		3,6	79		0,22	100		31,0																					

MVA Bozen

Datum: 20/03/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		2,3	100		0,4	100		1,63	100		2,5	100		0,23	100		26,2	100		0,5	100		10,7	100		143,6	100		985,8	100	in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		1,19	100		2,3	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		10,6	100		143,4	100		986,3	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,86	73		2,8	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		10,6	100		143,6	100		993,1	100	in Betrieb
02:00		2,5	100		0,4	100		0,76	100		3,0	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		10,6	100		144,0	100		989,2	100	in Betrieb
02:30		3,7	100		1,0	100		0,54	100		3,5	100		0,22	100		21,5	100		0,5	100		10,7	100		143,6	100		984,7	100	in Betrieb
03:00		4,0	100		0,5	100		0,49	100		3,0	100		0,22	94		17,3	100		0,5	100		10,8	100		143,5	100		978,2	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,6	100		0,99	73		3,0	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		10,7	100		143,3	100		984,8	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		1,0	100		0,96	100		2,1	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		10,8	100		143,4	100		983,0	100	in Betrieb
04:30		4,8	100		1,8	100		1,32	100		2,2	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		10,6	100		143,8	100		985,4	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		1,1	100		1,34	100		2,5	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		10,5	100		143,7	100		988,4	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		1,5	100		1,04	73		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		10,8	100		143,5	100		978,0	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		0,6	100		0,93	100		2,4	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		10,7	100		143,5	100		983,9	100	in Betrieb
06:30		4,7	100		1,4	100		0,98	100		2,9	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		10,6	100		143,8	100		986,5	100	in Betrieb
07:00		3,6	100		0,6	100		0,96	100		3,1	100		0,23	94		18,0	100		0,5	100		10,8	100		143,5	100		979,1	100	in Betrieb
07:30		4,2	100		1,1	100		1,03	73		2,7	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		10,8	100		144,2	100		978,7	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		1,2	100		1,13	100		3,3	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		11,1	100		144,5	100		972,4	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		1,4	100		1,19	100		3,3	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		11,0	100		144,1	100		973,7	100	in Betrieb
09:00		3,1	85		0,7	85		1,09	100		3,3	85		0,23	100		26,4	85		0,6	85		10,8	85		144,1	100		979,1	100	in Betrieb
09:30		3,8	78		1,2	78		1,21	73		2,8	78		0,23	100		27,3	78		0,6	78		11,0	78		144,2	100		976,0	100	in Betrieb
10:00		4,8	100		1,8	100		1,09	100		3,6	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		10,9	100		144,3	100		981,2	100	in Betrieb
10:30		4,4	100		1,2	100		1,38	100		2,4	100		0,23	100		34,0	100		0,6	100		10,9	100		145,2	100		976,0	100	in Betrieb
11:00		4,0	100		0,9	100		1,32	100		2,5	100		0,23	95		21,3	100		0,5	100		11,0	100		145,3	100		973,8	100	in Betrieb
11:30		3,4	100		0,6	100		1,2	73		2,4	100		0,23	100		15,9	100		0,5	100		11,4	100		145,1	100		963,1	100	in Betrieb
12:00		2,6	100		0,9	100		2,0	100		1,9	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		11,2	100		144,8	100		967,8	100	in Betrieb
12:30		3,2	100		1,8	100		1,91	100		2,3	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		11,1	100		144,6	100		974,4	100	in Betrieb
13:00		3,0	100		1,6	100		2,38	100		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		10,9	100		144,1	100		980,1	100	in Betrieb
13:30		3,7	100		0,9	100		1,69	73		1,9	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		10,8	100		144,1	100		980,7	100	in Betrieb
14:00		4,1	100		1,6	100		2,15	100		1,8	100		0,23	100		34,5	100		0,5	100		11,1	100		144,2	100		967,7	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		0,3	100		1,61	100		1,7	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		11,1	100		144,8	100		965,5	100	in Betrieb
15:00		5,4	100		2,1	100		2,33	100		2,4	100		0,23	94		26,4	100		0,5	100		11,0	100		144,7	100		963,7	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,64	73		3,3	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		11,2	100		144,9	100		969,2	100	in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		10,9	100		144,7	100		969,7	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		16,6	100		0,5	100		10,8	100		144,6	100		976,2	100	in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		2,8	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		11,0	100		144,6	100		968,4	100	in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,74	73		4,3	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		10,6	100		145,4	100		976,8	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		4,3	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		10,4	100		144,8	100		983,9	100	in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,67	100		3,2	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		10,7	100		144,5	100		977,7	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,79	100		3,4	100		0,23	94		16,7	100		0,5	100		10,8	100		144,1	100		980,7	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		0,7	100		1,47	73		2,7	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		10,8	100		144,2	100		979,0	100	in Betrieb
20:00		3,7	100		0,3	100		0,76	100		3,0	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		10,7	100		143,4	100		980,0	100	in Betrieb
20:30		2,9	100		0,1	100		0,76	100		2,7	100		0,23	100		38,9	100		0,6	100		10,6	100		143,6	100		984,5	100	in Betrieb
21:00		4,1	85		0,4	85		1,28	100		2,8	85		0,23	100		40,6	85		0,6	85		10,7	85		143,8	100		983,0	100	in Betrieb
21:30		4,6	79		0,6	79		0,75	73		3,6	79		0,22	100		31,0	79		0,6	79		10,8	79		143,0	100		976,0	100	in Betrieb
22:00		4,4	100		0,9	100		0,74	100		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		10,6	100		143,6	100		987,3	100	in Betrieb
22:30		3,4	100		0,7	100		0,67	100		3,5	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		10,6	100		143,6	100		988,3	100	in Betrieb
23:00		3,3	100		0,4	100		0,67	100		2,8	100		0,23	94		24,5	100		0,5	100		10,6	100		143,5	100		980,9	100	in Betrieb
23:30		4,0	100		1,5	100		0,69	73		3,3	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		10,7	100		143,5	100		979,6	100	in Betrieb
24:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		3,3	100		0,22	100		21,4	100		0,6	100		10,8	100		143,4	100		982,0	100	in Betrieb
MIN		2,1			0			0,49			1,7			0,22			15,9			0,5			10,4			143			963,1		
MAX		5,4			2,1			2,38			4,3			0,23			40,6			0,6			11,4			145,4			993,1		
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60								
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2											
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			100,00		</																								