

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,6	100		0,9	100		0,65	100		2,9	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		118614,5	100	10,7	100		143,9	100		978,9	100		In marcia
01:00		3,4	100		0,8	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		17,5	100		0,5	100		0,1	100		118513,7	100	10,6	100		143,9	100		985,0	100		In marcia
01:30		4,2	100		1,2	100		0,58	73		2,2	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		119170,6	100	10,8	100		144,3	100		978,1	100		In marcia
02:00		3,2	100		1,3	100		0,6	100		4,0	100		0,23	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		119733,7	100	10,5	100		144,5	100		985,0	100		In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		4,2	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		120967,5	100	10,6	100		145,4	100		984,1	100		In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		4,6	100		0,23	94		34,3	100		0,5	100		0,3	100		123407,4	100	10,8	100		146,0	100		975,2	100		In marcia
03:30		3,2	100		0,0	100		0,72	73		2,6	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		121128,7	100	11,2	100		145,5	100		971,7	100		In marcia
04:00		4,7	100		0,8	100		0,63	100		3,6	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,2	100		121366,7	100	11,1	100		144,8	100		972,1	100		In marcia
04:30		2,6	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,3	100		121290,5	100	10,5	100		145,6	100		988,7	100		In marcia
05:00		3,0	100		0,1	100		0,81	100		3,4	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		122337,2	100	10,7	100		146,0	100		980,3	100		In marcia
05:30		4,1	100		0,8	100		0,66	73		3,0	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		121375,2	100	11,0	100		144,7	100		973,4	100		In marcia
06:00		2,5	100		0,3	100		0,66	100		2,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		119090,4	100	10,5	100		144,7	100		976,1	100		In marcia
06:30		6,1	100		1,4	100		0,97	100		1,9	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		119142,5	100	10,5	100		145,0	100		983,3	100		In marcia
07:00		6,0	100		0,9	100		0,64	100		3,0	100		0,23	95		14,1	100		0,6	100		0,1	100		119673,6	100	10,7	100		144,2	100		980,3	100		In marcia
07:30		2,3	100		0,0	100		0,59	73		3,1	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,2	100		118809,9	100	10,3	100		144,2	100		991,1	100		In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		118550,3	100	10,6	100		144,4	100		988,5	100		In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,1	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		118466,1	100	10,5	100		144,2	100		984,9	100		In marcia
09:00		2,9	84		0,2	84		0,79	100		2,7	84		0,23	100		30,0	84		0,5	84		0,1	84		118092,8	100	10,7	84		144,1	100		983,0	100		In marcia
09:30		2,5	79		0,0	79		0,59	73		3,8	79		0,23	100		34,9	79		0,5	79		0,3	79		116793,7	100	10,5	79		144,0	100		989,2	100		In marcia
10:00		4,6	100		0,9	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		117607,1	100	10,4	100		143,8	100		987,1	100		In marcia
10:30		5,3	100		0,9	100		0,61	100		2,5	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		117863,7	100	10,6	100		143,9	100		980,4	100		In marcia
11:00		3,9	100		0,8	100		0,61	100		2,3	100		0,23	98		30,9	100		0,5	100		0,3	100		118076,1	100	10,5	100		144,2	100		985,7	100		In marcia
11:30		3,1	100		0,4	100		0,68	73		2,5	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		118362,0	100	10,5	100		144,9	100		984,9	100		In marcia
12:00		3,1	100		1,0	100		0,88	100		1,8	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		120327,7	100	10,7	100		144,8	100		982,7	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,2	100		1,27	100		1,1	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		119074,1	100	10,7	100		144,8	100		980,7	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,8	100		1,58	100		2,1	100		0,23	100		15,6	100		0,5	100		0,3	100		119280,6	100	10,5	100		144,6	100		987,2	100		In marcia
13:30		2,1	100		2,0	100		2,34	73		2,8	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		119249,5	100	10,5	100		144,8	100		988,2	100		In marcia
14:00		2,3	100		2,7	100		1,88	100		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		119390,1	100	10,6	100		144,7	100		982,8	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,2	100		0,95	100		2,3	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		119978,1	100	10,7	100		145,0	100		980,3	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		0,8	100		1,9	100		0,23	94		23,5	100		0,5	100		0,3	100		120473,5	100	10,9	100		144,7	100		975,8	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,2	100		1,06	73		2,5	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		118968,4	100	10,6	100		144,5	100		981,6	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,7	100		0,91	100		2,2	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		118139,4	100	10,5	100		144,6	100		984,3	100		In marcia
16:30		2,4	100		1,3	100		0,73	100		2,0	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		118167,2	100	10,4	100		144,6	100		986,4	100		In marcia
17:00		2,8	100		1,8	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		118407,4	100	10,5	100		144,7	100		987,7	100		In marcia
17:30		2,7	100		1,5	100		0,66	73		2,2	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		118801,5	100	10,6	100		144,7	100		981,4	100		In marcia
18:00		3,0	100		1,6	100		0,79	100		2,0	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		118823,6	100	10,4	100		145,2	100		987,9	100		In marcia
18:30		3,8	100		2,3	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,3	100		119922,7	100	10,5	100		145,1	100		987,4	100		In marcia
19:00		2,3	100		0,5	100		0,62	100		2,9	100		0,23	94		17,3	100		0,6	100		0,3	100		120269,2	100	10,6	100		145,0	100		979,9	100		In marcia
19:30		2,6	100		0,6	100		0,59	73		2,4	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		119551,4	100	10,6	100		145,0	100		979,2	100		In marcia
20:00		3,0	100		1,3	100		0,63	100		2,4	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		118887,2	100	10,5	100		144,8	100		980,6	100		In marcia
20:30		3,7	100		2,3	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,3	100		118394,8	100	10,4	100		144,6	100		983,3	100		In marcia
21:00		2,8	84		0,9	84		0,6	100		2,8	84		0,23	100		22,6	84		0,6	84		0,4	84		118671,9	100	10,6	84		144,6	100		982,0	100		In marcia
21:30		3,2	79		1,1	79		0,59	73		2,6	79		0,23	100		25,0	79		0,6	79		0,4	79		117584,1	100	10,4	79		144,5	100		985,7	100		In marcia
22:00		3,4																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,9	100		0,65	100		2,9	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		118614,5	100		10,7	100		143,9	100		978,9	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,8	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		17,5	100		0,5	100		0,1	100		118513,7	100		10,6	100		143,9	100		985,0	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		1,2	100		0,58	73		2,2	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		119170,6	100		10,8	100		144,3	100		978,1	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,3	100		0,6	100		4,0	100		0,23	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		119733,7	100		10,5	100		144,5	100		985,0	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		4,2	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		120967,5	100		10,6	100		145,4	100		984,1	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		4,6	100		0,23	94		34,3	100		0,5	100		0,3	100		123407,4	100		10,8	100		146,0	100		975,2	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,0	100		0,72	73		2,6	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		121128,7	100		11,2	100		145,5	100		971,7	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,8	100		0,63	100		3,6	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,2	100		121366,7	100		11,1	100		144,8	100		972,1	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,3	100		121290,5	100		10,5	100		145,6	100		988,7	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,1	100		0,81	100		3,4	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		122337,2	100		10,7	100		146,0	100		980,3	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,8	100		0,66	73		3,0	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		121375,2	100		11,0	100		144,7	100		973,4	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,3	100		0,66	100		2,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		119090,4	100		10,5	100		144,7	100		976,1	100		in Betrieb
06:30		6,1	100		1,4	100		0,97	100		1,9	100		0,23	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		119142,5	100		10,5	100		145,0	100		983,3	100		in Betrieb
07:00		6,0	100		0,9	100		0,64	100		3,0	100		0,23	95		14,1	100		0,6	100		0,1	100		119673,6	100		10,7	100		144,2	100		980,3	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,0	100		0,59	73		3,1	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,2	100		118809,9	100		10,3	100		144,2	100		991,1	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		118550,3	100		10,6	100		144,4	100		988,5	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,1	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		118466,1	100		10,5	100		144,2	100		984,9	100		in Betrieb
09:00		2,9	84		0,2	84		0,79	100		2,7	84		0,23	100		30,0	84		0,5	84		0,1	84		118092,8	100		10,7	84		144,1	100		983,0	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,0	79		0,59	73		3,8	79		0,23	100		34,9	79		0,5	79		0,3	79		116793,7	100		10,5	79		144,0	100		989,2	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		0,9	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,3	100		117607,1	100		10,4	100		143,8	100		987,1	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		0,9	100		0,61	100		2,5	100		0,23	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		117863,7	100		10,6	100		143,9	100		980,4	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,8	100		0,61	100		2,3	100		0,23	98		30,9	100		0,5	100		0,3	100		118076,1	100		10,5	100		144,2	100		985,7	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,4	100		0,68	73		2,5	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		118362,0	100		10,5	100		144,9	100		984,9	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,0	100		0,88	100		1,8	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		120327,7	100		10,7	100		144,8	100		982,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,2	100		1,27	100		1,1	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		119074,1	100		10,7	100		144,8	100		980,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,8	100		1,58	100		2,1	100		0,23	100		15,6	100		0,5	100		0,3	100		119280,6	100		10,5	100		144,6	100		987,2	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		2,0	100		2,34	73		2,8	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		119249,5	100		10,5	100		144,8	100		988,2	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		2,7	100		1,88	100		2,6	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		119390,1	100		10,6	100		144,7	100		982,8	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,2	100		0,95	100		2,3	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		119978,1	100		10,7	100		145,0	100		980,3	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		0,8	100		1,9	100		0,23	94		23,5	100		0,5	100		0,3	100		120473,5	100		10,9	100		144,7	100		975,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,2	100		1,06	73		2,5	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		118968,4	100		10,6	100		144,5	100		981,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,7	100		0,91	100		2,2	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		118139,4	100		10,5	100		144,6	100		984,3	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,3	100		0,73	100		2,0	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		118167,2	100		10,4	100		144,6	100		986,4	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,8	100		0,66	100		1,7	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		118407,4	100		10,5	100		144,7	100		987,7	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,5	100		0,66	73		2,2	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		118801,5	100		10,6	100		144,7	100		981,4	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,6	100		0,79	100		2,0	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		118823,6	100		10,4	100		145,2	100		987,9	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		2,3	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,3	100		119922,7	100		10,5	100		145,1	100		987,4	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,5	100		0,62	100		2,9	100		0,23	94		17,3	100		0,6	100		0,3	100		120269,2	100		10,6	100		145,0	100		979,9	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,6	100		0,59	73		2,4	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		119551,4	100		10,6	100		145,0	100		979,2	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,3	100		0,63	100		2,4	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		118887,2	100		10,5	100		144,8	100		980,6	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		2,3	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,3	100		118394,8	100		10,4	100		144,6	100		983,3	100		in Betrieb
21:00		2,8	84		0,9	84		0,6	100		2,8	84		0,23	100		22,6	84		0,6	84		0,4	84		118671,9	100		10,6	84		144,6	100		982,0	100		in Betrieb
21:30		3,2	79		1,1	79		0,59	73		2,6	79		0,23	100		25,0	79</																				