

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/04/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,2	100		1,5	100		1,36	100		2,2	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,0	100		120352,2	100		10,7	100		144,5	100		955,3	100	In marcia
01:00		3,1	100		2,5	100		1,2	99		2,6	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		120010,6	100		10,6	100		144,5	100		960,5	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,4	100		1,05	74		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,8	100		0,0	100		120166,0	100		10,5	100		144,6	100		962,8	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,6	100		1,4	100		2,2	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,0	100		120294,0	100		10,6	100		145,1	100		963,0	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,7	100		1,6	100		2,6	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,0	100		120947,2	100		10,5	100		145,0	100		962,2	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,6	100		1,55	99		2,1	100		0,24	94		22,9	100		0,8	100		0,0	100		121753,0	100		10,8	100		144,9	100		959,0	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,4	100		1,14	74		2,3	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,0	100		121504,5	100		10,5	100		144,9	100		966,3	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,3	100		1,29	100		2,5	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,1	100		120643,0	100		10,7	100		145,1	100		956,4	100	In marcia
04:30		4,4	100		1,9	100		1,09	100		2,7	100		0,24	100		22,1	100		0,8	100		0,0	100		121532,0	100		10,8	100		144,7	100		948,8	100	In marcia
05:00		2,9	100		0,7	100		0,98	99		2,3	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,0	100		121660,1	100		10,6	100		144,7	100		956,2	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,6	100		1,07	74		2,3	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,1	100		121122,2	100		10,5	100		145,3	100		958,8	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,6	100		1,34	100		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,1	100		121643,8	100		10,7	100		145,0	100		953,9	100	In marcia
06:30		2,8	100		2,3	100		1,34	100		2,6	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,1	100		121250,3	100		10,6	100		144,9	100		956,7	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,7	100		0,92	99		2,4	100		0,24	94		23,4	100		0,8	100		0,1	100		120722,0	100		10,5	100		144,6	100		960,3	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,6	100		1,01	74		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,1	100		120803,8	100		10,6	100		144,7	100		962,2	100	In marcia
08:00		2,8	100		1,3	100		1,28	100		2,6	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,0	100		120775,5	100		10,5	100		144,8	100		968,1	100	In marcia
08:30		4,2	100		1,8	100		1,41	100		1,8	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,0	100		120774,0	100		10,5	100		144,9	100		963,5	100	In marcia
09:00		4,9	89		1,7	89		1,18	100		2,3	89		0,24	100		24,0	89		0,8	89		0,0	89		121959,3	100		10,9	89		144,8	100		954,3	100	In marcia
09:30		2,5	74		1,0	74		0,88	73		2,1	74		0,24	100		21,3	74		0,8	74		0,0	74		120740,8	100		10,9	74		144,5	100		951,8	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,2	100		1,21	100		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,8	100		0,0	100		119614,2	100		10,7	100		144,5	100		955,0	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,1	100		1,08	100		2,6	100		0,24	100		21,6	100		0,8	100		0,0	100		119232,2	100		10,5	100		144,2	100		958,4	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,6	100		0,98	100		3,0	100		0,24	94		25,6	100		0,8	100		0,0	100		119415,4	100		10,5	100		144,2	100		965,0	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,6	100		0,88	73		2,1	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,0	100		118963,6	100		10,5	100		144,7	100		966,2	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,2	100		1,11	100		2,3	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,1	100		120175,1	100		10,7	100		144,7	100		959,5	100	In marcia
12:30		3,6	100		2,0	100		1,16	100		2,4	100		0,24	100		18,7	100		0,8	100		0,0	100		120320,7	100		10,6	100		144,7	100		963,6	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,9	100		0,97	100		2,1	100		0,23	100		17,9	100		0,8	100		0,0	100		119775,5	100		11,0	100		143,9	100		954,3	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,8	100		0,88	73		2,3	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,0	100		119276,0	100		10,6	100		144,4	100		962,7	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,7	100		1,15	100		2,8	100		0,24	100		27,4	100		0,8	100		0,0	100		119653,2	100		10,5	100		144,7	100		968,5	100	In marcia
14:30		3,7	100		1,9	100		1,53	100		2,4	100		0,24	100		29,7	100		0,8	100		0,0	100		120485,5	100		10,7	100		144,7	100		956,4	100	In marcia
15:00		3,0	100		2,2	100		1,35	100		2,5	100		0,24	94		36,4	100		0,8	100		0,1	100		120519,8	100		10,6	100		144,9	100		960,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,5	100		1,09	73		2,3	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,0	100		120568,9	100		10,4	100		145,0	100		969,0	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,7	100		1,54	100		1,9	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		118597,8	100		10,6	100		144,5	100		959,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,5	100		1,48	100		1,7	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,0	100		117858,7	100		10,3	100		144,8	100		968,5	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,2	100		1,95	100		2,1	100		0,24	100		16,5	100		0,8	100		0,0	100		119275,6	100		10,5	100		144,5	100		967,3	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,7	100		1,36	73		1,9	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,0	100		119106,2	100		10,3	100		144,6	100		969,9	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,5	100		1,5	100		2,1	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,0	100		119549,6	100		10,6	100		144,8	100		960,1	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,9	100		1,93	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,0	100		119914,9	100		10,6	100		144,8	100		960,0	100	In marcia
19:00		3,1	100		1,3	100		1,99	100		2,5	100		0,24	95		26,9	100		0,8	100		0,0	100		119894,8	100		10,4	100		145,1	100		963,5	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,7	100		1,87	73		2,3	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,0	100		121259,6	100		10,7	100		145,1	100		955,3	100	In marcia
20:00		3,9	100		2,0	100		1,95	100		2,0	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,0	100		121564,9	100		10,7	100		145,1	100		954,9	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,2	100		1,94	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,1	100		120768,0	100		10,6	100		145,3	100		955,9	100	In marcia
21:00		3,9	85		1,6	85		2,17	100		2,8	85		0,24	100		18,6	85		0,8	85		0,1	85		121787,8	100		10,3	85		145,7	100		965,5	100	In marcia
21:30		2,7	79		1,5	79		1,84	73		2,0	79		0,24	100		19,0	79		0,8	79		0,1	79		121883,0	100		10,7	79		145,3	100</				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,5	100		1,36	100		2,2	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,0	100		120352,2	100		10,7	100		144,5	100		955,3	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		2,5	100		1,2	99		2,6	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		120010,6	100		10,6	100		144,5	100		960,5	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,4	100		1,05	74		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,8	100		0,0	100		120166,0	100		10,5	100		144,6	100		962,8	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,6	100		1,4	100		2,2	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,0	100		120294,0	100		10,6	100		145,1	100		963,0	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,7	100		1,6	100		2,6	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,0	100		120947,2	100		10,5	100		145,0	100		962,2	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,6	100		1,55	99		2,1	100		0,24	94		22,9	100		0,8	100		0,0	100		121753,0	100		10,8	100		144,9	100		959,0	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,4	100		1,14	74		2,3	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,0	100		121504,5	100		10,5	100		144,9	100		966,3	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,3	100		1,29	100		2,5	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,1	100		120643,0	100		10,7	100		145,1	100		956,4	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,9	100		1,09	100		2,7	100		0,24	100		22,1	100		0,8	100		0,0	100		121532,0	100		10,8	100		144,7	100		948,8	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,7	100		0,98	99		2,3	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,0	100		121660,1	100		10,6	100		144,7	100		956,2	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,6	100		1,07	74		2,3	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,1	100		121122,2	100		10,5	100		145,3	100		958,8	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,6	100		1,34	100		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,1	100		121643,8	100		10,7	100		145,0	100		953,9	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		2,3	100		1,34	100		2,6	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,1	100		121250,3	100		10,6	100		144,9	100		956,7	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		0,7	100		0,92	99		2,4	100		0,24	94		23,4	100		0,8	100		0,1	100		120722,0	100		10,5	100		144,6	100		960,3	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,6	100		1,01	74		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,1	100		120803,8	100		10,6	100		144,7	100		962,2	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,3	100		1,28	100		2,6	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,0	100		120775,5	100		10,5	100		144,8	100		968,1	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,8	100		1,41	100		1,8	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,0	100		120774,0	100		10,5	100		144,9	100		963,5	100		in Betrieb
09:00		4,9	89		1,7	89		1,18	100		2,3	89		0,24	100		24,0	89		0,8	89		0,0	89		121959,3	100		10,9	89		144,8	100		954,3	100		in Betrieb
09:30		2,5	74		1,0	74		0,88	73		2,1	74		0,24	100		21,3	74		0,8	74		0,0	74		120740,8	100		10,9	74		144,5	100		951,8	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,2	100		1,21	100		2,5	100		0,24	100		24,8	100		0,8	100		0,0	100		119614,2	100		10,7	100		144,5	100		955,0	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,1	100		1,08	100		2,6	100		0,24	100		21,6	100		0,8	100		0,0	100		119232,2	100		10,5	100		144,2	100		958,4	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,6	100		0,98	100		3,0	100		0,24	94		25,6	100		0,8	100		0,0	100		119415,4	100		10,5	100		144,2	100		965,0	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,6	100		0,88	73		2,1	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,0	100		118963,6	100		10,5	100		144,7	100		966,2	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,2	100		1,11	100		2,3	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,1	100		120175,1	100		10,7	100		144,7	100		959,5	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		2,0	100		1,16	100		2,4	100		0,24	100		18,7	100		0,8	100		0,0	100		120320,7	100		10,6	100		144,7	100		963,6	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,9	100		0,97	100		2,1	100		0,23	100		17,9	100		0,8	100		0,0	100		119775,5	100		11,0	100		143,9	100		954,3	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,8	100		0,88	73		2,3	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,0	100		119276,0	100		10,6	100		144,4	100		962,7	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,7	100		1,15	100		2,8	100		0,24	100		27,4	100		0,8	100		0,0	100		119653,2	100		10,5	100		144,7	100		968,5	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		1,9	100		1,53	100		2,4	100		0,24	100		29,7	100		0,8	100		0,0	100		120485,5	100		10,7	100		144,7	100		956,4	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		2,2	100		1,35	100		2,5	100		0,24	94		36,4	100		0,8	100		0,1	100		120519,8	100		10,6	100		144,9	100		960,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,5	100		1,09	73		2,3	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,0	100		120568,9	100		10,4	100		145,0	100		969,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,7	100		1,54	100		1,9	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		118597,8	100		10,6	100		144,5	100		959,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,5	100		1,48	100		1,7	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,0	100		117858,7	100		10,3	100		144,8	100		968,5	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,2	100		1,95	100		2,1	100		0,24	100		16,5	100		0,8	100		0,0	100		119275,6	100		10,5	100		144,5	100		967,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,7	100		1,36	73		1,9	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,0	100		119106,2	100		10,3	100		144,6	100		969,9	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,5	100		1,5	100		2,1	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,0	100		119549,6	100		10,6	100		144,8	100		960,1	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,9	100		1,93	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,0	100		119914,9	100		10,6	100		144,8	100		960,0	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,3	100		1,99	100		2,5	100		0,24	95		26,9	100		0,8	100		0,0	100		119894,8	100		10,4	100		145,1	100		963,5	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,7	100		1,87	73		2,3	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,0	100		121259,6	100		10,7	100		145,1	100		955,3	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		2,0	100		1,95	100		2,0	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,0	100		121564,9	100		10,7	100		145,1	100		954,9	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,2	100		1,94	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,1	100		120768,0	100		10,6	100		145,3	100		955,9	100		in Betrieb
21:00		3,9	85		1,6	85		2,17	100		2,8	85		0,24	100		18,6	85		0,8	85		0,1	85		121787,8	100		10,3	85		145,7	100		965,5	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		1,5	79		1,84	73		2,0	79		0,24	100		19,0	79</																				