

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q fumi Nm ³ /h		O ₂ %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,7	100		0,2	100		3,11	100		2,9	100		0,24	100		15,9	100		0,8	100		120168,6	100		10,4	100		145,3	100		966,3	100		In marcia			
01:00		3,7	100		0,8	100		3,85	100		2,5	100		0,24	100		13,8	100		0,8	100		0,0	100		121476,6	100		10,8	100		145,2	100		957,8	100		In marcia
01:30		5,5	100		1,1	100		2,72	73		2,9	100		0,24	100		14,1	100		0,8	100		0,0	100		121112,8	100		10,9	100		145,0	100		951,8	100		In marcia
02:00		4,8	100		0,1	100		2,01	100		3,2	100		0,23	100		19,6	100		0,8	100		0,0	100		120621,2	100		10,8	100		144,7	100		951,0	100		In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		1,75	100		4,0	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,0	100		120266,8	100		10,5	100		144,7	100		964,1	100		In marcia
03:00		2,4	100		0,0	100		1,58	100		3,2	100		0,24	95		29,9	100		0,8	100		0,1	100		121041,3	100		10,7	100		145,1	100		960,8	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,3	100		2,02	73		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,8	100		0,0	100		121060,7	100		10,6	100		145,5	100		955,7	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,5	100		1,74	100		3,2	100		0,24	100		34,2	100		0,8	100		0,0	100		122028,0	100		10,6	100		145,5	100		957,8	100		In marcia
04:30		5,6	100		0,9	100		2,11	100		2,7	100		0,23	100		24,9	100		0,8	100		0,0	100		122421,2	100		11,0	100		145,1	100		951,7	100		In marcia
05:00		4,9	100		0,2	100		1,24	100		3,2	100		0,23	100		19,5	100		0,8	100		0,0	100		121849,9	100		10,9	100		144,9	100		950,9	100		In marcia
05:30		5,0	100		0,0	100		1,14	73		3,2	100		0,23	100		15,9	100		0,8	100		0,0	100		121066,5	100		10,7	100		144,7	100		960,2	100		In marcia
06:00		2,8	100		0,0	100		1,32	100		3,9	100		0,23	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		120441,4	100		10,6	100		144,4	100		956,4	100		In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		1,56	100		3,6	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,0	100		119588,5	100		10,6	100		144,3	100		960,8	100		In marcia
07:00		2,6	100		0,0	100		1,84	100		3,5	100		0,24	94		27,6	100		0,8	100		0,0	100		119519,6	100		10,6	100		144,6	100		961,1	100		In marcia
07:30		3,3	100		0,4	100		2,2	73		3,5	100		0,23	100		33,9	100		0,8	100		0,0	100		120269,8	100		10,7	100		144,5	100		959,1	100		In marcia
08:00		4,4	100		0,6	100		2,45	100		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		118927,1	100		10,7	100		143,5	100		961,4	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		1,74	100		3,4	100		0,24	100		38,0	100		0,8	100		0,0	100		117913,0	100		10,4	100		144,2	100		972,3	100		In marcia
09:00		2,6	84		0,5	84		3,75	100		2,3	84		0,24	100		32,1	84		0,8	84		0,0	84		119259,2	100		10,7	84		144,6	100		965,1	100		In marcia
09:30		6,2	79		2,6	79		2,57	73		2,7	79		0,23	100		25,9	79		0,8	79		0,0	79		119637,5	100		10,5	79		144,3	100		972,6	100		In marcia
10:00		2,4	100		0,4	100		1,63	100		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,8	100		0,0	100		121004,4	100		10,7	100		144,7	100		972,7	100		In marcia
10:30		3,6	100		1,1	100		2,24	100		2,4	100		0,23	100		15,3	100		0,8	100		0,0	100		120096,4	100		10,7	100		144,0	100		966,4	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,8	100		2,14	100		2,6	100		0,24	94		17,5	100		0,8	100		0,1	100		118216,9	100		10,5	100		144,1	100		965,1	100		In marcia
11:30		2,9	100		1,5	100		3,56	73		3,4	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,2	100		120011,9	100		10,3	100		145,0	100		969,4	100		In marcia
12:00		5,2	100		2,4	100		3,73	100		2,5	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,2	100		120600,8	100		10,6	100		144,9	100		963,1	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		2,03	100		2,5	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,1	100		120106,4	100		10,9	100		144,5	100		951,5	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,1	100		2,67	100		3,2	100		0,23	100		22,7	100		0,8	100		0,1	100		119136,7	100		10,6	100		144,2	100		963,0	100		In marcia
13:30		3,2	100		0,8	100		2,48	73		2,9	100		0,23	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		118641,0	100		10,6	100		144,1	100		967,8	100		In marcia
14:00		3,1	100		1,3	100		1,93	100		2,5	100		0,00	100		25,1	100		0,8	100		0,0	100		116769,5	100		10,5	100		143,4	100		964,1	100		In marcia
14:30		6,6	100		1,3	100		1,43	100		3,0	100		0,00	100		22,1	100		0,8	100		0,1	100		117153,9	100		10,3	100		144,0	100		970,5	100		In marcia
15:00		4,6	100		0,5	100		1,26	100		3,5	100		0,00	100		31,7	100		0,8	100		0,1	100		117795,5	100		10,5	100		144,1	100		965,7	100		In marcia
15:30		2,5	100		0,1	100		1,22	73		3,7	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,1	100		118914,8	100		10,4	100		144,8	100		966,4	100		In marcia
16:00		4,6	100		0,5	100		1,46	100		3,3	100		0,23	100		23,6	100		0,8	100		0,1	100		119042,0	100		10,8	100		144,4	100		958,0	100		In marcia
16:30		4,3	100		0,2	100		1,38	100		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,8	100		0,1	100		118403,1	100		10,4	100		144,4	100		962,0	100		In marcia
17:00		3,3	100		0,8	100		1,58	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,8	100		0,1	100		119021,4	100		10,6	100		144,7	100		951,1	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,4	100		1,8	73		5,2	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,1	100		119894,1	100		10,4	100		145,0	100		964,7	100		In marcia
18:00		4,8	100		1,4	100		1,99	100		3,5	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,0	100		121382,4	100		10,9	100		145,3	100		951,9	100		In marcia
18:30		6,0	100		0,6	100		1,39	100		3,7	100		0,24	99		19,3	100		0,8	100		0,0	100		119063,3	100		11,3	100		144,5	100		937,7	100		In marcia
19:00		8,6	100		0,4	100		1,41	100		3,9	100		0,23	96		13,1	100		0,8	100		0,1	100		123916,4	100		11,0	100		145,5	100		956,2	100		In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		1,11	73		3,8	100		0,24	100		21,6	100		0,8	100		0,1	100		120020,7	100		10,8	100		145,1	100		961,1	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		1,72	100		4,2	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,1	100		119186,4	100		10,4	100		144,6	100		963,8	100		In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		2,4	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,1	100		120113,6	100		10,4	100		145,3	100		963,3	100		In marcia
21:00		3,2	86		0,2	86		5,1	100		4,0	86		0,24	100		26,5	86		0,8	86		0,0	86		121672,4	100		10,7	86		145,3	100		961,2	100		In marcia
21:30		5,9	78		0,2	78		2,49	73		4,6	78	</																									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ₃		Note	HCL mg/Nm ₃		Note	Hg ug/Nm ₃		Note	CO mg/Nm ₃		Note	POLV mg/Nm ₃		Note	NOX mg/Nm ₃		Note	COT mg/Nm ₃		Note	NH ₃ mg/Nm ₃		Note	Q Rauchgas Nm ³ /h		Note	O ₂ %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		
00:30		2,7	100		0,2	100		3,11	100		2,9	100		0,24	100		15,9	100		0,8	100		0,0	100		120168,6	100		10,4	100		145,3	100		966,3	100	in Betrieb	
01:00		3,7	100		0,8	100		3,85	100		2,5	100		0,24	100		13,8	100		0,8	100		0,0	100		121476,6	100		10,8	100		145,2	100		957,8	100	in Betrieb	
01:30		5,5	100		1,1	100		2,72	73		2,9	100		0,24	100		14,1	100		0,8	100		0,0	100		121112,8	100		10,9	100		145,0	100		951,8	100	in Betrieb	
02:00		4,8	100		0,1	100		2,01	100		3,2	100		0,23	100		19,6	100		0,8	100		0,0	100		120621,2	100		10,8	100		144,7	100		951,0	100	in Betrieb	
02:30		3,7	100		0,0	100		1,75	100		4,0	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,0	100		120266,8	100		10,5	100		144,7	100		964,1	100	in Betrieb	
03:00		2,4	100		0,0	100		1,58	100		3,2	100		0,24	95		29,9	100		0,8	100		0,1	100		121041,3	100		10,7	100		145,1	100		960,8	100	in Betrieb	
03:30		4,1	100		0,3	100		2,02	73		3,6	100		0,24	100		37,2	100		0,8	100		0,0	100		121060,7	100		10,6	100		145,5	100		955,7	100	in Betrieb	
04:00		3,8	100		0,5	100		1,74	100		3,2	100		0,24	100		34,2	100		0,8	100		0,0	100		122028,0	100		10,6	100		145,5	100		957,8	100	in Betrieb	
04:30		5,6	100		0,9	100		2,11	100		2,7	100		0,23	100		24,9	100		0,8	100		0,0	100		122421,2	100		11,0	100		145,1	100		951,7	100	in Betrieb	
05:00		4,9	100		0,2	100		1,24	100		3,2	100		0,23	100		19,5	100		0,8	100		0,0	100		121849,9	100		10,9	100		144,9	100		950,9	100	in Betrieb	
05:30		5,0	100		0,0	100		1,14	73		3,2	100		0,23	100		15,9	100		0,8	100		0,0	100		121066,5	100		10,7	100		144,7	100		960,2	100	in Betrieb	
06:00		2,8	100		0,0	100		1,32	100		3,9	100		0,23	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		120441,4	100		10,6	100		144,4	100		956,4	100	in Betrieb	
06:30		3,7	100		0,0	100		1,56	100		3,6	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,0	100		119588,5	100		10,6	100		144,3	100		960,8	100	in Betrieb	
07:00		2,6	100		0,0	100		1,84	100		3,5	100		0,24	94		27,6	100		0,8	100		0,0	100		119519,6	100		10,6	100		144,6	100		961,1	100	in Betrieb	
07:30		3,3	100		0,4	100		2,2	73		3,5	100		0,23	100		33,9	100		0,8	100		0,0	100		120269,8	100		10,7	100		144,5	100		959,1	100	in Betrieb	
08:00		4,4	100		0,6	100		2,45	100		3,3	100		0,23	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		118927,1	100		10,7	100		143,5	100		961,4	100	in Betrieb	
08:30		2,2	100		0,0	100		1,74	100		3,4	100		0,24	100		38,0	100		0,8	100		0,0	100		117913,0	100		10,4	100		144,2	100		972,3	100	in Betrieb	
09:00		2,6	84		0,5	84		3,75	100		2,3	84		0,24	100		32,1	84		0,8	84		0,0	84		119259,2	100		10,7	84		144,6	100		965,1	100	in Betrieb	
09:30		6,2	79		2,6	79		2,57	73		2,7	79		0,23	100		25,9	79		0,8	79		0,0	79		119637,5	100		10,5	79		144,3	100		972,6	100	in Betrieb	
10:00		2,4	100		0,4	100		1,63	100		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,8	100		0,0	100		121004,4	100		10,7	100		144,7	100		972,7	100	in Betrieb	
10:30		3,6	100		1,1	100		2,24	100		2,4	100		0,23	100		15,3	100		0,8	100		0,0	100		120096,4	100		10,7	100		144,0	100		966,4	100	in Betrieb	
11:00		3,0	100		0,8	100		2,14	100		2,6	100		0,24	94		17,5	100		0,8	100		0,1	100		118216,9	100		10,5	100		144,1	100		965,1	100	in Betrieb	
11:30		2,9	100		1,5	100		3,56	73		3,4	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,2	100		120011,9	100		10,3	100		145,0	100		969,4	100	in Betrieb	
12:00		5,2	100		2,4	100		3,73	100		2,5	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,2	100		120600,8	100		10,6	100		144,9	100		963,1	100	in Betrieb	
12:30		2,2	100		0,0	100		2,03	100		2,5	100		0,23	100		19,4	100		0,8	100		0,1	100		120106,4	100		10,9	100		144,5	100		951,5	100	in Betrieb	
13:00		2,3	100		0,1	100		2,67	100		3,2	100		0,23	100		22,7	100		0,8	100		0,1	100		119136,7	100		10,6	100		144,2	100		963,0	100	in Betrieb	
13:30		3,2	100		0,8	100		2,48	73		2,9	100		0,23	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		118641,0	100		10,6	100		144,1	100		967,8	100	in Betrieb	
14:00		3,1	100		1,3	100		1,93	100		2,5	100		0,00	100		25,1	100		0,8	100		0,0	100		116769,5	100		10,5	100		143,4	100		964,1	100	in Betrieb	
14:30		6,6	100		1,3	100		1,43	100		3,0	100		0,00	100		22,1	100		0,8	100		0,1	100		117153,9	100		10,3	100		144,0	100		970,5	100	in Betrieb	
15:00		4,6	100		0,5	100		1,26	100		3,5	100		0,00	100		31,7	100		0,8	100		0,1	100		117795,5	100		10,5	100		144,1	100		965,7	100	in Betrieb	
15:30		2,5	100		0,1	100		1,22	73		3,7	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,1	100		118914,8	100		10,4	100		144,8	100		966,4	100	in Betrieb	
16:00		4,6	100		0,5	100		1,46	100		3,3	100		0,23	100		23,6	100		0,8	100		0,1	100		119042,0	100		10,8	100		144,4	100		958,0	100	in Betrieb	
16:30		4,3	100		0,2	100		1,38	100		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,8	100		0,1	100		118403,1	100		10,4	100		144,4	100		962,0	100	in Betrieb	
17:00		3,3	100		0,8	100		1,58	100		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,8	100		0,1	100		119021,4	100		10,6	100		144,7	100		951,1	100	in Betrieb	
17:30		2,3	100		0,4	100		1,8	73		5,2	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,1	100		119894,1	100		10,4	100		145,0	100		964,7	100	in Betrieb	
18:00		4,8	100		1,4	100		1,99	100		3,5	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,0	100		121382,4	100		10,9	100		145,3	100		951,9	100	in Betrieb	
18:30		6,0	100		0,6	100		1,39	100		3,7	100		0,24	99		19,3	100		0,8	100		0,0	100		119063,3	100		11,3	100		144,5	100		937,7	100	in Betrieb	
19:00		8,6	100		0,4	100		1,41	100		3,9	100		0,23	96		13,1	100		0,8	100		0,1	100		123916,4	100		11,0	100		145,5	100		956,2	100	in Betrieb	
19:30		2,1	100		0,0	100		1,11	73		3,8	100		0,24	100		21,6	100		0,8	100		0,1	100		120020,7	100		10,8	100		145,1	100		961,1	100	in Betrieb	
20:00		2,1	100		0,0	100		1,72	100		4,2	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,1	100		119186,4	100		10,4	100		144,6	100		963,8	100	in Betrieb	
20:30		2,1	100		0,0	100		2,4	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,1	100		120113,6	100		10,4	100		145,3	100		963,3	100	in Betrieb	
21:00		3,2	86		0,2	86		5,1	100		4,0	86		0,24	100		26,5	86		0,8	86		0,0	86		121672,4	100		10,7	86		145,3	100		961,2	100	in Betrieb	
21:30		5,																																				