

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		6,4	100		0,0	100		1,46	100		6,4	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,2	100		123701,7	100		10,9	100		145,8	100		946,8	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		1,29	99		4,6	100		0,23	97		20,2	100		0,8	100		0,1	100		123039,2	100		10,5	100		145,4	100		962,3	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		0,86	74		5,8	100		0,23	98		13,9	100		0,8	100		0,1	100		123295,1	100		10,7	100		145,3	100		960,6	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		5,1	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		121611,5	100		10,5	100		145,2	100		962,3	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		1,08	100		4,3	100		0,24	100		40,8	100		0,7	100		0,1	100		121672,8	100		10,5	100		145,6	100		962,7	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		2,18	99		6,1	100		0,24	100		39,9	100		0,7	100		0,1	100		121827,2	100		10,5	100		145,4	100		960,5	100	In marcia
03:30		6,8	100		0,2	100		1,87	74		5,5	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		122348,9	100		10,3	100		145,5	100		968,0	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,0	100		1,11	100		6,2	100		0,23	100		15,3	100		0,8	100		0,1	100		122997,5	100		10,6	100		145,4	100		953,4	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		1,18	100		6,5	100		0,23	100		14,4	100		0,8	100		0,3	100		121870,8	100		10,4	100		145,5	100		965,4	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		1,62	99		4,6	100		0,23	97		12,9	100		0,8	100		0,1	100		122070,4	100		10,8	100		144,9	100		952,6	100	In marcia
05:30		2,4	100		0,0	100		1,5	74		4,5	100		0,24	98		25,0	100		0,8	100		0,2	100		120620,8	100		10,5	100		145,3	100		958,4	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		2,18	100		3,5	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		121045,3	100		10,6	100		144,7	100		961,7	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,2	100		2,29	100		3,7	100		0,23	100		27,0	100		0,8	100		0,1	100		121266,2	100		10,7	100		144,7	100		958,0	100	In marcia
07:00		5,1	100		0,1	100		1,77	99		3,8	100		0,23	100		26,7	100		0,8	100		0,1	100		121439,7	100		10,6	100		144,7	100		959,9	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,0	100		1,09	74		4,2	100		0,23	100		18,9	100		0,8	100		0,1	100		120597,6	100		10,6	100		144,7	100		960,9	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,0	100		0,98	100		4,7	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,1	100		119356,8	100		10,2	100		144,7	100		973,2	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		2,16	100		5,7	100		0,24	100		47,2	100		0,7	100		0,1	100		121635,1	100		10,3	100		145,8	100		972,0	100	In marcia
09:00		5,5	84		0,9	84		2,75	99		5,0	84		0,23	97		35,8	84		0,8	84		0,2	84		123011,0	100		10,6	84		145,5	100		953,9	100	In marcia
09:30		3,1	79		0,4	79		1,5	74		5,6	79		0,23	98		23,0	79		0,8	79		0,3	79		122338,9	100		10,9	79		145,1	100		961,1	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		1,3	100		5,1	100		0,24	100		32,9	100		0,8	100		0,4	100		121265,3	100		10,6	100		145,1	100		967,4	100	In marcia
10:30		2,5	100		0,0	100		2,12	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,4	100		121642,6	100		10,6	100		145,5	100		968,4	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		2,75	99		4,0	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,5	100		121184,8	100		10,6	100		146,0	100		964,3	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		4,17	74		2,9	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		121857,9	100		10,5	100		147,0	100		971,3	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		4,67	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		123744,5	100		10,8	100		148,0	100		959,6	100	In marcia
12:30		4,8	100		1,6	100		9,15	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		124856,3	100		10,8	100		148,2	100		965,8	100	In marcia
13:00		6,3	100		1,3	100		2,8	99		4,1	100		0,24	97		11,7	100		0,8	100		0,4	100		117755,8	100		11,3	100		145,3	100		947,1	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		1,26	74		4,3	100		0,24	98		18,8	100		0,7	100		0,4	100		120194,2	100		10,7	100		144,3	100		962,0	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		2,12	100		3,3	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		120818,5	100		10,6	100		145,6	100		972,3	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,1	100		3,87	100		3,8	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,3	100		121575,2	100		10,7	100		146,4	100		959,5	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,4	100		4,47	99		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		122186,2	100		10,5	100		148,4	100		959,4	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,0	100		4,7	74		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,5	100		122589,5	100		10,7	100		148,9	100		956,7	100	In marcia
16:00		6,7	100		2,4	100		3,2	100		3,1	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		121885,6	100		11,0	100		147,7	100		956,6	100	In marcia
16:30		4,2	100		1,0	100		1,54	100		4,6	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		121175,6	100		10,6	100		146,9	100		958,6	100	In marcia
17:00		5,7	100		1,2	100		1,6	99		4,7	100		0,24	97		19,5	100		0,8	100		0,4	100		121564,3	100		10,8	100		147,4	100		960,3	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,69	74		4,2	100		0,23	98		15,2	100		0,7	100		0,3	100		121015,3	100		10,8	100		146,2	100		959,6	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,6	100		1,04	100		3,6	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		121328,8	100		10,8	100		145,6	100		967,5	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,6	100		0,85	100		3,8	100		0,23	100		23,2	100		0,8	100		0,3	100		121059,5	100		10,8	100		145,3	100		959,2	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,62	99		4,3	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		120762,1	100		10,6	100		145,7	100		966,3	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,86	74		4,5	100		0,23	100		22,4	100		0,8	100		0,4	100		121058,8	100		10,8	100		146,7	100		961,0	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,94	100		3,9	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		120906,1	100		10,7	100		145,8	100		959,0	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,1	100		1,42	100		3,6	100		0,23	100		36,2	100		0,7	100		0,3	100		120828,0	100		10,7	100		145,0	100		959,5	100	In marcia
21:00		3,4	86		0,4	86		1,2	99		3,4	86		0,23	96		24,9	86		0,7	86		0,3	86		120472,8	100		10,8	86		144,1	100		959,4	100	In marcia
21:30		3,2	78		0,0	78		0,98	74		3,5	78		0,24	98		17,7	78		0,7	78		0,3	78		119068,7	100		10,6	78		145,3	100		961,9	100</	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		6,4	100		0,0	100		1,46	100		6,4	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,2	100		123701,7	100	10,9	100		145,8	100		946,8	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		1,29	99		4,6	100		0,23	97		20,2	100		0,8	100		0,1	100		123039,2	100	10,5	100		145,4	100		962,3	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		0,86	74		5,8	100		0,23	98		13,9	100		0,8	100		0,1	100		123295,1	100	10,7	100		145,3	100		960,6	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,83	100		5,1	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		121611,5	100	10,5	100		145,2	100		962,3	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		1,08	100		4,3	100		0,24	100		40,8	100		0,7	100		0,1	100		121672,8	100	10,5	100		145,6	100		962,7	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,0	100		2,18	99		6,1	100		0,24	100		39,9	100		0,7	100		0,1	100		121827,2	100	10,5	100		145,4	100		960,5	100		in Betrieb
03:30		6,8	100		0,2	100		1,87	74		5,5	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		122348,9	100	10,3	100		145,5	100		968,0	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,0	100		1,11	100		6,2	100		0,23	100		15,3	100		0,8	100		0,1	100		122997,5	100	10,6	100		145,4	100		953,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		1,18	100		6,5	100		0,23	100		14,4	100		0,8	100		0,3	100		121870,8	100	10,4	100		145,5	100		965,4	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		1,62	99		4,6	100		0,23	97		12,9	100		0,8	100		0,1	100		122070,4	100	10,8	100		144,9	100		952,6	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,0	100		1,5	74		4,5	100		0,24	98		25,0	100		0,8	100		0,2	100		120620,8	100	10,5	100		145,3	100		958,4	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		2,18	100		3,5	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		121045,3	100	10,6	100		144,7	100		961,7	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,2	100		2,29	100		3,7	100		0,23	100		27,0	100		0,8	100		0,1	100		121266,2	100	10,7	100		144,7	100		958,0	100		in Betrieb
07:00		5,1	100		0,1	100		1,77	99		3,8	100		0,23	100		26,7	100		0,8	100		0,1	100		121439,7	100	10,6	100		144,7	100		959,9	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,0	100		1,09	74		4,2	100		0,23	100		18,9	100		0,8	100		0,1	100		120597,6	100	10,6	100		144,7	100		960,9	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,0	100		0,98	100		4,7	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,1	100		119356,8	100	10,2	100		144,7	100		973,2	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		2,16	100		5,7	100		0,24	100		47,2	100		0,7	100		0,1	100		121635,1	100	10,3	100		145,8	100		972,0	100		in Betrieb
09:00		5,5	84		0,9	84		2,75	99		5,0	84		0,23	97		35,8	84		0,8	84		0,2	84		123011,0	100	10,6	84		145,5	100		953,9	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		0,4	79		1,5	74		5,6	79		0,23	98		23,0	79		0,8	79		0,3	79		122338,9	100	10,9	79		145,1	100		961,1	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		1,3	100		5,1	100		0,24	100		32,9	100		0,8	100		0,4	100		121265,3	100	10,6	100		145,1	100		967,4	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		2,12	100		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,4	100		121642,6	100	10,6	100		145,5	100		968,4	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		2,75	99		4,0	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,5	100		121184,8	100	10,6	100		140,0	100		964,3	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		4,17	74		2,9	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		121857,9	100	10,5	100		147,0	100		971,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		4,67	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		123744,5	100	10,8	100		148,0	100		959,6	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		1,6	100		9,15	100		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		124856,3	100	10,8	100		148,2	100		965,8	100		in Betrieb
13:00		6,3	100		1,3	100		2,8	99		4,1	100		0,24	97		11,7	100		0,8	100		0,4	100		117755,8	100	11,3	100		145,3	100		947,1	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		1,26	74		4,3	100		0,24	98		18,8	100		0,7	100		0,4	100		120194,2	100	10,7	100		144,3	100		962,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		2,12	100		3,3	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		120818,5	100	10,6	100		145,6	100		972,3	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,1	100		3,87	100		3,8	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,3	100		121575,2	100	10,7	100		146,4	100		959,5	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,4	100		4,47	99		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		122186,2	100	10,5	100		148,4	100		959,4	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,0	100		4,7	74		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,5	100		122589,5	100	10,7	100		148,9	100		956,7	100		in Betrieb
16:00		6,7	100		2,4	100		3,2	100		3,1	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		121885,6	100	11,0	100		147,7	100		956,6	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		1,0	100		1,54	100		4,6	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		121175,6	100	10,6	100		146,9	100		958,6	100		in Betrieb
17:00		5,7	100		1,2	100		1,6	99		4,7	100		0,24	97		19,5	100		0,8	100		0,4	100		121564,3	100	10,8	100		147,4	100		960,3	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,69	74		4,2	100		0,23	98		15,2	100		0,7	100		0,3	100		121015,3	100	10,8	100		146,2	100		959,6	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,6	100		1,04	100		3,6	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		121328,8	100	10,8	100		145,6	100		967,5	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,6	100		0,85	100		3,8	100		0,23	100		23,2	100		0,8	100		0,3	100		121059,5	100	10,8	100		145,3	100		959,2	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,62	99		4,3	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		120762,1	100	10,6	100		145,7	100		966,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,86	74		4,5	100		0,23	100		22,4	100		0,8	100		0,4	100		121058,8	100	10,8	100		146,7	100		961,0	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,94	100		3,9	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		120906,1	100	10,7	100		145,8	100		959,0	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,1	100		1,42	100		3,6	100		0,23	100		36,2	100		0,7	100		0,3	100		120828,0	100	10,7	100		145,0	100		959,5	100		in Betrieb
21:00		3,4	86		0,4	86		1,2	99		3,4	86		0,23	96		24,9	86		0,7	86		0,3	86		120472,8	100	10,8	86		144,1	100		959,4	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		0,0	78		0,98	74		3,5	78		0,24	98		17,7	78		0,7	78		0,3	78		119068,7	100	10,6	78		145,3	100		961,9	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		0,0	1																															