

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,0	100		1,84	100		3,6	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		120697,3	100		11,1	100		145,2	100		946,4	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,1	100		1,87	100		3,3	100		0,23	99		23,7	100		0,7	100		0,2	100		121120,9	100		11,0	100		145,1	100		951,0	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,3	100		2,19	73		3,6	100		0,24	96		30,8	100		0,7	100		0,3	100		120365,5	100		10,7	100		145,4	100		962,4	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,4	100		2,28	100		4,3	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		119852,8	100		10,6	100		144,7	100		963,4	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,0	100		1,64	100		4,2	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		119624,1	100		10,7	100		144,7	100		962,1	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,1	100		2,78	100		4,0	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		118733,8	100		10,6	100		144,7	100		966,8	100	In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		2,4	73		4,2	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,3	100		119008,2	100		10,5	100		144,9	100		970,2	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,4	100		2,95	100		3,0	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		120003,4	100		10,6	100		145,0	100		967,6	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,1	100		2,09	100		3,2	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		119517,3	100		10,9	100		144,6	100		955,7	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,2	100		2,33	100		3,1	100		0,24	99		29,8	100		0,7	100		0,2	100		119342,8	100		10,5	100		144,9	100		965,0	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,5	100		2,13	73		3,3	100		0,24	96		27,3	100		0,7	100		0,3	100		119752,6	100		10,7	100		145,2	100		959,8	100	In marcia
06:00		4,8	100		0,6	100		3,27	100		3,5	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		119655,4	100		10,6	100		144,7	100		965,3	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,3	100		2,18	100		3,0	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		119954,4	100		10,8	100		144,7	100		961,1	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,0	100		1,88	100		3,1	100		0,23	100		31,1	100		0,7	100		0,2	100		120922,8	100		10,6	100		145,2	100		968,3	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,6	100		2,98	73		3,1	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		122311,1	100		11,0	100		145,3	100		959,5	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,8	100		2,33	100		3,3	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,3	100		120164,6	100		10,6	100		144,7	100		967,4	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,8	100		2,41	100		3,9	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		121264,6	100		10,7	100		145,2	100		967,2	100	In marcia
09:00		3,2	85		0,3	85		3,74	100		3,6	85		0,25	99		53,5	85		0,7	85		0,5	85		120666,0	100		10,2	85		146,5	100		962,8	100	In marcia
09:30		3,6	79		1,6	79		4,01	73		2,5	79		0,24	96		26,3	79		0,7	79		0,4	79		122634,4	100		11,1	79		145,8	100		950,5	100	In marcia
10:00		6,9	100		1,5	100		3,26	100		2,6	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		121877,5	100		10,9	100		145,2	100		952,6	100	In marcia
10:30		6,7	100		0,0	100		1,21	100		3,5	100		0,23	100		13,9	100		0,7	100		0,4	100		122153,0	100		11,0	100		145,0	100		962,0	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		1,05	100		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		119619,3	100		10,6	100		144,8	100		963,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,3	73		3,0	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,6	100		119898,3	100		10,3	100		145,3	100		975,7	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		2,16	100		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,7	100		0,5	100		120479,0	100		10,6	100		145,6	100		964,0	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100		2,93	100		3,2	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		119708,9	100		10,6	100		145,2	100		964,6	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,1	100		2,4	100		3,2	100		0,24	99		18,9	100		0,7	100		0,4	100		120249,2	100		10,8	100		145,2	100		962,4	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,1	100		3,07	73		3,6	100		0,24	96		28,5	100		0,7	100		0,5	100		119095,7	100		10,2	100		145,5	100		975,7	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,0	100		3,76	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		120271,6	100		10,7	100		145,2	100		960,6	100	In marcia
14:30		6,8	100		1,3	100		2,21	100		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		119719,2	100		10,4	100		145,1	100		968,1	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,3	100		1,64	100		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		120186,3	100		10,6	100		145,4	100		957,6	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,8	100		2,99	73		3,5	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		120372,6	100		10,4	100		145,5	100		968,0	100	In marcia
16:00		4,6	100		0,4	100		1,86	100		3,0	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		121979,6	100		10,9	100		145,3	100		955,9	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,0	100		1,5	100		3,2	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		121485,6	100		10,7	100		145,5	100		963,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,0	100		1,38	100		3,3	100		0,23	99		18,8	100		0,7	100		0,4	100		120621,0	100		10,9	100		145,1	100		958,2	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		1,83	73		3,4	100		0,24	96		23,1	100		0,7	100		0,4	100		120576,5	100		10,7	100		145,3	100		965,9	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,7	100		2,5	100		2,2	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		120208,8	100		10,8	100		144,7	100		966,8	100	In marcia
18:30		4,4	100		0,1	100		1,93	100		3,1	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		119732,6	100		10,5	100		145,1	100		967,3	100	In marcia
19:00		5,9	100		0,2	100		1,41	100		3,9	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		120317,3	100		10,5	100		145,0	100		967,5	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,0	100		1,3	73		3,8	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		119269,9	100		10,6	100		145,0	100		966,2	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,0	100		1,64	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,5	100		119655,1	100		10,4	100		145,1	100		967,6	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,0	100		2,28	100		4,3	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		119777,5	100		10,7	100		145,2	100		961,2	100	In marcia
21:00		4,6	84		0,3	84		3,07	100		5,0	84		0,24	99		28,2	84		0,7	84		0,3	84		119823,0	100		10,6	84		145,1	100		964,4	100	In marcia
21:30		4,3	79		0,1	79		2,18	73		4,0	79		0,24	96		21,9	79		0,7	79		0,3	79		119342,0	100		10,6	79		145,3	100		9		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,3	100		0,0	100		1,84	100		3,6	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		120697,3	100	11,1	100		145,2	100		946,4	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,1	100		1,87	100		3,3	100		0,23	99		23,7	100		0,7	100		0,2	100		121120,9	100	11,0	100		145,1	100		951,0	100	in Betrieb
01:30		5,0	100		0,3	100		2,19	73		3,6	100		0,24	96		30,8	100		0,7	100		0,3	100		120365,5	100	10,7	100		145,4	100		962,4	100	in Betrieb
02:00		4,2	100		0,4	100		2,28	100		4,3	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		119852,8	100	10,6	100		144,7	100		963,4	100	in Betrieb
02:30		3,0	100		0,0	100		1,64	100		4,2	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		119624,1	100	10,7	100		144,7	100		962,1	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		0,1	100		2,78	100		4,0	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		118733,8	100	10,6	100		144,7	100		966,8	100	in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		2,4	73		4,2	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,3	100		119008,2	100	10,5	100		144,9	100		970,2	100	in Betrieb
04:00		4,3	100		0,4	100		2,95	100		3,0	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		120003,4	100	10,6	100		145,0	100		967,6	100	in Betrieb
04:30		4,1	100		0,1	100		2,09	100		3,2	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		119517,3	100	10,9	100		144,6	100		955,7	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		0,2	100		2,33	100		3,1	100		0,24	99		29,8	100		0,7	100		0,2	100		119342,8	100	10,5	100		144,9	100		965,0	100	in Betrieb
05:30		3,8	100		0,5	100		2,13	73		3,3	100		0,24	96		27,3	100		0,7	100		0,3	100		119752,6	100	10,7	100		145,2	100		959,8	100	in Betrieb
06:00		4,8	100		0,6	100		3,27	100		3,5	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		119655,4	100	10,6	100		144,7	100		965,3	100	in Betrieb
06:30		4,1	100		0,3	100		2,18	100		3,0	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		119954,4	100	10,8	100		144,7	100		961,1	100	in Betrieb
07:00		2,7	100		0,0	100		1,88	100		3,1	100		0,23	100		31,1	100		0,2	100		0,2	100		120922,8	100	10,6	100		145,2	100		968,3	100	in Betrieb
07:30		4,5	100		0,6	100		2,98	73		3,1	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		122311,1	100	11,0	100		145,3	100		959,5	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,8	100		2,33	100		3,3	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,3	100		120164,6	100	10,6	100		144,7	100		967,4	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,8	100		2,41	100		3,9	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		121264,6	100	10,7	100		145,2	100		967,2	100	in Betrieb
09:00		3,2	85		0,3	85		3,74	100		3,6	85		0,25	99		53,5	85		0,7	85		0,5	85		120666,0	100	10,2	85		146,5	100		962,8	100	in Betrieb
09:30		3,6	79		1,6	79		4,01	73		2,5	79		0,24	96		26,3	79		0,7	79		0,4	79		122634,4	100	11,1	79		145,8	100		950,5	100	in Betrieb
10:00		6,9	100		1,5	100		3,26	100		2,6	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		121877,5	100	10,9	100		145,2	100		952,6	100	in Betrieb
10:30		6,7	100		0,0	100		1,21	100		3,5	100		0,23	100		13,9	100		0,7	100		0,4	100		122153,0	100	11,0	100		145,0	100		962,0	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		1,05	100		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		119619,3	100	10,6	100		144,8	100		963,2	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,3	73		3,0	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,6	100		119898,3	100	10,3	100		145,3	100		975,7	100	in Betrieb
12:00		2,3	100		0,0	100		2,16	100		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,7	100		0,5	100		120479,0	100	10,6	100		145,6	100		964,0	100	in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		2,93	100		3,2	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		119708,9	100	10,6	100		145,2	100		964,6	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		0,1	100		2,4	100		3,2	100		0,24	99		18,9	100		0,7	100		0,4	100		120249,2	100	10,8	100		145,2	100		962,4	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		0,1	100		3,07	73		3,6	100		0,24	96		28,5	100		0,7	100		0,5	100		119095,7	100	10,2	100		145,5	100		975,7	100	in Betrieb
14:00		4,1	100		1,0	100		3,76	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		120271,6	100	10,7	100		145,2	100		960,6	100	in Betrieb
14:30		6,8	100		1,3	100		2,21	100		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		119719,2	100	10,4	100		145,1	100		968,1	100	in Betrieb
15:00		3,0	100		0,3	100		1,64	100		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		120186,3	100	10,6	100		145,4	100		957,6	100	in Betrieb
15:30		4,8	100		0,8	100		2,99	73		3,5	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		120372,6	100	10,4	100		145,5	100		968,0	100	in Betrieb
16:00		4,6	100		0,4	100		1,86	100		3,0	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		121979,6	100	10,9	100		145,3	100		955,9	100	in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		1,5	100		3,2	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		121485,6	100	10,7	100		145,5	100		963,0	100	in Betrieb
17:00		4,1	100		0,0	100		1,38	100		3,3	100		0,23	99		18,8	100		0,7	100		0,4	100		120621,0	100	10,9	100		145,1	100		958,2	100	in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		1,83	73		3,4	100		0,24	96		23,1	100		0,7	100		0,4	100		120576,5	100	10,7	100		145,3	100		965,9	100	in Betrieb
18:00		3,8	100		0,7	100		2,5	100		2,2	100		0,23	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		120208,8	100	10,8	100		144,7	100		966,8	100	in Betrieb
18:30		4,4	100		0,1	100		1,93	100		3,1	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		119732,6	100	10,5	100		145,1	100		967,3	100	in Betrieb
19:00		5,9	100		0,2	100		1,41	100		3,9	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		120317,3	100	10,5	100		145,0	100		967,5	100	in Betrieb
19:30		4,1	100		0,0	100		1,3	73		3,8	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		119269,9	100	10,6	100		145,0	100		966,2	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		1,64	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,5	100		119655,1	100	10,4	100		145,1	100		967,6	100	in Betrieb
20:30		2,5	100		0,0	100		2,28	100		4,3	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		119777,5	100	10,7	100		145,2	100		961,2	100	in Betrieb
21:00		4,6	84		0,3	84		3,07	100		5,0	84		0,24	99		28,2	84		0,7	84		0,3	84		119823,0	100	10,6	84		145,1	100		964,4	100	in Betrieb
21:30		4,3	79		0,1	79		2,18	73		4,0	79		0,24	96		21,9	79		0,7	79		0,3	79		119342,0	100	10,6	79		145,3	100		975,4	100	in Betrieb
22:00		6,2	100		0,3	100		2,92	100		4,2	100		0,23	100		14,9	100		0,7	100		0,3	100		118690,4	100	10,5								