

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 09/05/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,0	100		2,19	100		3,6	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		117724,9	100		10,5	100		144,0	100		973,4	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,1	100		2,45	98		4,0	100		0,23	96		20,6	100		0,7	100		0,4	100		116944,2	100		10,5	100		143,4	100		979,8	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,1	100		2,45	75		3,7	100		0,23	98		22,8	100		0,7	100		0,4	100		116827,5	100		10,3	100		143,5	100		982,4	100	In marcia
02:00		2,7	100		0,1	100		3,84	100		4,4	100		0,24	100		41,0	100		0,7	100		0,5	100		117526,3	100		10,3	100		144,2	100		980,0	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,5	100		4,93	100		3,6	100		0,23	100		39,4	100		0,7	100		0,4	100		119022,5	100		10,6	100		144,4	100		970,2	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,1	100		4,91	98		2,8	100		0,23	100		34,7	100		0,7	100		0,4	100		118754,9	100		10,6	100		144,2	100		969,9	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,5	100		3,79	75		2,4	100		0,24	100		34,1	100		0,7	100		0,4	100		118681,9	100		10,6	100		144,6	100		975,5	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,7	100		4,53	100		2,6	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		119072,8	100		10,6	100		144,2	100		978,9	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,3	100		3,11	100		2,7	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		119163,1	100		10,7	100		144,1	100		975,0	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,1	100		1,85	98		2,7	100		0,23	96		22,3	100		0,7	100		0,4	100		118811,8	100		10,5	100		144,3	100		978,0	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,1	100		2,71	75		2,0	100		0,24	98		26,1	100		0,7	100		0,5	100		118340,1	100		10,4	100		144,6	100		980,1	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,5	100		3,71	100		2,1	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		119545,5	100		10,5	100		144,7	100		970,7	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,2	100		3,91	100		2,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		120390,4	100		10,5	100		144,8	100		973,9	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,6	100		3,46	98		2,5	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		120777,1	100		10,6	100		144,9	100		966,7	100	In marcia
07:30		3,8	100		2,1	100		4,35	75		2,6	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		121888,4	100		10,6	100		145,1	100		971,2	100	In marcia
08:00		4,2	100		1,2	100		3,73	100		3,9	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,4	100		121650,5	100		11,0	100		145,2	100		963,7	100	In marcia
08:30		6,4	100		0,5	100		2,35	100		4,6	100		0,23	100		15,1	100		0,7	100		0,4	100		120193,6	100		10,9	100		146,4	100		966,5	100	In marcia
09:00		3,7	85		0,0	85		1,56	98		3,2	85		0,24	96		16,8	85		0,7	85		0,6	85		120397,1	100		10,5	85		151,9	100		971,1	100	In marcia
09:30		2,5	78		0,5	78		2,75	75		3,0	78		0,24	98		23,8	78		0,7	78		0,1	78		122061,8	100		10,8	78		156,7	100		970,9	100	In marcia
10:00		4,9	100		2,3	100		2,93	100		2,6	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		122273,4	100		10,8	100		159,2	100		972,4	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		1,19	100		2,5	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,1	100		120312,8	100		10,9	100		159,1	100		972,9	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		1,53	98		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		119508,9	100		10,5	100		159,7	100		976,7	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		2,52	75		3,2	100		0,25	100		41,7	100		0,7	100		0,2	100		119578,9	100		10,5	100		160,7	100		971,5	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		4,23	100		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		120194,8	100		10,8	100		159,9	100		963,6	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		3,53	100		2,8	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		121720,6	100		10,6	100		161,0	100		971,0	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,4	100		3,45	100		1,8	100		0,24	99		18,9	100		0,7	100		0,0	100		120997,2	100		10,9	100		160,4	100		974,1	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,6	100		1,55	73		2,2	100		0,24	96		23,7	100		0,7	100		0,1	100		118996,1	100		10,6	100		160,3	100		980,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,5	100		2,21	100		2,2	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		118938,9	100		10,6	100		159,8	100		981,6	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,7	100		1,66	100		2,7	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		118936,3	100		10,7	100		159,0	100		974,1	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,3	100		1,64	100		2,8	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		118590,3	100		10,4	100		159,2	100		977,9	100	In marcia
15:30		4,4	100		2,2	100		1,68	73		2,4	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		119794,8	100		10,6	100		159,0	100		973,2	100	In marcia
16:00		4,8	100		0,8	100		1,24	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		119794,7	100		10,4	100		160,2	100		978,7	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,5	100		1,27	100		3,1	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		121297,6	100		10,7	100		161,2	100		971,6	100	In marcia
17:00		4,4	100		0,7	100		1,49	100		2,7	100		0,24	99		19,9	100		0,7	100		0,0	100		121823,5	100		11,0	100		161,3	100		956,2	100	In marcia
17:30		6,8	100		0,0	100		0,93	73		3,8	100		0,24	96		18,6	100		0,7	100		0,2	100		121481,1	100		10,6	100		162,2	100		964,9	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,0	100		1,03	100		4,2	100		0,24	100		14,6	100		0,8	100		0,2	100		122953,6	100		11,1	100		163,0	100		960,4	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		1,19	100		3,5	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		122119,3	100		10,8	100		162,5	100		964,6	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,0	100		1,46	100		3,7	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		121924,6	100		10,8	100		163,0	100		967,0	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		3,71	73		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		121753,9	100		10,8	100		163,1	100		966,3	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,3	100		3,97	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		121325,6	100		10,7	100		162,7	100		967,3	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		2,67	100		2,8	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,1	100		120604,7	100		10,6	100		163,1	100		966,3	100	In marcia
21:00		2,2	86		0,5	86		5,3	100		3,3	86		0,24	99		39,6	86		0,7	86		0,1	86		122056,4	100		10,7	86		164,0	100		965,3	100	In marcia
21:30		8,0	78		1,2	78		2,28	73		3,9	78		0,25	96		29,5	78		0,7	78		0,5	78		122803,3	100		10,6	78		165,5	100		967,7	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,0	100		2,19	100		3,6	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		117724,9	100		10,5	100		144,0	100		973,4	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,1	100		2,45	98		4,0	100		0,23	96		20,6	100		0,7	100		0,4	100		116944,2	100		10,5	100		143,4	100		979,8	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,1	100		2,45	75		3,7	100		0,23	98		22,8	100		0,7	100		0,4	100		116827,5	100		10,3	100		143,5	100		982,4	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,1	100		3,84	100		4,4	100		0,24	100		41,0	100		0,7	100		0,5	100		117526,3	100		10,3	100		144,2	100		980,0	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,5	100		4,93	100		3,6	100		0,23	100		39,4	100		0,7	100		0,4	100		119022,5	100		10,6	100		144,4	100		970,2	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,1	100		4,91	98		2,8	100		0,23	100		34,7	100		0,7	100		0,4	100		118754,9	100		10,6	100		144,2	100		969,9	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,5	100		3,79	75		2,4	100		0,24	100		34,1	100		0,7	100		0,4	100		118681,9	100		10,6	100		144,6	100		975,5	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,7	100		4,53	100		2,6	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		119072,8	100		10,6	100		144,2	100		978,9	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,3	100		3,11	100		2,7	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		119163,1	100		10,7	100		144,1	100		975,0	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,1	100		1,85	98		2,7	100		0,23	96		22,3	100		0,7	100		0,4	100		118811,8	100		10,5	100		144,3	100		978,0	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,1	100		2,71	75		2,0	100		0,24	98		26,1	100		0,7	100		0,5	100		118340,1	100		10,4	100		144,6	100		980,1	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,5	100		3,71	100		2,1	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		119545,5	100		10,5	100		144,7	100		970,7	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,2	100		3,91	100		2,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		120390,4	100		10,5	100		144,8	100		973,9	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,6	100		3,46	98		2,5	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		120777,1	100		10,6	100		144,9	100		966,7	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		2,1	100		4,35	75		2,6	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		121888,4	100		10,6	100		145,1	100		971,2	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,2	100		3,73	100		3,9	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,4	100		121650,5	100		11,0	100		145,2	100		963,7	100		in Betrieb
08:30		6,4	100		0,5	100		2,35	100		4,6	100		0,23	100		15,1	100		0,7	100		0,4	100		120193,6	100		10,9	100		146,4	100		966,5	100		in Betrieb
09:00		3,7	85		0,0	85		1,56	98		3,2	85		0,24	96		16,8	85		0,7	85		0,6	85		120397,1	100		10,5	85		151,9	100		971,1	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		0,5	78		2,75	75		3,0	78		0,24	98		23,8	78		0,7	78		0,1	78		122061,8	100		10,8	78		156,7	100		970,9	100		in Betrieb
10:00		4,9	100		2,3	100		2,93	100		2,6	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		122273,4	100		10,8	100		159,2	100		972,4	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		1,19	100		2,5	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,1	100		120312,8	100		10,9	100		159,1	100		972,9	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		1,53	98		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		119508,9	100		10,5	100		159,7	100		976,7	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		2,52	75		3,2	100		0,25	100		41,7	100		0,7	100		0,2	100		119578,9	100		10,5	100		160,7	100		971,5	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		4,23	100		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		120194,8	100		10,8	100		159,9	100		963,6	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		3,53	100		2,8	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		121720,6	100		10,6	100		161,0	100		971,0	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,4	100		3,45	100		1,8	100		0,24	99		18,9	100		0,7	100		0,0	100		120997,2	100		10,9	100		160,4	100		974,1	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,6	100		1,55	73		2,2	100		0,24	96		23,7	100		0,7	100		0,1	100		118996,1	100		10,6	100		160,3	100		980,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		2,21	100		2,2	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		118938,9	100		10,6	100		159,8	100		981,6	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,7	100		1,66	100		2,7	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		118936,3	100		10,7	100		159,0	100		974,1	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,3	100		1,64	100		2,8	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		118590,3	100		10,4	100		159,2	100		977,9	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		2,2	100		1,68	73		2,4	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		119794,8	100		10,6	100		159,0	100		973,2	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,8	100		1,24	100		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		119794,7	100		10,4	100		160,2	100		978,7	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,5	100		1,27	100		3,1	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		121297,6	100		10,7	100		161,2	100		971,6	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,7	100		1,49	100		2,7	100		0,24	99		19,9	100		0,7	100		0,0	100		121823,5	100		11,0	100		161,3	100		956,2	100		in Betrieb
17:30		6,8	100		0,0	100		0,93	73		3,8	100		0,24	96		18,6	100		0,7	100		0,2	100		121481,1	100		10,6	100		162,2	100		964,9	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		1,03	100		4,2	100		0,24	100		14,6	100		0,8	100		0,2	100		122953,6	100		11,1	100		163,0	100		960,4	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		1,19	100		3,5	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		122119,3	100		10,8	100		162,5	100		964,6	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,0	100		1,46	100		3,7	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		121924,6	100		10,8	100		163,0	100		967,0	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		3,71	73		3,9	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		121753,9	100		10,8	100		163,1	100		966,3	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,3	100		3,97	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		121325,6	100		10,7	100		162,7	100		967,3	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		2,67	100		2,8	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,1	100		120604,7	100		10,6	100		163,1	100		966,3	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		0,5	86		5,3	100		3,3	86		0,24	99		39,6	86		0,7	86		0,1	86		122056,4	100		10,7	86		164,0	100		965,3	100		in Betrieb
21:30		8,0	78		1,2	78		2,28	73		3,9	78		0,25	96		29,5	78																				