

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,2	100		0,0	100		0,79	100		4,3	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,1	100		117961,1	100	10,4	100	144,0	100	974,9	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,3	100		0,95	100		4,3	100		0,23	98		19,7	100		0,7	100		0,0	100		118464,5	100	10,5	100	144,0	100	972,8	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,4	100		1,15	73		3,1	100		0,23	96		26,7	100		0,7	100		0,1	100		117852,6	100	10,5	100	144,1	100	970,5	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,2	100		1,49	100		3,0	100		0,24	100		41,9	100		0,7	100		0,1	100		119364,4	100	10,3	100	144,9	100	975,8	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,6	100		1,62	100		2,8	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		120494,9	100	10,7	100	144,6	100	970,7	100	In marcia
03:00		2,6	100		0,0	100		1,38	100		3,2	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		120711,5	100	10,6	100	145,0	100	969,3	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,2	100		2,69	73		3,6	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,1	100		120954,4	100	10,6	100	145,3	100	966,7	100	In marcia
04:00		8,1	100		1,0	100		2,99	100		3,9	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		121074,9	100	10,8	100	144,7	100	962,5	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,0	100		1,2	100		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		121271,3	100	10,6	100	144,9	100	968,3	100	In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		1,51	100		3,7	100		0,24	98		29,2	100		0,7	100		0,1	100		121171,1	100	10,6	100	145,2	100	964,2	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,7	100		1,74	73		3,1	100		0,23	96		24,0	100		0,7	100		0,1	100		122351,0	100	10,5	100	145,1	100	975,5	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,7	100		1,42	100		2,5	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,0	100		121322,6	100	10,9	100	144,6	100	962,4	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,1	100		1,58	100		3,0	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		119865,9	100	10,5	100	145,0	100	964,8	100	In marcia
07:00		6,0	100		0,5	100		1,55	100		2,7	100		0,23	100		13,9	100		0,7	100		0,0	100		121174,3	100	10,7	100	144,5	100	970,9	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,1	100		1,13	74		2,7	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		120865,2	100	11,0	100	144,3	100	958,9	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,0	100		1,3	100		3,3	100		0,23	100		35,6	100		0,7	100		0,1	100		120660,7	100	10,6	100	145,8	100	962,4	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,0	100		2,23	100		2,7	100		0,24	100		41,4	100		0,7	100		0,1	100		120343,2	100	10,5	100	147,8	100	967,7	100	In marcia
09:00		3,2	84		0,9	84		4,2	100		2,6	84		0,24	98		36,5	84		0,7	84		0,2	84		120598,7	100	10,4	84	154,9	100	969,2	100	In marcia
09:30		7,9	79		1,5	79		2,89	74		3,1	79		0,24	96		24,0	79		0,7	79		0,0	79		120308,6	100	10,5	79	159,0	100	971,9	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,2	100		2,07	100		2,7	100		0,24	100		15,5	100		0,7	100		0,2	100		121038,5	100	10,8	100	160,8	100	966,1	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,6	100		3,28	100		2,6	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		119523,0	100	10,5	100	162,2	100	969,0	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,1	100		3,16	100		3,3	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		119779,2	100	10,7	100	163,9	100	962,4	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,9	100		5,28	74		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120335,9	100	10,6	100	165,3	100	968,4	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,5	100		6,07	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		120992,2	100	10,6	100	165,5	100	969,6	100	In marcia
12:30		3,5	100		0,9	100		5,31	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		121717,4	100	10,5	100	166,6	100	970,1	100	In marcia
13:00		3,3	100		2,0	100		6,7	100		3,0	100		0,23	98		21,0	100		0,7	100		0,2	100		123432,8	100	11,0	100	167,2	100	963,0	100	In marcia
13:30		8,3	100		1,8	100		2,02	74		4,3	100		0,27	97		23,5	100		0,8	100		0,1	100		125174,9	100	11,5	100	168,5	100	948,0	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		1,12	100		4,1	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,2	100		116868,0	100	11,0	100	166,7	100	954,0	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		1,86	100		2,9	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		116464,7	100	10,5	100	167,7	100	969,8	100	In marcia
15:00		3,1	100		0,2	100		2,6	100		3,1	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		116524,9	100	10,4	100	167,2	100	978,2	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,1	100		1,13	74		8,8	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		118142,7	100	10,5	100	163,3	100	974,4	100	In marcia
16:00		3,9	100		0,0	100		1,22	100		8,0	100		0,22	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		119427,8	100	10,6	100	164,7	100	975,0	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,0	100		1,23	100		6,0	100		0,21	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		118617,7	100	10,4	100	165,4	100	980,6	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,1	100		1,51	99		3,4	100		0,21	98		19,3	100		0,7	100		0,4	100		118336,5	100	10,8	100	165,8	100	972,3	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,3	100		1,83	74		3,3	100		0,21	97		32,5	100		0,7	100		0,2	100		116965,7	100	10,8	100	165,3	100	968,8	100	In marcia
18:00		4,7	100		0,7	100		1,85	100		4,1	100		0,21	100		39,8	100		0,7	100		0,2	100		117124,2	100	10,5	100	164,9	100	982,0	100	In marcia
18:30		4,8	100		0,3	100		1,29	100		3,8	100		0,21	100		46,4	100		0,7	100		0,3	100		118097,5	100	10,4	100	166,3	100	981,8	100	In marcia
19:00		4,8	100		0,1	100		1,07	99		5,4	100		0,21	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		119918,3	100	10,8	100	165,5	100	969,9	100	In marcia
19:30		3,5	100		0,0	100		1,2	74		6,0	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		119353,7	100	10,7	100	166,3	100	971,2	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		1,36	100		5,5	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		118611,0	100	10,7	100	165,5	100	970,4	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,3	100		1,91	100		4,5	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		118306,4	100	10,5	100	164,9	100	974,9	100	In marcia
21:00		4,7	84		1,1	84		1,97	99		2,5	84		0,21	98		29,7	84		0,7	84		0,1	84		118714,1	100	10,7	84	164,8	100	974,0	100	In marcia
21:30		3,4	79		0,8	79		2,06	74		2,8	79		0,21	97		27,9	79		0,7	79		0,2	79		118476,2	100	10,8	79	164,4	100	976,0	100	In marcia
22:00		4,7	100		0,6	100		1,99	100		3,7	100		0,21	100		37,8	100		0,7	100		0,3	100		117661,4	100	10,4	100	164,3	100	975,2	100	In marcia
22:30		4,3	100		0,4	100		1,94	100		4,1	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		119449,9	100	10,4	100	165,0	100	981,7	100	In marcia
23:00		4,0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		0,0	100		0,79	100		4,3	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,1	100		117961,1	100	10,4	100		144,0	100		974,9	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,3	100		0,95	100		4,3	100		0,23	98		19,7	100		0,7	100		0,0	100		118464,5	100	10,5	100		144,0	100		972,8	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,4	100		1,15	73		3,1	100		0,23	96		26,7	100		0,7	100		0,1	100		117852,6	100	10,5	100		144,1	100		970,5	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,2	100		1,49	100		3,0	100		0,24	100		41,9	100		0,7	100		0,1	100		119364,4	100	10,3	100		144,9	100		975,8	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,6	100		1,62	100		2,8	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		120494,9	100	10,7	100		144,6	100		970,7	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,0	100		1,38	100		3,2	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		120711,5	100	10,6	100		145,0	100		969,3	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,2	100		2,69	73		3,6	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,1	100		120954,4	100	10,6	100		145,3	100		966,7	100		in Betrieb
04:00		8,1	100		1,0	100		2,99	100		3,9	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		121074,9	100	10,8	100		144,7	100		962,5	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		1,2	100		3,2	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		121271,3	100	10,6	100		144,9	100		968,3	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		1,51	100		3,7	100		0,24	98		29,2	100		0,7	100		0,1	100		121171,1	100	10,6	100		145,2	100		964,2	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,7	100		1,74	73		3,1	100		0,23	96		24,0	100		0,7	100		0,1	100		122351,0	100	10,5	100		145,1	100		975,5	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,7	100		1,42	100		2,5	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,0	100		121322,6	100	10,9	100		144,6	100		962,4	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,1	100		1,58	100		3,0	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		119865,9	100	10,5	100		145,0	100		964,8	100		in Betrieb
07:00		6,0	100		0,5	100		1,55	100		2,7	100		0,23	100		13,9	100		0,7	100		0,0	100		121174,3	100	10,7	100		144,5	100		970,9	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,1	100		1,13	74		2,7	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		120865,2	100	11,0	100		144,3	100		958,9	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		1,3	100		3,3	100		0,23	100		35,6	100		0,7	100		0,1	100		120660,7	100	10,6	100		145,8	100		962,4	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,0	100		2,23	100		2,7	100		0,24	100		41,4	100		0,7	100		0,1	100		120343,2	100	10,5	100		147,8	100		967,7	100		in Betrieb
09:00		3,2	84		0,9	84		4,2	100		2,6	84		0,24	98		36,5	84		0,7	84		0,2	84		120598,7	100	10,4	84		154,9	100		969,2	100		in Betrieb
09:30		7,9	79		1,5	79		2,89	74		3,1	79		0,24	96		24,0	79		0,7	79		0,0	79		120308,6	100	10,5	79		159,0	100		971,9	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,2	100		2,07	100		2,7	100		0,24	100		15,5	100		0,7	100		0,2	100		121038,5	100	10,8	100		160,8	100		966,1	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,6	100		3,28	100		2,6	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		119523,0	100	10,5	100		162,2	100		969,0	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,1	100		3,16	100		3,3	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		119779,2	100	10,7	100		163,9	100		962,4	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,9	100		5,28	74		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120335,9	100	10,6	100		165,3	100		968,4	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,5	100		6,07	100		3,8	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		120992,2	100	10,6	100		165,5	100		969,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,9	100		5,31	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		121717,4	100	10,5	100		166,6	100		970,1	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		2,0	100		6,7	100		3,0	100		0,23	98		21,0	100		0,7	100		0,2	100		123432,8	100	11,0	100		167,2	100		963,0	100		in Betrieb
13:30		8,3	100		1,8	100		2,02	74		4,3	100		0,27	97		23,5	100		0,8	100		0,1	100		125174,9	100	11,5	100		168,5	100		948,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		1,12	100		4,1	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,2	100		116868,0	100	11,0	100		166,7	100		954,0	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		1,86	100		2,9	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		116464,7	100	10,5	100		163,7	100		969,8	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,2	100		2,6	100		3,1	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		116524,9	100	10,4	100		162,7	100		978,2	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,1	100		1,13	74		8,8	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		118142,7	100	10,5	100		163,3	100		974,4	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		1,22	100		8,0	100		0,22	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		119427,8	100	10,6	100		164,7	100		975,0	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,0	100		1,23	100		6,0	100		0,21	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		118617,7	100	10,4	100		165,4	100		980,6	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,1	100		1,51	99		3,4	100		0,21	98		19,3	100		0,7	100		0,4	100		118336,5	100	10,8	100		165,8	100		972,3	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,3	100		1,83	74		3,3	100		0,21	97		32,5	100		0,7	100		0,2	100		116965,7	100	10,8	100		165,3	100		968,8	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		0,7	100		1,85	100		4,1	100		0,21	100		39,8	100		0,7	100		0,2	100		117124,2	100	10,5	100		164,9	100		982,0	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,3	100		1,29	100		3,8	100		0,21	100		46,4	100		0,7	100		0,3	100		118097,5	100	10,4	100		166,3	100		981,8	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,1	100		1,07	99		5,4	100		0,21	100		18,8	100		0,7	100		0,2	100		119918,3	100	10,8	100		166,5	100		966,9	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		0,0	100		1,2	74		6,0	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		119353,7	100	10,7	100		166,3	100		971,2	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		1,36	100		5,5	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		118611,0	100	10,7	100		165,5	100		970,4	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,3	100		1,91	100		4,5	100		0,21	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		118306,4	100	10,5	100		164,9	100		974,9	100		in Betrieb
21:00		4,7	84		1,1	84		1,97	99		2,5	84		0,21	98		29,7	84		0,7	84		0,1	84		118714,1	100	10,7	84		164,8	100		974,0	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		0,8	79		2,06	74		2,8	79		0,21	97		27,9	79		0,7	79		0,2	79		118476,2	100	10,8	79		164,4	100		976,0	100		in Betrieb
22:00		4,7	100																																		