

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,8	100		0,3	100		1,07	100		3,2	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,3	100		118462,7	100	10,6	100	144,9	100	972,3	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,8	100		2,09	98		2,8	100		0,23	97		34,6	100		0,7	100		0,2	100		119162,4	100	10,5	100	144,6	100	975,7	100	In marcia
01:30		4,8	100		1,7	100		2,15	75		2,7	100		0,22	98		22,5	100		0,7	100		0,1	100		119146,2	100	10,7	100	144,6	100	971,1	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,4	100		2,01	100		3,2	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		118263,4	100	10,5	100	144,5	100	976,2	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,9	100		1,53	100		2,7	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		118193,0	100	10,5	100	144,5	100	969,2	100	In marcia
03:00		5,4	100		1,2	100		1,55	98		3,0	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		118906,2	100	10,5	100	145,1	100	976,6	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,2	100		1,39	75		3,4	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		120853,1	100	10,7	100	145,2	100	968,6	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,7	100		1,29	100		3,2	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		120300,0	100	10,8	100	144,5	100	963,8	100	In marcia
04:30		4,3	100		0,3	100		1,27	100		3,3	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		120039,3	100	10,8	100	144,4	100	965,8	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,2	100		1,48	98		3,6	100		0,23	97		25,2	100		0,7	100		0,4	100		119447,4	100	10,6	100	144,8	100	969,9	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,1	100		3,05	75		3,0	100		0,24	98		26,8	100		0,7	100		0,4	100		119191,1	100	10,6	100	145,3	100	972,1	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,6	100		1,89	100		3,2	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		119873,7	100	10,7	100	144,5	100	972,2	100	In marcia
06:30		4,9	100		0,4	100		1,61	100		3,2	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		120177,1	100	10,9	100	144,5	100	965,2	100	In marcia
07:00		4,2	100		0,4	100		1,54	98		3,6	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		119151,9	100	10,6	100	144,3	100	973,8	100	In marcia
07:30		5,9	100		0,7	100		1,32	75		4,6	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		119645,6	100	10,9	100	144,3	100	968,4	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		1,31	100		4,9	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		118678,9	100	10,4	100	144,7	100	983,7	100	In marcia
08:30		4,2	100		0,0	100		1,75	100		4,4	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		119168,9	100	10,6	100	146,8	100	976,8	100	In marcia
09:00		4,2	84		0,3	84		2,19	98		4,0	84		0,24	97		24,0	84		0,7	84		0,3	84		118992,1	100	10,6	84	153,0	100	978,6	100	In marcia
09:30		3,7	79		0,3	79		3,47	75		3,7	79		0,24	98		35,4	79		0,7	79		0,1	79		119042,1	100	10,5	79	157,4	100	972,9	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,1	100		3,07	100		4,1	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		120117,8	100	10,5	100	160,6	100	968,3	100	In marcia
10:30		5,3	100		0,3	100		3,28	100		5,3	100		0,24	100		34,4	100		0,7	100		0,1	100		119419,0	100	10,7	100	162,6	100	963,2	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		1,72	98		8,7	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,1	100		118747,3	100	10,8	100	162,2	100	968,6	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		2,1	75		6,8	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		117096,4	100	10,4	100	162,5	100	976,3	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,0	100		3,45	100		4,6	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		117877,6	100	10,5	100	163,1	100	972,4	100	In marcia
12:30		3,1	100		0,2	100		3,62	100		6,1	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,2	100		117433,2	100	10,8	100	163,1	100	968,7	100	In marcia
13:00		5,2	100		0,2	100		3,39	98		4,1	100		0,23	97		24,6	100		0,7	100		0,1	100		116422,2	100	10,6	100	160,8	100	971,3	100	In marcia
13:30		5,0	100		0,0	100		1,97	75		3,3	100		0,23	98		25,3	100		0,7	100		0,3	100		116695,7	100	10,4	100	160,0	100	979,2	100	In marcia
14:00		4,7	100		0,0	100		2,26	100		3,7	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		118185,8	100	10,5	100	161,5	100	973,3	100	In marcia
14:30		4,1	100		0,0	100		2,11	100		5,3	100		0,21	100		17,2	100		0,7	100		0,1	100		118543,6	100	10,9	100	161,4	100	963,7	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,0	100		1,86	98		7,3	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		118370,7	100	10,6	100	160,9	100	969,9	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,0	100		1,89	75		8,2	100		0,23	100		42,9	100		0,7	100		0,1	100		121737,5	100	10,9	100	161,8	100	954,6	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,5	100		6,26	100		3,2	100		0,24	100		48,7	100		0,7	100		0,2	100		122860,2	100	10,7	100	166,4	100	958,3	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,8	100		7,35	100		6,4	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		121167,0	100	10,9	100	167,5	100	946,4	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,6	100		7,07	98		4,3	100		0,24	97		19,4	100		0,7	100		0,3	100		121043,5	100	10,7	100	167,1	100	959,6	100	In marcia
17:30		5,6	100		1,8	100		6,61	75		3,8	100		0,24	98		17,0	100		0,7	100		0,3	100		121453,5	100	10,5	100	166,5	100	971,4	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,2	100		2,48	100		5,3	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,2	100		122394,0	100	10,6	100	167,7	100	966,5	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,6	100		3,52	100		2,8	100		0,24	100		13,8	100		0,7	100		0,2	100		121011,9	100	10,7	100	164,6	100	961,4	100	In marcia
19:00		4,8	100		0,1	100		2,29	98		3,3	100		0,24	100		15,3	100		0,7	100		0,2	100		120566,9	100	10,7	100	164,0	100	964,6	100	In marcia
19:30		5,2	100		0,0	100		1,64	75		4,1	100		0,24	100		17,1	100		0,7	100		0,1	100		120088,9	100	10,5	100	161,5	100	972,2	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		1,36	100		3,0	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,1	100		119401,5	100	10,6	100	160,0	100	972,5	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,0	100		1,47	100		3,0	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,1	100		119052,8	100	10,7	100	159,6	100	963,0	100	In marcia
21:00		4,4	84		0,0	84		1,22	98		3,7	84		0,24	97		26,2	84		0,7	84		0,1	84		119003,1	100	10,6	84	159,4	100	964,6	100	In marcia
21:30		4,5	79		0,0	79		1,14	75		3,4	79		0,24	98		36,6	79		0,7	79		0,0	79		118584,9	100	10,6	79	159,7	100	967,8	100	In marcia
22:00		4,4	100		0,0	100		1,11	100		3,9	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,1	100		118634,9	100	10,5	100	158,6	100	971,5	100	In marcia
22:30		5,6	100		0,0	100		1,23	100		4,9	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		118382,6	100	10,5	100	158,6	100	970,1	100	In marcia
23:00		3,5	1																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,3	100		1,07	100		3,2	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,3	100		118462,7	100	10,6	100		144,9	100		972,3	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,8	100		2,09	98		2,8	100		0,23	97		34,6	100		0,7	100		0,2	100		119162,4	100	10,5	100		144,6	100		975,7	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		1,7	100		2,15	75		2,7	100		0,22	98		22,5	100		0,7	100		0,1	100		119146,2	100	10,7	100		144,6	100		971,1	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,4	100		2,01	100		3,2	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		118263,4	100	10,5	100		144,5	100		976,2	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,9	100		1,53	100		2,7	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		118193,0	100	10,5	100		144,5	100		969,2	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		1,2	100		1,55	98		3,0	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		118906,2	100	10,5	100		145,1	100		976,6	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,2	100		1,39	75		3,4	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		120853,1	100	10,7	100		145,2	100		968,6	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,7	100		1,29	100		3,2	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		120300,0	100	10,8	100		144,5	100		963,8	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,3	100		1,27	100		3,3	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		120039,3	100	10,8	100		144,4	100		965,8	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,2	100		1,48	98		3,6	100		0,23	97		25,2	100		0,7	100		0,4	100		119447,4	100	10,6	100		144,8	100		969,9	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,1	100		3,05	75		3,0	100		0,24	98		26,8	100		0,7	100		0,4	100		119191,1	100	10,6	100		145,3	100		972,1	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,6	100		1,89	100		3,2	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		119873,7	100	10,7	100		144,5	100		972,2	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,4	100		1,61	100		3,2	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		120177,1	100	10,9	100		144,5	100		965,2	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,4	100		1,54	98		3,6	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		119151,9	100	10,6	100		144,3	100		973,8	100		in Betrieb
07:30		5,9	100		0,7	100		1,32	75		4,6	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		119645,6	100	10,9	100		144,3	100		968,4	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		1,31	100		4,9	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		118678,9	100	10,4	100		144,7	100		983,7	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		0,0	100		1,75	100		4,4	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		119168,9	100	10,6	100		146,8	100		976,8	100		in Betrieb
09:00		4,2	84		0,3	84		2,19	98		4,0	84		0,24	97		24,0	84		0,7	84		0,3	84		118992,1	100	10,6	84		153,0	100		978,6	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		0,3	79		3,47	75		3,7	79		0,24	98		35,4	79		0,7	79		0,1	79		119042,1	100	10,5	79		157,4	100		972,9	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		0,1	100		3,07	100		4,1	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		120117,8	100	10,5	100		160,6	100		968,3	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		0,3	100		3,28	100		5,3	100		0,24	100		34,4	100		0,7	100		0,1	100		119419,0	100	10,7	100		162,6	100		963,2	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		1,72	98		8,7	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,1	100		118747,3	100	10,8	100		162,2	100		968,6	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		2,1	75		6,8	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,2	100		117096,4	100	10,4	100		162,5	100		976,3	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,0	100		3,45	100		4,6	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		117877,6	100	10,5	100		163,1	100		972,4	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,2	100		3,62	100		6,1	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,2	100		117433,2	100	10,8	100		163,1	100		968,7	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		0,2	100		3,39	98		4,1	100		0,23	97		24,6	100		0,7	100		0,1	100		116422,2	100	10,6	100		160,8	100		971,3	100		in Betrieb
13:30		5,0	100		0,0	100		1,97	75		3,3	100		0,23	98		25,3	100		0,7	100		0,3	100		116695,7	100	10,4	100		160,0	100		979,2	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,0	100		2,26	100		3,7	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		118185,8	100	10,5	100		161,5	100		973,3	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,0	100		2,11	100		5,3	100		0,21	100		17,2	100		0,7	100		0,1	100		118543,6	100	10,9	100		161,4	100		963,7	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		1,86	98		7,3	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		118370,7	100	10,6	100		160,9	100		969,9	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,0	100		1,89	75		8,2	100		0,23	100		42,9	100		0,7	100		0,1	100		121737,5	100	10,9	100		161,8	100		954,6	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,5	100		6,26	100		3,2	100		0,24	100		48,7	100		0,7	100		0,2	100		122860,2	100	10,7	100		166,4	100		958,3	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,8	100		7,35	100		6,4	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		121167,0	100	10,9	100		167,5	100		946,4	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,6	100		7,07	98		4,3	100		0,24	97		19,4	100		0,7	100		0,3	100		121043,5	100	10,7	100		167,1	100		959,6	100		in Betrieb
17:30		5,6	100		1,8	100		6,61	75		3,8	100		0,24	98		17,0	100		0,7	100		0,3	100		121453,5	100	10,5	100		166,5	100		971,4	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,2	100		2,48	100		5,3	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,2	100		122394,0	100	10,6	100		167,7	100		966,5	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,6	100		3,52	100		2,8	100		0,24	100		13,8	100		0,7	100		0,2	100		121011,9	100	10,7	100		164,6	100		961,4	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,1	100		2,29	98		3,3	100		0,24	100		15,3	100		0,7	100		0,2	100		120566,9	100	10,7	100		164,0	100		964,6	100		in Betrieb
19:30		5,2	100		0,0	100		1,64	75		4,1	100		0,24	100		17,1	100		0,7	100		0,1	100		120088,9	100	10,5	100		161,5	100		972,2	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		1,36	100		3,0	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,1	100		119401,5	100	10,6	100		160,0	100		972,5	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,0	100		1,47	100		3,0	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,1	100		119052,8	100	10,7	100		159,6	100		963,0	100		in Betrieb
21:00		4,4	84		0,0	84		1,22	98		3,7	84		0,24	97		26,2	84		0,7	84		0,1	84		119003,1	100	10,6	84		159,4	100		964,6	100		in Betrieb
21:30		4,5	79		0,0	79		1,14	75		3,4	79		0,24	98		36,6	79		0,7	79		0,0	79		118584,9	100	10,6	79		159,7	100		967,8	100		in Betrieb
22:00		4,4	100		0,																																