

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 20/05/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,9	100		1,5	100		2,19	100		4,9	100		0,21	100		29,7	100		0,4	100		0,5	100		120013,3	100		10,7	100		172,5	100		957,3	100		In marcia
01:00		3,1	100		2,0	100		2,4	97		2,7	100		0,21	96		36,0	100		0,4	100		0,4	100		120781,8	100		10,8	100		162,2	100		959,0	100		In marcia
01:30		4,8	100		1,5	100		1,39	76		3,6	100		0,2	99		21,7	100		0,3	100		0,3	100		120697,9	100		10,8	100		160,6	100		965,3	100		In marcia
02:00		2,9	100		0,5	100		1,48	100		3,0	100		0,2	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		119744,6	100		10,6	100		158,5	100		971,6	100		In marcia
02:30		0,6	100		0,6	100		1,24	100		3,0	100		0,21	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119091,4	100		10,9	100		158,0	100		954,1	100		In marcia
03:00		4,7	100		2,0	100		1,85	97		4,2	100		0,21	100		34,1	100		0,4	100		0,4	100		118989,2	100		10,4	100		158,3	100		967,3	100		In marcia
03:30		5,8	100		0,7	100		0,98	76		6,4	100		0,2	100		24,0	100		0,4	100		0,3	100		120101,8	100		10,6	100		158,6	100		957,2	100		In marcia
04:00		2,1	100		0,5	100		1,09	100		3,6	100		0,21	100		18,0	100		0,4	100		0,3	100		119896,4	100		10,7	100		159,3	100		957,0	100		In marcia
04:30		5,6	100		0,4	100		0,99	100		4,9	100		0,2	100		15,6	100		0,4	100		0,4	100		120213,5	100		10,7	100		159,6	100		960,0	100		In marcia
05:00		2,8	100		0,4	100		0,95	97		4,3	100		0,2	96		17,6	100		0,4	100		0,3	100		120323,3	100		11,0	100		159,8	100		961,6	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,8	100		1,02	76		2,9	100		0,2	99		19,6	100		0,4	100		0,3	100		119358,8	100		11,0	100		158,3	100		960,2	100		In marcia
06:00		4,8	100		0,6	100		0,95	100		2,9	100		0,2	100		15,2	100		0,4	100		0,3	100		118887,1	100		10,8	100		158,2	100		961,1	100		In marcia
06:30		2,6	100		0,3	100		0,98	100		4,0	100		0,2	100		27,0	100		0,4	100		0,3	100		118138,8	100		10,4	100		158,3	100		976,3	100		In marcia
07:00		4,2	84		1,0	84		1,17	97		4,1	84		0,2	100		32,3	84		0,4	84		0,3	84		118864,6	100		10,8	84		158,4	100		968,6	100		In marcia
07:30		9,8	79		0,7	79		0,87	77		4,5	79		0,2	100		30,6	79		0,5	79		0,1	79		119008,7	100		10,8	79		156,9	100		960,1	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,1	100		0,93	100		3,6	100		0,2	100		32,5	100		0,4	100		0,1	100		119092,1	100		10,6	100		158,3	100		962,6	100		In marcia
08:30		0,6	100		0,0	100		1,15	100		4,4	100		0,21	100		45,5	100		0,4	100		0,2	100		118710,9	100		10,3	100		157,0	100		962,2	100		In marcia
09:00		3,1	100		0,8	100		2,1	97		4,2	100		0,21	96		29,1	100		0,4	100		0,1	100		120816,4	100		10,5	100		157,7	100		961,5	100		In marcia
09:30		4,6	100		1,1	100		1,87	77		2,9	100		0,2	99		19,3	100		0,4	100		0,1	100		120882,1	100		10,8	100		157,5	100		956,0	100		In marcia
10:00		6,1	100		1,4	100		2,77	100		3,9	100		0,21	100		20,4	100		0,4	100		0,1	100		120043,8	100		10,4	100		157,2	100		957,9	100		In marcia
10:30		4,6	100		0,5	100		1,73	100		2,8	100		0,2	100		11,5	100		0,4	100		0,1	100		119908,4	100		10,6	100		158,6	100		956,3	100		In marcia
11:00		1,7	100		0,2	100		1,73	97		3,4	100		0,21	100		17,4	100		0,4	100		0,2	100		119350,9	100		10,5	100		157,8	100		957,0	100		In marcia
11:30		3,6	100		1,5	100		2,55	77		4,4	100		0,21	100		13,5	100		0,4	100		0,2	100		120593,9	100		10,5	100		158,9	100		961,4	100		In marcia
12:00		3,3	100		1,6	100		1,6	100		7,5	100		0,2	100		12,5	100		0,3	100		0,0	100		120186,1	100		10,8	100		158,0	100		956,0	100		In marcia
12:30		0,4	100		0,4	100		1,7	100		6,2	100		0,21	100		35,0	100		0,4	100		0,2	100		120011,0	100		10,3	100		158,9	100		960,5	100		In marcia
13:00		2,1	100		1,7	100		2,45	97		6,6	100		0,21	96		33,9	100		0,4	100		0,2	100		122128,5	100		10,6	100		159,2	100		963,1	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		1,92	77		4,3	100		0,39	99		36,0	100		0,4	100		0,1	100		120286,5	100		10,7	100		158,6	100		950,1	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,2	100		1,95	100		4,4	100		0,21	100		29,5	100		0,4	100		0,1	100		119654,2	100		10,6	100		158,4	100		956,2	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,1	100		1,78	100		3,8	100		0,21	100		28,5	100		0,4	100		0,2	100		119820,3	100		10,7	100		158,2	100		951,7	100		In marcia
15:00		4,1	100		1,8	100		1,75	97		6,6	100		0,21	100		26,5	100		0,4	100		0,2	100		119458,7	100		10,4	100		158,1	100		955,4	100		In marcia
15:30		4,3	100		1,7	100		1,18	77		7,1	100		0,21	100		18,7	100		0,4	100		0,1	100		119078,3	100		10,6	100		157,7	100		950,7	100		In marcia
16:00		2,8	100		1,1	100		0,99	100		5,2	100		0,21	100		21,7	100		0,4	100		0,1	100		118619,8	100		10,5	100		157,7	100		955,8	100		In marcia
16:30		2,0	100		1,5	100		1,04	100		3,5	100		0,21	100		20,0	100		0,4	100		0,2	100		118642,5	100		10,7	100		157,0	100		956,3	100		In marcia
17:00		1,9	100		1,2	100		1,29	96		2,8	100		0,21	96		23,4	100		0,4	100		0,2	100		118513,5	100		10,4	100		158,8	100		960,2	100		In marcia
17:30		4,4	100		1,4	100		1,09	77		3,3	100		0,2	99		24,3	100		0,4	100		0,1	100		118950,3	100		10,7	100		158,8	100		955,7	100		In marcia
18:00		3,8	100		1,3	100		1,02	100		3,4	100		0,2	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		118259,0	100		10,7	100		156,2	100		957,7	100		In marcia
18:30		4,1	100		1,1	100		1,17	100		3,4	100		0,21	100		31,1	100		0,4	100		0,1	100		118186,1	100		10,3	100		156,4	100		964,2	100		In marcia
19:00		3,4	84		1,0	84		1,26	96		4,8	84		0,21	100		30,9	84		0,4	84		0,1	84		117663,3	100		10,3	84		157,2	100		963,8	100		In marcia
19:30		7,3	79		1,6	79		0,92	77		3,2	79		0,2	100		23,1	79		0,4	79		0,3	79		118751,0	100		10,8	79		156,3	100		952,7	100		In marcia
20:00		2,8	100		0,1	100		0,85	100		3,3	100		0,21	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		117971,9	100		10,6	100		156,3	100		956,4	100		In marcia
20:30		3,8	100		0,8	100		1,05	100		3,1	100		0,2	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		116954,2	100		10,7	100		156,6	100		956,2	100		In marcia
21:00		4,2	100		0,6	100		0,88	96		3,3	100		0,2	95		22,1	100		0,3	100		0,3	100		116904,0	100		10,6	100		154,8	100		958,2	100		In marcia
21:30		3,4	100		0,3	100		1,0	77		3,8	100		0,21	99		31,5	100		0,4	100		0,3															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		1,5	100		2,19	100		4,9	100		0,21	100		29,7	100		0,4	100		0,5	100		120013,3	100		10,7	100		172,5	100		957,3	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		2,0	100		2,4	97		2,7	100		0,21	96		36,0	100		0,4	100		0,4	100		120781,8	100		10,8	100		162,2	100		959,0	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		1,5	100		1,39	76		3,6	100		0,2	99		21,7	100		0,3	100		0,3	100		120697,9	100		10,8	100		160,6	100		965,3	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,5	100		1,48	100		3,0	100		0,2	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		119744,6	100		10,6	100		158,5	100		971,6	100		in Betrieb
02:30		0,6	100		0,6	100		1,24	100		3,0	100		0,21	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119091,4	100		10,9	100		158,0	100		954,1	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		2,0	100		1,85	97		4,2	100		0,21	100		34,1	100		0,4	100		0,4	100		118989,2	100		10,4	100		158,3	100		967,3	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		0,7	100		0,98	76		6,4	100		0,2	100		24,0	100		0,4	100		0,3	100		120101,8	100		10,6	100		158,6	100		957,2	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,5	100		1,09	100		3,6	100		0,21	100		18,0	100		0,4	100		0,3	100		119896,4	100		10,7	100		159,3	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		0,4	100		0,99	100		4,9	100		0,2	100		15,6	100		0,4	100		0,4	100		120213,5	100		10,7	100		159,6	100		960,0	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,4	100		0,95	97		4,3	100		0,2	96		17,6	100		0,4	100		0,3	100		120323,3	100		11,0	100		159,8	100		961,6	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,8	100		1,02	76		2,9	100		0,2	99		19,6	100		0,4	100		0,3	100		119358,8	100		11,0	100		158,3	100		960,2	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		0,6	100		0,95	100		2,9	100		0,2	100		15,2	100		0,4	100		0,3	100		118887,1	100		10,8	100		158,2	100		961,1	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,3	100		0,98	100		4,0	100		0,2	100		27,0	100		0,4	100		0,3	100		118138,8	100		10,4	100		158,3	100		976,3	100		in Betrieb
07:00		4,2	84		1,0	84		1,17	97		4,1	84		0,2	100		32,3	84		0,4	84		0,3	84		118864,6	100		10,8	84		158,4	100		968,6	100		in Betrieb
07:30		9,8	79		0,7	79		0,87	77		4,5	79		0,2	100		30,6	79		0,5	79		0,1	79		119008,7	100		10,8	79		156,9	100		960,1	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,1	100		0,93	100		3,6	100		0,2	100		32,5	100		0,4	100		0,1	100		119092,1	100		10,6	100		158,3	100		962,6	100		in Betrieb
08:30		0,6	100		0,0	100		1,15	100		4,4	100		0,21	100		45,5	100		0,4	100		0,2	100		118710,9	100		10,3	100		157,0	100		962,2	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		0,8	100		2,1	97		4,2	100		0,21	96		29,1	100		0,4	100		0,1	100		120816,4	100		10,5	100		157,7	100		961,5	100		in Betrieb
09:30		4,6	100		1,1	100		1,87	77		2,9	100		0,2	99		19,3	100		0,4	100		0,1	100		120882,1	100		10,8	100		157,5	100		956,0	100		in Betrieb
10:00		6,1	100		1,4	100		2,77	100		3,9	100		0,21	100		20,4	100		0,4	100		0,1	100		120043,8	100		10,4	100		157,2	100		957,9	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,5	100		1,73	100		2,8	100		0,2	100		11,5	100		0,4	100		0,1	100		119908,4	100		10,6	100		158,8	100		956,3	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		0,2	100		1,73	97		3,4	100		0,21	100		17,4	100		0,4	100		0,2	100		119350,9	100		10,5	100		157,8	100		957,0	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,5	100		2,55	77		4,4	100		0,21	100		13,5	100		0,4	100		0,2	100		120593,9	100		10,5	100		158,9	100		961,4	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		1,6	100		1,6	100		7,5	100		0,2	100		12,5	100		0,3	100		0,0	100		120186,1	100		10,8	100		158,0	100		956,0	100		in Betrieb
12:30		0,4	100		0,4	100		1,7	100		6,2	100		0,21	100		35,0	100		0,4	100		0,2	100		120011,0	100		10,3	100		158,9	100		960,5	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,7	100		2,45	97		6,6	100		0,21	96		33,9	100		0,4	100		0,2	100		122128,5	100		10,6	100		159,2	100		963,1	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		1,92	77		4,3	100		0,39	99		36,0	100		0,4	100		0,1	100		120286,5	100		10,7	100		158,6	100		950,1	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,2	100		1,95	100		4,4	100		0,21	100		29,5	100		0,4	100		0,1	100		119654,2	100		10,6	100		158,4	100		956,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,1	100		1,78	100		3,8	100		0,21	100		28,5	100		0,4	100		0,2	100		119820,3	100		10,7	100		158,2	100		951,7	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		1,8	100		1,75	97		6,6	100		0,21	100		26,5	100		0,4	100		0,2	100		119458,7	100		10,4	100		158,1	100		955,4	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,7	100		1,18	77		7,1	100		0,21	100		18,7	100		0,4	100		0,1	100		119078,3	100		10,6	100		157,7	100		950,7	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,1	100		0,99	100		5,2	100		0,21	100		21,7	100		0,4	100		0,1	100		118619,8	100		10,5	100		157,7	100		955,8	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,5	100		1,04	100		3,5	100		0,21	100		20,0	100		0,4	100		0,2	100		118642,5	100		10,7	100		157,0	100		956,3	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,2	100		1,29	96		2,8	100		0,21	96		23,4	100		0,4	100		0,2	100		118513,5	100		10,4	100		158,8	100		960,2	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		1,4	100		1,09	77		3,3	100		0,2	99		24,3	100		0,4	100		0,1	100		118950,3	100		10,7	100		158,8	100		955,7	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,3	100		1,02	100		3,4	100		0,2	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		118259,0	100		10,7	100		156,2	100		955,7	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,1	100		1,17	100		3,4	100		0,21	100		31,1	100		0,4	100		0,1	100		118186,1	100		10,3	100		156,4	100		964,2	100		in Betrieb
19:00		3,4	84		1,0	84		1,26	96		4,8	84		0,21	100		30,9	84		0,4	84		0,1	84		117663,3	100		10,3	84		157,2	100		963,8	100		in Betrieb
19:30		7,3	79		1,6	79		0,92	77		3,2	79		0,2	100		23,1	79		0,4	79		0,3	79		118751,0	100		10,8	79		156,3	100		952,7	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,1	100		0,85	100		3,3	100		0,21	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		117971,9	100		10,6	100		156,3	100		956,4	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,8	100		1,05	100		3,1	100		0,2	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		116954,2	100		10,7	100		156,6	100		956,2	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,6	100		0,88	96		3,3	100		0,2	95		22,1	100		0,3	100		0,3	100		116904,0	100		10,6	100		154,8	100		958,2	100		in Betrieb
21:30		3,4	100		0,3	100		1,0	77		3,8	100		0,21	99		31,5	100		0,4	100		0,3	1														