

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,0	100		1,6	100		1,77	100		3,2	100		0,23	100		22,4	100		0,4	100		0,3	100		118810,4	100		10,6	100		156,7	100		950,2	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,2	100		1,9	100		2,9	100		0,23	94		30,1	100		0,4	100		0,4	100		119256,4	100		10,3	100		157,6	100		962,2	100	In marcia
01:30		3,8	100		1,6	100		2,66	84		2,5	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		119946,0	100		10,4	100		158,1	100		962,6	100	In marcia
02:00		5,5	100		1,9	100		1,81	89		3,4	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,3	100		120694,0	100		10,5	100		158,0	100		954,3	100	In marcia
02:30		0,3	100		0,3	100		1,51	100		3,4	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		120404,8	100		10,4	100		158,5	100		957,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		2,1	100		2,7	100		0,23	100		15,8	100		0,4	100		0,4	100		121223,8	100		10,7	100		158,6	100		949,8	100	In marcia
03:30		3,8	100		1,7	100		1,77	84		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		119776,6	100		10,3	100		158,3	100		959,1	100	In marcia
04:00		3,2	100		1,3	100		1,55	89		3,2	100		0,23	100		22,7	100		0,4	100		0,3	100		120377,4	100		10,5	100		158,0	100		953,5	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,2	100		1,75	100		2,8	100		0,23	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		120672,6	100		10,6	100		158,2	100		948,5	100	In marcia
05:00		5,2	100		2,1	100		1,75	100		2,4	100		0,23	94		21,5	100		0,4	100		0,3	100		121399,8	100		10,6	100		157,8	100		948,5	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,5	100		1,2	84		2,7	100		0,23	100		38,0	100		0,4	100		0,3	100		120398,4	100		10,4	100		158,2	100		953,5	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,8	100		1,32	89		3,3	100		0,23	100		24,1	100		0,4	100		0,3	100		122505,1	100		10,6	100		159,0	100		953,6	100	In marcia
06:30		5,9	100		2,4	100		1,29	100		2,8	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		122808,2	100		10,4	100		160,2	100		952,6	100	In marcia
07:00		5,0	84		1,5	84		0,93	100		2,2	84		0,23	100		1,3	84		0,4	84		0,3	84		119723,1	100		11,2	84		154,7	100		941,8	100	In marcia
07:30		1,9	79		0,1	79		0,88	84		1,2	79		0,22	100		12,7	79		0,5	79		0,3	79		119961,1	100		10,8	79		143,4	100		947,9	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,0	100		0,88	89		1,5	100		0,22	100		17,4	100		0,5	100		0,2	100		120083,7	100		11,1	100		145,2	100		937,1	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		0,91	100		1,5	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		121903,8	100		10,8	100		152,6	100		946,8	100	In marcia
09:00		3,0	100		0,2	100		0,95	100		2,6	100		0,23	94		28,1	100		0,4	100		0,3	100		118662,3	100		10,5	100		154,9	100		958,5	100	In marcia
09:30		1,3	100		0,3	100		0,97	84		2,8	100		0,24	100		40,3	100		0,4	100		0,3	100		119083,5	100		10,2	100		156,0	100		964,3	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,6	100		1,16	89		2,1	100		0,24	100		34,5	100		0,4	100		0,3	100		119387,3	100		10,4	100		157,2	100		963,4	100	In marcia
10:30		5,9	100		2,0	100		1,1	100		2,4	100		0,23	100		25,0	100		0,4	100		0,2	100		120700,4	100		10,9	100		157,0	100		949,5	100	In marcia
11:00		1,1	100		0,0	100		0,79	100		3,2	100		0,23	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		118268,4	100		10,5	100		158,3	100		956,4	100	In marcia
11:30		0,9	100		0,0	100		0,73	84		3,7	100		0,24	100		13,2	100		0,4	100		0,4	100		117473,5	100		10,5	100		162,8	100		956,5	100	In marcia
12:00		0,6	100		0,2	100		0,86	89		1,9	100		0,24	100		18,6	100		0,4	100		0,4	100		117059,4	100		10,4	100		162,2	100		960,8	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,9	100		1,11	100		3,4	100		0,23	100		23,4	100		0,4	100		0,4	100		118486,2	100		10,3	100		158,9	100		962,5	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,6	100		0,92	100		2,2	100		0,23	94		21,2	100		0,3	100		0,4	100		119827,0	100		10,7	100		166,4	100		963,1	100	In marcia
13:30		1,4	100		0,7	100		0,92	84		1,8	100		0,24	100		27,1	100		0,4	100		0,6	100		118089,9	100		10,9	100		169,1	100		944,3	100	In marcia
14:00		1,9	100		2,3	100		1,23	89		2,1	100		0,24	100		31,9	100		0,4	100		0,5	100		117643,8	100		10,6	100		168,7	100		952,1	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,8	100		1,11	100		2,3	100		0,23	100		33,1	100		0,4	100		0,5	100		117075,5	100		10,5	100		169,9	100		956,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,3	100		0,98	100		3,4	100		0,24	100		37,5	100		0,4	100		0,7	100		116814,7	100		10,3	100		173,7	100		960,9	100	In marcia
15:30		3,1	100		1,3	100		1,18	84		4,5	100		0,24	100		29,8	100		0,4	100		1,0	100		117909,9	100		10,5	100		178,9	100		956,6	100	In marcia
16:00		3,1	100		2,2	100		0,95	89		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,4	100		1,3	100		120241,3	100		10,5	100		181,8	100		955,7	100	In marcia
16:30		4,8	100		0,6	100		0,71	100		5,9	100		0,22	100		9,8	100		0,4	100		1,2	100		119076,4	100		10,9	100		182,1	100		948,4	100	In marcia
17:00		6,5	100		0,0	100		0,7	100		6,3	100		0,21	94		5,7	100		0,3	100		1,0	100		119019,2	100		10,9	100		181,6	100		949,5	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,0	100		0,64	84		7,0	100		0,21	100		10,0	100		0,4	100		0,9	100		118873,5	100		10,7	100		181,6	100		961,1	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,3	100		1,09	89		3,6	100		0,21	100		15,9	100		0,4	100		0,9	100		116792,0	100		10,7	100		181,1	100		965,3	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		1,23	100		10,1	100		0,21	100		24,7	100		0,4	100		0,8	100		116083,9	100		10,4	100		178,0	100		968,7	100	In marcia
19:00		3,0	84		0,0	84		1,03	100		9,6	84		0,21	100		31,2	84		0,4	84		0,5	84		117077,6	100		10,7	84		165,1	100		955,1	100	In marcia
19:30		5,3	80		0,0	80		1,21	84		12,3	80		0,21	100		48,2	80		0,4	80		0,2	80		116641,3	100		10,2	80		162,7	100		962,9	100	In marcia
20:00		5,9	100		0,0	100		0,92	89		9,7	100		0,21	100		41,8	100		0,4	100		0,2	100		118443,6	100		10,5	100		169,6	100		959,9	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,99	100		5,7	100		0,21	100		40,7	100		0,4	100		0,2	100		118083,5	100		10,6	100		170,3	100		959,2	100	In marcia
21:00		2,8	100		0,0	100		1,08	100		5,5	100		0,21	94		27,8	100		0,4	100		0,2	100		118005,7	100		10,7	100		168,6	100		959,4	100	In marcia
21:30		1,8	100		0,0	100		1,36	84		3,2	100		0,22	100		25,7	100		0,4	100		0,2	100		117449,6	100		10,5	100		170,5	100		9		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		1,6	100		1,77	100		3,2	100		0,23	100		22,4	100		0,4	100		0,3	100		118810,4	100		10,6	100		156,7	100		950,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,2	100		1,9	100		2,9	100		0,23	94		30,1	100		0,4	100		0,4	100		119256,4	100		10,3	100		157,6	100		962,2	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,6	100		2,66	84		2,5	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		119946,0	100		10,4	100		158,1	100		962,6	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		1,9	100		1,81	89		3,4	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,3	100		120694,0	100		10,5	100		158,0	100		954,3	100		in Betrieb
02:30		0,3	100		0,3	100		1,51	100		3,4	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,4	100		120404,8	100		10,4	100		158,5	100		957,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		2,1	100		2,7	100		0,23	100		15,8	100		0,4	100		0,4	100		121223,8	100		10,7	100		158,6	100		949,8	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		1,7	100		1,77	84		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		119776,6	100		10,3	100		158,3	100		959,1	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,3	100		1,55	89		3,2	100		0,23	100		22,7	100		0,4	100		0,3	100		120377,4	100		10,5	100		158,0	100		953,5	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,2	100		1,75	100		2,8	100		0,23	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		120672,6	100		10,6	100		158,2	100		948,5	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		2,1	100		1,75	100		2,4	100		0,23	94		21,5	100		0,4	100		0,3	100		121399,8	100		10,6	100		157,8	100		948,5	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,5	100		1,2	84		2,7	100		0,23	100		38,0	100		0,4	100		0,3	100		120398,4	100		10,4	100		158,2	100		953,5	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,8	100		1,32	89		3,3	100		0,23	100		24,1	100		0,4	100		0,3	100		122505,1	100		10,6	100		159,0	100		953,6	100		in Betrieb
06:30		5,9	100		2,4	100		1,29	100		2,8	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		122808,2	100		10,4	100		160,2	100		952,6	100		in Betrieb
07:00		5,0	84		1,5	84		0,93	100		2,2	84		0,23	100		1,3	84		0,4	84		0,3	84		119723,1	100		11,2	84		154,7	100		941,8	100		in Betrieb
07:30		1,9	79		0,1	79		0,88	84		1,2	79		0,22	100		12,7	79		0,5	79		0,3	79		119961,1	100		10,8	79		143,4	100		947,9	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,0	100		0,88	89		1,5	100		0,22	100		17,4	100		0,5	100		0,2	100		120083,7	100		11,1	100		145,2	100		937,1	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		0,91	100		1,5	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		121903,8	100		10,8	100		152,6	100		946,8	100		in Betrieb
09:00		3,0	100		0,2	100		0,95	100		2,6	100		0,23	94		28,1	100		0,4	100		0,3	100		118662,3	100		10,5	100		154,9	100		958,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	100		0,3	100		0,97	84		2,8	100		0,24	100		40,3	100		0,4	100		0,3	100		119083,5	100		10,2	100		156,0	100		964,3	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,6	100		1,16	89		2,1	100		0,24	100		34,5	100		0,4	100		0,3	100		119387,3	100		10,4	100		157,2	100		963,4	100		in Betrieb
10:30		5,9	100		2,0	100		1,1	100		2,4	100		0,23	100		25,0	100		0,4	100		0,2	100		120700,4	100		10,9	100		157,0	100		949,5	100		in Betrieb
11:00		1,1	100		0,0	100		0,79	100		3,2	100		0,23	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		118268,4	100		10,5	100		158,3	100		956,4	100		in Betrieb
11:30		0,9	100		0,0	100		0,73	84		3,7	100		0,24	100		13,2	100		0,4	100		0,4	100		117473,5	100		10,5	100		162,8	100		956,5	100		in Betrieb
12:00		0,6	100		0,2	100		0,86	89		1,9	100		0,24	100		18,6	100		0,4	100		0,4	100		117059,4	100		10,4	100		162,2	100		960,8	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,9	100		1,11	100		3,4	100		0,23	100		23,4	100		0,4	100		0,4	100		118486,2	100		10,3	100		158,9	100		962,5	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,6	100		0,92	100		2,2	100		0,23	94		21,2	100		0,3	100		0,4	100		119827,0	100		10,7	100		166,4	100		963,1	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		0,7	100		0,92	84		1,8	100		0,24	100		27,1	100		0,4	100		0,6	100		118089,9	100		10,9	100		169,1	100		944,3	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		2,3	100		1,23	89		2,1	100		0,24	100		31,9	100		0,4	100		0,5	100		117643,8	100		10,6	100		168,7	100		952,1	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,8	100		1,11	100		2,3	100		0,23	100		33,1	100		0,4	100		0,5	100		117075,5	100		10,5	100		169,9	100		956,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,3	100		0,98	100		3,4	100		0,24	100		37,5	100		0,4	100		0,7	100		116814,7	100		10,3	100		173,7	100		960,9	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,3	100		1,18	84		4,5	100		0,24	100		29,8	100		0,4	100		1,0	100		117909,9	100		10,5	100		178,9	100		956,6	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		2,2	100		0,95	89		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,4	100		1,3	100		120241,3	100		10,5	100		181,8	100		955,7	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,6	100		0,71	100		5,9	100		0,22	100		9,8	100		0,4	100		1,2	100		119076,4	100		10,9	100		182,1	100		948,4	100		in Betrieb
17:00		6,5	100		0,0	100		0,7	100		6,3	100		0,21	94		5,7	100		0,3	100		1,0	100		119019,2	100		10,9	100		181,6	100		949,5	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,0	100		0,64	84		7,0	100		0,21	100		10,0	100		0,4	100		0,9	100		118873,5	100		10,7	100		181,6	100		961,1	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,3	100		1,09	89		3,6	100		0,21	100		15,9	100		0,4	100		0,9	100		116792,0	100		10,7	100		181,1	100		965,3	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		1,23	100		10,1	100		0,21	100		24,7	100		0,4	100		0,8	100		116083,9	100		10,4	100		178,0	100		968,7	100		in Betrieb
19:00		3,0	84		0,0	84		1,03	100		9,6	84		0,21	100		31,2	84		0,4	84		0,5	84		117077,6	100		10,7	84		165,1	100		955,1	100		in Betrieb
19:30		5,3	80		0,0	80		1,21	84		12,3	80		0,21	100		48,2	80		0,4	80		0,2	80		116641,3	100		10,2	80		162,7	100		962,9	100		in Betrieb
20:00		5,9	100		0,0	100		0,92	89		9,7	100		0,21	100		41,8	100		0,4	100		0,2	100		118443,6	100		10,5	100		169,6	100		959,9	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,99	100		5,7	100		0,21	100		40,7	100		0,4	100		0,2	100		118083,5	100		10,6	100		170,3	100		959,2	100		in Betrieb
21:00		2,8	100		0,0	100		1,08	100		5,5	100		0,21	94		27,8	100		0,4	100		0,2	100		118005,7	100		10,7	100		168,6	100		959,4	100		in Betrieb
21:30		1,8	100		0,0	100		1,36	84		3,2	100		0,22	100		25,7	100		0,4																		