

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,3	100		2,85	100		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,4	100		0,2	100		120778,4	100		10,5	100		144,9	100		951,9	100		In marcia
01:00		3,3	100		1,3	100		3,15	100		2,7	100		0,24	94		24,9	100		0,4	100		0,2	100		120677,3	100		10,6	100		144,7	100		949,8	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,3	100		2,75	83		2,8	100		0,23	100		18,7	100		0,3	100		0,3	100		120545,6	100		10,6	100		144,3	100		951,1	100		In marcia
02:00		3,2	100		1,3	100		2,35	91		3,1	100		0,24	100		22,0	100		0,4	100		0,2	100		119230,8	100		10,5	100		144,3	100		954,9	100		In marcia
02:30		3,9	100		1,3	100		2,38	100		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,4	100		0,3	100		119289,2	100		10,6	100		144,2	100		950,4	100		In marcia
03:00		3,0	100		0,9	100		2,57	100		2,7	100		0,24	100		30,9	100		0,4	100		0,3	100		119737,0	100		10,4	100		144,5	100		952,8	100		In marcia
03:30		4,6	100		2,0	100		3,09	83		2,4	100		0,24	100		31,0	100		0,4	100		0,4	100		120513,6	100		10,5	100		145,0	100		952,1	100		In marcia
04:00		3,2	100		1,4	100		2,11	91		2,8	100		0,23	100		24,3	100		0,4	100		0,2	100		120893,2	100		10,6	100		144,5	100		955,0	100		In marcia
04:30		2,7	100		1,1	100		3,11	100		2,5	100		0,23	100		21,7	100		0,4	100		0,3	100		121073,4	100		10,7	100		144,4	100		949,3	100		In marcia
05:00		3,4	100		1,0	100		3,0	100		2,4	100		0,23	94		18,3	100		0,4	100		0,3	100		120127,5	100		10,6	100		144,3	100		954,8	100		In marcia
05:30		5,2	100		1,9	100		3,79	83		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,3	100		119730,7	100		10,5	100		144,6	100		955,3	100		In marcia
06:00		4,0	100		1,3	100		3,01	91		3,6	100		0,23	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		120134,0	100		10,8	100		143,9	100		946,7	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,5	100		2,45	100		4,1	100		0,23	100		21,2	100		0,3	100		0,2	100		119146,6	100		10,5	100		143,5	100		954,6	100		In marcia
07:00		3,9	85		0,6	85		2,09	100		4,5	85		0,23	100		30,1	85		0,3	85		0,2	85		118945,3	100		10,7	85		143,8	100		956,3	100		In marcia
07:30		3,9	79		1,1	79		1,83	83		6,7	79		0,23	100		21,0	79		0,3	79		0,4	79		119033,4	100		10,7	79		143,8	100		958,4	100		In marcia
08:00		3,3	100		1,2	100		1,84	91		4,1	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,4	100		120517,8	100		10,5	100		145,0	100		953,2	100		In marcia
08:30		3,9	100		2,5	100		2,31	100		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,4	100		0,4	100		120652,2	100		10,8	100		146,4	100		947,9	100		In marcia
09:00		5,2	86		1,1	86		1,65	100		4,7	86		0,24	95		32,7	86		0,7	86		0,2	86		120493,1	100		10,6	86		148,1	100		954,5	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,2	78		2,11	83		4,6	78		0,24	100		50,4	78		0,7	78		0,3	78		120624,0	100		10,5	78		150,9	100		959,2	100		In marcia
10:00		2,4	100		0,6	100		4,37	91		5,4	100		0,25	100		44,5	100		0,7	100		0,4	100		121998,9	100		10,5	100		153,8	100		954,4	100		In marcia
10:30		2,5	100		1,0	100		7,42	100		3,4	100		0,25	100		36,4	100		0,7	100		0,4	100		124659,3	100		10,5	100		155,1	100		952,2	100		In marcia
11:00		3,5	100		1,5	100		7,04	100		4,8	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,3	100		123659,4	100		11,1	100		155,2	100		938,9	100		In marcia
11:30		3,6	100		1,2	100		5,18	83		4,1	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,4	100		124301,1	100		10,7	100		154,9	100		947,9	100		In marcia
12:00		3,6	100		0,7	100		5,44	91		4,6	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		124267,8	100		10,4	100		156,6	100		947,1	100		In marcia
12:30		4,4	100		1,6	100		4,56	100		4,5	100		0,24	100		14,6	100		0,7	100		0,2	100		123630,6	100		10,7	100		156,2	100		947,5	100		In marcia
13:00		4,5	100		1,2	100		2,63	100		4,3	100		0,24	94		17,7	100		0,7	100		0,3	100		120997,4	100		11,1	100		154,6	100		936,0	100		In marcia
13:30		6,3	100		0,4	100		1,68	83		4,3	100		0,24	100		13,1	100		0,7	100		0,3	100		118826,1	100		11,1	100		152,5	100		937,6	100		In marcia
14:00		4,6	100		0,0	100		1,25	91		4,1	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		119861,0	100		10,7	100		151,6	100		957,5	100		In marcia
14:30		2,5	100		0,0	100		1,55	100		3,4	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		119619,7	100		10,8	100		152,0	100		952,9	100		In marcia
15:00		3,3	100		0,6	100		2,8	100		3,0	100		0,24	100		37,9	100		0,7	100		0,2	100		118481,9	100		10,7	100		152,4	100		950,1	100		In marcia
15:30		7,4	100		0,5	100		2,23	83		4,2	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,2	100		119456,1	100		10,6	100		150,6	100		955,0	100		In marcia
16:00		4,8	100		0,0	100		1,31	91		4,5	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		118601,1	100		10,7	100		143,4	100		957,6	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,2	100		1,84	100		4,3	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		118223,5	100		10,5	100		144,0	100		962,8	100		In marcia
17:00		2,4	100		0,0	100		2,15	100		3,6	100		0,23	94		30,5	100		0,7	100		0,2	100		117913,0	100		10,6	100		144,8	100		957,7	100		In marcia
17:30		2,5	100		0,0	100		2,25	83		3,0	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,1	100		118824,0	100		10,9	100		143,6	100		956,0	100		In marcia
18:00		3,0	100		0,2	100		2,46	91		3,3	100		0,22	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		119212,8	100		10,8	100		142,6	100		956,0	100		In marcia
18:30		2,4	100		0,5	100		2,98	100		3,0	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		119222,7	100		10,7	100		145,9	100		962,0	100		In marcia
19:00		3,3	100		0,8	100		4,05	100		3,1	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		119615,9	100		10,7	100		155,5	100		960,3	100		In marcia
19:30		2,9	100		0,1	100		2,98	83		2,8	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,2	100		118966,1	100		10,7	100		164,9	100		962,1	100		In marcia
20:00		4,1	100		0,3	100		2,36	91		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		118738,1	100		10,6	100		171,3	100		965,8	100		In marcia
20:30		3,1	100		0,2	100		2,22	100		3,3	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,5	100		119129,5	100		10,8	100		173,9	100		957,2	100		In marcia
21:00		4,5	85		0,6	85		2,85	100		4,1	85		0,25	94		19,9	85		0,7	85		0,5	85		118682,4	100		10,6	85		170,6	100		961,0	100		In marcia
21:30		4,1	78		0,2	78		2,26	82		3,9	78		0,24	100		23,7	78		0,7																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,3	100		2,85	100		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,4	100		0,2	100		120778,4	100		10,5	100		144,9	100		951,9	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,3	100		3,15	100		2,7	100		0,24	94		24,9	100		0,4	100		0,2	100		120677,3	100		10,6	100		144,7	100		949,8	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		1,3	100		2,75	83		2,8	100		0,23	100		18,7	100		0,3	100		0,3	100		120545,6	100		10,6	100		144,3	100		951,1	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,3	100		2,35	91		3,1	100		0,24	100		22,0	100		0,4	100		0,2	100		119230,8	100		10,5	100		144,3	100		954,9	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,3	100		2,38	100		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,4	100		0,3	100		119289,2	100		10,6	100		144,2	100		950,4	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,9	100		2,57	100		2,7	100		0,24	100		30,9	100		0,4	100		0,3	100		119737,0	100		10,4	100		144,5	100		952,8	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		2,0	100		3,09	83		2,4	100		0,24	100		31,0	100		0,4	100		0,4	100		120513,6	100		10,5	100		145,0	100		952,1	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,4	100		2,11	91		2,8	100		0,23	100		24,3	100		0,4	100		0,2	100		120893,2	100		10,6	100		144,5	100		955,0	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,1	100		3,11	100		2,5	100		0,23	100		21,7	100		0,4	100		0,3	100		121073,4	100		10,7	100		144,4	100		949,3	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,0	100		3,0	100		2,4	100		0,23	94		18,3	100		0,4	100		0,3	100		120127,5	100		10,6	100		144,3	100		954,8	100		in Betrieb
05:30		5,2	100		1,9	100		3,79	83		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,4	100		0,3	100		119730,7	100		10,5	100		144,6	100		955,3	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,3	100		3,01	91		3,6	100		0,23	100		20,9	100		0,3	100		0,2	100		120134,0	100		10,8	100		143,9	100		946,7	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,5	100		2,45	100		4,1	100		0,23	100		21,2	100		0,3	100		0,2	100		119146,6	100		10,5	100		143,5	100		954,6	100		in Betrieb
07:00		3,9	85		0,6	85		2,09	100		4,5	85		0,23	100		30,1	85		0,3	85		0,2	85		118945,3	100		10,7	85		143,8	100		956,3	100		in Betrieb
07:30		3,9	79		1,1	79		1,83	83		6,7	79		0,23	100		21,0	79		0,3	79		0,4	79		119033,4	100		10,7	79		143,8	100		958,4	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,2	100		1,84	91		4,1	100		0,24	100		26,5	100		0,4	100		0,4	100		120517,8	100		10,5	100		145,0	100		953,2	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		2,5	100		2,31	100		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,4	100		0,4	100		120652,2	100		10,8	100		146,4	100		947,9	100		in Betrieb
09:00		5,2	86		1,1	86		1,65	100		4,7	86		0,24	95		32,7	86		0,7	86		0,2	86		120493,1	100		10,6	86		148,1	100		954,5	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,2	78		2,11	83		4,6	78		0,24	100		50,4	78		0,7	78		0,3	78		120624,0	100		10,5	78		150,9	100		959,2	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,6	100		4,37	91		5,4	100		0,25	100		44,5	100		0,7	100		0,4	100		121998,9	100		10,5	100		153,8	100		954,4	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		1,0	100		7,42	100		3,4	100		0,25	100		36,4	100		0,7	100		0,4	100		124659,3	100		10,5	100		155,1	100		952,2	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,5	100		7,04	100		4,8	100		0,24	100		16,8	100		0,7	100		0,3	100		123659,4	100		11,1	100		155,2	100		938,9	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,2	100		5,18	83		4,1	100		0,24	100		13,9	100		0,7	100		0,4	100		124301,1	100		10,7	100		154,9	100		947,9	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,7	100		5,44	91		4,6	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		124267,8	100		10,4	100		156,6	100		947,1	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		1,6	100		4,56	100		4,5	100		0,24	100		14,6	100		0,7	100		0,2	100		123630,6	100		10,7	100		156,2	100		947,5	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		1,2	100		2,63	100		4,3	100		0,24	94		17,7	100		0,7	100		0,3	100		120997,4	100		11,1	100		154,6	100		936,0	100		in Betrieb
13:30		6,3	100		0,4	100		1,68	83		4,3	100		0,24	100		13,1	100		0,7	100		0,3	100		118826,1	100		11,1	100		152,5	100		937,6	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,0	100		1,25	91		4,1	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,3	100		119861,0	100		10,7	100		151,6	100		957,5	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		1,55	100		3,4	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		119619,7	100		10,8	100		152,0	100		952,9	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,6	100		2,8	100		3,0	100		0,24	100		37,9	100		0,7	100		0,2	100		118481,9	100		10,7	100		152,4	100		950,1	100		in Betrieb
15:30		7,4	100		0,5	100		2,23	83		4,2	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,2	100		119456,1	100		10,6	100		150,6	100		955,0	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,0	100		1,31	91		4,5	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		118601,1	100		10,7	100		143,4	100		957,6	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,2	100		1,84	100		4,3	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		118223,5	100		10,5	100		144,0	100		962,8	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		0,0	100		2,15	100		3,6	100		0,23	94		30,5	100		0,7	100		0,2	100		117913,0	100		10,6	100		144,8	100		957,7	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,0	100		2,25	83		3,0	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,1	100		118824,0	100		10,9	100		143,6	100		956,0	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,2	100		2,46	91		3,3	100		0,22	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		119212,8	100		10,8	100		142,6	100		956,0	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,5	100		2,98	100		3,0	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		119222,7	100		10,7	100		145,9	100		962,0	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,8	100		4,05	100		3,1	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		119615,9	100		10,7	100		155,5	100		960,3	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,1	100		2,98	83		2,8	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,2	100		118966,1	100		10,7	100		164,9	100		962,1	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		0,3	100		2,36	91		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		118738,1	100		10,6	100		171,3	100		965,8	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,2	100		2,22	100		3,3	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,5	100		119129,5	100		10,8	100		173,9	100		957,2	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		0,6	85		2,85	100		4,1	85		0,25	94		19,9	85		0,7	85		0,5	85		118682,4	100		10,6	85		170,6	100		961,0	100		in Betrieb
21:30		4,1	78		0,2	78		2,26	82		3,9	78		0,24	100		23,7	78		0,7	78</																	