

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,0	100		2,45	100		4,2	100		0,25	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		119950,5	100		10,6	100		166,2	100		957,3	100	In marcia
01:00		4,5	100		0,2	100		2,99	100		4,0	100		0,25	94		24,4	100		0,7	100		0,1	100		119413,1	100		10,4	100		169,9	100		965,6	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,2	100		2,94	82		4,0	100		0,25	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		119813,7	100		10,6	100		170,3	100		961,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,2	100		2,36	91		5,6	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		119684,0	100		10,5	100		169,8	100		958,0	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,1	100		2,55	100		4,1	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		119808,2	100		10,6	100		169,9	100		956,8	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,3	100		3,55	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		121147,6	100		10,9	100		169,8	100		944,4	100	In marcia
03:30		5,2	100		0,6	100		3,45	82		4,0	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,1	100		119919,4	100		10,3	100		169,4	100		962,2	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,2	100		2,33	91		4,1	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		120382,7	100		10,7	100		168,7	100		949,4	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,0	100		2,47	100		4,6	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,2	100		120207,6	100		10,4	100		168,9	100		956,4	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,6	100		4,45	100		4,2	100		0,25	94		21,4	100		0,7	100		0,1	100		120712,2	100		10,5	100		169,1	100		959,4	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,6	100		5,42	82		3,7	100		0,25	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		121038,9	100		10,7	100		169,4	100		952,1	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,7	100		4,41	91		4,6	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		121375,0	100		10,5	100		169,6	100		958,3	100	In marcia
06:30		4,0	100		1,0	100		4,67	100		4,4	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,1	100		121488,9	100		10,6	100		169,3	100		958,0	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,0	100		3,81	100		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		122198,2	100		10,7	100		168,7	100		950,5	100	In marcia
07:30		4,9	100		1,3	100		3,28	82		2,9	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		121504,4	100		10,8	100		167,7	100		952,6	100	In marcia
08:00		4,8	100		0,7	100		1,52	91		4,1	100		0,25	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		120949,4	100		10,7	100		166,6	100		956,7	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,1	100		2,13	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,7	100		0,1	100		121669,4	100		10,6	100		167,4	100		957,1	100	In marcia
09:00		3,7	85		0,5	85		4,25	100		4,5	85		0,25	94		36,1	85		0,7	85		0,1	85		121363,1	100		10,4	85		169,6	100		961,5	100	In marcia
09:30		2,8	79		0,0	79		2,81	82		4,3	79		0,25	100		20,9	79		0,7	79		0,3	79		121553,2	100		10,9	79		175,0	100		955,5	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,0	100		2,71	91		4,5	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		121437,7	100		10,5	100		181,0	100		956,8	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,3	100		4,19	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		122395,0	100		10,7	100		176,4	100		953,3	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,4	100		3,47	100		2,8	100		0,25	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		121781,4	100		10,8	100		169,7	100		950,1	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,0	100		4,22	82		2,6	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		120289,4	100		10,5	100		166,9	100		960,9	100	In marcia
12:00		3,6	100		1,8	100		5,37	91		3,2	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		120509,7	100		10,6	100		162,1	100		963,0	100	In marcia
12:30		4,1	100		1,8	100		4,9	100		3,3	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		120546,2	100		10,6	100		145,9	100		957,7	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,9	100		4,21	100		3,8	100		0,24	94		28,0	100		0,7	100		0,3	100		120608,2	100		10,4	100		145,6	100		953,0	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,7	100		5,76	82		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		119588,9	100		10,1	100		145,9	100		960,2	100	In marcia
14:00		2,7	100		1,9	100		4,41	91		2,9	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,3	100		119548,3	100		10,5	100		144,8	100		957,7	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,9	100		3,95	100		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		119412,8	100		10,6	100		144,7	100		951,5	100	In marcia
15:00		3,6	100		1,4	100		3,92	100		2,5	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,3	100		119424,3	100		10,6	100		144,6	100		958,5	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,2	100		3,27	82		2,5	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		119518,6	100		10,6	100		144,6	100		955,9	100	In marcia
16:00		5,0	100		1,7	100		2,65	91		2,7	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		119040,4	100		10,6	100		145,1	100		956,6	100	In marcia
16:30		3,8	100		1,2	100		2,11	100		2,8	100		0,22	100		40,9	100		0,7	100		0,3	100		118206,1	100		10,4	100		146,4	100		966,4	100	In marcia
17:00		4,4	100		1,7	100		1,75	100		2,8	100		0,2	94		30,4	100		0,7	100		0,2	100		118869,4	100		10,6	100		143,8	100		957,3	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,6	100		1,3	82		2,7	100		0,2	100		30,8	100		0,7	100		0,2	100		118858,9	100		10,5	100		144,3	100		958,5	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,9	100		2,01	91		2,9	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		119920,1	100		10,6	100		146,0	100		965,6	100	In marcia
18:30		3,3	100		1,5	100		2,25	100		2,6	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		120208,9	100		10,6	100		148,8	100		962,6	100	In marcia
19:00		2,5	100		0,7	100		2,26	100		2,5	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		118912,9	100		10,5	100		160,6	100		958,3	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,6	100		2,46	82		2,7	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,3	100		119399,1	100		10,6	100		163,8	100		952,8	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,4	100		1,77	91		2,4	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		119663,8	100		10,6	100		165,0	100		961,0	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,6	100		1,95	100		2,4	100		0,21	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		118978,1	100		10,5	100		165,8	100		960,1	100	In marcia
21:00		3,8	84		1,5	84		1,57	100		2,4	84		0,21	94		22,0	84		0,7	84		0,3	84		119040,4	100		10,8	84		168,1	100		954,1	100	In marcia
21:30		3,7	79		1,1	79		1,49	82		3,2	79		0,22	100		30,2	79		0,7	79		0,5	79		118229,2	100		10,5	79		177,8	100		962,3	100	In marcia</

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,3	100		0,0	100		2,45	100		4,2	100		0,25	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		119950,5	100	10,6	100	166,2	100	957,3	100	in Betrieb
01:00		4,5	100		0,2	100		2,99	100		4,0	100		0,25	94		24,4	100		0,7	100		0,1	100		119413,1	100	10,4	100	169,9	100	965,6	100	in Betrieb
01:30		4,0	100		0,2	100		2,94	82		4,0	100		0,25	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		119813,7	100	10,6	100	170,3	100	961,1	100	in Betrieb
02:00		4,1	100		0,2	100		2,36	91		5,6	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		119684,0	100	10,5	100	169,8	100	958,0	100	in Betrieb
02:30		3,4	100		0,1	100		2,55	100		4,1	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		119808,2	100	10,6	100	169,9	100	956,8	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		0,3	100		3,55	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		121147,6	100	10,9	100	169,8	100	944,4	100	in Betrieb
03:30		5,2	100		0,6	100		3,45	82		4,0	100		0,25	100		26,7	100		0,7	100		0,1	100		119919,4	100	10,3	100	169,4	100	962,2	100	in Betrieb
04:00		4,2	100		0,2	100		2,33	91		4,1	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		120382,7	100	10,7	100	168,7	100	949,4	100	in Betrieb
04:30		2,9	100		0,0	100		2,47	100		4,6	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,2	100		120207,6	100	10,4	100	168,9	100	956,4	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		0,6	100		4,45	100		4,2	100		0,25	94		21,4	100		0,7	100		0,1	100		120712,2	100	10,5	100	169,1	100	959,4	100	in Betrieb
05:30		3,4	100		0,6	100		5,42	82		3,7	100		0,25	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		121038,9	100	10,7	100	169,4	100	952,1	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,7	100		4,41	91		4,6	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		121375,0	100	10,5	100	169,6	100	958,3	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		1,0	100		4,67	100		4,4	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,1	100		121488,9	100	10,6	100	169,3	100	958,0	100	in Betrieb
07:00		4,6	100		1,0	100		3,81	100		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		122198,2	100	10,7	100	168,7	100	950,5	100	in Betrieb
07:30		4,9	100		1,3	100		3,28	82		2,9	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,1	100		121504,4	100	10,8	100	167,7	100	952,6	100	in Betrieb
08:00		4,8	100		0,7	100		1,52	91		4,1	100		0,25	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		120949,4	100	10,7	100	166,6	100	956,7	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		0,1	100		2,13	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,7	100		0,1	100		121669,4	100	10,6	100	167,4	100	957,1	100	in Betrieb
09:00		3,7	85		0,5	85		4,25	100		4,5	85		0,25	94		36,1	85		0,7	85		0,1	85		121363,1	100	10,4	85	169,6	100	961,5	100	in Betrieb
09:30		2,8	79		0,0	79		2,81	82		4,3	79		0,25	100		20,9	79		0,7	79		0,3	79		121553,2	100	10,9	79	175,0	100	955,5	100	in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		2,71	91		4,5	100		0,26	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		121437,7	100	10,5	100	181,0	100	956,8	100	in Betrieb
10:30		2,6	100		1,3	100		4,19	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		122395,0	100	10,7	100	176,4	100	953,3	100	in Betrieb
11:00		2,7	100		1,4	100		3,47	100		2,8	100		0,25	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		121781,4	100	10,8	100	169,7	100	950,1	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		1,0	100		4,22	82		2,6	100		0,25	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		120289,4	100	10,5	100	166,9	100	960,9	100	in Betrieb
12:00		3,6	100		1,8	100		5,37	91		3,2	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		120509,7	100	10,6	100	162,1	100	963,0	100	in Betrieb
12:30		4,1	100		1,8	100		4,9	100		3,3	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		120546,2	100	10,6	100	145,9	100	957,7	100	in Betrieb
13:00		2,8	100		0,9	100		4,21	100		3,8	100		0,24	94		28,0	100		0,7	100		0,3	100		120608,2	100	10,4	100	145,6	100	953,0	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		1,7	100		5,76	82		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		119588,9	100	10,1	100	145,9	100	960,2	100	in Betrieb
14:00		2,7	100		1,9	100		4,41	91		2,9	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,3	100		119548,3	100	10,5	100	144,8	100	957,7	100	in Betrieb
14:30		2,7	100		0,9	100		3,95	100		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		119412,8	100	10,6	100	144,7	100	951,5	100	in Betrieb
15:00		3,6	100		1,4	100		3,92	100		2,5	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,3	100		119424,3	100	10,6	100	144,6	100	958,5	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		1,2	100		3,27	82		2,5	100		0,22	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		119518,6	100	10,6	100	144,6	100	955,9	100	in Betrieb
16:00		5,0	100		1,7	100		2,65	91		2,7	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		119040,4	100	10,6	100	145,1	100	956,6	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		1,2	100		2,11	100		2,8	100		0,22	100		40,9	100		0,7	100		0,3	100		118206,1	100	10,4	100	146,4	100	966,4	100	in Betrieb
17:00		4,4	100		1,7	100		1,75	100		2,8	100		0,2	94		30,4	100		0,7	100		0,2	100		118869,4	100	10,6	100	143,8	100	957,3	100	in Betrieb
17:30		2,5	100		0,6	100		1,3	82		2,7	100		0,2	100		30,8	100		0,7	100		0,2	100		118858,9	100	10,5	100	144,3	100	958,5	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		1,9	100		2,01	91		2,9	100		0,2	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		119920,1	100	10,6	100	146,0	100	965,6	100	in Betrieb
18:30		3,3	100		1,5	100		2,25	100		2,6	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		120208,9	100	10,6	100	148,8	100	962,6	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		0,7	100		2,26	100		2,5	100		0,21	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		118912,9	100	10,5	100	160,6	100	958,3	100	in Betrieb
19:30		2,9	100		1,6	100		2,46	82		2,7	100		0,21	100		19,8	100		0,7	100		0,3	100		119399,1	100	10,6	100	163,8	100	952,8	100	in Betrieb
20:00		2,7	100		1,4	100		1,77	91		2,4	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		119663,8	100	10,6	100	165,0	100	961,0	100	in Betrieb
20:30		2,6	100		1,6	100		1,95	100		2,4	100		0,21	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		118978,1	100	10,5	100	165,8	100	960,1	100	in Betrieb
21:00		3,8	84		1,5	84		1,57	100		2,4	84		0,21	94		22,0	84		0,7	84		0,3	84		119040,4	100	10,8	84	168,1	100	954,1	100	in Betrieb
21:30		3,7	79		1,1	79		1,49	82		3,2	79		0,22	100		30,2	79		0,7	79		0,5	79		118229,2	100	10,5	79	177,8	100	962,3	100	in Betrieb
22:00		4,8	100		1,5	100		1,3	91		3,0	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		118394,5	100	10,4	100	176,2	100	961,4	100	in Betrieb
22:30		2,9	100		0,8	100		1,21	100		2,5	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		118756,8	100	10,6	100	169,2	100	951,4	100	in Betrieb
23:00		3,5	100</																															