

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,1	100		0,4	100	1,08	100	3,0	100	0,21	100	23,3	100	0,7	100	0,3	100	117151,6	100	10,3	100	160,1	100	964,7	100	In marcia	
01:00		4,4	100		1,1	100	1,35	100	4,1	100	0,21	95	25,6	100	0,7	100	0,3	100	117723,6	100	10,3	100	162,2	100	967,4	100	In marcia	
01:30		4,2	100		1,1	100	1,05	85	3,6	100	0,21	100	28,9	100	0,7	100	0,3	100	117068,6	100	10,2	100	161,4	100	965,8	100	In marcia	
02:00		3,0	100		0,9	100	0,88	88	3,3	100	0,21	100	24,4	100	0,7	100	0,2	100	117185,0	100	10,4	100	159,1	100	965,6	100	In marcia	
02:30		3,0	100		1,8	100	1,31	100	3,3	100	0,21	100	28,0	100	0,7	100	0,3	100	116166,5	100	10,3	100	158,6	100	960,5	100	In marcia	
03:00		2,6	100		1,8	100	1,55	100	3,8	100	0,21	100	30,0	100	0,7	100	0,4	100	116909,9	100	10,2	100	158,8	100	970,4	100	In marcia	
03:30		2,5	100		1,2	100	1,7	85	3,4	100	0,21	100	24,8	100	0,7	100	0,4	100	118117,8	100	10,4	100	159,6	100	966,4	100	In marcia	
04:00		4,5	100		2,0	100	1,95	88	3,7	100	0,21	100	24,8	100	0,7	100	0,3	100	119852,0	100	10,6	100	160,5	100	962,4	100	In marcia	
04:30		3,3	100		0,7	100	1,0	100	4,1	100	0,21	100	13,1	100	0,7	100	0,3	100	120638,5	100	10,5	100	160,2	100	959,4	100	In marcia	
05:00		2,2	100		0,1	100	0,92	100	3,0	100	0,21	94	16,2	100	0,7	100	0,2	100	119794,9	100	10,7	100	159,3	100	953,9	100	In marcia	
05:30		3,0	100		0,4	100	1,31	85	3,4	100	0,21	100	23,2	100	0,7	100	0,2	100	117544,5	100	10,5	100	158,9	100	960,2	100	In marcia	
06:00		3,7	100		0,8	100	1,09	88	3,7	100	0,21	100	21,3	100	0,7	100	0,2	100	118425,8	100	10,5	100	158,2	100	963,2	100	In marcia	
06:30		3,5	100		0,7	100	1,24	100	3,3	100	0,21	100	29,0	100	0,7	100	0,3	100	117370,8	100	10,5	100	158,0	100	957,8	100	In marcia	
07:00		4,0	100		1,0	100	1,29	100	3,3	100	0,21	100	32,0	100	0,7	100	0,1	100	117329,7	100	10,5	100	158,8	100	964,8	100	In marcia	
07:30		3,7	100		1,2	100	1,27	85	3,0	100	0,21	100	32,4	100	0,7	100	0,2	100	117651,6	100	10,5	100	155,5	100	962,0	100	In marcia	
08:00		4,6	100		2,1	100	1,34	88	3,4	100	0,21	100	31,4	100	0,7	100	0,2	100	118197,1	100	10,3	100	155,4	100	973,0	100	In marcia	
08:30		4,3	100		1,1	100	1,27	100	2,9	100	0,21	100	26,7	100	0,7	100	0,2	100	118994,7	100	10,6	100	156,4	100	965,9	100	In marcia	
09:00		2,5	84		0,7	84	1,5	100	3,1	84	0,21	94	26,3	84	0,7	84	0,3	84	118875,2	100	10,6	84	161,9	100	950,1	100	In marcia	
09:30		2,2	79		1,5	79	3,13	85	3,3	79	0,22	100	41,1	79	0,6	79	0,4	79	119444,4	100	10,3	79	170,0	100	951,3	100	In marcia	
10:00		2,2	100		1,7	100	3,08	88	3,1	100	0,22	100	29,8	100	0,6	100	0,2	100	119867,9	100	10,5	100	165,5	100	949,4	100	In marcia	
10:30		2,2	100		1,0	100	2,72	100	3,2	100	0,21	100	19,9	100	0,6	100	0,2	100	120656,2	100	10,5	100	161,2	100	952,9	100	In marcia	
11:00		2,2	100		1,4	100	3,07	100	3,0	100	0,21	100	13,8	100	0,6	100	0,4	100	119915,9	100	10,5	100	160,1	100	948,4	100	In marcia	
11:30		2,2	100		1,6	100	3,08	85	2,7	100	0,21	100	18,1	100	0,6	100	0,3	100	121240,9	100	10,5	100	160,3	100	953,7	100	In marcia	
12:00		2,2	100		1,6	100	2,55	88	2,5	100	0,21	100	22,8	100	0,6	100	0,3	100	120096,8	100	10,6	100	160,1	100	948,0	100	In marcia	
12:30		2,2	100		1,2	100	2,24	100	2,9	100	0,21	100	28,2	100	0,6	100	0,3	100	119611,4	100	10,4	100	159,9	100	955,5	100	In marcia	
13:00		2,3	100		1,7	100	2,15	100	2,8	100	0,21	94	25,8	100	0,6	100	0,2	100	119784,4	100	10,5	100	161,4	100	955,4	100	In marcia	
13:30		2,6	100		1,2	100	1,76	85	2,9	100	0,22	100	27,1	100	0,6	100	0,4	100	120072,2	100	10,4	100	165,9	100	958,5	100	In marcia	
14:00		4,9	100		1,9	100	1,53	88	2,6	100	0,21	100	20,3	100	0,7	100	0,2	100	120621,2	100	10,7	100	162,1	100	950,7	100	In marcia	
14:30		2,5	100		0,7	100	1,08	100	2,9	100	0,21	100	24,6	100	0,7	100	0,2	100	119239,1	100	10,5	100	159,1	100	949,6	100	In marcia	
15:00		2,2	100		1,0	100	1,46	100	3,4	100	0,21	100	35,2	100	0,6	100	0,2	100	120092,1	100	10,4	100	159,4	100	961,0	100	In marcia	
15:30		2,8	100		1,9	100	2,04	85	2,3	100	0,21	100	26,7	100	0,6	100	0,2	100	121026,2	100	10,5	100	160,0	100	961,0	100	In marcia	
16:00		2,2	100		1,3	100	1,47	89	2,0	100	0,21	100	18,7	100	0,6	100	0,3	100	119268,5	100	10,9	100	159,9	100	937,7	100	In marcia	
16:30		2,9	100		2,2	100	1,66	100	2,2	100	0,21	100	20,9	100	0,6	100	0,2	100	118638,2	100	10,6	100	160,7	100	948,9	100	In marcia	
17:00		2,2	100		1,1	100	1,08	100	2,1	100	0,21	94	24,9	100	0,6	100	0,2	100	116956,5	100	10,4	100	158,8	100	957,9	100	In marcia	
17:30		2,2	100		1,1	100	1,02	85	2,4	100	0,21	100	25,2	100	0,6	100	0,3	100	116962,9	100	10,2	100	157,6	100	967,7	100	In marcia	
18:00		2,4	100		1,3	100	1,21	89	2,2	100	0,21	100	29,9	100	0,6	100	0,2	100	118180,3	100	10,3	100	159,6	100	964,4	100	In marcia	
18:30		2,2	100		1,5	100	1,31	100	2,2	100	0,21	100	32,9	100	0,6	100	0,3	100	118715,6	100	10,5	100	160,5	100	952,8	100	In marcia	
19:00		3,1	100		2,0	100	1,2	100	2,8	100	0,21	100	23,3	100	0,6	100	0,3	100	119703,6	100	10,5	100	160,0	100	956,8	100	In marcia	
19:30		2,3	100		1,1	100	1,13	85	2,5	100	0,21	100	20,4	100	0,6	100	0,2	100	119752,0	100	10,7	100	160,1	100	948,1	100	In marcia	
20:00		2,7	100		1,6	100	1,04	89	2,0	100	0,21	100	19,7	100	0,6	100	0,2	100	119754,9	100	10,5	100	165,7	100	953,4	100	In marcia	
20:30		2,5	100		1,3	100	1,05	100	2,6	100	0,22	100	17,9	100	0,6	100	0,4	100	118707,4	100	10,5	100	170,0	100	957,2	100	In marcia	
21:00		2,2	85		1,0	85	1,18	100	2,9	85	0,22	94	28,9	85	0,6	85	0,3	85	118294,6	100	10,3	85	162,9	100	956,6	100	In marcia	
21:30		2,2	79		1,5	79	1,33	85	3,0	79	0,21	100	24,1	79	0,6	79	0,6	79	119992,5	100	10,6	79	160,8	100	960,0	100	In marcia	
22:00		2,2	100		1,7	100	1,36	89	2,9	100	0,21	100	24,1	100	0,6	100	0,6	100	121964,5	100	10,6	100	161,3	100	949,1	100	In marcia	
22:30		2,3	100		1,5	100	1,42	100	3,4	100	0,22	100	23,3	100	0,6	100	0,6	100	122747,3	100	10,5	100	163,6	100	954,6	100	In marcia	
23:00		2,2	100		1,5	100	1,56	100	4,2	100	0,22	100	21,6	100	0,6	100	0,6	100	122982,5	100	10,8	100	166,9	100	943,9	100	In marcia	
23:30		2,4	100		1,8	100	1,65	85	4,0	100	0,22	100	25,2	100	0,6	100	0,9	100	122271,4	100	10,3	100	174,8	100	936,0	100	In marcia	
24:00		2,2	100		0,8	100	1,15	89	3,7	100	0,22	100	26,2	100	0,6	100	0,6	100	124576,0	100	10,5	100	171,6	100	945,3	100	In marcia	
MIN		2,2			0,1		0,88		2		0,21		13,1		0,6		0,1		116166,5		10,2		155,4		936			
MAX		4,9			2,2		3,13		4,2		0,22		41,1		0,7		0,9		124576		10,9		174,8		973			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,4	100		1,08	100		3,0	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		117151,6	100	10,3	100		160,1	100		964,7	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		1,1	100		1,35	100		4,1	100		0,21	95		25,6	100		0,7	100		0,3	100		117723,6	100	10,3	100		162,2	100		967,4	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		1,1	100		1,05	85		3,6	100		0,21	100		28,9	100		0,7	100		0,3	100		117068,6	100	10,2	100		161,4	100		965,8	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,9	100		0,88	88		3,3	100		0,21	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		117185,0	100	10,4	100		159,1	100		965,6	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,8	100		1,31	100		3,3	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		116166,5	100	10,3	100		158,6	100		960,5	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,8	100		1,55	100		3,8	100		0,21	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		116909,9	100	10,2	100		158,8	100		970,4	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,2	100		1,7	85		3,4	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		118117,8	100	10,4	100		159,6	100		966,4	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		2,0	100		1,95	88		3,7	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		119852,0	100	10,6	100		160,5	100		962,4	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,7	100		1,0	100		4,1	100		0,21	100		13,1	100		0,7	100		0,3	100		120638,5	100	10,5	100		160,2	100		959,4	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,1	100		0,92	100		3,0	100		0,21	94		16,2	100		0,7	100		0,2	100		119794,9	100	10,7	100		159,3	100		953,9	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,4	100		1,31	85		3,4	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		117544,5	100	10,5	100		158,9	100		960,2	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,8	100		1,09	88		3,7	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		118425,8	100	10,5	100		158,2	100		963,2	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,7	100		1,24	100		3,3	100		0,21	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		117370,8	100	10,5	100		158,0	100		957,8	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,0	100		1,29	100		3,3	100		0,21	100		32,0	100		0,7	100		0,1	100		117329,7	100	10,5	100		158,8	100		964,8	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		1,2	100		1,27	85		3,0	100		0,21	100		32,4	100		0,7	100		0,2	100		117651,6	100	10,5	100		155,5	100		962,0	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		2,1	100		1,34	88		3,4	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		118197,1	100	10,3	100		155,4	100		973,0	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,1	100		1,27	100		2,9	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		118994,7	100	10,6	100		156,4	100		965,9	100		in Betrieb
09:00		2,5	84		0,7	84		1,5	100		3,1	84		0,21	94		26,3	84		0,7	84		0,3	84		118875,2	100	10,6	84		161,9	100		950,1	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,5	79		3,13	85		3,3	79		0,22	100		41,1	79		0,6	79		0,4	79		119444,4	100	10,3	79		170,0	100		951,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,7	100		3,08	88		3,1	100		0,22	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		119867,9	100	10,5	100		165,5	100		949,4	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,0	100		2,72	100		3,2	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,2	100		120656,2	100	10,5	100		161,2	100		952,9	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,4	100		3,07	100		3,0	100		0,21	100		13,8	100		0,6	100		0,4	100		119915,9	100	10,5	100		160,1	100		948,4	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,6	100		3,08	85		2,7	100		0,21	100		18,1	100		0,6	100		0,3	100		121240,9	100	10,5	100		160,3	100		953,7	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,6	100		2,55	88		2,5	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		120096,8	100	10,6	100		160,1	100		948,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,2	100		2,24	100		2,9	100		0,21	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		119611,4	100	10,4	100		159,9	100		955,5	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,7	100		2,15	100		2,8	100		0,21	94		25,8	100		0,6	100		0,2	100		119784,4	100	10,5	100		161,4	100		955,4	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,2	100		1,76	85		2,9	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,4	100		120072,2	100	10,4	100		165,9	100		958,5	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		1,9	100		1,53	88		2,6	100		0,21	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		120621,2	100	10,7	100		162,1	100		950,7	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,7	100		1,08	100		2,9	100		0,21	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		119239,1	100	10,5	100		159,1	100		949,6	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,0	100		1,46	100		3,4	100		0,21	100		35,2	100		0,6	100		0,2	100		120092,1	100	10,4	100		159,4	100		961,0	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,9	100		2,04	85		2,3	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		121026,2	100	10,5	100		160,0	100		961,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,3	100		1,47	89		2,0	100		0,21	100		18,7	100		0,6	100		0,3	100		119268,5	100	10,9	100		159,9	100		937,7	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		2,2	100		1,66	100		2,2	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		118638,2	100	10,6	100		160,7	100		948,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,1	100		1,08	100		2,1	100		0,21	94		24,9	100		0,6	100		0,2	100		116956,5	100	10,4	100		158,8	100		957,9	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,1	100		1,02	85		2,4	100		0,21	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		116962,9	100	10,2	100		157,6	100		967,7	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,3	100		1,21	89		2,2	100		0,21	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		118180,3	100	10,3	100		159,6	100		964,4	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,5	100		1,31	100		2,2	100		0,21	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		118715,6	100	10,5	100		160,5	100		952,8	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		2,0	100		1,2	100		2,8	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		119703,6	100	10,5	100		160,0	100		956,8	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,1	100		1,13	85		2,5	100		0,21	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		119752,0	100	10,7	100		160,1	100		948,1	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,6	100		1,04	89		2,0	100		0,21	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		119754,9	100	10,5	100		165,7	100		953,4	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,3	100		1,05	100		2,6	100		0,22	100		17,9	100		0,6	100		0,4	100		118707,4	100	10,5	100		170,0	100		957,2	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,0	85		1,18	100		2,9	85		0,22	94		28,9	85		0,6	85		0,3	85		118294,6	100	10,3	85		162,9	100		956,6	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,5	79		1,33	85		3,0	79		0,21	100		24,1	79		0,6	79		0,6	79		119992,5	100	10,6	79		160,8	100		960,0	100		in Betrieb
22:00		2,2	100																																		