

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		2,3	100	1,0	100	0,81	100	2,8	100	0,24	100	26,8	100	0,6	100	0,1	100	110577,8	100	10,8	100	153,7	100	928,5	100	In marcia
01:00		2,7	100	1,2	100	0,86	100	2,8	100	0,24	94	24,6	100	0,6	100	0,2	100	111165,2	100	11,0	100	154,0	100	924,4	100	In marcia
01:30		2,9	100	1,6	100	0,91	83	2,9	100	0,24	100	31,5	100	0,6	100	0,1	100	112265,9	100	10,9	100	153,4	100	919,8	100	In marcia
02:00		3,1	100	2,0	100	0,79	90	2,6	100	0,24	100	23,7	100	0,6	100	0,3	100	113569,7	100	10,8	100	154,0	100	926,6	100	In marcia
02:30		2,3	100	1,5	100	0,82	100	3,1	100	0,24	100	19,9	100	0,6	100	0,2	100	114436,3	100	11,1	100	154,9	100	916,8	100	In marcia
03:00		3,4	100	2,0	100	0,85	100	3,5	100	0,24	100	18,0	100	0,7	100	0,1	100	113484,8	100	11,2	100	153,9	100	925,7	100	In marcia
03:30		3,1	100	0,8	100	0,72	83	3,0	100	0,24	100	20,4	100	0,7	100	0,0	100	115003,8	100	10,8	100	153,5	100	931,5	100	In marcia
04:00		2,6	100	1,0	100	0,66	90	2,9	100	0,24	100	20,1	100	0,7	100	0,1	100	114918,5	100	11,0	100	152,9	100	934,1	100	In marcia
04:30		3,9	100	1,3	100	0,66	100	2,9	100	0,24	100	19,4	100	0,7	100	0,1	100	109751,7	100	11,3	100	151,8	100	916,8	100	In marcia
05:00		3,8	100	1,4	100	0,67	100	2,9	100	0,24	94	27,2	100	0,7	100	0,0	100	111833,9	100	11,1	100	150,8	100	919,9	100	In marcia
05:30		4,4	100	1,0	100	0,65	83	5,1	100	0,24	100	32,7	100	0,7	100	0,1	100	112007,8	100	11,0	100	150,8	100	926,2	100	In marcia
06:00		3,5	100	0,3	100	0,59	90	4,1	100	0,24	100	23,3	100	0,7	100	0,1	100	111256,9	100	11,0	100	150,1	100	924,8	100	In marcia
06:30		4,0	100	0,6	100	0,67	100	2,4	100	0,24	100	29,8	100	0,7	100	0,0	100	110984,8	100	10,8	100	149,6	100	926,0	100	In marcia
07:00		4,6	100	0,7	100	0,65	100	2,5	100	0,24	100	15,0	100	0,7	100	0,0	100	107751,0	100	11,3	100	148,1	100	922,8	100	In marcia
07:30		2,6	100	0,1	100	0,6	83	2,5	100	0,24	100	23,8	100	0,7	100	0,0	100	109069,8	100	10,6	100	146,8	100	932,6	100	In marcia
08:00		3,9	100	1,5	100	0,64	90	2,6	100	0,23	100	23,9	100	0,7	100	0,1	100	109366,3	100	11,0	100	145,8	100	932,1	100	In marcia
08:30		3,7	100	1,4	100	0,6	100	1,9	100	0,23	100	30,7	100	0,7	100	0,0	100	108596,6	100	11,0	100	145,6	100	929,7	100	In marcia
09:00		4,0	85	1,0	85	0,59	100	1,9	85	0,24	94	29,1	85	0,7	85	0,0	85	108245,7	100	10,7	85	150,2	100	939,1	100	In marcia
09:30		2,7	78	0,4	78	0,6	83	2,3	78	0,24	100	36,7	78	0,7	78	0,7	78	108631,9	100	10,6	78	158,9	100	931,2	100	In marcia
10:00		2,7	100	0,8	100	0,73	90	2,0	100	0,24	100	40,7	100	0,7	100	0,6	100	110274,0	100	10,9	100	157,0	100	923,2	100	In marcia
10:30		3,3	100	2,2	100	0,92	100	2,0	100	0,24	100	31,5	100	0,6	100	0,6	100	111888,7	100	10,7	100	152,5	100	922,8	100	In marcia
11:00		2,8	100	1,1	100	0,85	100	1,9	100	0,24	100	22,1	100	0,7	100	0,5	100	110306,9	100	11,2	100	150,3	100	912,0	100	In marcia
11:30		4,4	100	1,4	100	0,86	83	1,8	100	0,24	100	16,3	100	0,7	100	0,4	100	111482,3	100	11,0	100	149,0	100	920,6	100	In marcia
12:00		3,7	100	0,3	100	0,61	90	2,5	100	0,24	100	21,9	100	0,7	100	0,5	100	111129,9	100	10,9	100	149,1	100	929,1	100	In marcia
12:30		4,2	100	1,1	100	0,69	100	2,7	100	0,24	100	19,2	100	0,7	100	0,5	100	110591,0	100	10,8	100	149,9	100	929,4	100	In marcia
13:00		3,1	100	0,2	100	0,57	100	2,4	100	0,24	95	18,1	100	0,7	100	0,5	100	111387,8	100	10,9	100	149,4	100	930,6	100	In marcia
13:30		4,9	100	0,9	100	0,7	83	2,3	100	0,24	100	18,2	100	0,7	100	0,6	100	110839,2	100	10,9	100	150,8	100	922,9	100	In marcia
14:00		5,2	100	0,6	100	0,69	90	2,7	100	0,24	100	14,8	100	0,7	100	0,6	100	110646,5	100	11,0	100	153,2	100	922,3	100	In marcia
14:30		3,0	100	0,1	100	0,71	100	2,6	100	0,24	100	12,1	100	0,7	100	0,7	100	110612,3	100	11,0	100	161,0	100	920,6	100	In marcia
15:00		2,6	100	1,5	100	0,84	100	2,5	100	0,24	100	22,0	100	0,7	100	0,5	100	110055,2	100	10,6	100	156,6	100	930,9	100	In marcia
15:30		3,1	100	1,7	100	0,85	83	2,4	100	0,24	100	18,3	100	0,7	100	0,6	100	108745,8	100	11,2	100	153,2	100	923,5	100	In marcia
16:00		2,9	100	0,3	100	0,72	90	2,6	100	0,23	100	29,6	100	0,7	100	0,4	100	110694,4	100	10,9	100	153,1	100	927,4	100	In marcia
16:30		2,6	100	0,2	100	0,95	100	2,5	100	0,24	100	33,8	100	0,7	100	0,7	100	110791,4	100	10,9	100	160,7	100	928,9	100	In marcia
17:00		6,1	100	0,7	100	0,9	100	3,1	100	0,23	94	33,6	100	0,7	100	0,6	100	110191,0	100	10,8	100	166,1	100	932,2	100	In marcia
17:30		3,5	100	0,0	100	0,69	83	2,8	100	0,21	100	27,8	100	0,7	100	0,5	100	110992,8	100	11,0	100	159,2	100	929,5	100	In marcia
18:00		4,5	100	0,0	100	0,7	90	2,9	100	0,21	100	21,7	100	0,7	100	0,6	100	111335,3	100	11,0	100	156,6	100	926,0	100	In marcia
18:30		2,8	100	0,0	100	0,76	100	2,4	100	0,21	100	23,3	100	0,7	100	0,6	100	111543,6	100	10,9	100	156,3	100	929,4	100	In marcia
19:00		6,6	100	1,3	100	0,97	100	2,8	100	0,21	100	21,4	100	0,7	100	0,6	100	110659,5	100	11,1	100	162,1	100	921,4	100	In marcia
19:30		3,3	100	0,0	100	0,72	83	3,6	100	0,21	100	18,5	100	0,7	100	0,9	100	110397,5	100	11,0	100	165,5	100	923,6	100	In marcia
20:00		3,5	100	0,0	100	0,74	91	2,7	100	0,21	100	25,7	100	0,7	100	0,6	100	109646,1	100	11,0	100	159,9	100	922,3	100	In marcia
20:30		7,4	100	0,0	100	0,89	100	4,7	100	0,21	100	13,0	100	0,7	100	0,7	100	111658,4	100	11,0	100	158,4	100	925,6	100	In marcia
21:00		2,2	85	0,0	85	0,79	100	5,5	85	0,22	94	16,2	85	0,7	85	0,8	85	111559,1	100	10,7	85	166,8	100	934,2	100	In marcia
21:30		2,2	78	0,0	78	0,89	83	4,4	78	0,22	100	27,4	78	0,7	78	0,6	78	111466,2	100	10,9	78	165,6	100	924,7	100	In marcia
22:00		2,3	100	0,0	100	0,95	91	3,6	100	0,22	100	30,0	100	0,7	100	0,4	100	111341,2	100	11,0	100	156,9	100	924,4	100	In marcia
22:30		2,2	100	0,0	100	0,95	100	3,8	100	0,22	100	26,9	100	0,7	100	0,4	100	111287,0	100	10,9	100	153,5	100	927,8	100	In marcia
23:00		2,2	100	0,0	100	0,92	100	3,4	100	0,24	100	27,8	100	0,7	100	0,3	100	110738,0	100	10,9	100	153,2	100	927,6	100	In marcia
23:30		3,0	100	0,0	100	1,18	83	3,2	100	0,24	100	34,4	100	0,7	100	0,4	100	110537,8	100	11,0	100	157,7	100	926,7	100	In marcia
24:00		3,7	100	0,0	100	1,03	91	3,4	100	0,25	100	33,2	100	0,7	100	0,5	100	110853,1	100	10,5	100	163,9	100	936,2	100	In marcia
MIN		2,2		0		0,57		1,8		0,21		12,1		0,6		0		107751		10,5		145,6		912		
MAX		7,4		2,2		1,18		5,5		0,25		40,7		0,7		0,9		115003,8		11,3		166,8		939,1		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		100,00						100,00																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		1,0	100		0,81	100		2,8	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		110577,8	100		10,8	100		153,7	100		928,5	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,2	100		0,86	100		2,8	100		0,24	94		24,6	100		0,6	100		0,2	100		111165,2	100		11,0	100		154,0	100		924,4	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,6	100		0,91	83		2,9	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,1	100		112265,9	100		10,9	100		153,4	100		919,8	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		2,0	100		0,79	90		2,6	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,3	100		113569,7	100		10,8	100		154,0	100		926,6	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,5	100		0,82	100		3,1	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,2	100		114436,3	100		11,1	100		154,9	100		916,8	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		2,0	100		0,85	100		3,5	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		113484,8	100		11,2	100		153,9	100		925,7	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,8	100		0,72	83		3,0	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		115003,8	100		10,8	100		153,5	100		931,5	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,0	100		0,66	90		2,9	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,1	100		114918,5	100		11,0	100		152,9	100		934,1	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		1,3	100		0,66	100		2,9	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		109751,7	100		11,3	100		151,8	100		916,8	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		1,4	100		0,67	100		2,9	100		0,24	94		27,2	100		0,7	100		0,0	100		111833,9	100		11,1	100		150,8	100		919,9	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,0	100		0,65	83		5,1	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		112007,8	100		11,0	100		150,8	100		926,2	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,3	100		0,59	90		4,1	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		111256,9	100		11,0	100		150,1	100		924,8	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,6	100		0,67	100		2,4	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,0	100		110984,8	100		10,8	100		149,6	100		926,0	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		0,7	100		0,65	100		2,5	100		0,24	100		15,0	100		0,7	100		0,0	100		107751,0	100		11,3	100		148,1	100		922,8	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,1	100		0,6	83		2,5	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		109069,8	100		10,6	100		146,8	100		932,6	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,5	100		0,64	90		2,6	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		109366,3	100		11,0	100		145,8	100		932,1	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,4	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		108596,6	100		11,0	100		145,6	100		929,7	100		in Betrieb
09:00		4,0	85		1,0	85		0,59	100		1,9	85		0,24	94		29,1	85		0,7	85		0,0	85		108245,7	100		10,7	85		150,2	100		939,1	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		0,4	78		0,6	83		2,3	78		0,24	100		36,7	78		0,7	78		0,7	78		108631,9	100		10,6	78		158,9	100		931,2	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,8	100		0,73	90		2,0	100		0,24	100		40,7	100		0,7	100		0,6	100		110274,0	100		10,9	100		157,0	100		923,2	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		2,2	100		0,92	100		2,0	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,6	100		111888,7	100		10,7	100		152,5	100		922,8	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,1	100		0,85	100		1,9	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,5	100		110306,9	100		11,2	100		150,3	100		912,0	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		1,4	100		0,86	83		1,8	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,4	100		111482,3	100		11,0	100		149,0	100		920,6	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,3	100		0,61	90		2,5	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,5	100		111129,9	100		10,9	100		149,1	100		929,1	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,1	100		0,69	100		2,7	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,5	100		110591,0	100		10,8	100		148,9	100		929,4	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,2	100		0,57	100		2,4	100		0,24	95		18,1	100		0,7	100		0,5	100		111387,8	100		10,9	100		149,4	100		930,6	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		0,9	100		0,7	83		2,3	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,6	100		110839,2	100		10,9	100		150,8	100		922,9	100		in Betrieb
14:00		5,2	100		0,6	100		0,69	90		2,7	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,6	100		110646,5	100		11,0	100		153,2	100		922,3	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,1	100		0,71	100		2,6	100		0,24	100		12,1	100		0,7	100		0,7	100		110612,3	100		11,0	100		161,0	100		920,6	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,5	100		0,84	100		2,5	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		110055,2	100		10,6	100		156,6	100		930,9	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,7	100		0,85	83		2,4	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,6	100		108745,8	100		11,2	100		153,2	100		923,5	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,3	100		0,72	90		2,6	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,4	100		110694,4	100		10,9	100		153,1	100		927,4	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,2	100		0,95	100		2,5	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,7	100		110791,4	100		10,9	100		160,7	100		928,9	100		in Betrieb
17:00		6,1	100		0,7	100		0,9	100		3,1	100		0,23	94		33,6	100		0,7	100		0,6	100		110191,0	100		10,8	100		166,1	100		932,2	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,69	83		2,8	100		0,21	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		110992,8	100		11,0	100		159,2	100		929,5	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,0	100		0,7	90		2,9	100		0,21	100		21,7	100		0,7	100		0,6	100		111335,3	100		11,0	100		156,6	100		926,0	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,76	100		2,4	100		0,21	100		23,3	100		0,7	100		0,6	100		111543,6	100		10,9	100		156,3	100		929,4	100		in Betrieb
19:00		6,6	100		1,3	100		0,97	100		2,8	100		0,21	100		21,4	100		0,7	100		0,6	100		110659,5	100		11,1	100		162,1	100		921,4	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,0	100		0,72	83		3,6	100		0,21	100		18,5	100		0,7	100		0,9	100		110397,5	100		11,0	100		165,5	100		923,6	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,0	100		0,74	91		2,7	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,6	100		109646,1	100		11,0	100		158,9	100		922,3	100		in Betrieb
20:30		7,4	100		0,0	100		0,89	100		4,7	100		0,21	100		13,0	100		0,7	100		0,7	100		111658,4	100		11,0	100		158,4	100		925,6	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,0	85		0,79	100		5,5	85		0,22	94		16,2	85		0,7	85		0,8	85		111559,1	100		10,7	85		166,8	100		934,2	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,89	83		4,4	78		0,22	100		27,4	78		0																		