

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		2,0	100		0,81	100		1,7	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		101500,6	100		10,4	100		151,9	100		938,7	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,1	100		0,75	100		1,5	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		102757,4	100		10,5	100		152,8	100		936,5	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,8	100		0,82	83		1,4	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		102680,0	100		10,6	100		153,3	100		936,1	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,5	100		0,69	91		1,6	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		102779,3	100		10,3	100		154,0	100		943,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,9	100		0,74	100		1,5	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		104352,3	100		10,5	100		154,4	100		938,2	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,7	100		0,71	100		1,9	100		0,21	99		28,0	100		0,6	100		0,2	100		104896,6	100		10,6	100		155,2	100		937,6	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,8	100		0,71	83		2,2	100		0,21	95		22,9	100		0,6	100		0,4	100		104242,3	100		10,5	100		155,0	100		939,1	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,9	100		0,69	91		2,1	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		105070,9	100		10,6	100		155,4	100		934,1	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,7	100		0,63	100		2,1	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		105747,9	100		10,6	100		155,6	100		931,9	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,1	100		0,7	100		1,8	100		0,21	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		106597,7	100		10,5	100		156,4	100		939,4	100	In marcia
05:30		2,5	100		1,2	100		0,66	83		1,7	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		106727,9	100		10,4	100		157,8	100		947,3	100	In marcia
06:00		2,4	100		2,4	100		0,82	91		1,8	100		0,21	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		107197,5	100		10,6	100		158,5	100		944,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,2	100		0,79	100		2,2	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		107770,2	100		10,6	100		158,3	100		942,7	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,8	100		0,79	100		2,0	100		0,21	99		26,2	100		0,7	100		0,3	100		107431,1	100		10,8	100		158,2	100		940,0	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,8	100		0,8	83		1,9	100		0,21	95		14,6	100		0,7	100		0,4	100		106823,8	100		10,9	100		157,0	100		940,4	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,2	100		0,7	91		1,8	100		0,21	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		105940,1	100		10,9	100		155,6	100		929,2	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,5	100		0,79	100		2,0	100		0,21	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		104692,9	100		10,7	100		154,7	100		932,0	100	In marcia
09:00		2,8	84		1,5	84		0,82	100		1,7	84		0,21	100		32,9	84		0,7	84		0,2	84		103126,8	100		10,8	84		155,0	100		928,1	100	In marcia
09:30		2,9	79		1,1	79		0,83	83		2,0	79		0,22	100		34,5	79		0,7	79		0,3	79		100354,5	100		10,4	79		159,6	100		931,6	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,9	100		0,79	91		1,5	100		0,21	100		35,5	100		0,7	100		0,1	100		101417,0	100		10,6	100		167,7	100		929,6	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,9	100		0,83	100		1,4	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		101092,6	100		10,6	100		174,9	100		924,6	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,9	100		0,8	100		2,0	100		0,22	99		30,0	100		0,7	100		0,3	100		100387,2	100		10,5	100		179,8	100		926,7	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,8	100		0,79	83		1,6	100		0,22	95		22,4	100		0,7	100		0,3	100		99997,1	100		10,4	100		181,7	100		936,9	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,1	100		0,75	91		1,6	100		0,22	100		16,2	100		0,7	100		0,3	100		100182,7	100		10,7	100		180,6	100		931,9	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,1	100		0,8	100		1,4	100		0,22	100		8,3	100		0,6	100		0,5	100		99154,2	100		10,4	100		172,2	100		939,0	100	In marcia
13:00		3,5	100		1,1	100		0,81	100		1,5	100		0,21	100		9,1	100		0,6	100		0,4	100		99825,1	100		10,6	100		167,6	100		933,5	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,8	100		0,83	83		1,0	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		99205,1	100		10,4	100		161,0	100		933,1	100	In marcia
14:00		4,9	100		2,0	100		0,76	91		1,5	100		0,21	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		98578,3	100		10,4	100		149,4	100		942,7	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,8	100		0,78	100		1,1	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		99754,4	100		10,7	100		143,2	100		929,7	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,8	100		0,81	100		1,9	100		0,21	99		49,3	100		0,6	100		0,3	100		100182,0	100		10,3	100		142,3	100		933,0	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,6	100		0,87	83		2,4	100		0,2	95		34,8	100		0,6	100		0,2	100		101335,4	100		10,6	100		141,7	100		926,8	100	In marcia
16:00		4,3	100		1,3	100		0,59	91		2,2	100		0,2	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		100956,2	100		10,7	100		141,5	100		925,2	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,5	100		0,6	100		1,6	100		0,2	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		99956,1	100		10,5	100		141,7	100		936,0	100	In marcia
17:00		4,3	100		0,5	100		0,61	100		1,7	100		0,21	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		100815,8	100		10,4	100		142,0	100		931,3	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,5	100		0,62	83		1,3	100		0,21	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		102188,8	100		10,4	100		142,2	100		930,8	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,0	100		0,67	91		1,1	100		0,21	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		103422,0	100		10,7	100		142,3	100		924,6	100	In marcia
18:30		3,8	100		1,1	100		0,72	100		1,7	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		103326,1	100		10,2	100		146,3	100		937,6	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,5	100		0,67	100		1,2	100		0,21	99		19,4	100		0,6	100		0,2	100		106060,2	100		10,8	100		160,4	100		917,9	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,0	100		0,64	82		1,1	100		0,22	95		16,5	100		0,6	100		0,3	100		105048,6	100		10,9	100		169,8	100		912,0	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,1	100		0,71	91		1,5	100		0,22	100		13,5	100		0,6	100		0,4	100		105045,0	100		10,7	100		173,5	100		917,8	100	In marcia
20:30		3,8	100		1,7	100		0,7	100		1,2	100		0,22	100		15,6	100		0,6	100		0,4	100		104179,6	100		10,8	100		174,4	100		918,1	100	In marcia
21:00		3,2	85		1,2	85		0,67	100		1,6	85		0,22	100		19,0	85		0,6	85		0,4	85		102858,8	100		10,8	85		175,3	100		918,7	100	In marcia
21:30		2,7	79		1,5	79		0,69	82		2,1	79		0,23	100		37,9	79		0,6	79		0,6	79		103140,0	100		10,5	79		181,6	100		928,1	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		2,0	100		0,81	100		1,7	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		101500,6	100		10,4	100		151,9	100		938,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,1	100		0,75	100		1,5	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		102757,4	100		10,5	100		152,8	100		936,5	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		1,8	100		0,82	83		1,4	100		0,21	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		102680,0	100		10,6	100		153,3	100		936,1	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,5	100		0,69	91		1,6	100		0,21	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		102779,3	100		10,3	100		154,0	100		943,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,74	100		1,5	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		104352,3	100		10,5	100		154,4	100		938,2	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,7	100		0,71	100		1,9	100		0,21	99		28,0	100		0,6	100		0,2	100		104896,6	100		10,6	100		155,2	100		937,6	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,8	100		0,71	83		2,2	100		0,21	95		22,9	100		0,6	100		0,4	100		104242,3	100		10,5	100		155,0	100		939,1	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,9	100		0,69	91		2,1	100		0,21	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		105070,9	100		10,6	100		155,4	100		934,1	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,7	100		0,63	100		2,1	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		105747,9	100		10,6	100		155,6	100		931,9	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,1	100		0,7	100		1,8	100		0,21	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		106597,7	100		10,5	100		156,4	100		939,4	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,2	100		0,66	83		1,7	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		106727,9	100		10,4	100		157,8	100		947,3	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		2,4	100		0,82	91		1,8	100		0,21	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		107197,5	100		10,6	100		158,5	100		944,8	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,2	100		0,79	100		2,2	100		0,21	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		107770,2	100		10,6	100		158,3	100		942,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,8	100		0,79	100		2,0	100		0,21	99		26,2	100		0,7	100		0,3	100		107431,1	100		10,8	100		158,2	100		940,0	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,8	100		0,8	83		1,9	100		0,21	95		14,6	100		0,7	100		0,4	100		106823,8	100		10,9	100		157,0	100		940,4	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,2	100		0,7	91		1,8	100		0,21	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		105940,1	100		10,9	100		155,6	100		929,2	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,5	100		0,79	100		2,0	100		0,21	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		104692,9	100		10,7	100		154,7	100		932,0	100		in Betrieb
09:00		2,8	84		1,5	84		0,82	100		1,7	84		0,21	100		32,9	84		0,7	84		0,2	84		103126,8	100		10,8	84		155,0	100		928,1	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		1,1	79		0,83	83		2,0	79		0,22	100		34,5	79		0,7	79		0,3	79		100354,5	100		10,4	79		159,6	100		931,6	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,9	100		0,79	91		1,5	100		0,21	100		35,5	100		0,7	100		0,1	100		101417,0	100		10,6	100		167,7	100		929,6	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,9	100		0,83	100		1,4	100		0,22	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		101092,6	100		10,6	100		174,9	100		924,6	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,9	100		0,8	100		2,0	100		0,22	99		30,0	100		0,7	100		0,3	100		100387,2	100		10,5	100		179,8	100		926,7	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,8	100		0,79	83		1,6	100		0,22	95		22,4	100		0,7	100		0,3	100		99997,1	100		10,4	100		181,7	100		936,9	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,1	100		0,75	91		1,6	100		0,22	100		16,2	100		0,7	100		0,3	100		100182,7	100		10,7	100		180,6	100		931,9	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,1	100		0,8	100		1,4	100		0,22	100		8,3	100		0,6	100		0,5	100		99154,2	100		10,4	100		172,2	100		939,0	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,1	100		0,81	100		1,5	100		0,21	100		9,1	100		0,6	100		0,4	100		99825,1	100		10,6	100		167,6	100		933,5	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,8	100		0,83	83		1,0	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		99205,1	100		10,4	100		161,0	100		933,1	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		2,0	100		0,76	91		1,5	100		0,21	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		98578,3	100		10,4	100		149,4	100		942,7	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,8	100		0,78	100		1,1	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		99754,4	100		10,7	100		143,2	100		929,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,8	100		0,81	100		1,9	100		0,21	99		49,3	100		0,6	100		0,3	100		100182,0	100		10,3	100		142,3	100		933,0	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,6	100		0,87	83		2,4	100		0,2	95		34,8	100		0,6	100		0,2	100		101335,4	100		10,6	100		141,7	100		926,8	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		1,3	100		0,59	91		2,2	100		0,2	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		100956,2	100		10,7	100		141,5	100		925,2	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,5	100		0,6	100		1,6	100		0,2	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		99956,1	100		10,5	100		141,7	100		936,0	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		0,5	100		0,61	100		1,7	100		0,21	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		100815,8	100		10,4	100		142,0	100		931,3	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,5	100		0,62	83		1,3	100		0,21	100		30,7	100		0,6	100		0,3	100		102188,8	100		10,4	100		142,2	100		930,8	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,0	100		0,67	91		1,1	100		0,21	100		27,9	100		0,6	100		0,2	100		103422,0	100		10,7	100		142,3	100		924,6	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,1	100		0,72	100		1,7	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,3	100		103326,1	100		10,2	100		146,3	100		937,6	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,5	100		0,67	100		1,2	100		0,21	99		19,4	100		0,6	100		0,2	100		106060,2	100		10,8	100		160,4	100		917,9	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,0	100		0,64	82		1,1	100		0,22	95		16,5	100		0,6	100		0,3	100		105048,6	100		10,9	100		169,8	100		912,0	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,1	100		0,71	91		1,5	100		0,22	100		13,5	100		0,6	100		0,4	100		105045,0	100		10,7	100		173,5	100		917,8	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		1,7	100		0,7	100		1,2	100		0,22	100		15,6	100		0,6	100		0,4	100		104179,6	100		10,8	100		174,4	100		918,1	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		1,2	85		0,67	100		1,6	85		0,22	100		19,0	85		0,6	85		0,4	85		102858,8	100		10,8	85		175,3	100		918,7	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		1,5	79		0,69	82		2,1	79		0,23	100		37,9	79		0,6	79																	