

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 22/06/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,5	100		0,6	100		0,81	100		2,4	100		0,23	100		11,1	100		0,7	100		0,5	100		104081,2	100		10,6	100		184,9	100		914,3	100	In marcia
01:00		5,3	100		1,7	100		0,91	100		2,4	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		106024,4	100		10,5	100		178,8	100		922,9	100	In marcia
01:30		4,8	100		1,1	100		0,81	82		2,3	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		105779,7	100		10,8	100		167,7	100		911,7	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,0	100		0,75	91		2,3	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		106853,9	100		10,8	100		163,7	100		919,3	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,4	100		0,74	100		1,6	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		105344,4	100		10,5	100		164,5	100		921,0	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,5	100		0,78	100		1,6	100		0,22	99		25,7	100		0,7	100		0,2	100		105885,3	100		10,5	100		164,0	100		923,4	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,8	100		0,72	82		1,7	100		0,22	96		28,6	100		0,7	100		0,1	100		106127,7	100		10,7	100		163,7	100		918,1	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,2	100		0,78	91		1,3	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		105819,3	100		10,8	100		163,6	100		915,2	100	In marcia
04:30		5,5	100		2,7	100		0,8	100		1,4	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		104882,3	100		10,7	100		162,4	100		920,5	100	In marcia
05:00		3,2	100		1,0	100		0,7	100		2,4	100		0,21	100		34,3	100		0,7	100		0,1	100		103928,4	100		10,5	100		160,8	100		924,1	100	In marcia
05:30		2,7	100		0,4	100		0,71	82		2,1	100		0,22	100		29,3	100		0,7	100		0,2	100		104080,7	100		10,7	100		159,8	100		921,2	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,9	100		0,65	91		1,6	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		104288,4	100		10,6	100		158,9	100		918,6	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,8	100		0,74	100		1,5	100		0,21	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		105202,3	100		10,7	100		158,9	100		921,1	100	In marcia
07:00		5,6	100		3,3	100		0,69	100		2,6	100		0,21	99		23,4	100		0,7	100		0,1	100		105302,3	100		10,8	100		158,6	100		918,4	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,1	100		0,6	82		2,4	100		0,21	96		18,0	100		0,7	100		0,0	100		104889,7	100		10,8	100		156,4	100		923,0	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,56	91		1,7	100		0,2	100		14,2	100		0,7	100		0,0	100		103561,6	100		10,9	100		153,6	100		925,4	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		102664,2	100		10,9	100		152,3	100		923,4	100	In marcia
09:00		2,9	86		0,0	86		0,6	100		1,5	86		0,21	100		31,8	86		0,7	86		0,0	86		101259,9	100		10,6	86		153,3	100		930,0	100	In marcia
09:30		2,9	78		0,0	78		0,6	82		1,3	78		0,21	100		41,3	78		0,7	78		0,2	78		100291,1	100		10,5	78		158,1	100		931,9	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,6	100		0,63	91		1,4	100		0,22	100		48,3	100		0,6	100		0,2	100		101035,2	100		10,2	100		168,5	100		940,6	100	In marcia
10:30		5,6	100		0,9	100		0,61	100		1,5	100		0,22	100		43,5	100		0,7	100		0,1	100		102865,1	100		10,7	100		177,5	100		923,6	100	In marcia
11:00		3,1	100		0,8	100		0,59	100		1,8	100		0,22	99		26,8	100		0,7	100		0,3	100		102916,3	100		10,6	100		182,3	100		923,7	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,3	100		0,59	82		1,6	100		0,22	96		13,5	100		0,7	100		0,3	100		103400,8	100		10,8	100		183,8	100		924,0	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,4	100		0,64	91		1,6	100		0,22	100		13,1	100		0,6	100		0,4	100		103004,1	100		11,0	100		183,1	100		916,8	100	In marcia
12:30		4,2	100		2,1	100		0,66	100		1,5	100		0,22	100		10,8	100		0,7	100		0,3	100		102560,7	100		10,9	100		175,2	100		921,6	100	In marcia
13:00		3,7	100		1,3	100		0,65	100		1,8	100		0,21	100		14,4	100		0,7	100		0,3	100		102671,9	100		10,7	100		171,0	100		928,6	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,9	100		0,66	82		1,6	100		0,21	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		103044,0	100		10,8	100		163,9	100		924,9	100	In marcia
14:00		5,1	100		2,0	100		0,64	91		2,3	100		0,22	100		42,5	100		0,7	100		0,4	100		102017,0	100		10,6	100		154,5	100		914,6	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,1	100		0,65	100		3,1	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		1033840,3	100		10,7	100		149,0	100		922,4	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,4	100		0,65	100		2,5	100		0,2	99		21,0	100		0,7	100		0,2	100		103396,1	100		10,9	100		144,8	100		918,7	100	In marcia
15:30		3,2	100		0,6	100		0,66	82		1,9	100		0,2	96		31,4	100		0,7	100		0,1	100		103538,3	100		10,8	100		142,2	100		923,7	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,9	100		0,64	91		1,8	100		0,2	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		103033,3	100		10,7	100		141,9	100		928,6	100	In marcia
16:30		4,2	100		1,2	100		0,68	100		1,8	100		0,2	100		15,8	100		0,7	100		0,4	100		103285,1	100		10,8	100		141,9	100		922,3	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,2	100		0,67	100		1,9	100		0,2	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		102971,6	100		10,4	100		142,2	100		927,2	100	In marcia
17:30		4,9	100		1,8	100		0,67	82		2,1	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		103196,7	100		10,8	100		141,2	100		924,6	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,9	100		0,62	92		2,0	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		103794,2	100		11,0	100		141,6	100		916,5	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,8	100		0,65	100		2,1	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		103016,1	100		10,4	100		144,6	100		922,3	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,3	100		0,68	100		2,0	100		0,21	99		17,8	100		0,7	100		0,2	100		103173,1	100		11,0	100		156,6	100		917,1	100	In marcia
19:30		4,9	100		0,6	100		0,69	82		2,1	100		0,21	96		20,7	100		0,7	100		0,2	100		103360,1	100		11,0	100		165,2	100		918,5	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,2	100		0,56	92		2,3	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		102870,0	100		10,8	100		169,5	100		924,7	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,2	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		102168,0	100		10,6	100		171,3	100		922,3	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,3	84		0,58	100		2,8	84		0,22	100		40,0	84		0,7	84		0,1	84		102464,4	100		10,7	84		173,1	100		926,1	100	In marcia
21:30		3,1	79		0,3	79		0,61	82		3,5	79		0,22	100		28,0	79		0,7	79		0,5	79		102434,7	100		10,6	79		180,3	100		923,7	100	In marcia
22:																																					

MVA Bozen

Datum: 22/06/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		0,6	100		0,81	100		2,4	100		0,23	100		11,1	100		0,7	100		0,5	100		104081,2	100		10,6	100		184,9	100		914,3	100		in Betrieb
01:00		5,3	100		1,7	100		0,91	100		2,4	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		106024,4	100		10,5	100		178,8	100		922,9	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		1,1	100		0,81	82		2,3	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,2	100		105779,7	100		10,8	100		167,7	100		911,7	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,0	100		0,75	91		2,3	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		106853,9	100		10,8	100		163,7	100		919,3	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,4	100		0,74	100		1,6	100		0,22	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		105344,4	100		10,5	100		164,5	100		921,0	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,5	100		0,78	100		1,6	100		0,22	99		25,7	100		0,7	100		0,2	100		105885,3	100		10,5	100		164,0	100		923,4	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,8	100		0,72	82		1,7	100		0,22	96		28,6	100		0,7	100		0,1	100		106127,7	100		10,7	100		163,7	100		918,1	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,2	100		0,78	91		1,3	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		105819,3	100		10,8	100		163,6	100		915,2	100		in Betrieb
04:30		5,5	100		2,7	100		0,8	100		1,4	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		104882,3	100		10,7	100		162,4	100		920,5	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		1,0	100		0,7	100		2,4	100		0,21	100		34,3	100		0,7	100		0,1	100		103928,4	100		10,5	100		160,8	100		924,1	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,4	100		0,71	82		2,1	100		0,22	100		29,3	100		0,7	100		0,2	100		104080,7	100		10,7	100		159,8	100		921,2	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,9	100		0,65	91		1,6	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		104288,4	100		10,6	100		158,9	100		918,6	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,8	100		0,74	100		1,5	100		0,21	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		105202,3	100		10,7	100		159,9	100		921,1	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		3,3	100		0,69	100		2,6	100		0,21	99		23,4	100		0,7	100		0,1	100		105302,3	100		10,8	100		158,6	100		918,4	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,1	100		0,6	82		2,4	100		0,21	96		18,0	100		0,7	100		0,0	100		104889,7	100		10,8	100		156,4	100		923,0	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,56	91		1,7	100		0,2	100		14,2	100		0,7	100		0,0	100		103561,6	100		10,9	100		153,6	100		925,4	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,2	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		102664,2	100		10,9	100		152,3	100		923,4	100		in Betrieb
09:00		2,9	86		0,0	86		0,6	100		1,5	86		0,21	100		31,8	86		0,7	86		0,0	86		101259,9	100		10,6	86		153,3	100		930,0	100		in Betrieb
09:30		2,9	78		0,0	78		0,6	82		1,3	78		0,21	100		41,3	78		0,7	78		0,2	78		100291,1	100		10,5	78		158,1	100		931,9	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,6	100		0,63	91		1,4	100		0,22	100		48,3	100		0,6	100		0,2	100		101035,2	100		10,2	100		168,5	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		5,6	100		0,9	100		0,61	100		1,5	100		0,22	100		43,5	100		0,7	100		0,1	100		102865,1	100		10,7	100		177,5	100		923,6	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,8	100		0,59	100		1,8	100		0,22	99		26,8	100		0,7	100		0,3	100		102916,3	100		10,6	100		182,3	100		923,7	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,3	100		0,59	82		1,6	100		0,22	96		13,5	100		0,7	100		0,3	100		103400,8	100		10,8	100		183,8	100		924,0	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,4	100		0,64	91		1,6	100		0,22	100		13,1	100		0,6	100		0,4	100		103004,1	100		11,0	100		183,1	100		916,8	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		2,1	100		0,66	100		1,5	100		0,22	100		10,8	100		0,7	100		0,3	100		102560,7	100		10,9	100		175,2	100		921,6	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,3	100		0,65	100		1,8	100		0,21	100		14,4	100		0,7	100		0,3	100		102671,9	100		10,7	100		171,0	100		928,6	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,9	100		0,66	82		1,6	100		0,21	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		103044,0	100		10,8	100		163,9	100		924,9	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		2,0	100		0,64	91		2,3	100		0,22	100		42,5	100		0,7	100		0,4	100		102017,0	100		10,6	100		154,5	100		914,6	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,1	100		0,65	100		3,1	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,2	100		103840,3	100		10,7	100		149,0	100		922,4	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,4	100		0,65	100		2,5	100		0,2	99		21,0	100		0,7	100		0,2	100		103396,1	100		10,9	100		144,8	100		918,7	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,6	100		0,66	82		1,9	100		0,2	96		31,4	100		0,7	100		0,1	100		103538,3	100		10,8	100		142,2	100		923,7	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,9	100		0,64	91		1,8	100		0,2	100		29,3	100		0,7	100		0,1	100		103033,3	100		10,7	100		141,9	100		928,6	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		1,2	100		0,68	100		1,8	100		0,2	100		15,8	100		0,7	100		0,4	100		103285,1	100		10,8	100		141,9	100		922,3	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,2	100		0,67	100		1,9	100		0,2	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		102971,6	100		10,4	100		142,2	100		927,2	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		1,8	100		0,67	82		2,1	100		0,2	100		23,2	100		0,7	100		0,1	100		103196,7	100		10,8	100		141,2	100		924,6	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,9	100		0,62	92		2,0	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		103794,2	100		11,0	100		141,6	100		916,5	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,8	100		0,65	100		2,1	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		103016,1	100		10,4	100		144,6	100		922,3	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,3	100		0,68	100		2,0	100		0,21	99		17,8	100		0,7	100		0,2	100		103173,1	100		11,0	100		156,6	100		917,1	100		in Betrieb
19:30		4,9	100		0,6	100		0,69	82		2,1	100		0,21	96		20,7	100		0,7	100		0,2	100		103360,1	100		11,0	100		165,2	100		918,5	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,2	100		0,56	92		2,3	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		102870,0	100		10,8	100		169,5	100		924,7	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,2	100		0,58	100		2,3	100		0,22	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		102168,0	100		10,6	100		171,3	100		922,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		0,3	84		0,58	100		2,8	84		0,22	100		40,0	84		0,7	84		0,1	84		102464,4	100		10,7	84		173,1	100		926,1	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,3	79		0,61	82		3,5	79		0,22	100		28,0	79		0,7	79																	