

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		1,5	100		0,69	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		105386,1	100		11,0	100		178,7	100		916,5	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,3	100		0,63	100		2,1	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		104488,2	100		11,1	100		167,8	100		914,6	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,9	100		0,65	81		2,1	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		104892,1	100		10,6	100		157,8	100		924,1	100	In marcia
02:00		3,7	100		1,0	100		0,69	92		2,1	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		105166,2	100		10,6	100		152,8	100		927,0	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,9	100		0,76	100		1,9	100		0,2	100		19,8	100		0,7	100		0,1	100		105614,6	100		11,0	100		150,1	100		913,9	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,3	100		0,78	100		1,7	100		0,2	99		22,2	100		0,7	100		0,0	100		105673,4	100		11,1	100		148,5	100		911,3	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,2	100		0,82	81		2,0	100		0,2	96		24,1	100		0,6	100		0,0	100		105580,9	100		10,8	100		147,5	100		924,2	100	In marcia
04:00		4,1	100		2,6	100		0,62	92		1,8	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		105318,1	100		11,1	100		147,3	100		916,2	100	In marcia
04:30		3,2	100		1,4	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		106575,4	100		10,9	100		147,4	100		922,2	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,2	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		105525,8	100		11,1	100		147,7	100		927,7	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		0,69	81		2,2	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		102438,0	100		11,4	100		147,4	100		911,9	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,2	100		0,7	92		1,8	100		0,21	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		106071,9	100		10,9	100		148,3	100		926,5	100	In marcia
06:30		4,9	100		0,0	100		0,78	100		2,3	100		0,22	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		105041,7	100		11,1	100		148,4	100		913,3	100	In marcia
07:00		2,6	100		0,2	100		0,73	100		2,4	100		0,22	99		27,3	100		0,7	100		0,1	100		105863,4	100		11,0	100		148,8	100		919,8	100	In marcia
07:30		4,6	100		0,7	100		0,71	81		3,3	100		0,21	96		18,1	100		0,7	100		0,1	100		106235,5	100		11,0	100		147,5	100		919,0	100	In marcia
08:00		5,0	100		0,4	100		0,62	92		2,7	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		105694,4	100		10,9	100		146,7	100		921,2	100	In marcia
08:30		5,6	100		0,6	100		0,72	100		2,7	100		0,22	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		105252,8	100		11,0	100		146,1	100		924,6	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,0	85		0,61	100		2,0	85		0,22	100		19,1	85		0,7	85		0,0	85		105465,5	100		11,2	85		145,8	100		922,0	100	In marcia
09:30		3,5	78		0,0	78		0,62	81		2,6	78		0,21	100		26,6	78		0,7	78		0,0	78		105410,0	100		10,6	78		146,1	100		933,4	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,1	100		0,69	92		1,7	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		104287,4	100		11,1	100		145,1	100		919,8	100	In marcia
10:30		5,0	100		0,3	100		0,83	100		2,2	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		104440,6	100		11,1	100		144,1	100		915,8	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		0,7	100		2,3	100		0,2	99		27,3	100		0,7	100		0,0	100		104562,5	100		10,9	100		143,3	100		924,6	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,1	100		0,74	81		1,6	100		0,2	96		26,0	100		0,7	100		0,0	100		103503,7	100		11,2	100		143,0	100		914,0	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,3	100		0,77	92		1,8	100		0,2	100		33,2	100		0,7	100		0,1	100		104660,3	100		10,8	100		143,6	100		923,6	100	In marcia
12:30		5,5	100		0,4	100		0,77	100		3,4	100		0,2	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		104089,0	100		11,0	100		143,9	100		916,4	100	In marcia
13:00		5,5	100		0,1	100		0,66	100		2,7	100		0,2	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		104405,0	100		11,0	100		143,6	100		919,7	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,57	81		2,6	100		0,21	100		33,6	100		0,7	100		0,1	100		103491,9	100		10,6	100		144,6	100		930,3	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,0	100		0,75	92		2,2	100		0,2	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		103687,0	100		10,7	100		145,5	100		926,7	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,3	100		0,87	100		3,4	100		0,2	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		103798,8	100		10,9	100		145,6	100		925,9	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,0	100		0,73	100		5,9	100		0,2	99		18,5	100		0,6	100		0,0	100		104651,8	100		10,8	100		145,1	100		924,3	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,5	100		0,79	81		3,5	100		0,2	96		16,5	100		0,6	100		0,0	100		104395,0	100		10,8	100		145,3	100		928,9	100	In marcia
16:00		5,7	100		0,8	100		0,75	92		2,4	100		0,2	100		9,7	100		0,7	100		0,2	100		103080,4	100		11,2	100		144,9	100		924,4	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,0	100		0,63	100		4,3	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,0	100		102499,2	100		11,2	100		144,5	100		919,1	100	In marcia
17:00		3,0	100		0,0	100		0,6	100		5,8	100		0,2	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		104141,0	100		10,9	100		144,3	100		927,9	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,1	100		0,72	81		2,6	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		101897,0	100		11,2	100		145,1	100		924,8	100	In marcia
18:00		5,2	100		0,4	100		0,66	92		2,1	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		103573,2	100		10,9	100		146,1	100		928,6	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,1	100		0,72	100		1,7	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		103639,6	100		11,0	100		146,2	100		934,5	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,0	100		0,8	100		1,8	100		0,2	99		30,3	100		0,7	100		0,1	100		103539,0	100		11,0	100		146,2	100		932,7	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,4	100		0,87	81		3,5	100		0,2	96		32,0	100		0,6	100		0,2	100		103701,8	100		10,5	100		146,9	100		942,4	100	In marcia
20:00		3,8	100		0,5	100		0,81	92		1,9	100		0,2	100		27,7	100		0,7	100		0,1	100		103409,0	100		10,8	100		147,7	100		929,6	100	In marcia
20:30		5,1	100		1,1	100		0,88	100		2,1	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		103500,7	100		10,9	100		145,9	100		926,5	100	In marcia
21:00		4,2	84		0,3	84		0,72	100		2,1	84		0,2	100		23,6	84		0,7	84		0,0	84		103809,3	100		11,0	84		145,1	100		924,0	100	In marcia
21:30		2,9	79		0,5	79		0,72	81		2,2	79		0,2	100		29,7	79		0,7	79		0,4	79		103963,2	100		10,9	79		145,9	100		931,3	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		1,5	100		0,69	100		2,1	100		0,22	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		105386,1	100		11,0	100		178,7	100		916,5	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,3	100		0,63	100		2,1	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		104488,2	100		11,1	100		167,8	100		914,6	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,9	100		0,65	81		2,1	100		0,21	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		104892,1	100		10,6	100		157,8	100		924,1	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,0	100		0,69	92		2,1	100		0,2	100		21,3	100		0,7	100		0,1	100		105166,2	100		10,6	100		152,8	100		927,0	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,9	100		0,76	100		1,9	100		0,2	100		19,8	100		0,7	100		0,1	100		105614,6	100		11,0	100		150,1	100		913,9	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,3	100		0,78	100		1,7	100		0,2	99		22,2	100		0,7	100		0,0	100		105673,4	100		11,1	100		148,5	100		911,3	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,2	100		0,82	81		2,0	100		0,2	96		24,1	100		0,6	100		0,0	100		105580,9	100		10,8	100		147,5	100		924,2	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		2,6	100		0,62	92		1,8	100		0,2	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		105318,1	100		11,1	100		147,3	100		916,2	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,4	100		0,6	100		2,4	100		0,2	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		106575,4	100		10,9	100		147,4	100		922,2	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		2,2	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		105525,8	100		11,1	100		147,7	100		927,7	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		0,69	81		2,2	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		102438,0	100		11,4	100		147,4	100		911,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,2	100		0,7	92		1,8	100		0,21	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		106071,9	100		10,9	100		148,3	100		926,5	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,0	100		0,78	100		2,3	100		0,22	100		30,5	100		0,7	100		0,1	100		105041,7	100		11,1	100		148,4	100		913,3	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,2	100		0,73	100		2,4	100		0,22	99		27,3	100		0,7	100		0,1	100		105863,4	100		11,0	100		148,8	100		919,8	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,7	100		0,71	81		3,3	100		0,21	96		18,1	100		0,7	100		0,1	100		106235,5	100		11,0	100		147,5	100		919,0	100		in Betrieb
08:00		5,0	100		0,4	100		0,62	92		2,7	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		105694,4	100		10,9	100		146,7	100		921,2	100		in Betrieb
08:30		5,6	100		0,6	100		0,72	100		2,7	100		0,22	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		105252,8	100		11,0	100		146,1	100		924,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,0	85		0,61	100		2,0	85		0,22	100		19,1	85		0,7	85		0,0	85		105465,5	100		11,2	85		145,8	100		922,0	100		in Betrieb
09:30		3,5	78		0,0	78		0,62	81		2,6	78		0,21	100		26,6	78		0,7	78		0,0	78		105410,0	100		10,6	78		146,1	100		933,4	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,1	100		0,69	92		1,7	100		0,2	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		104287,4	100		11,1	100		145,1	100		919,8	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		0,3	100		0,83	100		2,2	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		104440,6	100		11,1	100		144,1	100		915,8	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,7	100		2,3	100		0,2	99		27,3	100		0,7	100		0,0	100		104562,5	100		10,9	100		143,3	100		924,6	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,1	100		0,74	81		1,6	100		0,2	96		26,0	100		0,7	100		0,0	100		103503,7	100		11,2	100		143,0	100		914,0	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,3	100		0,77	92		1,8	100		0,2	100		33,2	100		0,7	100		0,1	100		104660,3	100		10,8	100		143,6	100		923,6	100		in Betrieb
12:30		5,5	100		0,4	100		0,77	100		3,4	100		0,2	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		104089,0	100		11,0	100		143,9	100		916,4	100		in Betrieb
13:00		5,5	100		0,1	100		0,66	100		2,7	100		0,2	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		104405,0	100		11,0	100		143,6	100		919,7	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,57	81		2,6	100		0,21	100		33,6	100		0,7	100		0,1	100		103491,9	100		10,6	100		144,6	100		930,3	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,0	100		0,75	92		2,2	100		0,2	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		103687,0	100		10,7	100		145,5	100		926,7	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,3	100		0,87	100		3,4	100		0,2	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		103798,8	100		10,9	100		145,6	100		925,9	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,0	100		0,73	100		5,9	100		0,2	99		18,5	100		0,6	100		0,0	100		104651,8	100		10,8	100		145,1	100		924,3	100		in Betrieb
15:30		4,8	100		0,5	100		0,79	81		3,5	100		0,2	96		16,5	100		0,6	100		0,0	100		104395,0	100		10,8	100		145,3	100		928,9	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		0,8	100		0,75	92		2,4	100		0,2	100		9,7	100		0,7	100		0,2	100		103080,4	100		11,2	100		144,9	100		924,4	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,0	100		0,63	100		4,3	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,0	100		102499,2	100		11,2	100		144,5	100		919,1	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,0	100		0,6	100		5,8	100		0,2	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		104141,0	100		10,9	100		144,3	100		927,9	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,1	100		0,72	81		2,6	100		0,2	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		101897,0	100		11,2	100		145,1	100		924,8	100		in Betrieb
18:00		5,2	100		0,4	100		0,66	92		2,1	100		0,2	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		103573,2	100		10,9	100		146,1	100		928,6	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,1	100		0,72	100		1,7	100		0,2	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		103639,6	100		11,0	100		146,2	100		934,5	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,0	100		0,8	100		1,8	100		0,2	99		30,3	100		0,7	100		0,1	100		103539,0	100		11,0	100		146,2	100		932,7	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,4	100		0,87	81		3,5	100		0,2	96		32,0	100		0,6	100		0,2	100		103701,8	100		10,5	100		146,9	100		942,4	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,5	100		0,81	92		1,9	100		0,2	100		27,7	100		0,7	100		0,1	100		103409,0	100		10,8	100		147,7	100		929,6	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		1,1	100		0,88	100		2,1	100		0,2	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		103500,7	100		10,9	100		145,9	100		926,5	100		in Betrieb
21:00		4,2	84		0,3	84		0,72	100		2,1	84		0,2	100		23,6	84		0,7	84		0,0	84		103809,3	100		11,0	84		145,1	100		924,0	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,5	79		0,72	81		2,2	79		0,2	100		29,7	79		0,7	79		0,4	79														