

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,9	100		1,4	100	0,78	100	2,2	100	0,22	100	22,9	100	0,6	100	0,1	100	104284,5	100	10,9	100	174,0	100	924,6	100	In marcia	
01:00		3,1	100		1,6	100	0,76	100	2,4	100	0,21	100	16,1	100	0,6	100	0,1	100	104291,1	100	10,7	100	161,8	100	932,0	100	In marcia	
01:30		3,1	100		0,7	100	0,76	80	2,3	100	0,21	100	23,7	100	0,6	100	0,1	100	104424,4	100	10,6	100	154,9	100	934,0	100	In marcia	
02:00		3,6	100		1,6	100	0,74	93	1,7	100	0,21	100	23,4	100	0,6	100	0,0	100	104363,4	100	10,4	100	152,0	100	940,7	100	In marcia	
02:30		2,7	100		1,4	100	0,7	100	1,6	100	0,2	100	23,5	100	0,6	100	0,0	100	104688,5	100	10,7	100	150,5	100	932,2	100	In marcia	
03:00		2,5	100		1,6	100	0,72	100	2,0	100	0,21	98	29,7	100	0,6	100	0,1	100	104305,9	100	10,7	100	149,7	100	931,1	100	In marcia	
03:30		2,2	100		1,2	100	0,79	80	1,9	100	0,21	97	28,9	100	0,6	100	0,0	100	104638,6	100	10,9	100	149,3	100	924,0	100	In marcia	
04:00		2,5	100		1,6	100	0,68	93	2,0	100	0,2	100	27,3	100	0,6	100	0,0	100	104228,0	100	10,4	100	149,0	100	941,0	100	In marcia	
04:30		2,4	100		1,5	100	0,69	100	1,7	100	0,2	100	21,3	100	0,6	100	0,0	100	104733,1	100	10,9	100	148,3	100	930,9	100	In marcia	
05:00		2,3	100		1,0	100	0,72	100	1,9	100	0,2	100	25,9	100	0,6	100	0,0	100	104188,1	100	10,6	100	148,4	100	934,1	100	In marcia	
05:30		2,6	100		1,2	100	0,71	80	1,7	100	0,2	100	23,4	100	0,6	100	0,1	100	104379,5	100	10,7	100	148,8	100	934,3	100	In marcia	
06:00		2,3	100		1,5	100	0,78	93	1,9	100	0,2	100	25,2	100	0,6	100	0,0	100	104351,2	100	10,8	100	149,2	100	932,2	100	In marcia	
06:30		2,2	100		1,3	100	0,84	100	2,0	100	0,21	100	24,8	100	0,6	100	0,0	100	103875,5	100	10,6	100	149,2	100	933,7	100	In marcia	
07:00		2,3	100		1,4	100	0,88	100	2,1	100	0,2	98	21,8	100	0,6	100	0,0	100	104282,2	100	10,6	100	149,5	100	933,3	100	In marcia	
07:30		3,0	100		1,7	100	0,85	80	1,8	100	0,2	97	25,6	100	0,6	100	0,0	100	105121,1	100	11,0	100	148,9	100	928,8	100	In marcia	
08:00		2,9	100		1,4	100	0,77	93	2,2	100	0,2	100	34,4	100	0,6	100	0,0	100	105933,2	100	11,0	100	145,8	100	925,7	100	In marcia	
08:30		2,8	100		1,6	100	0,82	100	2,5	100	0,2	100	25,0	100	0,6	100	0,1	100	105451,5	100	10,8	100	143,0	100	932,0	100	In marcia	
09:00		3,2	86		1,8	86	0,8	100	2,2	86	0,2	100	22,0	86	0,6	86	0,1	86	104753,5	100	10,8	86	141,9	100	933,7	100	In marcia	
09:30		2,2	78		0,4	78	0,64	80	1,5	78	0,2	100	23,6	78	0,7	78	0,2	78	104569,8	100	11,0	78	148,3	100	927,1	100	In marcia	
10:00		2,2	100		0,5	100	0,67	93	2,0	100	0,22	100	37,9	100	0,7	100	0,3	100	104657,1	100	10,4	100	159,5	100	926,7	100	In marcia	
10:30		2,2	100		1,0	100	0,77	100	1,8	100	0,22	100	30,0	100	0,6	100	0,1	100	105521,2	100	10,4	100	167,2	100	935,6	100	In marcia	
11:00		2,4	100		1,7	100	0,77	100	1,7	100	0,22	98	17,1	100	0,7	100	0,3	100	106319,0	100	10,6	100	170,9	100	925,7	100	In marcia	
11:30		2,2	100		1,6	100	0,78	80	2,0	100	0,22	97	16,3	100	0,6	100	0,2	100	105887,7	100	10,8	100	172,5	100	917,3	100	In marcia	
12:00		2,2	100		1,4	100	0,69	93	1,7	100	0,22	100	16,1	100	0,6	100	0,1	100	106239,9	100	10,6	100	171,1	100	929,1	100	In marcia	
12:30		2,2	100		1,5	100	0,71	100	1,9	100	0,21	100	14,3	100	0,6	100	0,1	100	105775,9	100	11,1	100	169,4	100	928,0	100	In marcia	
13:00		2,4	100		1,1	100	0,74	100	2,1	100	0,22	100	11,5	100	0,6	100	0,4	100	105881,8	100	11,0	100	172,4	100	921,8	100	In marcia	
13:30		2,8	100		1,4	100	0,8	80	1,7	100	0,22	100	25,1	100	0,6	100	0,3	100	106305,3	100	10,9	100	175,3	100	919,9	100	In marcia	
14:00		2,7	100		1,1	100	0,77	93	1,5	100	0,22	100	24,8	100	0,6	100	0,3	100	105167,2	100	10,7	100	177,2	100	925,9	100	In marcia	
14:30		2,2	100		0,8	100	0,79	100	1,6	100	0,22	100	31,0	100	0,6	100	0,3	100	105261,7	100	10,7	100	180,4	100	926,1	100	In marcia	
15:00		2,2	100		1,4	100	0,8	100	1,2	100	0,22	98	29,3	100	0,6	100	0,4	100	105838,1	100	10,8	100	183,0	100	929,0	100	In marcia	
15:30		2,3	100		1,0	100	0,77	80	1,7	100	0,23	97	32,0	100	0,6	100	0,5	100	105424,6	100	11,0	100	184,3	100	916,2	100	In marcia	
16:00		3,9	100		2,5	100	0,77	94	1,2	100	0,22	100	27,6	100	0,6	100	0,5	100	106036,3	100	10,7	100	184,6	100	925,1	100	In marcia	
16:30		2,9	100		1,1	100	0,73	100	1,8	100	0,22	100	23,0	100	0,6	100	0,5	100	105224,0	100	10,8	100	184,7	100	925,0	100	In marcia	
17:00		2,2	100		0,9	100	0,78	100	1,5	100	0,23	100	31,4	100	0,6	100	0,4	100	106239,4	100	10,8	100	184,7	100	930,2	100	In marcia	
17:30		2,7	100		1,3	100	0,81	80	1,2	100	0,22	100	19,6	100	0,6	100	0,5	100	105324,6	100	10,5	100	184,5	100	939,5	100	In marcia	
18:00		5,9	100		2,0	100	0,74	94	1,3	100	0,22	100	25,3	100	0,6	100	0,4	100	105801,6	100	10,7	100	183,6	100	930,4	100	In marcia	
18:30		2,4	100		1,0	100	0,73	100	1,4	100	0,22	100	27,5	100	0,7	100	0,3	100	105577,0	100	11,0	100	183,0	100	922,9	100	In marcia	
19:00		2,2	100		1,3	100	0,7	100	1,3	100	0,22	98	27,7	100	0,6	100	0,2	100	105118,8	100	10,8	100	182,2	100	926,1	100	In marcia	
19:30		3,1	100		2,5	100	0,73	80	1,3	100	0,22	97	26,0	100	0,6	100	0,2	100	105090,4	100	11,0	100	171,7	100	928,5	100	In marcia	
20:00		2,4	100		0,8	100	0,51	94	1,6	100	0,21	100	29,8	100	0,7	100	0,3	100	105020,8	100	10,7	100	164,1	100	935,3	100	In marcia	
20:30		2,2	100		0,4	100	0,53	100	1,3	100	0,22	100	26,6	100	0,6	100	0,2	100	105198,5	100	10,9	100	170,7	100	927,3	100	In marcia	
21:00		2,2	85		1,0	85	0,61	100	1,3	85	0,22	100	23,6	85	0,6	85	0,2	85	105297,8	100	10,9	85	177,4	100	928,1	100	In marcia	
21:30		2,2	78		0,9	78	0,6	79	1,3	78	0,22	100	18,6	78	0,6	78	0,3	78	104763,8	100	11,1	78	181,6	100	928,7	100	In marcia	
22:00		2,4	100		1,8	100	0,68	94	1,5	100	0,22	100	20,2	100	0,6	100	0,1	100	105447,1	100	10,8	100	181,1	100	931,0	100	In marcia	
22:30		2,8	100		1,5	100	0,65	100	1,8	100	0,22	100	22,1	100	0,6	100	0,2	100	105742,7	100	10,7	100	181,9	100	933,5	100	In marcia	
23:00		3,3	100		1,2	100	0,71	100	1,9	100	0,22	98	18,2	100	0,6	100	0,3	100	105263,2	100	11,0	100	183,4	100	925,2	100	In marcia	
23:30		2,4	100		1,5	100	0,68	80	1,5	100	0,22	97	24,9	100	0,6	100	0,2	100	106008,6	100	11,0	100	184,2	100	927,3	100	In marcia	
24:00		2,7	100		1,5	100	0,64	94	2,2	100	0,22	100	28,0	100	0,6	100	0,3	100	105520,6	100	10,7	100	184,9	100	935,4	100	In marcia	
MIN		2,2			0,4		0,51		1,2		0,20		11,5		0,6		0		103875,5		10,4		141,9		916,2			
MAX		5,9			2,5		0,88		2,5		0,23		37,9		0,7		0,5		106319		11,1		184,9		941			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8																							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		1,4	100		0,78	100		2,2	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		104284,5	100		10,9	100		174,0	100		924,6	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,6	100		0,76	100		2,4	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,1	100		104291,1	100		10,7	100		161,8	100		932,0	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,7	100		0,76	80		2,3	100		0,21	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		104424,4	100		10,6	100		154,9	100		934,0	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,6	100		0,74	93		1,7	100		0,21	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		104363,4	100		10,4	100		152,0	100		940,7	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,4	100		0,7	100		1,6	100		0,2	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		104688,5	100		10,7	100		150,5	100		932,2	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,6	100		0,72	100		2,0	100		0,21	98		29,7	100		0,6	100		0,1	100		104305,9	100		10,7	100		149,7	100		931,1	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,2	100		0,79	80		1,9	100		0,21	97		28,9	100		0,6	100		0,0	100		104638,6	100		10,9	100		149,3	100		924,0	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,6	100		0,68	93		2,0	100		0,2	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		104228,0	100		10,4	100		149,0	100		941,0	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,5	100		0,69	100		1,7	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		104733,1	100		10,9	100		148,3	100		930,9	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,0	100		0,72	100		1,9	100		0,2	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		104188,1	100		10,6	100		148,4	100		934,1	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,2	100		0,71	80		1,7	100		0,2	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		104379,5	100		10,7	100		148,8	100		934,3	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,5	100		0,78	93		1,9	100		0,2	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		104351,2	100		10,8	100		149,2	100		932,2	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,3	100		0,84	100		2,0	100		0,21	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		103875,5	100		10,6	100		149,2	100		933,7	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,4	100		0,88	100		2,1	100		0,2	98		21,8	100		0,6	100		0,0	100		104282,2	100		10,6	100		149,5	100		933,3	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,7	100		0,85	80		1,8	100		0,2	97		25,6	100		0,6	100		0,0	100		105121,1	100		11,0	100		148,9	100		928,8	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,4	100		0,77	93		2,2	100		0,2	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		105933,2	100		11,0	100		145,8	100		925,7	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,6	100		0,82	100		2,5	100		0,2	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		105451,5	100		10,8	100		143,0	100		933,2	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		1,8	86		0,8	100		2,2	86		0,2	100		22,0	86		0,6	86		0,1	86		104753,5	100		10,8	86		141,9	100		933,7	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,4	78		0,64	80		1,5	78		0,2	100		23,6	78		0,7	78		0,2	78		104569,8	100		11,0	78		148,3	100		927,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,5	100		0,67	93		2,0	100		0,22	100		37,9	100		0,7	100		0,3	100		104657,1	100		10,4	100		159,5	100		926,7	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,0	100		0,77	100		1,8	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		105521,2	100		10,4	100		167,2	100		935,6	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,7	100		0,77	100		1,7	100		0,22	98		17,1	100		0,7	100		0,3	100		106319,0	100		10,6	100		170,9	100		925,7	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,6	100		0,78	80		2,0	100		0,22	97		16,3	100		0,6	100		0,2	100		105887,7	100		10,8	100		172,5	100		917,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,4	100		0,69	93		1,7	100		0,22	100		16,1	100		0,6	100		0,1	100		106239,9	100		10,6	100		171,1	100		929,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,5	100		0,71	100		1,9	100		0,21	100		14,3	100		0,6	100		0,1	100		105775,9	100		11,1	100		169,4	100		928,0	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,1	100		0,74	100		2,1	100		0,22	100		11,5	100		0,6	100		0,4	100		105881,8	100		11,0	100		172,4	100		921,8	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,4	100		0,8	80		1,7	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		106305,3	100		10,9	100		175,3	100		919,9	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,1	100		0,77	93		1,5	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		105167,2	100		10,7	100		177,2	100		925,9	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		0,79	100		1,6	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		105261,7	100		10,7	100		180,4	100		926,1	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,4	100		0,8	100		1,2	100		0,22	98		29,3	100		0,6	100		0,4	100		105838,1	100		10,8	100		183,0	100		929,0	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,0	100		0,77	80		1,7	100		0,23	97		32,0	100		0,6	100		0,5	100		105424,6	100		11,0	100		184,3	100		916,2	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		2,5	100		0,77	94		1,2	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,5	100		106036,3	100		10,7	100		184,6	100		925,1	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,1	100		0,73	100		1,8	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,5	100		105224,0	100		10,8	100		184,7	100		925,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,9	100		0,78	100		1,5	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,4	100		106239,4	100		10,8	100		184,7	100		930,2	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,3	100		0,81	80		1,2	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,5	100		105324,6	100		10,5	100		184,5	100		939,5	100		in Betrieb
18:00		5,9	100		2,0	100		0,74	94		1,3	100		0,22	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		105801,6	100		10,7	100		183,6	100		930,4	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,0	100		0,73	100		1,4	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		105577,0	100		11,0	100		183,0	100		922,9	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,3	100		0,7	100		1,3	100		0,22	98		27,7	100		0,6	100		0,2	100		105118,8	100		10,8	100		182,2	100		926,1	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		2,5	100		0,73	80		1,3	100		0,22	97		26,0	100		0,6	100		0,2	100		105090,4	100		11,0	100		171,7	100		928,5	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,8	100		0,51	94		1,6	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		105020,8	100		10,7	100		164,1	100		935,3	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,4	100		0,53	100		1,3	100		0,22	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		105198,5	100		10,9	100		170,7	100		927,3	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,0	85		0,61	100		1,3	85		0,22	100		23,6	85		0,6	85		0,2	85		105297,8	100		10,9	85		177,4	100		928,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,9	78		0,6	79		1,3	78		0,22	100		18,6	78		0,6	78																	