

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		0,1	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		105647,7	100		10,9	100		184,8	100		931,4	100		In marcia
01:00		2,8	100		0,2	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		105923,1	100		10,8	100		185,1	100		934,7	100		In marcia
01:30		4,7	100		0,4	100		0,72	80		2,0	100		0,22	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		105017,6	100		10,7	100		185,5	100		935,4	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,2	100		0,74	93		2,0	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,3	100		105638,4	100		10,9	100		185,8	100		927,0	100		In marcia
02:30		2,6	100		0,1	100		0,99	100		2,1	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		105788,8	100		10,8	100		186,5	100		931,0	100		In marcia
03:00		2,4	100		0,1	100		1,22	100		2,1	100		0,22	99		26,3	100		0,6	100		0,3	100		105863,1	100		11,0	100		187,8	100		921,4	100		In marcia
03:30		3,4	100		0,4	100		1,6	80		1,8	100		0,22	96		26,0	100		0,6	100		0,4	100		105053,5	100		10,6	100		188,3	100		935,6	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		0,98	93		1,9	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		106146,1	100		11,0	100		188,7	100		919,1	100		In marcia
04:30		2,3	100		0,0	100		1,03	100		1,9	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		105871,4	100		10,7	100		188,9	100		927,6	100		In marcia
05:00		3,9	100		0,6	100		1,79	100		1,8	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,5	100		106236,5	100		10,9	100		188,6	100		923,0	100		In marcia
05:30		5,2	100		0,8	100		1,32	80		2,0	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		106110,5	100		10,8	100		189,0	100		927,8	100		In marcia
06:00		2,8	100		0,2	100		0,74	93		1,9	100		0,22	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		106571,2	100		10,9	100		189,2	100		934,1	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,6	100		0,84	100		1,7	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		106571,3	100		11,0	100		189,3	100		928,7	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,3	100		0,7	100		1,9	100		0,22	99		27,4	100		0,6	100		0,4	100		106843,4	100		10,9	100		189,1	100		924,4	100		In marcia
07:30		5,9	100		1,3	100		0,78	80		1,8	100		0,22	96		26,6	100		0,6	100		0,4	100		105904,8	100		10,9	100		189,4	100		924,6	100		In marcia
08:00		4,5	100		0,5	100		0,63	93		3,2	100		0,22	100		15,3	100		0,7	100		0,5	100		105788,5	100		10,9	100		187,7	100		926,6	100		In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		105418,8	100		10,5	100		187,3	100		937,6	100		In marcia
09:00		2,2	85		0,0	85		0,67	100		2,3	85		0,22	100		29,0	85		0,6	85		0,5	85		105186,2	100		10,6	85		179,3	100		931,6	100		In marcia
09:30		2,3	79		0,0	79		0,8	80		2,5	79		0,21	100		15,2	79		0,7	79		0,1	79		105917,0	100		10,6	79		166,4	100		939,2	100		In marcia
10:00		2,7	100		0,1	100		0,72	93		2,6	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		105875,7	100		11,0	100		168,6	100		932,3	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,2	100		0,71	100		2,4	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		104328,1	100		11,0	100		176,6	100		925,8	100		In marcia
11:00		2,7	100		0,7	100		0,82	100		2,4	100		0,22	99		38,7	100		0,6	100		0,0	100		104176,8	100		11,0	100		180,2	100		925,7	100		In marcia
11:30		2,7	100		0,3	100		0,74	80		2,4	100		0,22	96		34,9	100		0,6	100		0,1	100		103842,0	100		10,7	100		177,4	100		928,1	100		In marcia
12:00		2,3	100		0,5	100		0,93	93		2,1	100		0,22	100		35,5	100		0,6	100		0,1	100		103331,4	100		10,5	100		177,1	100		930,4	100		In marcia
12:30		2,4	100		0,9	100		1,04	100		1,6	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		104089,9	100		10,7	100		179,6	100		933,9	100		In marcia
13:00		3,6	100		2,1	100		1,01	100		1,3	100		0,22	100		10,0	100		0,6	100		0,1	100		104970,8	100		11,0	100		180,5	100		928,9	100		In marcia
13:30		3,2	100		1,5	100		0,83	80		1,4	100		0,22	100		10,5	100		0,6	100		0,1	100		103742,0	100		10,6	100		181,7	100		944,1	100		In marcia
14:00		2,4	100		0,6	100		0,74	93		1,5	100		0,22	100		8,8	100		0,6	100		0,0	100		104100,1	100		10,9	100		181,5	100		934,7	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,3	100		0,81	100		1,8	100		0,22	100		15,0	100		0,6	100		0,1	100		104049,0	100		10,8	100		181,4	100		933,8	100		In marcia
15:00		3,5	100		0,7	100		1,04	100		1,6	100		0,22	99		16,3	100		0,6	100		0,0	100		104990,7	100		11,0	100		180,7	100		933,9	100		In marcia
15:30		4,3	100		1,4	100		1,0	80		1,7	100		0,22	96		31,4	100		0,6	100		0,0	100		102295,7	100		11,2	100		179,7	100		929,3	100		In marcia
16:00		4,8	100		1,4	100		0,64	93		1,7	100		0,22	100		41,4	100		0,7	100		0,1	100		102398,2	100		11,2	100		179,1	100		930,3	100		In marcia
16:30		4,3	100		1,2	100		0,67	100		1,8	100		0,22	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		102488,1	100		11,2	100		178,4	100		929,7	100		In marcia
17:00		2,5	100		0,4	100		0,63	100		1,5	100		0,21	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		103862,2	100		10,9	100		177,8	100		930,9	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,4	100		0,67	80		1,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		103722,0	100		11,0	100		177,5	100		938,0	100		In marcia
18:00		2,8	100		0,7	100		0,67	93		1,4	100		0,22	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		103284,9	100		11,0	100		177,8	100		930,8	100		In marcia
18:30		2,8	100		0,8	100		0,68	100		1,4	100		0,22	100		35,4	100		0,6	100		0,1	100		102735,1	100		10,5	100		178,2	100		944,2	100		In marcia
19:00		3,4	100		0,8	100		0,74	100		1,6	100		0,21	98		21,1	100		0,6	100		0,0	100		102986,5	100		10,7	100		178,3	100		938,6	100		In marcia
19:30		4,7	100		1,7	100		0,82	80		1,3	100		0,2	96		16,1	100		0,6	100		0,0	100		102938,0	100		10,9	100		178,2	100		934,9	100		In marcia
20:00		4,6	100		1,4	100		0,66	93		1,3	100		0,2	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		102146,9	100		11,1	100		178,2	100		930,3	100		In marcia
20:30		3,7	100		1,2	100		0,66	100		1,1	100		0,2	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		103749,3	100		10,9	100		178,6	100		939,8	100		In marcia
21:00		2,4	85		0,5	85		0,65	100		1,5	85		0,21	100		23,4	85		0,6	85		0,0	85		100947,6	100		11,3	85		179,0	100		922,0	100		In marcia
21:30		4,3	79		0,6	79		0,74	80		1,5	79		0,21	100		25,9	79		0,6																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		0,1	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		105647,7	100	10,9	100		184,8	100		931,4	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,2	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		105923,1	100	10,8	100		185,1	100		934,7	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		0,4	100		0,72	80		2,0	100		0,22	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		105017,6	100	10,7	100		185,5	100		935,4	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,2	100		0,74	93		2,0	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,3	100		105638,4	100	10,9	100		185,8	100		927,0	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,1	100		0,99	100		2,1	100		0,22	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		105788,8	100	10,8	100		186,5	100		931,0	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,1	100		1,22	100		2,1	100		0,22	99		26,3	100		0,6	100		0,3	100		105863,1	100	11,0	100		187,8	100		921,4	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,4	100		1,6	80		1,8	100		0,22	96		26,0	100		0,6	100		0,4	100		105053,5	100	10,6	100		188,3	100		935,6	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		0,98	93		1,9	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		106146,1	100	11,0	100		188,7	100		919,1	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		1,03	100		1,9	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		105871,4	100	10,7	100		188,9	100		927,6	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,6	100		1,79	100		1,8	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,5	100		106236,5	100	10,9	100		188,6	100		923,0	100		in Betrieb
05:30		5,2	100		0,8	100		1,32	80		2,0	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		106110,5	100	10,8	100		189,0	100		927,8	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,2	100		0,74	93		1,9	100		0,22	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		106571,2	100	10,9	100		189,2	100		934,1	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,6	100		0,84	100		1,7	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		106571,3	100	11,0	100		189,3	100		928,7	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,3	100		0,7	100		1,9	100		0,22	99		27,4	100		0,6	100		0,4	100		106843,4	100	10,9	100		189,1	100		924,4	100		in Betrieb
07:30		5,9	100		1,3	100		0,78	80		1,8	100		0,22	96		26,6	100		0,6	100		0,4	100		105904,8	100	10,9	100		189,4	100		924,6	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		0,5	100		0,63	93		3,2	100		0,22	100		15,3	100		0,7	100		0,5	100		105788,5	100	10,9	100		187,7	100		926,6	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,22	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		105418,8	100	10,5	100		187,3	100		937,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,0	85		0,67	100		2,3	85		0,22	100		29,0	85		0,6	85		0,5	85		105186,2	100	10,6	85		179,3	100		931,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,0	79		0,8	80		2,5	79		0,21	100		15,2	79		0,7	79		0,1	79		105917,0	100	10,6	79		166,4	100		939,2	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,1	100		0,72	93		2,6	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		105875,7	100	11,0	100		168,6	100		932,3	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,2	100		0,71	100		2,4	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		104328,1	100	11,0	100		176,6	100		925,8	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,7	100		0,82	100		2,4	100		0,22	99		38,7	100		0,6	100		0,0	100		104176,8	100	11,0	100		180,2	100		925,7	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,3	100		0,74	80		2,4	100		0,22	96		34,9	100		0,6	100		0,1	100		103842,0	100	10,7	100		177,4	100		928,1	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,5	100		0,93	93		2,1	100		0,22	100		35,5	100		0,6	100		0,1	100		103331,4	100	10,5	100		177,1	100		930,4	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,9	100		1,04	100		1,6	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		104089,9	100	10,7	100		179,6	100		933,9	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		2,1	100		1,01	100		1,3	100		0,22	100		10,0	100		0,6	100		0,1	100		104970,8	100	11,0	100		180,5	100		928,9	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,5	100		0,83	80		1,4	100		0,22	100		10,5	100		0,6	100		0,1	100		103742,0	100	10,6	100		181,7	100		944,1	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,6	100		0,74	93		1,5	100		0,22	100		8,8	100		0,6	100		0,0	100		104100,1	100	10,9	100		181,5	100		934,7	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,3	100		0,81	100		1,8	100		0,22	100		15,0	100		0,6	100		0,1	100		104049,0	100	10,8	100		181,4	100		933,8	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,7	100		1,04	100		1,6	100		0,22	99		16,3	100		0,6	100		0,0	100		104990,7	100	11,0	100		180,7	100		933,9	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,4	100		1,0	80		1,7	100		0,22	96		31,4	100		0,6	100		0,0	100		102295,7	100	11,2	100		179,7	100		929,3	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		1,4	100		0,64	93		1,7	100		0,22	100		41,4	100		0,7	100		0,1	100		102398,2	100	11,2	100		179,1	100		930,3	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		1,2	100		0,67	100		1,8	100		0,22	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		102488,1	100	11,2	100		178,4	100		929,7	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		0,4	100		0,63	100		1,5	100		0,21	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		103862,2	100	10,9	100		177,8	100		930,9	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,4	100		0,67	80		1,2	100		0,21	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		103722,0	100	11,0	100		177,5	100		938,0	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,7	100		0,67	93		1,4	100		0,22	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		103284,9	100	11,0	100		177,8	100		930,8	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,8	100		0,68	100		1,4	100		0,22	100		35,4	100		0,6	100		0,1	100		102735,1	100	10,5	100		178,2	100		944,2	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,8	100		0,74	100		1,6	100		0,21	98		21,1	100		0,6	100		0,0	100		102986,5	100	10,7	100		178,3	100		938,6	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		1,7	100		0,82	80		1,3	100		0,2	96		16,1	100		0,6	100		0,0	100		102938,0	100	10,9	100		178,2	100		934,9	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		1,4	100		0,66	93		1,3	100		0,2	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		102146,9	100	11,1	100		178,2	100		930,3	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,2	100		0,66	100		1,1	100		0,2	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		103749,3	100	10,9	100		178,6	100		939,8	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		0,5	85		0,65	100		1,5	85		0,21	100		23,4	85		0,6	85		0,0	85		100947,6	100	11,3	85		179,0	100		922,0	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		0,6	79		0,74	80		1,5	79		0,21	100		25,9	79		0,6	79		0,4	79		103330,8	100	10,9	79		179,7	100		932,4	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		0,7																																